

# 平成24年度下期 福島第一品質監査部 活動状況報告

原子力品質監査部 福島第一品質監査部

## 1. 業務品質監査

(平成24年度下期分)

監査対象部門	監査実施期間	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
技術・品質安全部 安全管理 G	H24.9.25～H25.5.31	監査対象業務として「不適合管理業務」を選定し、福島第一原子力発電所安定化の実現に向けた取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
1～4号設備運転管理部 当直	H24.10.16～H25.5.31	監査対象業務として「運転員の力量確保の取組状況」を選定し、福島第一原子力発電所安定化の実現に向けた取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
1～4号設備運転管理部 運営総括 G	H24.10.30～H25.5.31	監査対象業務として「運転管理に関する事項のマニュアル制改定」を選定し、福島第一原子力発電所安定化の実現に向けた取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
技術総括部 放射線安全 G 第一運転管理部 放射線・化学管理 G	H24.12.21～H25.5.22	監査対象業務として「放射線管理業務」を選定し、当社における放射線被ばく管理の取り組み状況について、関連部門も併せ組織横断的に確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
第二運転管理部 5・6号当直	H24.12.26～H25.3.13	監査対象業務として「運転員の力量確保の取組状況」を選定し、品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
5・6号保全部 原子炉 G	H24.12.13～H25.4.24	監査対象業務として「冷温停止状態を安定的に維持する保守管理業務」を選定し、品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 D/G 6A 点検時における異物混入事象に対する速やかな対策の検討・実施について 【良好事例】なし
防災安全部 防災安全 G	H25.1.30～H25.4.24	監査対象業務として「原子力防災の取組状況」を選定し、品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】 地震・津波に対応した個別訓練計画の策定及び個別訓練を改善する仕組みの構築をすること 【良好事例】なし
第一保全部 保全計画 G 原子炉(3・4号) G 電気機器(3・4号) G	H25.2.19～H25.3.14	監査対象業務として「震災により中止・中断した工事等の実施状況確認業務」を選定し、品質活動が的確に行われているかを確認した。	【指摘事項】なし 【要望事項】なし 【良好事例】なし
5・6号保全部 保全計画 G	H25.3.27～継続中	監査対象業務として「部内の予・決算管理業務」を選定し、品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認中。	監査継続中
福島第一安定化センター 広報部 企画広報 G	H25.3.28～継続中	監査対象業務として「福島第一の現状を踏まえた広報活動の取り組み」を選定し、品質活動が効果的・効率的に実施されているかを確認中。	監査継続中

平成25年5月末時点

## 2. 特別監査 対象なし

以上