資料2-1

本資料のうち、枠囲みの内容は機密事項に属しますので、公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所における津波評価 コメント回答

平成27年11月20日

東京電力株式会社



本日の説明内容

分類	No.	コメント	指摘日	ページ
共通	1	基準津波の評価に用いている地形データを最新にすること。	H27.1.23 審査会合	P.4
地電油油	2	地震による防波堤損傷を考慮した評価については,防波堤が津波影響軽減 施設でない場合には,防波堤がない状態での津波評価及びそれに基づく管 路解析を行い,基準津波の選定に及ぼす影響の有無を確認すること。	H27.1.23 審査会合 H27.10.19 ヒアリング	P.30
地震津波	3	港湾内の固有振動に関する影響評価については,港湾内の固有周期とメッ シュサイズとの関係を確認すること。	H27.1.23 審査会合 H27.10.19 ヒアリング	P.36
陸上 地すべり	4	佐渡島の陸上地すべりについて,詳細を示すこと。 地すべり範囲の選定方法や判読結果等について示すこと。	H26.10.17 審査会合 H27.1.23 審査会合	P.40
アル・エクチャ	5	砂移動評価について、高橋(1999)の手法における飽和浮遊砂濃度が評価 結果に及ぼす影響を確認すること。また、港湾内の堆積量が1mを超えて いる箇所について、取水への影響を確認すること。	H27.1.23 審査会合 H27.10.19 ヒアリング	P.54
□少1夕里儿	6	砂移動評価について, 各手法による解析時間中の最大堆積層厚, 取水口前 面での地形変化, 水位変化, 浮遊砂濃度の変化等のデータを提示すること	H27.10.19	P.62

東京電力:

柏崎刈羽原子力発電所の概要

- 「重要な安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処設備」を内包する建屋,屋外に設置する同施設・設備は,3号炉原子炉建屋内緊急時対策 所(3号内緊対所)を内包する3号炉原子炉建屋を除きT.M.S.L.+12mの敷地及びこれよりも高所に配置
 - ✓ 循環水ポンプ,重要な安全機能を有する海水ポンプはタービン建屋地下に設置
 - ✓ 3号内緊対所を内包する3号炉原子炉建屋はT.M.S.L.+5mの敷地に配置(緊対所はT.M.S.L.+12.8mの2階フロアに設置)
- 重大事故等対処設備のうち可搬型設備は、大湊側高台保管場所(T.M.S.L.+34m)、荒浜側高台保管場所(T.M.S.L.+35m)に保管
- アクセスルートは3号内緊対所に繋がるルートを除き, T.M.S.L.+12mより高所に設定
 - ✓ 3号内緊対所につながるルートはT.M.S.L.+5mの敷地内に設定

1-1 概要(1)

分類	No.	コメント	指摘日
共通	1	基準津波の評価に用いている地形データを最新にすること。	H27.1.23 審查会合

- H27.1.23審査会合コメントに基づき,地形データ等を更新し,津波評価を再実施した。
- 下図に示すとおり、基準津波の選定、及び基準津波による安全性評価について再評価を実施した。



1-1 概要(2)

● 再評価の結果,基準津波として,取水口前面の最高水位は6.0mから6.8mに上昇,荒浜側防潮堤の最高水位は 8.5mから7.6mに低下した。また,基準津波の更新に伴う施設の安全性評価への影響はないことを確認した。

基準津波		/						水位 T.M	1.S.L. (m)		
水位評価		評価	地震	組合せ	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	基準津波 策定位置
	地	取水口前面 上昇側	日本海東縁部 (1領域モデル)	地震	+6.0	+5.9	+5.9	+5.8	+5.6	+5.7	+5.6	+2.9
形 更 新 前	取水口前面 下降側	日本海東縁部 (2領域モデル)	地震	-4.9	-5.3	-5.3	-5.3	-5.1	5.1	-5.1	-4.0	
	荒浜側防潮堤	海域の活断層 (5断層連動モデル)	地震+ 海底地すべり	+8.5			_			+2.3		
	地	取水口前面 上昇側	日本海東縁部 (2領域モデル)	地震+ 海底地すべり	+6.8	+6.7	+6.5	+6.4	+6.2	+6.2	+6.1	+3.5
	形更新	取水口前面 下降側	日本海東縁部 (2領域モデル)	地震	-5.3	-5.3	-5.3	-5.4	-3.0	3.5	-3.5	-4.0
地 形 更 新 前 地 形 更 新 前 地 形 更 新 前 一 、 荒 () 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	荒浜側防潮堤	海域の活断層 (5断層連動モデル)	地震+ 海底地すべり		+7	' .6					+2.7	

取水路水理				水位(m)			
特性評価			- 升側取入クース	取水口前面	補機海水ポンプ		
	更	6号炉	日本海東縁部(1領域モデル)	+5.6	+5.9		
Ī		7号炉	日本海東縁部(1領域モデル)	+5.5	+5.9		
	更 6号炉		日本海東縁部(2領域モデル) +海底地すべり	+6.2	+6.4		
	新 後	7号炉	日本海東縁部(2領域モデル) +海底地すべり	+6.1	+7.2		

海底地形変化	

	社会につ	取水口前面最大堆積厚さ(m)				
	対象ケース	1~7号炉	6, 7号炉			
更新前	海域の活断層	0.8	0.6			
	(長岡十日町連動モデル)	(3号炉)	(7号炉)			
更新後	日本海東縁部(2領域モデル)	1.2	0.6			
	+海底地すべり	(3号炉)	(7号炉)			



5

コメントNo.1

1-2 地形データの更新

- 地形データ更新は、主に広域海底地形、港湾内海底地形や防波堤等について実施した。
- 設置変更許可申請時に考慮していなかった貯留堰をモデルに追加した。



コメントNo.1

地形データ更新



1-3 津波評価:概要

7

津波評価においては、地震による津波及び地震以外の要因による津波を想定するとともに、
 それらを組み合わせた場合も想定して評価を実施し、基準津波を選定した。



● 東京電力-

1-3〔1〕 津波評価: 地震による津波(想定波源)

- 波源として、敷地周辺の活断層及び日本海東縁部の地震を想定した。
- さらに、海域の活断層の連動及び日本海東縁部の領域の連動を考慮した波源を想定した。





8

コメントNo.1

1-3〔1〕 津波評価:地震による津波(評価フロー)

下図の評価フローに従って、概略パラメータスタディ及び詳細パラメータスタディを実施し、取水口前面及び荒浜側防潮堤における水位上昇量、水位下降量が最大となるケースを抽出した。

コメントNo.1

地形データ更新





1-3〔1〕 津波評価: 地震による津波(海域の活断層)

- 海域の活断層について、概略パラメータスタディ及び詳細パラメータスタディを実施した。
- 再評価の結果,最高,最低水位を示す波源に変更はなく,取水口前面水位の最大値は50cm程度上昇した。



※ 更新前数值 → 更新後数值

10

コメントNo.1

1-3〔1〕 津波評価: 地震による津波(日本海東縁部の地震)

コメントNo.1 地形データ更新

- 日本海東縁部の地震について、概略パラメータスタディ及び詳細パラメータスタディを実施した。
- 再評価の結果,最高水位を示す波源が1領域モデルから2領域モデルに変更となり、取水口前面水位の最大値は50cm程度 上昇した。なお、波源の変更は、地形更新前の概略パラメータスタディにおいて1領域モデルと2領域モデルの水位上昇量の差が非常に小さかったことが要因であると考えられる。



1-3〔1〕【参考】日本海東縁部の地震(1領域モデル)の詳細パラメータスタディ ^{コメントNo.1} 地形データ更新 12

- 概略パラメータスタディで選定された2領域モデルと1領域モデルの水位上昇量の差が小さいことから、念のため 1領域モデルについて「すべり角」と「上縁深さ」をパラメータとした詳細パラメータスタディを実施した。
- 評価の結果,2領域モデルの水位上昇量を下回ることを確認した。

波源 1領域モデル 2領域モデル	すべり角 入(°) 80 90 100	最大ケース を選択 →	上稼深さ d(km) 0 2.5 5
1領域モデル 2領域モデル	$\begin{array}{c} \lambda (^{\circ}) \\ 80 \\ 90 \\ 100 \end{array}$	最大ケース を選択 →	d (km) 0 2.5 5
1領域モデル 2領域モデル	80 90 100	最大ケース を選択 →	0 2. 5 5
1領域モデル 2領域モデル	90 100	を選択 →	2. 5 5
	100	\rightarrow	5
3			0
青 2 征 佐渡島	北海道南西沖 森県西方沖 1 域モデル 秋田 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	日県沖	

豆電力

■ 元/元/4 四	最大水位_	上昇量(m)
計一一部一位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2領域 モデル	1領域 モデル
1号炉取水口前面	+5.90	+5.18
2号炉取水口前面	+5.73	+5.20
3号炉取水口前面	+5.57	+5.16
4号炉取水口前面	+5.51	+5.14
5号炉取水口前面	+5.44	+5.26
6号炉取水口前面	+5.43	+5.20
7号炉取水口前面	+5.46	+5.09
荒浜側防潮堤	+6.05	+5.23
決定ケース	すべり角:100° 上縁深さ:5km	すべり角:90° 上縁深さ:0km

■ パラメータ(1領域,2領域モデル共通)

1-3〔1〕 津波評価: 地震による津波(まとめ)

- 地形データ更新前後における地震による津波の評価結果は、下表に示すとおり。
- 上昇側については、日本海東縁部の波源が1領域から2領域モデルへ変更となった。

※ 荒浜側防潮堤の波源については、 取水口前面とスケーリング則が異なる

地形更新前

			水位 T.M.S.L. (m)											
水	地震				荒浜側	遡_	上域							
		1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤	荒浜側	大湊側			
Ŀ	海域の活断層 (5断層連動モデル)	+5.2	+5.1	+5.1	+4.9	+4.4	+4.4	+4.4	+6.7	+6.6	+6.6			
昇 側	日本海東縁部 (1領域モデル)	<u>+6.0</u>	+5.9	+5.9	+5.8	+5.6	+5.7	+5.6	+5.9	+5.9	+5.6			
下	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.4	-	-	-			
降 側	日本海東縁部 (2領域モデル)	-4.9	-5.3	-5.3	<u>-5.3</u>	-5.1	-5.1	-5.1	(+4.7)	(+5.0)	(+5.3)			



コメントNo.1

地形データ更新

地形更新後

東京電力

					;	水位 T.M	И.S.L. (m)			
水位	地震				荒浜側	遡_	L域				
		1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤	荒浜側	大湊側
上	海域の活断層 (5断層連動モデル)	+5.2	+5.5	+5.7	+5.6	+4.5	+4.5	+4.7	+6.9	+7.1	+7.3
升側	日本海東縁部 (2領域モデル)	+6.5	+6.3	+6.2	+6.1	+6.0	+6.0	+6.0	+6.6	+6.6	+7.4
下	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	-4.8	-4.6	-4.5	-4.5	-3.0	-3.5	-3.5	-	(+0.2)	(+1.0)
哞側	日本海東縁部 (2領域モデル)	-5.3	-5.3	-5.3	<u>-5.4</u>	-3.0	-3.5	-3.5	(+5.0)	(+5.1)	(+5.7)



1-3〔2〕 津波評価:海底地すべりによる津波

地形データ更新前後における海底地すべりによる津波の評価結果は、下表に示すとおり。

地形更新前

			水位 T.M.S.L. (m)											
水	地すべり			荒浜側	遡」	L域								
		1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤	荒浜側	大湊側			
上昇側	LS-2	+3.6	+3.6	+3.5	+3.4	+3.3	+3.3	+3.2	+6.4	+6.6	+4.4			
下 降 側	LS-3	-3.8	-3.6	-3.4	-3.3	-2.7	-2.6	-2.6	_	(+5.2)	(+4.8)			



地形更新後

. ا			水位 T.M.S.L. (m)											
水位	地すべり			荒浜側	遡」	L域								
<u>197</u>		1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤	荒浜側	大湊側			
上昇側	LS-2	+4.5	+4.3	+4.1	+4.1	+3.6	+3.6	+3.6	+6.2	+6.3	+5.1			
下降側	LS-3	-3.9	-3.6	-3.5	-3.4	-2.8	-2.7	-2.6	(+3.1)	(+5.9)	(+4.8)			





14

コメントNo.1

1-3〔3〕 津波評価: 地震と海底地すべりによる津波の組合せ

地形データ更新前後における地震と海底地すべりによる津波の組合せ評価結果は、下表に示すとおり。

※ 荒浜側防潮堤の波源については、 取水口前面とスケーリング則が異なる

地形更新前

						7	水位 T.N	1.S.L. (m	ı)			
水	地震	地すべり			取水口前面		面			荒浜側	遡_	上域
			1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤	荒浜側	大湊側
Ŀ	海域の活断層 (5断層連動モデル)	LS-2	+5.2	+5.1	+5.0	+4.9	+4.4	+4.4	+4.5	<u>+8.5</u> **	+8.5	+6.9
 側	日本海東縁部 (1領域モデル)	LS-2	+5.5	+5.5	+5.4	+5.3	+5.6	+5.6	+5.5	+7.2	+7.3	+5.9
下败	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	LS-3	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	-	(+3.4)	(+2.1)
倒	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-3	-4.8	-5.3	-5.3	-5.3	-5.1	-5.1	-5.1	(+6.0)	(+6.8)	(+7.5)

地形更新後

						7	火位 T.№	И.S.L. (п	ı)	遡上域 防潮堤 売浜側 大湊側 +7.6 +7.6 +7.1 +7.4		
水位	地震	地すべり	水位 取水口前面 1号炉 2号炉 3号炉 4号炉 5号 +5.1 +5.3 +5.5 +5.4 +4. +6.8 +6.7 +6.5 +6.4 +6. -4.9 -4.7 -4.6 -4.6 -3.			面			荒浜側	遡	上域	
177			1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	防潮堤	荒浜側	大湊側
上	海域の活断層 (5断層連動モデル)	LS-2	+5.1	+5.3	+5.5	+5.4	+4.5	+4.5	+4.6	<u>+7.6</u>	+7.6	+7.5
<u></u> 升 側	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-2	<u>+6.8</u>	+6.7	+6.5	+6.4	+6.2	+6.2	+6.1	+7.1	+7.4	+6.9
下	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	LS-3	-4.9	-4.7	-4.6	-4.6	-3.0	-3.5	-3.5	-	(+3.1)	(+3.0)
降側	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.2	-3.0	-3.5	-3.5	(+6.7)	(+7.4)	(+6.4)



地形データ更新 15

コメントNo.1

1-3〔4〕 津波評価:基準津波(1)

地形データ更新前後の基準津波波源、及び水位は、下表に示すとおり。

地形更新前				せ 水位 T.M.S.L. (m) 1号炉 2号炉 3号炉 4号炉 5号炉 6号炉 7号炉 1号炉 +6.0 +5.9 +5.9 +5.8 +5.6 +5.7 +5.8 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1 5.1 -5.1 + +*8.5 ×位 T.M.S.L. (m) せ 1号炉 2号炉 3号炉 4号炉 5号炉 6号炉 7号炉 + - +8.5 - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - <t< th=""><th></th><th></th></t<>							
	評価	地震	組合せ	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	基準津波 策定位置
	取水口前面 上昇側	日本海東縁部 (1領域モデル)	地震	+6.0	+5.9	+5.9	+5.8	+5.6	+5.7	+5.6	+2.9
	取水口前面 下降側	日本海東縁部 (2領域モデル)	地震	-4.9	-5.3	-5.3	-5.3	-5.1	5.1	-5.1	-4.0
	荒浜側防潮堤	海域の活断層 (5断層連動モデル)	地震+ 海底地すべり	+8.5			_	+2.3			
₩ 赵田虹後							水位工M)		
地形更新後	= / 	山市	如人山				水位 T.M	I.S.L. (m)		
地形更新後	評価	地震	組合せ	1号炉	2号炉	3号炉	水位 T.M 4号炉	l.S.L.(m) 5号炉) 6号炉	7号炉	基準津波 策定位置
地形更新後	評価 取水口前面 上昇側	地震 日本海東縁部 (2領域モデル)	組合せ 地震+ 海底地すべり	1号炉 +6.8	2号炉 +6.7	3号炉 +6.5	水位 T.M 4号炉 +6.4	I.S.L.(m) 5号炉 +6.2) 6号炉 +6.2	7号炉 +6.1	基準津波 策定位置 +3.5
地形更新後	評価 取水口前面 上昇側 取水口前面 下降側	地震 日本海東縁部 (2領域モデル) 日本海東縁部 (2領域モデル)	組合せ 地震+ 海底地すべり 地震	1号炉 +6.8 -5.3	2号炉 +6.7 -5.3	3号炉 +6.5 -5.3	水位 T.M 4号炉 +6.4 -5.4	I.S.L.(m) 5号炉 +6.2 -3.0) 6号炉 +6.2 3.5	7号炉 +6.1 -3.5	基準津波 策定位置 +3.5 -4.0



東京電力



※基準津波策定位置: 施設や沿岸からの反射波の影響,大陸棚の斜面の影響が

微小となる,水深100m(敷地の沖合約7km)を選定

コメントNo.1

地形更新後

<u>取水口前面上昇側最大ケースの時刻歴波形</u> 日本海東縁部(2領域モデル)+海底地すべり(LS-2)





水位 (T.M.S.L m)

水位 (T.M.S.L. m)



コメントNo.1



1-3〔4〕 津波評価:基準津波(3)

地形更新後

<u>取水口前面下降側最大ケースの時刻歴波形</u> 日本海東縁部(2領域モデル)







コメントNo.1

地形更新後



基準津波策定位置における時刻歴波形







1-3〔4〕 津波評価:基準津波(5)

コメントNo.1 地形データ更新

地形更新後

<u>最大水位上昇量•下降量分布</u>





取水口前面上昇側最大ケース: 日本海東縁部(2領域モデル)+LS-2

最大水位上昇量分布

取水口前面下降側最大ケース:

日本海東縁部(2領域モデル)

最大水位下降量分布

20

(T.M.S.L.)



地形更新後

<u>最大水位上昇量•下降量分布</u>



荒浜側防潮堤&荒浜・大湊側遡上域最大水位ケース: 海域の活断層(5断層連動モデル)+地すべり(LS-2)

最大水位上昇量分布



コメントNo.1

基準津波による施設の安全性評価として、取水路の水位変動、及び津波による海底地形変化につ いて評価を実施した。







コメントNo.1

1-4〔1〕 施設の安全性評価:取水路の水理特性による水位変動

コメントNo.1 地形データ更新

■ 6,7号炉取水路設備



1-4〔1〕 施設の安全性評価: 取水路の水理特性による水位変動

- 6号炉,7号炉について,基準津波による取水路内の各ポンプ位置(補機取水槽)における水位を検討した結果,最高水位はいずれもT.M.S.L.+7m程度である。
- 取水路の水位変動に対して、取水路点検用立坑の天端高はT.M.S.L.+12.2mであり、また補機取水槽の開口部 (T.M.S.L.+3.5m)には浸水防止設備(閉止板)を設置しており、敷地及び建屋への津波の流入がないことを確認した。





地形更新前					水位	T.M.S.L. (m)		
	L	上昇側最大ケース	取水口前面	補機海水ポンプ A系RSW	補機海水ポンプ B系北RSW	補機海水ポンプ B系TSW	補機海水ポンプ B系南RSW	補機海水ポンプ C系TSW
	6号炉	日本海東縁部 (1領域モデル)	+5.52	+5.65	+5.53	+5.55	+5.55	+5.82
	7号炉 日本海東縁部 (1領域モデル)		+5.48	+5.64	+5.65	+5.67	+5.67	+5.90

地形更新後					水位	T.M.S.L. (m)		
	-	上昇側最大ケース	取水口前面	補機海水ポンプ A系RSW	補機海水ポンプ B系北RSW	補機海水ポンプ B系TSW	補機海水ポンプ B系南RSW	補機海水ポンプ C系TSW
	6号炉	日本海東縁部 (2領域モデル)+LS-2	+6.12	+6.27	+6.37	+6.35	+6.36	+6.36
	7号炉	日本海東縁部 (2領域モデル)+LS-2	+6.09	+6.91	+6.24	+6.16	+6.17	+7.12
▲ 東京電力-								

コメントNo.1

1-4〔1〕 施設の安全性評価:取水路の水理特性による水位変動

- ポンプによる取水が全体貯留量に及ぼす影響について確認した。
- 水位が貯留堰を下回る時間における取水量を算定し、全体貯留量と比較した結果、取水量に対する全体貯留量には十分な裕度があり、取水への影響はないことを確認した。

コメントNo.1

地形データ更新

25

● また、貯留堰内の砂の堆積量を確認した結果、全体貯留量に対して、最大堆積量は約4%程度であり、取水への影響はないことを確認した。



地形更新前		下降側最小ケース	貯留堰を下回る 継続時間	時間あたりの 取水量(m ³ /min)	取水量 (m ³)	全体貯留量 (m ³)
	6号炉 日本海東縁部 (2領域モデル) 7号炉 日本海東縁部 (2領域モデル)		約11分	180	約1,980 <	く 約10,000
			約11分	180	約1,980 <	く 約8,000

地形更新後		下降側最小ケース	貯留堰を下回る 継続時間	時間あたりの 取水量(m ³ /min)	取水量 (m ³)	全体貯留量 (m ³)
	6号炉 日本海東縁部 (2領域モデル)		約11分	180	約1,980 <	く 約10,000
	7号炉 日本海東縁部 (2領域モデル)		約11分	180	約1,980 <	く 約8,000
5@h						

🔒 東京

1-4〔1〕 【参考】施設の安全性評価:貯留堰内の砂の堆積量

● 水位が貯留堰を下回る時間(120分後)における貯留堰内の砂の堆積量は下図に示すとおり。

■ 高橋ほか(1999)の手法による堆積浸食分布(120分後) 浮遊砂上限濃度 1%



コメントNo.1

1-4〔2〕施設の安全性評価:津波による海底地形変化

- ●基準津波を対象とした砂移動の数値シミュレーションにより、取水口前面における砂の堆積厚さを算定した。
- 取水口前面の最高堆積厚さは、下表に示すとおり。
- 6,7号炉取水口前面の最高堆積厚さは約0.6mであり、取水路の高さ(5m程度)に対して十分小さく、取水への 影響はないことを確認した。

■ 取水口前面 最高堆積厚さ

地形更新前

夏京電力

-1				取	水口前	面堆積	<u>厚さ(m</u>)	
水 位	地震	手法	1号 炉	2号 炉	3号 炉	4号 炉	5号 炉	6号 炉	7号 炉
	海域の活断層	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
上昇	し、して、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので	高橋ほか	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3
	日本海東縁部 (1領域モデル)	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		高橋ほか	0.1	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3
	海域の活断層	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
下咳	(長岡十日町連 動モデル)	高橋ほか	0.2	0.6	<u>0.8</u>	0.8	0.1	0.3	0.6
僤側	日本海東縁部	藤井ほか	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2
	(2領域モデル)	高橋ほか	0.2	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.4

※取水口前面の堆積厚さは、取水路横断方向の堆積厚さの平均値

地形更新後

				取	x 水口前	ī面堆積	厚さ(m)	
水位	地震	手法	1号 炉	2号 炉	3号 炉	4号 炉	5号 炉	6号 炉	7号 炉
	海域の活断層	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
上口	(5)町層運動モデル)	高橋ほか	0.1	0.3	0.6	0.6	0.1	0.1	0.2
昇 側	日本海東縁部	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	(2領域モデル)	高橋ほか	0.5	0.9	<u>1.2</u>	1.1	0.4	0.3	0.6
	海域の活断層	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
下	(長岡十日町建 動モデル)	高橋ほか	0.2	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
降	日本海東縁部	藤井ほか	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	(2領域モデル)	高橋ほか	0.2	0.7	1.0	0.8	0.2	0.2	0.4

※取水口前面の堆積厚さは、取水路横断方向の堆積厚さの平均値 ※高橋ほか(1999)における浮遊砂濃度の上限値は1% ※藤井ほか(1998)における浮遊砂濃度の上限値は5%



コメントNo.1

1-4〔2〕施設の安全性評価:津波による海底地形変化

コメントNo.1 地形データ更新

地形更新後

■ 高橋ほか(1999)の手法による堆積侵食分布(最終地形)







2-1 概要

分類	No.	コメント	指摘日
地震津波	2	地震による防波堤損傷を考慮した評価については,防波堤が津波影響軽減施設 でない場合には,防波堤がない状態での津波評価及びそれに基づく管路解析を 行い,基準津波の選定に及ぼす影響の有無を確認すること。	H27.1.23 審査会合 H27.10.19 ビアリング

- 防波堤は津波影響軽減施設でないことから、防波堤の地震による沈下を考慮したケース、防波堤がないケースについて、基準津波の選定や施設の安全性評価に及ぼす影響の有無を確認することを目的に評価を実施した。評価は、取水口前面上昇側の基準津波波源を用いて実施した。
- 評価の結果,取水口前面水位は,荒浜側では低下,大湊側では上昇する傾向が認められるなど評価地点によってばらつきはあるものの,現行評価と大きな差はなく最高水位はT.M.S.L.+7.3mであり,荒浜側の防波堤標高(T.M.S.L.+15m)や大湊側の敷地高(T.M.S.L.+12m)に対して十分に裕度があることを確認した。
- また、防波堤がないケースにおける6、7号炉取水路の管路解析の結果、ポンプ位置における最高水位は T.M.S.L.+8.1m程度であり、敷地及び建屋への流入がないことを確認した。



防波堤の損傷を考慮した評価 2-2

- 防波堤は津波影響軽減施設でないことから、防波堤の地震による沈下を考慮したケース(1m沈下,2m沈下), 及び防波堤がないケースについて、取水口前面上昇側の基準津波波源である「日本海東縁部(2領域モデル)+海 底地すべり」を用いた津波シミュレーションを実施した。
- 取水口前面水位は、荒浜側では低下、大湊側では上昇する傾向が認められるなど評価地点によってばらつきはある ものの、現行評価と大きな差はなく最高水位はT.M.S.L.+7.3mであり、荒浜側の防波堤標高(T.M.S.L.+15m)や 大湊側の敷地高(T.M.S.L.+12m)に対して十分に裕度があることを確認した。

(m) 8,000

7.600 7.200 6.800 6.400 6.000 5.600 5.200 4.800

4.400 4.000

3.600

3.200 2.800 2.400 2.000 1.600 1.200 0.800 0.400



防波堤がないケース 日本海東縁部(2領域モデル)+LS-2 最大水位上昇量分布図

京電力



		取水口前面水位 T.M.S.L.(m)						
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	
防波堤の沈下なし	+6.8	+6.7	+6.5	+6.4	+6.2	+6.2	+6.1	
防波堤の沈下1m	+6.5	+6.6	+6.5	+6.4	+6.3	+6.4	+6.3	
防波堤の沈下2m	+6.1	+6.2	+6.3	+6.3	+6.4	+6.5	+6.6	
防波堤なし	+6.3	+6.2	+6.1	+6.1	+7.3	+7.3	+7.1	

取水口前面における水位

コメントNo.2

防波提影響評価

2-2 防波堤の損傷を考慮した評価

- 防波堤がないケースについて6,7号炉取水路の管路解析を行い,取水路の水位変動評価を実施した。
- ポンプ位置(補機取水槽)における最高水位はT.M.S.L.+8.1m程度であった。
- 取水路の水位変動に対して、取水路点検用立坑の天端高はT.M.S.L.+12.2mであり、また補機取水槽の開口部 (T.M.S.L.+3.5m)には浸水防止設備(閉止板)を設置しており、敷地及び建屋への津波の流入がないことを確認した。



				水位	T.M.S.L. (m)		
-	上昇側最大ケース	取水口前面	補機海水ポンプ A系RSW	補機海水ポンプ B系北RSW	補機海水ポンプ B系TSW	補機海水ポンプ B系南RSW	補機海水ポンプ C系TSW
6号炉	日本海東縁部 (2領域モデル+LS-2)	+7.28	+7.93	+7.72	+7.77	+7.77	+7.86
7号炉	日本海東縁部 (2領域モデル+LS-2)	+7.06	+7.78	+7.35	+7.36	+7.35	+8.12



32

コメントNo.2

防波堤影響評価

2-3【参考】防波堤沈下の実績

33

■ 新潟県中越沖地震における防波堤の沈下量

- 柏崎刈羽原子力発電所において、中越沖地震前 (S61)と地震後(H25)に測量した約400箇 所の防波堤天端高の差を地震による沈下量とし て算定。
- > 沈下量*は,平均値約20cm,最大値約90cm

※地震時の地殻変動量(隆起7~10cm程度)を除く沈下量



豆電力

■ <u>東北地方太平洋沖地震における防波堤の沈下量</u>

- 福島第二原子力発電所において、東北地方太平 洋沖地震前と地震後(H23.9)に測量した約 110箇所の防波堤天端高の差を地震による沈下 量として算定。
- > 沈下量*は,平均値約15cm,最大値約35cm

※地震時の地殻変動量(沈降60cm)を除く沈下量



2-3【参考】防波堤沈下の実績



6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5 3.0

標高(TMSL.m)

北突堤

北ケーソン堤

H25.10.29

-設計標高

100

東京電力

距離(m)

200

300

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

0

標高(TMSL.m)



- 北傾斜堤及び北突堤は、一部において沈下量が大きく、最大で0.6m(地震時の地殻変動量を除くと0.7m)程度。
- 北ケーソン堤は、顕著な沈下は認められない。
- 防波堤の地盤は、西山層を基盤とし、その上位に 古安田層が、最上位に沖積層が分布。

コメントNo.2

防波堤影響評価

3-1 概要

分類	No.	コメント	指摘日
地震津波	З	港湾内の固有振動に関する影響評価については、港湾内の固有周期とメッシュ サイズとの関係を確認すること。	H27.1.23 審査会合 H27.10.19 ビアリング

- 土木学会(2002)で示されているV字状の湾における格子間隔設定方法に基づき、津波シミュレーションで用いている格子間隔の妥当性を確認した。
- 検討の結果、津波シミュレーションで用いている格子間隔は、土木学会の方法により算定される最小格
 子間隔に対して十分小さいことを確認した。


3-2 空間格子間隔の妥当性について

复京電力

- 土木学会(2002)で示されているV字状の湾における格子間隔設定方法に基づき、津波シミュレーションで用いている格子間隔の妥当性を確認した。
- 港湾の奥行き(距離)を下図のとおり設定し、固有周期の算出には、メリアンの式を用いて算出した。
- 検討の結果,湾奥の格子間隔は22~38m以下,湾口~湾中央部の格子間隔は78~134m以下と算定。
- 津波シミュレーションで用いている格子間隔は5mであることから、土木学会の方法により算定される最小格子間
 隔に対して十分小さいことを確認した。

土木学会(2	2002)による格子間	引辱の設定		場所	1+2	1+3	1+4
✓港湾平均波	皮長: $Lv = T \cdot I$	$(g \cdot h/2)^{1/2}$		<i>T</i> (s)	506	874	782
✓湾中央部よ T: メ」	とり奥の平均波長:	$Lo = T \cdot (g \cdot h/4)^{n}$	1) e	<i>h</i> (m)	7.7	7.7	7.7
1:次) l:湾ロ h:湾ロ]~湾奥の距離(m),]水深(m), g:重力加速	度	STONE OF THE STONE	<i>l</i> (m)	1,100	1,900	1,700
区分	港ロ~湾奥距離 / と湾内平均波長Lvと	格子間隔dxの目安	(1)+(2)=1,100 m (1)+(3)=1.900 m (1)+(3)=1.700 m	<i>Lv</i> (m)	3,111	5,374	4,808
	の関係		0 500m	Lo (m)	2,200	3,800	3,400
湾中央部	_	12001740柱皮		$I_{\rm V}/I$	2.8	2.8	2.8
湾奥	Lv/l<6	10の1/100以下			2.0	2.0	2.0
	6 <i>≦Lv/l</i> <10	Loの1/50程度		湾奥の	22	20	24
	10≦ <i>Lv/l</i>	Loの1/40程度	- メリアンの式による固有周期の検討	Δx (m)	22	30	54
			$T = \frac{4l}{(2n-1)\sqrt{gh}}$ T:周期(s), l:湾長(m), h:水深(m) n:モード,g:重力加速度	湾ロ〜 湾中央部の _{Δx} (m)	78	134	120

コメントNo.3

港湾内固有周期



● 港湾内の固有振動について,基準津波の時刻歴波形を用いて検討を実施した。

- 港湾内の4点と基準津波策定位置のパワースペクトル比から、どの波源においても周期 20分程度にピークが確認されることから、港湾内の固有周期が20分程度と想定した。
- 上記の固有周期に対しても、土木学会の方法により算定される最小格子間隔に対して十分小さいことを確認した。



38

コメントNo.3

港湾内固有周期





4-1 概要

コメントNo.4 佐渡島陸上地すべり

分類	No.	コメント	指摘日
陸上	4	佐渡島の陸上地すべりについて,詳細を示すこと。	H26.10.17 審査会合
地すべり		地すべり範囲の選定方法や判読結果等について示すこと。	H27.1.23 審査会合

- Huber et al. (1997)の予測式に基づく簡易評価により選定したSD-5について詳細評価を実施した。
- さらに、SD-5と比較して敷地への距離が近いSD-2及びSD-3の地すべりについても、影響評価を実施した。
- SD-2とSD-3の地すべりについては、保守的に同時発生を仮定した。
- 評価の結果、SD-2とSD-3の同時発生を考慮した地すべりによる水位変動量は最大で0.4m程度であり、SD-5と比較して小さく、敷地への影響は小さいことを確認した。
- 防災科学技術研究所(1986)の判読結果を含む机上調査結果に基づき設定した地すべり範囲について現地調査を実施し、妥当性を確認した。
- 現地調査の結果,設定した地すべり範囲は現地調査結果と概ね一致しており,複数の地すべり地形を含めた保 守的な範囲であることを確認した。



4-2 陸上地すべり(SD-5)評価について

■SD-5:土砂崩壊シミュレーション(TITAN-2D)

- SD-5について空中写真判読を実施し、地形の詳細分析 を行い、すべり面形状を推定した。
- 不確かさの考慮として、防災科学技術研究所(1986)
 が示す4つの地すべり土塊の連動の可能性を考慮した。
- 推定したすべり面形状を用いて、TITAN-2Dによる土砂 崩壊シミュレーションを実施した。







4-2 陸上地すべり(SD-5)評価について【参考】

 空中判読結果および防災科学技術研究所による評価によって抽出された地すべりブロックについて、ボーリング等の 詳細な調査データがないことから、すべり面の分布は推定により設定した。







コメントNo.4

佐渡島陸上地すべり

4-2 陸上地すべり (SD-5) 評価について

■SD-5:津波数値シミュレーション(二層流モデル)

● SD-5について、TITAN-2Dによる土砂崩壊シミュレーション結果を 用い、二層流モデル(Maeno and Imamura, 2007)による津波数 値シミュレーションを実施した。

■津波数値シミュレーション結果(平均潮位からの水位変動量)

- 取水口前面における水位変動量は、最大水位上昇量が+1.52m、最大水 位下降量が-1.00mである。
- この変動量は、海底地すべりによる津波の最大水位上昇量の+4.11m、 最大水位下降量の-3.72mと比べて有意に小さい。
- このため、地震による津波と地震以外の要因による津波の組み合わせ検 討における、地震以外の要因による津波の検討対象として、海底地すべ りによる津波を選定した。



コメントNo.4

佐渡島陸上地すべり

– 単位 : T.M.S.L. [m]

		遡上域水位							
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	荒浜側	大湊側
上昇側	+1.52	+1.33	+1.22	+1.07	+1.05	+0.99	+0.94	+2.19	+2.17
下降側	-0.69	-0.63	-0.47	-0.39	-1.00	-0.86	-0.73	-	-



43

4-3 陸上地すべり (SD-2, 3) 影響評価について

● 佐渡島の地すべりについて敷地からの距離が近い、

て、影響検討を実施した。

SD-2およびSD-3の同時発生を仮定したケースについ

■SD-2,3(同時発生):津波数値シミュレーション 縦横比1:1 断面図

コメントNo.4

佐渡島陸上地すべり



复京電力



4-3 陸上地すべり (SD-2, 3) 影響評価について

■SD-2,3(同時発生):津波数値シミュレーション

- ●影響検討として、SD-2,3の同時発生ケースを実施。
- 数値シミュレーションの検討条件は、現実的パラメータ設定(崩壊物 密度1.8g/cm³、粗度係数(下層)0.40^{-1/3}・s)とした。

■津波数値シミュレーション結果(平均潮位からの水位変動量)

 解析の結果、取水口前面における水位変動量は、最大水位上昇量が +0.40m、最大水位下降量が+0.10m程度であり、発電所への影響 は少ないことを確認した。



コメントNo.4

佐渡島陸上地すべり

単位	: '	T.M	I.S.	L.	[m]
	•			<u> </u>	L7

		遡上域水位							
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	荒浜側	大湊側
上昇側	+0.40	+0.39	+0.38	+0.38	+0.39	+0.39	+0.38	+0.36	+0.40
下降側	+0.10	+0.11	+0.12	+0.12	+0.14	+0.14	+0.15	-	-



4-4 陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-5)

コメントNo.4 佐渡島陸上地すべり



- 防災科学技術研究所(1986)によるとSD-5周辺においては、4つの地すべり地形(①~④)が認められる。
- 現地調査結果によるとSD-5周辺の地すべり土塊は大きく2つに区分され、大きいほうの地すべりは3つの地 すべり土塊(A~C)に細分される。
- 月布施北方の隔離された地すべり土塊(D)は、小規模な表層すべりである。
- 解析で考慮した地すべり範囲について、机上調査および現地調査結果と概ね一致しており、複数の地すべり地形を含めた保守的な範囲であることを確認した。



多いの		調査結果									
也,	πino.	防災科学技術研究所(1986)	現地調査結果								
	1	 月布施西方に分布する最も大きな移動体。 滑落崖は移動体の西方に位置し, C字型を示す。 移動体の南縁は,小瀬川に規制される。 	 大きく2つの地すべり土塊が分布。 月布施西方の地すべり土塊は、北 西から南東方向にかけて3つ(A~ C)に細分される、末端部は標高 150m付近。 月布施北方の隔離された地すべり 土塊(D)は、小規模な表層すべり。 								
	2	 月布施北西に分布する移動体。 滑落崖は移動体を取り囲むよう に位置し、C字型を示す。 	 ①の地すべり土塊(A)の一部をな す。 ● 侵食谷が発達。 								
_	3	 月布施西方に分布する移動体。 滑落崖は移動体の西方に位置し、緩いC字型を示す。 	 ①の地すべり土塊(B)の一部をな す。 								
	4	 ②の東方に位置する小規模な 移動体。 滑落崖は移動体の北~西方に 位置し,緩いC字型を示す。 	・ 崖錐堆積物及び扇状地堆積物。								

4-4 陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-5)





東京電力

防災科学技術研究所(1986)の評価結果,現地調査結果,及び解析モデルに使用している地すべり範囲を下記に示す。











4-4 陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-5)

コメントNo.4 佐渡島陸上地すべり







陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-2,3) 4-4

コメントNo.4 佐渡島陸上地すべり



● 防災科学技術研究所(1986)によるとSD-2及びSD-3周辺においては、6つの地すべり地形(①~⑥)が認めら れる。

- 現地調査結果によると、SD-2及びSD-3周辺の地すべり土塊は、大きく5つ(A~E)に区分される。
- SD-2とSD-3は移動方向が大きく異なることから、個別の地すべり区域に認定される。

● 解析で考慮した地すべり範囲について、机上調査および現地調査結果と概ね一致しており、複数の地すべり地形 を含めた保守的な範囲であることを確認した。



地点		調査結果				
No.		防災科学技術研究所(1986)	現地調査結果			
S D	0	 北袋北東から、東光寺及び山寺を経て、浦津にかけて分布する最 も大きな移動体。 東光寺南方で分布方向をNE-SW方向からNW-SE方向へ変える。 	 2つの異なる地すべり土塊(A)及 (B)からなる。 北袋北東から東光寺南方にかけ 南西方向へ移動した地すべり土 (B)。 東光寺南方から浦津にかけて南 方向への移動を示す地すべり土: (A)。 			
2	2	 ・ 徳和から清水にかけて分布する移動体。 ・ 滑落崖は移動体の北に位置し、緩い逆し字型を示す。 	 ②及び③は一連の地すべり土塊からなる。 徳和北方から清水南方にかけて調査 			
	\odot	 北袋と徳和との間に分布する移動体の集合。 滑落崖は、それぞれの移動体の北に位置し、逆U字~逆V字型を示す。 	方向への移動を示す地すべり土り (C)。			
9	4	 ・ 横山東方に分布する移動体。 ・ 滑落崖は移動体の北西に位置し,逆し字型を示す。 	 ④,⑤及び⑥は一連の地すべり± 塊からなる。 			
D -	5	 横山南方に分布する移動体。 滑落崖は移動体の北に位置し、逆し字型を示す。 	 ・ 南東方向への移動を示す地すべ 土塊(D)。 			
3	6	 小熊周辺に分布する移動体。 滑落崖は移動体の北〜北西に位置し,逆W字型を示す。 				

移動体の輪郭

地すべりモデル範囲

地すべり土塊 D

4-4 陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-2,3)



防災科学技術研究所(1986)の評価結果,現地調査結果,及び解析モデルに使用している地すべり範囲を下記に示す。



地すべり地形分布図「赤泊」(防災科学研究所,1986) ^(イ・ア・)、 冠頂が著しく開析された滑落崖 (移動体の輪郭

東京電力



 地すべり土塊 A 地すべり土塊 B 地すべり土塊 C 矢印は土塊の移動方向。
 地すべり土塊 C





コメントNo.4

佐渡島陸上地すべり



4-4 陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-2,3)

E





SD-2,3周辺の地すべり



地すべりの全景写真 a

北袋北方に認められる比高約20m~30mの滑落崖が認められる。 <u>▶ NW</u> SE <u></u>



地すべり土塊(B)及び(C)の全景写真 b

北袋北方に認められる比高約20m~30mの滑落崖,北袋西方の比高約150mの滑落崖,徳和周辺には緩傾斜の地すべり土塊(C)が認められ,徳和と清水との間に低崖が認められる。



滑落崖写真 c 北袋北方に認められる比高約150mの滑落崖。





矢印は土塊の移動方向

4-4 陸上地すべり地形における現地調査結果(SD-2,3)

地すべり地形分布図「赤泊」(防災科学研究所,1986)

冠頂が丸みをおびて不明瞭になった滑落崖

>、 冠頂が著しく開析された滑落崖

移動体の輪郭

E





W

地すべり写真 d 地すべり土塊(B)と地すべり土塊(C)との間の溝状凹地。



地すべり写真 e 地すべり土塊(C)と地すべり土塊(D)との間に低崖が認められる。



地すべり写真 f 地すべり土塊(D)の末端は海岸に 到達しない。



地すべり写真 g 小規模な地すべり土塊(E)。



侵食谷

崖錐・小扇状地

◯ 地すべりモデル範囲

は市場の市場である。

凡例

→ 地すべり土塊 D

→ 地すべり土塊 E

矢印は土塊の移動方向

A

地すべり土塊 A 一下入 滑落崖

地すべり土塊 B



5-1 概要

コメントNo.5砂移動 浮遊砂濃度

分類	No.	コメント	指摘日
砂移動	5	砂移動評価について、高橋(1999)の手法における飽和浮遊砂濃度が評価結果に 及ぼす影響を確認すること。また、港湾内の堆積量が1mを超えている箇所に ついて、取水への影響を確認すること。	H27.1.23 審査会合 H27.10.19 ヒアリング

- 砂移動評価における飽和浮遊砂濃度の上限値については、これまでの検証結果から、1%は妥当な設定 値であり、5%は過大評価になると整理した。
- ここでは、高橋(1999)の手法における飽和浮遊砂濃度が評価結果に及ぼす影響を確認することを目的に、飽和浮遊砂濃度の上限値を3%とした影響評価を実施した。
- 影響評価の結果、6、7号炉における取水口前面における砂の堆積厚さは最大でも約1.2m(7号炉)であり、取水口が閉塞する恐れがないことを確認した。
- 砂の堆積量が1mを超えている箇所について、取水への影響を確認した。
- 確認の結果、カーテンウォールが設置され海底面が低くなっている箇所で堆積厚さは2.0m程度となるものの、通水断面は確保されており、取水への影響はないことを確認した。



5-2 砂移動影響評価:浮遊砂濃度の上限について

豆電力

■ 論文整理に基づく高橋ほか(1999)における浮遊砂濃度上限値に関する評価

- 高橋ほか(1999)の浮遊砂濃度上限値について、砂移動評価に関する論文を整理した。
- 上限値5%の検証結果から、浮遊砂濃度上限値5%は過大評価になると考えられる。
- 上限値1%の検証結果から、浮遊砂濃度上限値1%は妥当な設定値であると考えられる。
- 以上より、高橋ほか(1999)の浮遊砂濃度上限値は1%を基本とし、3%としたケースを影響評価として実施した。

実規模検証	文献	計算使用 砂粒径	計算格子 間隔	浮遊砂 濃度上限	浮遊砂濃度上限に関する評価
気仙沼湾 (1960年 チリ地震津波)	玉田ほか (2009)	0.001~ 1mm	25m, 5m	1%,5%	•計算格子間隔が5mの場合,浮遊砂濃度上限 5%では実績値より侵食深を過大に評価
八戸港 (1960年 チリ地震津波)	藤田ほか (2010)	0.26mm	10.3m	1%,2%,5%	 ・浮遊砂濃度上限5%は過大に評価 ・浮遊砂濃度上限1~2%の場合の再現性が良好
宮古港 (2011年東北地方 太平洋沖地震津波)	近藤ほか (2012)	0.08mm	10m	1%	 ・土砂移動の全体的な傾向は良く一致 ・防波堤堤頭部の最大洗掘深や断面地形も定量的に概ね良い一致
気仙沼湾 (2011年東北地方 太平洋沖地震津波)	森下ほか (2014)	0.3mm	10m	1% $C_{sat} = \alpha \times \sqrt{U^2 \times V^2}$	 ・砂移動評価に影響を及ぼす因子として、無次 元掃流力、流砂量式係数、飽和浮遊砂濃度の3 つを抽出 ・上記の3つの因子を同時に変えたモデルにより、再現性が向上する可能性を示唆 ・飽和浮遊砂濃度については、摩擦速度の関数 とすることで再現性向上につながることを示唆
•			C _{sat} :飽和浮遊砂	濃度 U,V:断面平均流速成	分 α:係数(0.01)

高橋ほか(1999)の検証事例

55

コメントNo.5

砂移動 浮游砂濃度

5-3 砂移動影響評価:検討結果

- 高橋(1999)の手法における飽和浮遊砂濃度が評価結果に及ぼす影響確認として、飽和浮遊砂濃度の上限値を 3%にしたケースについて影響評価を実施した。
- 取水口前面における砂の堆積厚さの最大は、3号炉取水口前面の約2.8m。
- 6,7号炉取水口前面の最大値は,7号炉取水口前面の約1.2mであり,取水路の高さ5m程度に対して十分小さ く,取水口が閉塞するおそれはないことを確認した。

			取水口前面堆積厚さ(m)						
小位	地震	手法	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉
	海域の活断層	高橋ほか 1%	0.1	0.3	0.6	0.6	0.1	0.1	0.2
上 昇 - 側	(5断層連動モデル)	高橋ほか 3%	0.2	0.8	1.2	1.1	0.1	0.1	0.2
	日本海東縁部	高橋ほか 1%	0.5	0.9	1.2	1.1	0.4	0.3	0.6
	(2領域モデル)	高橋ほか 3%	1.7	2.6	2.8	2.6	0.8	0.6	1.2
	海域の活断層	高橋ほか 1%	0.2	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
下	(長岡十日町連動モデル)	高橋ほか 3%	0.6	0.9	1.1	0.9	0.4	0.3	0.3
僤	日本海東縁部	高橋ほか 1%	0.2	0.7	1.0	0.8	0.2	0.2	0.4
	(2領域モデル)	高橋ほか 3%	1.1	2.1	2.3	2.1	0.9	0.7	1.0

数値シミュレーション結果



コメントNo.5

砂移動 浮游砂濃度





5-3 砂移動影響評価:検討結果

■ 高橋ほか(1999)の手法による堆積侵食分布(最終地形)

浮遊砂上限濃度 3%

コメントNo.5

砂移動 浮遊砂濃度



5-3 砂移動影響評価:検討結果

■ 高橋ほか(1999)の手法による堆積侵食分布(最終地形)

浮遊砂上限濃度 1%

コメントNo.5

砂移動 浮遊砂濃度



5-4 港湾内の砂堆積に関する取水への影響について

- 港湾内において、堆積厚さが2.0mとなっている箇所での取水への影響を確認した。
- 当該箇所は凹地形(海底面T.P.-13.0m)となっており、浮遊砂濃度上限値1%のケースで堆積厚さ2.0m、3%の ケースで5.6mとなっているものの、通水断面は確保されており、取水への影響は少ないことを確認した。



コメントNo.5

砂移動 浮游砂濃度





6-1 概要

コメントNo.6砂移動 詳細評価結果

分類	No.	コメント	指摘日
砂移動	6	砂移動評価について、各手法による解析時間中の最大堆積層厚、取水口前面での地形変化、水位変化、浮遊砂濃度の変化等のデータを提示すること	H27.10.19

砂移動評価について、最大堆積層厚、取水口前面での地形変化、水位変化、浮遊砂濃度の変化等のデータを整理した。



62



🙀 東京電力



(水位, 堆積量, 濃度)





(水位,堆積量,濃度)



6号炉 高橋1% 海域の活断層上昇側 (水位,堆積量,濃度)

7号炉 高橋1% 海域の活断層上昇側 (水位,堆積量,濃度)



炉 高橋1% 海域の活断層下降側 (水位,堆積量,濃度)







🕴 東京電力



🙀 東京電力

70

6-2 砂移動詳細評価結果:最大堆積厚さ

■ 高橋ほか(1999)の手法による最大堆積分布 浮遊砂上限濃度 1%



コメントNo.6

砂移動 詳細評価結果

6-2 砂移動詳細評価結果:最大堆積厚さ

■ 高橋ほか(1999)の手法による最大堆積分布 浮遊砂上限濃度 3%



コメントNo.6

砂移動 詳細評価結果
参考文献

- 土木学会原子力土木委員会津波評価部会(2002):原子力発電所の津波評価技術.
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会(2003):日本海東縁部の地震活動の長期評価.
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会(2009):震源断層を特定した地震の強震動予測手法(「レシピ」).
- 防災科学技術研究所(1986):地すべり地形分布図「村上・佐渡」.
- Huber et al. (1997) : Forecasting impulse waves in reservoirs. Dix-neuvième Congrès desGrands Barrages C31:993–1005. Florence, Italy. Commission.International des Grands Barrages, Paris.
- 高速道路調査会(1985):地すべり地形の安定度評価に関する研究報告書, P.33, P.36.
- Maeno and Imamura (2007) : Numerical investigations of tsunamis generated by pyroclastic flows from the Kikai caldera, Japan, Geophysical Research Letters, Vol.34.
- 藤井ほか(1998):津波による海底地形変化に関する研究,海岸工学論文集,第45巻, pp.376-380.
- 高橋ほか(1999): 掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発, 海岸工学論文集, 第46 巻, pp.606-610.
- ▶ 藤田ほか(2010):津波による海底地形変化評価モデルの現地適用性に関する研究,海岸工学論文集,第26巻,pp.213-218.
- 玉田ほか(2009):河川での津波防災検討における津波移動床モデルの適用性に関する研究,土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.B2-65, No.1, pp.301-305.
- 近藤ほか(2012):港湾での津波による土砂移動計算の再現性評価,土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.68, No.2, Ⅰ_369-Ⅰ_400.
- 森下ほか(2014):2011年東北地方太平洋沖地震津波襲来時の気仙沼湾を対象とした津波移動床モデルの再現性向上,土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.70, No.2, Ⅰ_491-Ⅰ_495.

