

不適合管理状況(9月13日～9月19日審査分)

1. Cグレード 7件

発見日	号機	件名
2007/8/7	その他	【中越沖地震】開閉所 南新潟幹線1号主回路端子部の亀裂について
2007/8/17	その他	【中越沖地震】開閉所 南新潟幹線2号主回路端子部の亀裂について
2007/8/28	3号機	【中越沖地震】取水路目地部のズレについて
2007/9/4	7号機	【中越沖地震】スクリーンエリア 6・7号機用スクリーン装置点検用門型クレーンの損傷について
2007/9/5	2号機	【中越沖地震】取水路 循環水ポンプ室目地部のズレについて
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系・非常用ガス処理系トレンチの破損について
2007/9/13	1号機	【中越沖地震】取水路内部目地部のズレについて

2. Dグレード 20件

発見日	号機	件名
2007/8/27	その他	【中越沖地震】気象観測所20m風向風速計 取付コンクリート柱のひび割れについて
2007/8/30	6号機	【中越沖地震】循環水配管マンホール 復水器細管洗浄用ボール浸入防止板の変形について
2007/9/3	その他	【中越沖地震】技術部倉庫天井クレーン走行レールのボルトの外れについて
2007/9/4	その他	【中越沖地震】技術部倉庫基礎部の損傷について
2007/9/5	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 ドラム缶運搬用リフトレール取付けアングルの変形について
2007/9/10	2号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構補修室 仮置きカートレール架台車輪の破損について
2007/9/10	2号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構補修室 仮置き運搬カートの外れについて
2007/9/10	3号機	【中越沖地震】炉心性能計算機機のフレーム変形について
2007/9/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 屋上昇降用ラダーフェンス入口扉のゆがみについて
2007/9/11	3号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構補修室内の壁およびバルブサポートの損傷について
2007/9/11	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 真空清掃設備吸込弁の外れについて
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】タービン系ソフトアイソレーション装置のアイソレ指令押しボタンの破損について
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系配管貫通部充填材のズレについて

発見日	号機	件名
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系配管貫通部充填材のズレについて
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系配管とサポートの干渉について
2007/9/12	6号機	【中越沖地震】原子炉区域・タービン区域 排風機室壁のひびについて
2007/9/12	その他	【中越沖地震】使用済燃料輸送容器(キャスク)底面のすり傷について
2007/9/13	7号機	【中越沖地震】循環水系配管マンホール 復水器細管洗浄用ボール侵入防止板の変形について
2007/9/14	1号機	【中越沖地震】放射性廃棄物処理設備 サンプリング盤制御電源喪失誤警報の発生について
2007/9/18	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン点検架台サポートと走行架線ブラケットの接触について

3. 新潟県中越沖地震に係る不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	7
D	20
対象外	0
総計	27