

不適合管理状況(12月審議分)

1. Dグレード 7件

発見日	号機	件名
2009/5/21	2号機	[中越沖地震]励磁変圧器の上部振れ止めピンの損傷他について
2009/10/22	その他	[中越沖地震]電力ケーブル洞道内 変圧器類焼防止装置配管支持金具の変形について
2009/11/18	2号機	[中越沖地震]所内変圧器(B)の上部振れ止め固定ボルトの損傷他について
2009/11/20	2号機	[中越沖地震]低圧タービン(B,C)タービンミサイル防護板締付ボルトの折損および変形について
2009/11/20	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 配管・サポート点検における配管固定金具(Uバンド)の損傷について
2009/11/27	2号機	[中越沖地震]復水器連続洗浄装置ボール注入配管分岐部の配管の抜けについて
2009/12/10	4号機	[中越沖地震]循環水ポンプ(A)ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値の逸脱について

2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	0
D	7
対象外	0
総計	7