

不適合管理状況(8月審議分)

1.G グレード 5件

発見日	号機	件名
2008/10/8	3号機	[中越沖地震]原子炉冷却材再循環ポンプ(A,B)用球面軸受のズレについて
2010/6/16	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(C)ダイヤフラム内輪(9段下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/7/6	2号機	[中越沖地震]換気空調冷却系トレンチ内電路点検におけるサポート固定ボルト他の破断の発見について
2010/7/23	2号機	[中越沖地震]循環水ポンプ(C)ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値逸脱について
2010/7/28	2号機	[中越沖地震]取水路(B)底部コンクリートの剥離について

2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G	0
G	0
G	5
対象外	0
総計	5