

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月29日	4月29日	4月29日	4月29日
採取時刻	9:18	8:56	9:09	9:00
Cs-134(約2年)	220	70	89	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,500	860	980	51
全	3,800	2,500	1,400	160
H-3(約12年)	220	380	130	240

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。