

2019年5月12日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日
採取時刻	7:33	9:03	7:16	9:06
Cs-134(約2年)	120	68	110	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	1,600	850	1,400	52
全 $\beta$	2,300	2,600	1,800	170
H-3(約12年)	190	400	200	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。