

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|-------------------|
| | E-3 | E-4 | E-5 | E-8 | E-9 | E-10 | E-13 | E-14 |
| 採取日 | | | | | 7月16日 | 7月16日 | 7月16日 | 7月16日 |
| 採取時刻 | | | | | 8:29 | 8:36 | 8:08 | 8:19 |
| 全β | | | | | 2,200 | 19 | ND(13) | 110 ^{*1} |
| H-3(約12年) | | | | | ND(120) | ND(120) | ND(120) | ND(120) |

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

<参考> 前回公表までの最高値(H4エリア周辺)

単位: Bq/L

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 |
| 全β | 710,000 [2013/11/10] | 650 [2013/9/4] | 570 [2013/9/18] | 1,300 [2013/9/15] | 100 [2013/9/24] | 63 [2014/9/9] |
| H-3(約12年) | 790,000 [2013/10/17] | 530 [2013/10/5][2014/1/3] | 7,700 [2014/4/28] | 2,600 [2014/2/18,3/1] | 3,100 [2013/11/10,11/13] | 350 [2013/12/18][2014/1/1] |
| | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | E-11 | E-12 |
| 全β | 60 [2014/8/13] | 36 [2015/3/10] | 31,000 [2016/9/2] | 210 [2017/10/24] | 170 [2015/3/11] | 37 [2014/1/23] |
| H-3(約12年) | 1,100 [2014/2/19] | 2,300 [2013/11/13] | 51,000 [2013/11/25] | 54,000 [2014/1/21] | 1,000 [2014/2/12] | 2,900 [2014/2/12] |
| | E-13 | E-14 | ウェルポイント | F-1 | | |
| 全β | 21 [2015/1/6][2017/12/12] [2018/10/16] | 93 [2017/10/10] | 16,000 [2013/11/28] | 36 [2014/8/19] | | |
| H-3(約12年) | 1,800 [2015/4/14] | 640 [2014/8/26] | 190,000 [2013/11/30] | 770 [2014/2/25] | | |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。