

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 7月3日 | 7月3日 | 7月3日 | 7月3日 |
| 採取時刻 | 7:21 | 8:05 | 7:33 | 8:09 |
| Cs-134(約2年) | 36 | 56 | 190 | ND(6.7) |
| Cs-137(約30年) | 590 | 960 | 2,700 | 76 |
| 全 | 600 | 2,700 | 3,200 | 170 |
| H-3(約12年) | ND(120) | 340 | ND(120) | 200 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。