

2019年7月10日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日
採取時刻	7:08	9:18	6:58	9:22
Cs-134(約2年)	39	68	280	11
Cs-137(約30年)	560	900	3,600	160
全	680	2,700	4,300	220
H-3(約12年)	ND(110)	430	ND(110)	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。