

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月31日	7月31日	7月31日	7月31日
採取時刻	7:06	7:32	7:16	7:36
Cs-134(約2年)	43	56	74	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	540	780	1,100	130
全	680	2,400	1,300	220
H-3(約12年)	ND(120)	290	ND(120)	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。