

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日
採取時刻	6:59	7:34	7:08	7:38
Cs-134(約2年)	40	53	130	ND(12)
Cs-137(約30年)	630	790	1,800	95
全	760	2,300	2,100	160
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。