

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日
採取時刻	6:48	7:13	6:57	7:16
Cs-134(約2年)	44	59	240	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	580	830	3,200	110
全	740	2,300	3,800	190
H-3(約12年)	ND(110)	430	ND(110)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。