

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路							
採取日	8月9日							8月9日							
採取時刻	7:34							7:38							
降雨量(mm/日)	0							0							
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	0.58							ND(0.62)							
Cs-137(約30年)	11							2.4							
全	15							4.7							
H-3(約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路							
採取日	8月9日							8月9日							
採取時刻	6:00							6:00							
降雨量(mm/日)	0							0							
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(1.4)							ND(0.60)							
Cs-137(約30年)	9.4							ND(0.77)							
全	18							ND(2.7)							
H-3(約12年)	-							-							

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。