

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
採取時刻	6:20	8:10	7:30	7:08	6:28	6:35	7:25	6:25	8:15	7:35	7:13	6:32	6:40	7:30
降雨量(mm/日)	2	0	0	0	1	12	4.5	2	0	0	0	1	12	4.5
流量(m ³ /秒)	0.016	0.002	0.002	0.002	0.002	0.014	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.67)	ND(0.65)	ND(0.57)	0.68	ND(0.62)	ND(0.61)	ND(0.69)	ND(0.50)	ND(0.52)	ND(0.66)	ND(0.73)	0.82	ND(0.98)
Cs-137(約30年)	8.6	12	8.0	8.5	10	11	8.5	7.3	2.7	3.1	2.1	1.9	9.1	5.0
全	16	22	12	14	12	12	13	11	4.5	5.4	4.4	ND(3.6)	15	7.6
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	12	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	2	0	0	0	1	12	4.5	2	0	0	0	1	12	4.5
流量(m ³ /秒)	0.017	0.009	0.009	0.009	0.009	0.034	0.016	0.076	0.012	0.012	0.013	0.011	0.199	0.067
Cs-134(約2年)	3.7	2.3	1.2	ND(0.77)	1.3	2.6	1.9	ND(0.61)	ND(0.65)	ND(0.70)	ND(0.46)	ND(0.59)	ND(0.58)	ND(0.65)
Cs-137(約30年)	48	29	20	15	14	43	32	ND(0.77)	ND(0.79)	ND(0.83)	ND(0.77)	0.71	1.8	1.7
全	72	35	28	23	23	50	52	3.5	ND(3.1)	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.2)	6.2	5.2
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	12	-

* 太枠内が今回公表データ。他は8月30日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日			9月6日	9月7日	9月8日	9月9日		
採取日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日			9月6日	9月7日	9月8日	9月9日		
採取時刻	7:00	6:45	7:55	6:00			7:05	6:50	8:00	8:17		
降雨量(mm/日)	0	0	0	64.5			0	0	0	64.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.70)	ND(0.59)	ND(0.94)	ND(0.86)			ND(0.68)	ND(0.76)	ND(0.49)	5.1		
Cs-137(約30年)	9.1	9.3	7.1	7.6			2.4	2.1	1.5	86		
全	15	12	8.8	15			3.5	5.0	ND(3.1)	83		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日			9月6日	9月7日	9月8日	9月9日		
採取日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日			9月6日	9月7日	9月8日	9月9日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	64.5			0	0	0	64.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	1.2	1.0	ND(0.62)			ND(0.46)	ND(0.65)	ND(0.66)	ND(0.68)		
Cs-137(約30年)	16	16	14	12			ND(0.84)	ND(0.86)	ND(0.81)	ND(0.81)		
全	20	17	15	18			ND(3.0)	3.2	ND(3.4)	ND(2.9)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は9月9日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。