

2019年10月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
採取時刻	6:49	7:20	7:00	7:24
Cs-134(約2年)	38	55	100	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	530	780	1,400	83
全	630	2,400	2,000	170
H-3(約12年)	ND(110)	400	ND(110)	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。