

2019年11月6日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日
採取時刻	7:13	9:21	7:03	9:24
Cs-134(約2年)	340	61	120	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	5,300	920	1,700	69
全	6,600	2,400	2,400	140
H-3(約12年)	280	240	ND(110)	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。