

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日
採取時刻	6:40	7:18	8:00	7:25	7:20	7:25	7:23	6:45	7:23	8:05	7:30	7:25	7:30	7:28
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	17.5	2	0	0	0	0	1.5	17.5	2	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.001	0.014	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	0.92	0.70	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.38)	ND(0.65)	ND(0.59)	0.99	ND(0.66)	ND(0.79)	ND(0.71)
Cs-137(約30年)	11	12	13	4.5	7.8	5.5	7.1	1.8	2.3	2.0	12	3.2	3.1	2.1
全	13	19	19	7.2	12	6.0	13	4.1	3.9	4.5	17	5.0	ND(4.3)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-	-	-	-	-	9.5	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日
採取時刻	6:00	6:45	6:00	6:00	6:00	6:00	6:45	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	17.5	2	0	0	0	0	1.5	17.5	2	0	0
流量(m ³ /秒)	0.009	0.009	0.009	0.050	0.011	0.011	0.010	0.015	0.016	0.015	0.291	0.017	0.017	0.017
Cs-134(約2年)	0.73	ND(0.95)	ND(0.95)	10	2.2	1.4	1.2	ND(0.59)	ND(0.55)	ND(0.63)	ND(0.68)	ND(0.54)	ND(0.63)	ND(0.46)
Cs-137(約30年)	14	14	12	160	38	20	14	ND(0.81)	ND(0.85)	ND(0.85)	1.2	ND(0.77)	ND(0.82)	ND(0.79)
全	21	18	16	200	58	24	20	ND(3.7)	ND(3.0)	ND(3.2)	4.5	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は9月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日				10月4日	10月5日	10月6日	10月7日			
採取日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日				10月4日	10月5日	10月6日	10月7日			
採取時刻	7:25	7:40	7:58	7:45				7:30	7:45	8:03	7:50			
降雨量(mm/日)	1	0	17	4.5				1	0	17	4.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.91)	ND(0.61)				ND(0.65)	ND(0.45)	2.5	ND(0.57)			
Cs-137(約30年)	8.9	5.8	9.3	7.7				2.1	2.0	45	2.2			
全	14	14	20	13				ND(3.5)	3.3	58	3.9			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日				10月4日	10月5日	10月6日	10月7日			
採取日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日				10月4日	10月5日	10月6日	10月7日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	1	0	17	4.5				1	0	17	4.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.97)	1.0	1.4	2.1				ND(0.68)	ND(0.70)	ND(0.58)	ND(0.57)			
Cs-137(約30年)	10	8.9	26	33				ND(0.77)	ND(0.81)	2.7	ND(0.76)			
全	12	13	35	41				ND(3.0)	ND(3.4)	8.7	ND(3.4)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は10月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。