

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | | 物揚場排水路 | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 採取日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 採取時刻 | 7:45 | 7:55 | 7:36 | 9:20 | 8:00 | 7:53 | 7:50 | 8:00 | 7:40 | 9:25 | 8:05 | 7:58 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.91) | 0.63 | 0.96 | 0.91 | ND(0.63) | ND(0.64) | ND(0.58) | ND(0.81) | ND(0.95) | ND(0.91) | ND(0.52) | ND(0.53) |
| Cs-137(約30年) | 9.7 | 12 | 11 | 15 | 2.8 | 6.6 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 6.0 | 2.6 | 2.7 |
| 全 | 17 | 21 | 21 | 20 | 6.2 | 10 | 6.0 | 4.0 | ND(3.5) | 11 | 5.5 | 4.9 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | | BC排水路 | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 採取日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 採取時刻 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:45 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:35 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.81) | ND(0.76) | ND(0.88) | ND(0.77) | 0.70 | ND(0.95) | ND(0.63) | ND(0.61) | ND(0.55) | ND(0.60) | ND(0.55) | ND(0.70) |
| Cs-137(約30年) | 12 | 9.9 | 8.9 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | ND(0.63) | ND(0.72) | ND(0.74) | ND(0.69) | ND(0.61) | ND(0.80) |
| 全 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 4.5 | ND(3.5) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

* 太枠内が今回公表データ。他は11月13日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。