

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日
採取時刻	6:55	7:24	7:04	7:28
Cs-134(約2年)	150	45	54	ND(8.2)
Cs-137(約30年)	2,700	700	940	37
全	3,400	2,200	1,300	110
H-3(約12年)	180	330	ND(110)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。