

2020年1月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日
採取時刻	7:03	8:35	6:54	8:39
Cs-134(約2年)	160	53	67	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	2,400	640	1,100	47
全	3,400	2,200	1,400	140
H-3(約12年)	190	280	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。