

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日
採取時刻	7:10	8:57	7:18	9:00
Cs-134(約2年)	89	47	260	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	1,700	720	4,200	63
全	2,100	2,100	5,400	120
H-3(約12年)	ND(120)	330	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。