

2020年3月22日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月20日	3月20日	3月20日	3月20日
採取時刻	7:15	8:38	7:02	8:41
Cs-134(約2年)	63	57	110	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	1,200	940	2,200	91
全	1,400	2,100	2,700	96
H-3(約12年)	ND(120)	180	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。