

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月23日	3月23日	3月23日	3月23日
採取時刻	6:56	8:46	6:46	8:50
Cs-134(約2年)	86	48	110	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	1,300	760	1,800	38
全	1,700	2,200	2,300	86
H-3(約12年)	ND(110)	340	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。