

< 参考 > 前回公表までの最高値 (構内排水路)

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134 (約2年)	46 [2014/6/12]	56 [2014/6/12]	280 [2014/5/21]	22 [2014/6/12]
Cs-137 (約30年)	130 [2014/6/12]	160 [2014/6/12]	910 [2015/9/9]	57 [2014/6/12]
全	200 [2014/6/12]	190 [2014/6/12]	1,500 [2014/8/26] [2015/9/9]	5,400 [2015/2/22]
H-3 (約12年)	29 [2014/5/7]	35 [2014/5/7]	820 [2014/6/18]	2,500 [2015/6/18]

\*カッコ内は、各値の採取日を示す。