





承認	審査	作成
2019.7.25	2019.7.25	2019.7.25

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.7.25	10:00 ~ 12:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-014 BG : 80cpm (機器効率 : 31.4%)



○ : 地面
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1: 地面	100	7: 手すり (斜面)	100
2: 足場	90	8: 手すり (斜面)	100
3: 手すり (斜面)	90	9: 地面	90
4: 手すり (斜面)	90	10: 地面	80
5: 手すり	80	11: フェンス	100
6: 手すり	90	12: フェンス	110

※ : アクションレベル : 1300cpm未満