





承認	審査	作成
2018.7.25	2019.7.25	2019.7.25

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.7.25	10:00 ~ 12:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-034 BG : 80cpm (機器効率 : 28.6%)



No	cpm	No	cpm
1: 地面	100	9: 手すり	80
2: 足場	100	10: 足場(階段)	100
3: 手すり	80	11: 手すり	100
4: 地面	80	12: 足場(階段)	100
5: 手すり	80	13: 手すり	90
6: 足場	80	14: 足場	100
7: 手すり	90	15: 手すり	100
8: 地面	80		

○ : 地面及び足場板上
△ : 手すり

※ : アクションレベル : 1300cpm未満