

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年3月9日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年3月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【6号残留熱除去海水系ポンプ(D)の駆動用モーター不良について】 残留熱除去海水系ポンプ(D)の点検において、駆動用モーター軸ずれによる回転不良を確認。 修理を実施する。 同ポンプは(B)系の機器、(A)系は正常であり系統運転には問題なし。	G II