

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年11月5日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年11月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【5号機集水ピット脇溜枡の排水ポンプA・B流量積算計不良について】 5号機集水ピット脇溜枡の排水ポンプA・Bが排水しても流量積算計が動作しないことを確認。 点検予定。	GIII
2	【3号機燃料取扱設備における警報発生について】 3号機燃料取扱設備クレーン主巻を南北方向に動かす装置(トロリ)を操作したところ異常を知らせる警報が発生。 原因を調査中。	GIII
3	【構内駐車場における駐車車両への接触について】 構内駐車場に駐車する際、停車中のユニック車の助手席側サイドミラーに接触。	GIII