

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年4月8日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年4月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機残留熱除去海水系(B)ポンプ出口ストレーナの腐食について】 5号機残留熱除去海水系(B)ポンプ出口ストレーナの点検時にストレーナ内部に腐食を確認。 補修を行う。	GⅢ	4月3日
2	【5号機非常用ディーゼル発電機(A)燃料移送ポンプ電動機の摩耗について】 5号機非常用ディーゼル発電機(A)燃料移送ポンプ電動機の点検時に電動機の負荷側軸受取り付け部に摩耗を確認。 交換を行う。	GⅢ	4月3日