

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/11 19:30											
3/11 19:37											
3/11 20:00											
3/11 20:07			6.900								
3/11 20:30											
3/11 21:00											
3/11 21:30	450										
3/11 22:00	550										
3/11 22:10	550										
3/11 22:20	590										
3/11 22:30											
3/11 22:35	590										
3/11 22:47	590										
3/11 23:05	590										
3/11 23:24	590										
3/11 23:30											
3/12 0:30	1300										
3/12 0:45	1300										
3/12 1:00	1300										
3/12 1:05					0.600						
3/12 1:25	1300										
3/12 1:40	1300										
3/12 1:55	1300	530									
3/12 2:10	1300	500									
3/12 2:30	1300	500			0.840						
3/12 2:45			0.800		0.840						
3/12 2:50		500									
3/12 3:05	1300	500									
3/12 3:30	1300										
3/12 3:55	1300	500									
3/12 4:19	1300	500			0.780	0.790					
3/12 4:35	1300	500			0.770	0.770					
3/12 4:55	1300	500									

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 5:20	1300	500									
3/12 5:30	1300	500									
3/12 5:55	1300	500									
3/12 6:00	1300	500			0.740						
3/12 6:05					0.740						
3/12 6:30	1300	550			0.790	0.780					
3/12 6:47	1200	400			0.770	0.770					
3/12 7:00	900	300									
3/12 7:01					0.760	0.760					
3/12 7:15	700	250									
3/12 7:17					0.760	0.760					
3/12 7:30	100	200			0.760	0.760					
3/12 7:40					0.755						
3/12 7:55	50	-100			0.755	0.755					
3/12 8:03	50	-100			0.755	0.755					
3/12 8:10	0	-200									
3/12 8:15					0.750	0.750					
3/12 8:20	-50	-300									
3/12 8:22	0	-300									
3/12 8:23					0.750	0.750					
3/12 8:30	0	-400									
3/12 8:36					0.750						
3/12 8:39	-50	-500									
3/12 8:49	-300	-550			0.740	0.740					
3/12 8:56	-375	-600									
3/12 9:00	-500	-650									
3/12 9:02					0.740	0.740					
3/12 9:10	-425	-650									
3/12 9:20	-425	-700			0.740	0.740					
3/12 9:25	-450	-700			0.740	0.740					
3/12 9:45	-450	-700			0.740	0.740					
3/12 9:52	-500	-700			0.740	0.740					
3/12 10:04	-500	-700									

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を逸しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 10:19					0.750						
3/12 10:20					0.750						
3/12 10:27					0.750						
3/12 10:33	-500	-700									
3/12 10:38	-550	-700			0.740	0.740					
3/12 10:47	-550	-700			0.740	0.740					
3/12 10:52	-600	-750			0.750	0.750					
3/12 11:00	-700	-800			0.750	0.750					
3/12 11:10	-800	-800									
3/12 11:20	-900	-800			0.750	0.750					
3/12 11:30	-1100	-900			0.750	0.750					
3/12 11:41	-1250	-1000			0.750	0.750					
3/12 11:52	-1350	-1100			0.750	0.740					
3/12 12:05	-1500	-1400			0.750	0.740					
3/12 12:12	-1550	-1450			0.750	0.740					
3/12 12:35	-1700	-1450			0.750	0.750					
3/12 12:45	-1700	-1450			0.750	0.745					
3/12 12:55	-1700	-1500			0.750	0.745					
3/12 13:05	-1700	-1500			0.750	0.745					
3/12 13:14	-1700	-1550			0.750	0.745					
3/12 13:26	-1700	-1550			0.755	0.745					
3/12 13:38	-1700	-1550			0.755	0.745					
3/12 13:48	-1700	-1650			0.755	0.745					
3/12 13:52	-1700	-1650			0.755	0.744					
3/12 13:58	-1700	-1650			0.755	0.744					
3/12 14:05	-1700	-1650			0.735	0.735					
3/12 14:10	-1700	-1650			0.730	0.730					
3/12 14:18	-1700	-1600			0.725	0.725					
3/12 14:20	-1700	-1600			0.710	0.710					
3/12 14:25	-1700	-1600			0.690	0.690					
3/12 14:30	-1700	-1600			0.670						
3/12 14:35	-1700	-1600			0.640	0.640					
3/12 14:40	-1700	-1650			0.620	0.620					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 14:41	-1700	-1650			0.610	0.610					
3/12 14:50	-1700	-1600			0.580	0.580					
3/12 14:52	-1700	-1650			0.570	0.570					
3/12 14:54	-1700	-1650			0.565	0.565					
3/12 14:56	-1700	-1650			0.555	0.555					
3/12 14:58	-1700	-1650			0.550	0.550					
3/12 15:00					0.540	0.540					
3/12 15:02					0.535	0.535					
3/12 15:04	-1700	-1650			0.530	0.530					
3/12 15:06	-1700	-1650			0.525	0.525					
3/12 15:08	-1700	-1650			0.525	0.525					
3/12 15:10	-1700	-1650			0.520	0.515					
3/12 15:12	-1700	-1650			0.520	0.515					
3/12 15:14	-1700	-1650			0.525	0.520					
3/12 15:18	-1700	-1650			0.525	0.520					
3/12 15:20	-1700	-1650			0.530	0.520					
3/12 15:22	-1700	-1650			0.535	0.520					
3/12 15:26	-1700	-1650			0.535	0.520					
3/12 15:28	-1700	-1650			0.540	0.525					
3/12 15:30	-1700	-1650			0.540	0.525					
3/12 15:35	-1700	-1650			0.540	0.525					
3/12 15:37	-1700	-1650									
3/12 16:10	-1700	-1650									
3/12 16:31	-1700	-1650									
3/12 16:45	-1700	-1700									
3/12 17:00	-1700	-1700									
3/12 17:30	-1700	-1700									
3/12 18:00	-1700	-1700									
3/12 20:08		-1700		0.370							
3/12 20:20				0.367							
3/12 20:30		-1600		0.367							
3/12 21:00		-1750		0.360							
3/12 21:30		-1700		0.355							

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 22:00		-1700		0.355							
3/12 22:20		-1700		0.353							
3/12 23:00		-1750		0.358							
3/12 23:30		-1750		0.368							
3/13 0:00		-1750		0.368							
3/13 0:30		-1750		0.378							
3/13 1:00		-1700		0.375							
3/13 2:00		-1700		0.375							
3/13 3:00		-1700		0.373							
3/13 4:00		-1700		0.248							
3/13 5:00		-1700	0.389								
3/13 5:30		-1700	0.389								
3/13 6:00		-1700	0.389								
3/13 6:30		-1700	0.389								
3/13 7:00		-1700	0.394								
3/13 7:30		-1700	0.392								
3/13 8:00		-1700	0.392								
3/13 8:20		-1700	0.396								
3/13 8:55		-1700	0.398								
3/13 9:25		-1700	0.392								
3/13 9:55		-1700	0.392								
3/13 10:35		-1750	0.402								
3/13 10:55		-1700	0.398								
3/13 11:25		-1700	0.404								
3/13 11:55		-1700	0.405								
3/13 12:20		-1700	0.405								
3/13 12:40		-1700	0.405								
3/13 13:00		-1700	0.408								
3/13 13:37					0.595	0.590					
3/13 14:00					0.595	0.590					
3/13 14:10		-1700	0.413								
3/13 14:30		-1700		0.415	0.600	0.600					
3/13 14:45		-1700		0.415	0.600	0.600					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/13 15:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
3/13 15:15		-1700		0.418	0.605	0.600					
3/13 15:30		-1700		0.418	0.605	0.600					
3/13 15:45		-1700		0.420	0.605	0.600					
3/13 16:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:15		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:30		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:45		-1700	0.422		0.605	0.600					
3/13 17:00		-1700	0.423		0.605	0.600					
3/13 17:15		-1700	0.418		0.605	0.600					
3/13 17:30		-1700	0.415		0.600	0.600					
3/13 18:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
3/13 18:20		-1700	0.408		0.590	0.590					
3/13 18:40		-1700	0.403		0.590	0.585					
3/13 19:00		-1750	0.398		0.580	0.580					
3/13 19:30		-1750	0.393		0.575	0.570					
3/13 19:45		-1750	0.388		0.570	0.570					
3/13 20:00		-1750	0.388		0.570	0.565					
3/13 20:15		-1750	0.382		0.560	0.560					
3/13 20:30		-1750	0.383		0.560	0.560					
3/13 20:45		-1750	0.378		0.550	0.550					
3/13 21:00		-1750	0.382		0.550	0.550					
3/13 21:15		-1750	0.380		0.550	0.550					
3/13 21:30		-1750	0.380		0.550	0.550					
3/13 21:45		-1700			0.550	0.550					
3/13 22:00		-1700			0.540	0.540					
3/13 22:15		-1750	0.370		0.540	0.540					
3/13 22:30		-1750	0.030	0.368	0.540	0.540					
3/13 22:45		-1750	0.028	0.365	0.540	0.530					
3/13 23:00		-1750	0.062	0.366	0.540	0.530					
3/13 23:15		-1750	0.068	0.360	0.530	0.530					
3/13 23:30		-1750	0.056	0.360	0.530	0.530					
3/14 0:00		-1700	0.156	0.356	0.520	0.520					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/14 0:15		-1700	0.072	0.356	0.520	0.520					
3/14 0:30		-1700	0.070	0.356	0.520	0.520					
3/14 0:45		-1700	0.106	0.356	0.520	0.520					
3/14 1:00		-1700	0.056	0.350	0.515	0.510					
3/14 1:15		-1700	0.150	0.350							
3/14 1:30		-1750	0.050	0.350	0.515	0.510					
3/14 1:45		-1750	0.040	0.350	0.515	0.505					
3/14 2:00		-1700	0.040	0.350	0.510	0.505					
3/14 2:15		-1700	0.040	0.346	0.510	0.505					
3/14 2:30		-1700	0.036	0.342	0.505	0.500					
3/14 2:45		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
3/14 3:00		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
3/14 3:15		-1700	0.032	0.340	0.500	0.500					
3/14 3:30		-1700	0.032	0.340	0.500	0.495					
3/14 3:45		-1700	0.032	0.338	0.500	0.495					
3/14 4:00		-1700	0.032	0.338	0.495	0.490					
3/14 4:15		-1700	0.030	0.328	0.495	0.490					
3/14 4:30		-1700	0.030	0.328	0.495	0.490					
3/14 4:45		-1700	0.038	0.332	0.490	0.485					
3/14 5:00	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
3/14 5:15	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
3/14 5:30	-1750	-1750	0.030	0.326	0.480	0.480					
3/14 5:45	-1750	-1750	0.030	0.323	0.480	0.475					
3/14 6:00	-1750	-1750	0.030	0.326	0.480	0.475	1.64E+02		2.66E+01		
3/14 6:15	-1750	-1750	0.030	0.318	0.480	0.475					
3/14 6:30	-1750	-1750	0.036	0.320	0.475	0.470	1.62E+02		2.66E+01		
3/14 6:45	-1750	-1750	0.030	0.316	0.475	0.470					
3/14 7:00	-1750	-1750	0.036	0.318	0.470	0.467	1.61E+02		2.65E+01		
3/14 7:15	-1750	-1750	0.038	0.318	0.465	0.460					
3/14 7:30	-1750	-1750	0.038	0.316	0.465	0.460	1.60E+02		2.65E+01		
3/14 7:45							1.60E+02		2.65E+01		
3/14 8:00	-1750	-1750	0.038	0.316	0.460	0.455	1.60E+02		2.65E+01		
3/14 8:15							1.57E+02		2.65E+01		

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/14 8:30	-1800	-1750	0.038	0.312	0.460	0.455	1.52E+02		2.65E+01		
3/14 8:45	-1800	-1750					1.49E+02		2.65E+01		
3/14 9:00	-1800	-1750	0.036	0.306	0.450	0.445	1.45E+02		2.65E+01		
3/14 9:35	-1800	-1750	0.040	0.306	0.450	0.445	1.41E+02		2.65E+01		
3/14 9:45	-1800	-1750	0.040	0.306	0.450	0.445	1.40E+02		2.65E+01		
3/14 10:00	-1800	-1750	0.042	0.310	0.445	0.440	1.39E+02		2.65E+01		
3/14 10:15	-1800	-1750					1.37E+02		2.65E+01		
3/14 10:30	-1800	-1750	0.038	0.306	0.440	0.435	1.35E+02		2.65E+01		
3/14 10:45	-1800	-1750					1.33E+02		2.65E+01		
3/14 11:00			0.038	0.306							
3/14 12:00	-1800	-1750	0.040	0.306			1.23E+02		2.64E+01		
3/14 12:30	-1800	-1750	0.040	0.306			1.18E+02		2.64E+01		
3/14 14:45	-1800	-1750	0.046	0.300			9.80E+01		2.62E+01		
3/14 15:00	-1800	-1750	0.046	0.298			9.48E+01		2.62E+01		
3/14 15:30	-1750	-1750	0.048	0.300			9.17E+01		2.62E+01		
3/14 16:00	-1750	-1750	0.052	0.300			8.97E+01		2.62E+01		
3/14 19:15	-1750	-1750	0.062	0.272			7.88E+01		2.59E+01		
3/14 21:00	-1750	-1750	0.060	0.270			6.56E+01		2.57E+01		
3/14 22:00	-1700	-1700	0.057	0.260			6.10E+01		2.56E+01		
3/15 2:30	-1700	-1700									
3/15 3:00	-1700	-1700	0.068	0.248			5.73E+01		2.46E+01		
3/15 4:00	-1750	-1750	0.068	0.240			6.27E+01		2.47E+01		
3/15 5:00	-1750		0.066	0.240			7.74E+01		2.47E+01		
3/15 11:25	-1700	-1700	0.078	0.206			8.70E+01		2.42E+01		
3/15 11:42	-1700	-1700	0.080	0.206			8.58E+01		2.41E+01		
3/15 11:58	-1700	-1700	0.079	0.202			8.44E+01		2.41E+01		
3/15 13:00	-1700	-1700	0.076	0.206			8.19E+01		2.41E+01		
3/15 15:25	-1800	-1750	0.082	0.195			1.04E+02		2.37E+01		
3/15 16:10	-1800	-1750	0.090	0.200			9.75E+01		2.36E+01		
3/15 18:43	-1800	-1800	0.188				6.89E+01		2.33E+01		
3/16 1:24	-1750	-1750	0.180	0.096			3.84E+01		2.31E+01		
3/16 1:44	-1750		0.092	0.176			3.50E+01		2.36E+01		
3/16 1:54	-1750	-1750	0.092	0.176			3.44E+01		2.33E+01		

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/16 5:00	-1800	-1750	0.096	0.178			7.92E+00		2.42E+01		
3/16 5:15	-1800	-1750	0.098	0.180			4.15E+00		2.42E+01		
3/16 5:35	-1800	-1750	0.100	0.180			9.81E+01		3.64E+01		
3/16 6:55	-1800	-1750	0.186	0.186							
3/16 12:35	-1750	-1750	0.230	0.190							
3/16 15:30	-1750	-1750	0.232	0.188				1.85E+01		2.20E+01	
3/16 20:00	-1800	-1800	0.228	0.188				3.70E-03		2.27E+01	
3/16 20:20	-1800	-1800	0.228	0.188				3.70E-03		2.27E+01	
3/16 23:50	-1800	-1750	0.238	0.188				3.05E-03		2.29E+01	
3/17 3:10	-1750	-1750	0.220	0.172				3.09E-03		2.40E+01	
3/17 6:00	-1750	-1750	0.206	0.168				3.15E-03		1.38E+01	
3/17 11:00	-1800	-1800	0.192	0.160				3.60E-03		2.38E+01	
3/17 11:15	-1800	-1800	0.192	0.160				2.70E-03		3.08E+01	
3/17 11:30	-1800	-1800	0.192	0.160				4.10E-03		3.15E+01	
3/17 12:50	-1700	-1750	0.206	0.160				4.10E-03		3.16E+01	
3/17 21:40	-1700		0.192	0.168				3.23E-03		4.82E+01	
3/17 21:50	-1700		0.192	0.168				4.15E-03		4.81E+01	
3/18 2:20	-1700		0.186	0.158				2.65E-03		4.78E+01	
3/18 2:50	-1700		0.182	0.158				3.80E-03		4.77E+01	
3/18 7:40	-1700		0.190	0.162				3.50E-03		4.70E+01	
3/18 7:55	-1700		0.188	0.162				3.75E-03		4.69E+01	
3/18 9:40	-1750	-1700	0.192	0.160				2.75E-03		4.67E+01	
3/18 16:00	-1700	-1800	0.212	0.170	0.180	0.160		3.56E-03		4.60E+01	
3/18 20:55	-1750	-1800	0.212	0.162	0.180	0.160		2.97E-03		4.54E+01	
3/18 21:10	-1750	-1800	0.216	0.168	0.180	0.160		4.00E-03		4.53E+01	
3/19 2:40	-1700	-1700	0.228	0.172	0.180	0.165		3.55E-03		4.46E+01	
3/19 3:30	-1750	-1750	0.228	0.172	0.180	0.165		2.63E-03		1.45E+01	
3/19 7:10	-1700	-1700	0.222	0.170	0.180	0.170		2.33E-03		4.40E+01	
3/19 11:00	-1800	-1700	0.218	0.168	0.180	0.170		2.32E-03		4.35E+01	
3/19 16:30	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170		3.67E+01		4.29E+01	
3/19 16:45	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170		3.60E+01		4.28E+01	
3/19 16:50	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170		3.60E+01		4.28E+01	
3/19 19:00	-1750	-1700	0.232	0.180	0.170	0.165		3.35E+01		4.26E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事態進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/19 22:30	-1750	-1750	0.228	0.182	0.180	0.170		2.49E+01		4.21E+01	
3/20 0:00	-1750	-1750	0.228	0.186	0.180	0.170		1.89E+01		4.19E+01	
3/20 4:50	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170		1.20E+01		4.13E+01	
3/20 5:00	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170		1.11E+01		4.12E+01	
3/20 10:00	-1750	-1750	0.226	0.182	0.170	0.160	3.83E+00			4.07E+01	
3/20 11:00	-1750	-1750	0.216	0.178	0.170	0.160		2.76E+01		4.05E+01	
3/20 15:00	-1700	-1750	0.208	0.176	0.170	0.160		1.20E+01		4.00E+01	
3/20 22:00	-1750	-1800	0.216	0.178	0.160	0.160		4.80E+01		3.91E+01	
3/21 3:00	-1750	-1800	0.216	0.176	0.160	0.160		4.66E+01		3.85E+01	
3/21 8:00	-1750	-1750	0.218	0.182	0.160	0.160		4.71E+01		3.79E+01	
3/21 13:30	-1750	-1750	0.218	0.188	0.160	0.155		4.75E+01		3.74E+01	
3/21 14:00	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155		4.76E+01		3.73E+01	
3/21 14:25	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155		4.76E+01		3.73E+01	
3/22 0:15	-1750	-1700	0.218	0.190	0.160	0.155		4.77E+01		3.62E+01	
3/22 5:00	-1750	-1700	0.232	0.200	0.160	0.155		4.80E+01		3.56E+01	
3/22 6:00	-1750	-1700	0.218	0.186	0.160	0.155		4.80E+01		3.55E+01	
3/22 10:30	-1800	-1750	0.250	0.228	0.175	0.155		4.79E+01		3.49E+01	
3/22 11:20	-1800	-1750	0.252	0.228	0.175	0.155		4.78E+01		3.49E+01	
3/22 15:30	-1800	-1750	0.240	0.188	0.180	0.160		4.65E+01		3.40E+01	
3/22 17:00	-1800	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160		4.68E+01		3.40E+01	
3/22 18:00	-1750	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160		4.64E+01		3.40E+01	
3/22 23:00	-1750	-1750	0.246	0.218	0.185	0.160		4.71E+01		3.36E+01	
3/23 4:00	-1750	-1750	0.336	0.300	0.260	0.240		4.60E+01		3.16E+01	
3/23 9:00	-1750	-1750	0.376	0.342	0.305	0.285		4.88E+01		3.06E+01	
3/23 9:30	-1750	-1750	0.412	0.368	0.310	0.290					
3/23 10:00	-1750	-1750	0.388	0.358	0.320	0.295					
3/23 10:30	-1750	-1750	0.390	0.358	0.320	0.295					
3/23 11:00	-1750	-1750	0.396	0.360	0.325	0.300					
3/23 11:30	-1750	-1750	0.400	0.366	0.320	0.300					
3/23 12:00	-1750	-1750	0.396	0.356	0.320	0.300					
3/23 12:30	-1750	-1750	0.392	0.362	0.325	0.305					
3/23 13:00	-1750	-1750	0.400	0.366	0.330	0.305					
3/23 13:30	-1750	-1700	0.400	0.370	0.330	0.310					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮し、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/23 14:00	-1700	-1700	0.418	0.398	0.345	0.320		4.80E+01		2.98E+01	
3/23 14:20	-1700	-1700	0.390	0.430	0.340	0.320		4.80E+01		2.99E+01	
3/23 14:30	-1700	-1700	0.428	0.390	0.340	0.320					
3/23 15:00	-1700	-1700	0.416	0.380	0.345	0.325					
3/23 15:30	-1700	-1700	0.416	0.378	0.345	0.330					
3/23 16:00	-1750	-1700	0.422	0.398	0.360	0.330					
3/23 18:09	-1740	-1670	0.483		0.347	0.339					
3/23 19:32	-1740	-1680	0.490		0.360	0.346					
3/23 20:21	-1740	-1660	0.492		0.354	0.347					
3/23 21:00	-1700	-1650	0.440	0.416	0.375	0.355		3.12E+01		2.88E+01	
3/23 23:00	-1750	-1750	0.466	0.440	0.380	0.365					
3/24 1:00	-1700	-1700	0.456	0.430	0.385	0.370		4.39E+01		2.79E+01	
3/24 5:00	-1700	-1700	0.472	0.446	0.400	0.390		4.37E+01		2.71E+01	
3/24 7:00	-1700	-1700	0.480	0.450	0.400	0.390		4.37E+01		2.71E+01	
3/24 9:00	-1700	-1700	0.496	0.466	0.400	0.400		4.41E+01		2.67E+01	
3/24 11:00	-1700	-1700	0.480	0.446	0.400	0.395		4.35E+01		2.63E+01	
3/24 13:00	-1700	-1650	0.470	0.430	0.390	0.382		4.24E+01		2.61E+01	
3/24 17:00	-1650	-1650	0.488	0.408	0.355	0.355		4.09E+01		2.58E+01	
3/24 20:00	-1700	-1650	0.430	0.402	0.345	0.340		4.05E+01		2.56E+01	
3/24 21:45	-1700	-1650	0.420	0.388	0.330	0.325		4.13E+01		2.55E+01	
3/24 22:00	-1700	-1650	0.422	0.388	0.325	0.325		4.16E+01		2.55E+01	
3/25 0:00	-1700	-1650	0.416	0.388	0.325	0.320		4.16E+01		2.54E+01	
3/25 2:00	-1700	-1650	0.418	0.398	0.325	0.315		4.11E+01		2.54E+01	
3/25 6:00	-1700	-1650	0.406	0.390	0.310	0.305		4.00E+01		2.51E+01	
3/25 10:00	-1650	-1650	0.388	0.388	0.295	0.290		3.89E+01		2.49E+01	
3/25 14:00	-1650	-1600	0.380	0.388	0.280	0.280		3.78E+01		2.47E+01	
3/25 15:45	-1650	-1600	0.376	0.382	0.275	0.275		3.78E+01		2.47E+01	
3/25 16:00	-1650	-1600	0.378	0.382	0.275	0.275		3.72E+01		2.46E+01	
3/25 16:30	-1650	-1600	0.380	0.380	0.275	0.275		3.71E+01		2.45E+01	
3/25 18:30	-1650	-1600	0.376	0.376	0.275	0.275		3.67E+01		2.44E+01	
3/25 23:00	-1650	-1600	0.388	0.392	0.275	0.275		3.60E+01		2.42E+01	
3/26 5:00	-1650	-1600	0.392	0.400	0.270	0.270		3.53E+01		2.38E+01	
3/26 9:30	-1650	-1600	0.418	0.400	0.270	0.270		3.51E+01		2.36E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/26 11:30	-1650	-1600	0.418	0.392	0.275	0.275		3.57E+01		2.35E+01	
3/26 12:00	-1650	-1600	0.396	0.420	0.275	0.275		3.57E+01		2.35E+01	
3/26 13:00	-1650	-1600	0.390	0.422	0.275	0.275		3.54E+01		2.34E+01	
3/26 17:30	-1650	-1650	0.388	0.416	0.275	0.275		3.63E+01		2.31E+01	
3/26 21:00	-1650	-1650	0.406	0.432	0.270	0.270		3.47E+01		2.29E+01	
3/27 1:00	-1650	-1650	0.406	0.440	0.265	0.265		3.41E+01		2.27E+01	
3/27 5:00	-1650	-1600	0.412	0.452	0.270	0.270		3.40E+01		2.25E+01	
3/27 9:00	-1650	-1600	0.416	0.462	0.270	0.270		3.46E+01		2.22E+01	
3/27 15:30	-1650	-1650	0.412	0.476	0.270	0.270		3.36E+01		2.19E+01	
3/27 16:20	-1650	-1650	0.410	0.482	0.265	0.270		3.36E+01		2.18E+01	
3/27 22:00	-1650	-1650	0.412	0.492	0.265	0.270		3.36E+01		2.16E+01	
3/28 0:00	-1650	-1600	0.416	0.490	0.270	0.270		3.36E+01		2.15E+01	
3/28 3:00	-1700	-1650	0.418	0.492	0.270	0.270		3.38E+01		2.13E+01	
3/28 7:00	-1700	-1650	0.420	0.506	0.270	0.270		3.37E+01		2.11E+01	
3/28 12:30	-1700	-1650	0.418	0.502	0.270	0.270		3.39E+01		2.08E+01	
3/28 17:30	-1650	-1650	0.422	0.528	0.280	0.280		3.39E+01		2.06E+01	
3/28 21:00	-1700	-1700	0.430	0.530	0.290	0.290		3.40E+01		2.04E+01	
3/28 21:20	-1700	-1700	0.428	0.536	0.290	0.290		3.39E+01		2.04E+01	
3/28 21:40	-1700	-1700	0.424	0.536	0.290	0.290					
3/28 22:00	-1700	-1700	0.432	0.539	0.290	0.290		3.40E+01		2.03E+01	
3/28 22:20	-1700	-1700	0.432	0.536	0.290	0.290					
3/29 1:00	-1500	-1650	0.438	0.556	0.290	0.290		3.38E+01		2.02E+01	
3/29 4:00	-1600	-1600	0.436	0.558	0.285	0.285		3.60E+01		2.00E+01	
3/29 7:00	-1650	-1700	0.430	0.552	0.275	0.275		3.77E+01		1.99E+01	
3/29 8:30	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
3/29 8:35	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
3/29 8:45	-1650	-1650	0.426	0.550	0.275	0.275		4.01E+01		1.98E+01	
3/29 9:10	-1650	-1650	0.428	0.550	0.275	0.275		3.37E+01		1.98E+01	
3/29 9:40	-1650	-1650	0.426	0.546	0.275	0.275		3.94E+01		1.98E+01	
3/29 13:00	-1650	-1600	0.412	0.546	0.265	0.265		3.38E+01		1.97E+01	
3/29 16:00	-1650	-1600	0.408	0.546	0.265	0.265		3.36E+01		1.96E+01	
3/29 19:00	-1650	-1650	0.398	0.536	0.250	0.250		3.48E+01		1.94E+01	
3/29 22:00	-1650	-1650	0.392	0.536	0.245	0.250		3.94E+01		1.93E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の運転進展の影響を受けて、通常の使用範囲条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/30 1:00	-1600	-1600	0.400	0.546	0.240	0.240		3.97E+01		1.92E+01	
3/30 4:00	-1600	-1600	0.392	0.542	0.235	0.235		3.32E+01		1.91E+01	
3/30 7:00	-1600	-1600	0.380	0.538	0.235	0.235		3.71E+01		1.90E+01	
3/30 10:00	-1600	-1600	0.376	0.536	0.230	0.230		4.06E+01		1.89E+01	
3/30 13:00	-1600	-1600	0.378	0.546	0.230	0.230		3.77E+01		1.82E+01	
3/30 16:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.230	0.230		4.00E+01		1.85E+01	
3/30 18:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.225	0.225		4.07E+01		1.85E+01	
3/30 20:00	-1600	-1600	0.362	0.548	0.220	0.220		4.01E+01		1.85E+01	
3/30 22:00	-1650	-1650	0.372	0.562	0.220	0.220		4.00E+01		1.84E+01	
3/31 0:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.220	0.220		4.12E+01		1.83E+01	
3/31 2:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.210	0.210		4.23E+01		1.83E+01	
3/31 4:00	-1650	-1650	0.370	0.568	0.210	0.210		4.17E+01		1.82E+01	
3/31 6:00	-1650	-1650	0.368	0.568	0.210	0.210		3.82E+01		1.81E+01	
3/31 8:00	-1650	-1650	0.366	0.550	0.210	0.210		3.42E+01		1.80E+01	
3/31 10:00	-1600	-1600	0.358	0.566	0.210	0.210		4.23E+01		1.80E+01	
3/31 12:00	-1600	-1650	0.366	0.562	0.210	0.205		4.12E+01		1.72E+01	
3/31 13:00	-1600	-1550	0.356	0.552	0.205	0.205		4.12E+01		1.72E+01	
3/31 14:00	-1600	-1550	0.352	0.552	0.205	0.205		3.44E+01		1.76E+01	
3/31 16:00	-1600	-1550	0.350	0.552	0.190	0.190		4.35E+01		1.77E+01	
3/31 18:00	-1600	-1600	0.340	0.548	0.180	0.180		4.10E+01		1.77E+01	
3/31 20:00	-1650	-1650	0.336	0.538	0.180	0.180		4.25E+01		1.76E+01	
3/31 22:00	-1650	-1650	0.340	0.546	0.180	0.180		4.29E+01		1.76E+01	
4/1 0:00	-1650	-1650	0.326	0.536	0.175	0.175		4.39E+01		1.75E+01	
4/1 2:00	-1600	-1600	0.328	0.546	0.175	0.175		3.87E+01		1.75E+01	
4/1 4:00	-1650	-1600	0.336	0.558	0.170	0.175		4.24E+01		1.74E+01	
4/1 6:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.170	0.170		4.43E+01		1.74E+01	
4/1 8:00	-1650	-1650	0.322	0.552	0.165	0.170		4.25E+01		1.73E+01	
4/1 10:00	-1650	-1650	0.328	0.552	0.165	0.165		4.30E+01		1.72E+01	
4/1 12:00	-1650	-1600	0.320	0.550	0.165	0.165		4.09E+01		1.72E+01	
4/1 16:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.160	0.160		4.42E+01		1.69E+01	
4/1 16:30	-1600	-1600	0.326	0.564	0.160	0.160		4.30E+01		1.70E+01	
4/1 17:00	-1600	-1600	0.326	0.560	0.160	0.160		4.38E+01		1.70E+01	
4/1 20:00	-1600	-1600	0.316	0.556	0.160	0.160		4.29E+01		1.69E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/2 0:30	-1600	-1600	0.310	0.566	0.160	0.160		4.10E+01		1.67E+01	
4/2 4:00	-1600	-1600	0.320	0.578	0.160	0.160		4.55E+01		1.65E+01	
4/2 8:00	-1650	-1600	0.326	0.582	0.160	0.160		4.42E+01		1.62E+01	
4/2 12:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.155		4.51E+01		1.60E+01	
4/2 16:30	-1650	-1650	0.316	0.598	0.155	0.155		3.63E+01		1.57E+01	
4/2 20:00	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.155		3.38E+01		1.55E+01	
4/2 20:37	-1650	-1650	0.328	0.598	0.155	0.155					
4/2 20:47	-1650	-1650	0.328	0.600	0.155	0.160					
4/2 21:07	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.160		3.19E+01		1.56E+01	
4/2 23:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.160		3.75E+01		1.55E+01	
4/3 3:00	-1650	-1650	0.322	0.602	0.155	0.160		3.18E+01		1.53E+01	
4/3 7:00	-1650	-1600	0.328	0.608	0.155	0.160		4.74E+01		1.50E+01	
4/3 9:00	-1650	-1650	0.326	0.608	0.155	0.155		4.46E+01		1.49E+01	
4/3 10:52	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:02			0.330	0.618	0.155	0.155					
4/3 11:07	-1650	-1650	0.328	0.616	0.155	0.155					
4/3 11:12	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:17	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:37	-1650	-1650		0.616	0.155	0.155					
4/3 12:17	-1650	-1650	0.330	0.626	0.155	0.155					
4/3 12:35	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155		3.11E+01		1.41E+01	
4/3 14:00	-1650	-1650	0.328	0.618	0.155	0.155		3.86E+01		1.42E+01	
4/3 17:20	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155		3.89E+01		1.38E+01	
4/3 17:35	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
4/3 17:45	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
4/3 18:00	-1650	-1650	0.332	0.636	0.155	0.155		3.84E+01		1.38E+01	
4/4 0:00	-1650	-1650	0.338	0.658	0.155	0.155		3.83E+01		1.34E+01	
4/4 6:00	-1700	-1650	0.338	0.670	0.150	0.150		3.77E+01		1.28E+01	
4/4 11:00	-1650	-1650	0.332	0.670	0.150	0.150		3.87E+01		1.22E+01	
4/4 18:00	-1650	-1650	0.332	0.672	0.150	0.150		3.19E+01		1.16E+01	
4/5 0:00	-1700	-1650	0.338	0.672	0.150	0.150		3.21E+01		1.08E+01	
4/5 6:00	-1700	-1650	0.342	0.688	0.150	0.150		3.15E+01		1.02E+01	
4/5 12:00	-1650	-1650	0.346	0.696	0.150	0.150		3.23E+01		9.64E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/5 18:00	-1650	-1650	0.338	0.718	0.150	0.150		3.15E+01		9.19E+00	
4/6 0:00	-1650	-1650	0.338	0.703	0.150	0.150		3.11E+01		8.79E+00	
4/6 6:00	-1650	-1700	0.350	0.723	0.150	0.150		3.11E+01		8.40E+00	
4/6 12:00	-1650	-1650	0.348	0.725	0.150	0.150		3.10E+01		8.01E+00	
4/6 18:00	-1650	-1650	0.350	0.720	0.150	0.150		3.05E+01		7.57E+00	
4/6 22:00	-1650	-1650	0.353	0.733	0.150	0.150		4.06E+01		7.32E+00	
4/7 0:00	-1650	-1650	0.355	0.735	0.150	0.150		3.37E+01		7.17E+00	
4/7 5:20					0.155	0.155					
4/7 5:30					0.155	0.155					
4/7 5:40					0.155	0.155					
4/7 5:50					0.155	0.155					
4/7 6:00	-1650	-1650	0.363	0.758	0.155	0.155		3.08E+01		1.29E+01	
4/7 7:00					0.160	0.155					
4/7 7:10					0.160	0.155					
4/7 7:20					0.160	0.155					
4/7 7:30					0.160	0.155					
4/7 7:40					0.160	0.155					
4/7 7:50					0.160	0.155					
4/7 8:00					0.160	0.155					
4/7 8:10					0.160	0.155					
4/7 8:20					0.160	0.155					
4/7 8:30					0.160	0.155					
4/7 8:40					0.160	0.155					
4/7 8:50					0.160	0.155					
4/7 9:00					0.160	0.155					
4/7 9:10					0.165	0.155					
4/7 9:20					0.165	0.155					
4/7 9:30					0.165	0.155					
4/7 9:40					0.165	0.155					
4/7 9:50					0.165	0.155					
4/7 10:00					0.165	0.155					
4/7 10:10					0.165	0.155					
4/7 10:20					0.165	0.155					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/7 10:30					0.165	0.155					
4/7 11:00					0.165	0.150					
4/7 12:00	-1650	-1650	0.375	0.758	0.165	0.150		3.17E+01		1.29E+01	
4/7 13:00					0.165	0.150					
4/7 14:00					0.165	0.150					
4/7 15:00					0.165	0.150					
4/7 16:00					0.170	0.150					
4/7 17:00					0.170	0.150					
4/7 18:00	-1650	-1650	0.380	0.773	0.170	0.150		3.11E+01		1.28E+01	
4/7 19:00					0.175	0.150					
4/7 20:00					0.175	0.150					
4/7 21:00					0.175	0.150					
4/7 22:00					0.175	0.150					
4/7 23:00					0.175	0.150					
4/8 0:00	-1650	-1650	0.390	0.788	0.175	0.150		1.00E+02		1.27E+01	
4/8 1:00					0.180	0.150					
4/8 2:00					0.180	0.150					
4/8 3:00					0.180	0.150					
4/8 4:00					0.180	0.150					
4/8 5:00					0.180	0.150					
4/8 6:00	-1650	-1650	0.395	0.785	0.180	0.150		1.87E+02		1.26E+01	
4/8 8:00					0.180	0.150		7.62E+01		1.25E+01	
4/8 9:00					0.180	0.150		1.79E+02		1.25E+01	
4/8 10:00					0.180	0.150		1.76E+02		1.25E+01	
4/8 11:00					0.180	0.150		6.20E+01		1.25E+01	
4/8 12:00	-1650	-1650	0.395	0.793	0.180	0.150		6.29E+01		1.18E+01	
4/8 13:00					0.185	0.155		6.83E+01		1.22E+01	
4/8 14:00					0.190	0.155	2.25E+00	7.10E+01		1.22E+01	
4/8 15:00					0.190	0.155	2.03E+00	1.95E+02		1.23E+01	GAMS D/W(A)および(B)計器不 良を確認
4/8 16:00					0.185	0.155	2.05E+00	1.89E+02		1.23E+01	
4/8 17:00					0.185	0.155	4.10E-03	6.10E+01		1.22E+01	
4/8 18:00	-1650	-1650	0.385	0.795	0.185	0.155	3.95E-03	1.85E+02		1.22E+01	
4/8 19:00					0.185	0.155	2.90E-03	8.15E+01		1.22E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも替目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/8 20:00					0.185	0.155	3.45E-03	5.85E+01		1.22E+01	
4/8 21:00					0.185	0.155	3.37E-03	2.00E+02		1.22E+01	
4/8 22:00					0.185	0.155	3.48E-03	1.51E+02		1.22E+01	
4/8 23:00					0.185	0.155	3.70E-03	9.00E+01		1.22E+01	
4/9 0:00	-1650	-1650	0.395	0.803	0.190	0.155	3.88E-03	8.16E+01		1.22E+01	
4/9 1:00					0.190	0.155	3.12E-03	3.14E+01		1.22E+01	
4/9 2:00					0.190	0.160	2.86E-03	8.12E+01		1.21E+01	
4/9 3:00					0.190	0.160	3.54E-03	1.58E+02		1.21E+01	
4/9 4:00					0.190	0.160	3.75E-03	2.03E+02		1.21E+01	
4/9 4:10					0.190						
4/9 4:20					0.190						
4/9 4:30					0.190	0.160					
4/9 4:40					0.190	0.160					
4/9 4:50					0.190	0.160					
4/9 5:00					0.190	0.160	3.85E-03	1.85E+02		1.21E+01	
4/9 6:00	-1650	-1650	0.403	0.820	0.190	0.160	3.29E-03	1.78E+02		1.21E+01	
4/9 7:00					0.190	0.160	3.07E-03	1.60E+02		1.20E+01	
4/9 8:00					0.190	0.160	2.66E-03	1.98E+02		1.20E+01	
4/9 9:00					0.190	0.160	3.01E-03	1.13E+02		1.20E+01	
4/9 10:00					0.190	0.160	2.50E-03	8.00E+01		1.20E+01	
4/9 11:00					0.190	0.160	3.40E-03	9.50E+01		1.20E+01	
4/9 12:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160	3.55E-03	1.78E+02		1.19E+01	
4/9 16:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160	3.90E-03	1.61E+02		1.19E+01	
4/9 18:00	-1650	-1650	0.413	0.830	0.190	0.160	2.54E-03	1.58E+02		1.18E+01	
4/9 20:00	-1600	-1650	0.413	0.838	0.195	0.165	2.94E-03	1.52E+02		1.18E+01	
4/9 22:00	-1600	-1650	0.413	0.843	0.195	0.165	2.67E-03	1.49E+02		1.17E+01	
4/10 0:00	-1600	-1650	0.415	0.850	0.195	0.160	3.27E-03	1.04E+02		1.17E+01	
4/10 2:00					0.195	0.160	3.71E-03	1.32E+02		1.17E+01	
4/10 4:00					0.195	0.165	4.00E-03	1.40E+02		1.16E+01	
4/10 6:00	-1550	-1600	0.410	0.848	0.195	0.165	3.77E-03	1.51E+02		1.16E+01	
4/10 10:00	-1600	-1700	0.413	0.858	0.195	0.160	3.38E-03	1.16E+02		1.15E+01	
4/10 12:00	-1600	-1650	0.415	0.858	0.195	0.165	4.01E-03	8.45E+01		1.07E+01	
4/10 14:00					0.195	0.165	4.08E-03	1.63E+02		1.11E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/10 16:00					0.195	0.165	3.36E-03	1.56E+02		1.12E+01	
4/10 18:00	-1550	-1650	0.415	0.863	0.195	0.165	4.05E-03	1.23E+02		1.12E+01	
4/10 20:00					0.195	0.160	2.83E-03	1.36E+02		1.12E+01	
4/10 22:00					0.195	0.165	3.04E-03	1.27E+02		1.12E+01	
4/11 0:00	-1650	-1650	0.413	0.873	0.195	0.165	3.75E-03	1.32E+02		1.12E+01	
4/11 2:00					0.195	0.165	4.05E-03	1.28E+02		1.12E+01	
4/11 4:00					0.195	0.165	3.71E-03	1.35E+02		1.12E+01	
4/11 6:00	-1650	-1650	0.410	0.873	0.195	0.165	3.40E-03	1.27E+02		1.11E+01	
4/11 8:00					0.195	0.165	4.10E-03	1.22E+02		1.11E+01	
4/11 10:00					0.195	0.165	3.97E-03	1.28E+02		1.11E+01	
4/11 10:45					0.195	0.165	3.81E-03	1.28E+02		1.11E+01	
4/11 11:30					0.195	0.165	3.72E-03	1.26E+02		1.11E+01	
4/11 12:00	-1600	-1650	0.416	0.873	0.195	0.165	3.75E-03	1.23E+02		1.11E+01	
4/11 14:30					0.195	0.165	3.55E-03	1.25E+02		1.10E+01	
4/11 16:00					0.195	0.165	2.17E-03	1.35E+02		1.10E+01	
4/11 18:30	-1600	-1600	0.416	0.895	0.195	0.165	2.75E-03	1.22E+02		1.04E+01	
4/11 20:00					0.195	0.165	2.08E-03	1.28E+02		1.06E+01	
4/11 22:00					0.195	0.160	2.80E-03	1.46E+02		1.08E+01	
4/11 23:40					0.195	0.165					
4/12 0:00	-1600	-1500	0.416	0.898	0.195	0.165	2.55E-03	1.27E+02		1.08E+01	
4/12 4:00					0.190	0.165	3.03E-03	1.05E+02		1.08E+01	
4/12 6:00	-1650	-1650	0.416	0.908	0.190	0.165	3.35E-03	1.29E+02		1.08E+01	
4/12 8:00					0.190	0.165	2.41E-03	1.31E+02		1.07E+01	
4/12 10:00					0.190	0.165	2.72E-03	1.43E+02		1.07E+01	
4/12 13:00	-1600	-1600	0.400	0.900	0.190	0.165	2.56E-03	9.01E+01		9.50E+00	
4/12 14:00					0.190	0.165	4.15E-03	1.24E+02		1.00E+01	
4/12 15:00	-1600	-1600	0.418	0.918	0.190	0.165	4.13E-03	1.45E+02		1.02E+01	
4/12 17:00					0.190	0.165	2.00E-03	1.69E+02		1.03E+01	
4/12 18:00	-1600	-1600	0.420	0.920	0.190	0.165	3.60E-03	1.36E+02		1.04E+01	
4/12 21:00					0.190	0.165	3.41E-03	1.38E+02		1.04E+01	
4/12 23:00	-1650	-1650	0.423	0.925	0.190	0.165	2.75E-03	1.48E+02		1.04E+01	
4/13 3:30					0.190	0.165	2.19E-03	1.41E+02		1.04E+01	
4/13 6:00	-1650	-1650	0.423	0.928	0.190	0.165	3.16E-03	1.38E+02		1.04E+01	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/G圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/13 9:00					0.190	0.165	3.61E-03	1.33E+02		1.04E+01	
4/13 12:00	-1600	-1650	0.420	0.933	0.190	0.165	3.20E-03	1.33E+02		1.03E+01	
4/13 15:00					0.190	0.165	2.20E-03	1.34E+02		1.03E+01	
4/13 18:00	-1600	-1650	0.425	0.938	0.190	0.165	2.85E-03	1.30E+02		1.02E+01	
4/13 21:00					0.190	0.165	2.60E-03	1.07E+02		1.02E+01	
4/14 0:00	-1600	-1600	0.423	0.940	0.190	0.165	2.64E-03	1.30E+02		1.01E+01	
4/14 3:00					0.190	0.165	3.36E-03	1.45E+02		1.01E+01	
4/14 6:00	-1600	-1600	0.420	0.940	0.190	0.165	3.44E-03	1.50E+02		1.00E+01	
4/14 9:00					0.190	0.165	2.69E-03	1.42E+02		1.00E+01	
4/14 12:00	-1600	-1600	0.423	0.948	0.190	0.165	3.21E-03	1.57E+02		9.96E+00	
4/14 15:00					0.190	0.165	3.07E-03	1.41E+02		9.92E+00	
4/14 18:00	-1600	-1600	0.425	0.940	0.190	0.170	2.53E-03	1.38E+02		9.87E+00	
4/14 21:00					0.190	0.170	3.00E-03	1.16E+02		9.82E+00	
4/15 0:00	-1550	-1550	0.428	0.953	0.190	0.170	2.73E-03	1.16E+02		9.77E+00	
4/15 3:00			0.428	0.953	0.185	0.165	1.84E-03	8.13E+01		9.72E+00	
4/15 6:00	-1550	-1600	0.430	0.965	0.190	0.170	2.94E-03	9.58E+01		9.68E+00	
4/15 12:00	-1650	-1650	0.430	0.965	0.190	0.170	3.01E-03	1.58E+02		9.58E+00	
4/15 18:00	-1650	-1650	0.428	0.963	0.190	0.170	2.89E-03	1.49E+02	1.21E+00	9.49E+00	
4/15 21:00					0.190	0.170	2.36E-03	1.48E+02	1.21E+00	9.44E+00	
4/16 0:00	-1650	-1700	0.423	0.978	0.185	0.170	3.50E-03	1.58E+02	1.20E+00	9.39E+00	
4/16 3:00					0.190	0.170	1.93E-03	6.70E+01	1.20E+00	9.35E+00	
4/16 6:00	-1650	-1650	0.423	0.978	0.190	0.170	3.55E-03	1.60E+02	1.20E+00	9.30E+00	
4/16 9:00					0.185	0.170	2.63E-03	1.37E+02	1.20E+00	9.26E+00	
4/16 12:00	-1650	-1650	0.423	0.975	0.185	0.175	2.22E-03	1.80E+02	1.19E+00	9.22E+00	
4/16 15:00					0.185	0.170	3.13E-03	1.03E+02	1.19E+00	9.17E+00	
4/16 18:00	-1650	-1650	0.423	0.985	0.185	0.175	2.14E-03	1.17E+02	1.19E+00	9.11E+00	
4/16 21:00					0.180	0.175	4.00E-03	1.76E+02	1.18E+00	9.08E+00	
4/17 0:00	-1650	-1650	0.425	0.993	0.180	0.175	2.85E-03	1.64E+02	1.18E+00	9.03E+00	
4/17 3:00					0.180	0.175	3.28E-03	1.51E+02	1.16E+00	8.91E+00	
4/17 6:00	-1650	-1650	0.425	1.003	0.180	0.175	3.30E-03	1.41E+02	1.12E+00	8.38E+00	
4/17 9:00					0.180	0.175	3.80E-03	1.84E+02	1.09E+00	7.55E+00	
4/17 12:00	-1650	-1650	0.420	0.973	0.175	0.170	2.72E-03	2.24E+02	1.07E+00	6.67E+00	
4/17 15:00					0.180	0.175	2.90E-03	1.73E+02	1.06E+00	5.93E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/17 18:00	-1650	-1650	0.423	1.008	0.175	0.175	3.06E-03	1.93E+02	1.04E+00	5.32E+00	
4/17 21:00					0.175	0.170	2.32E-03	1.65E+02	1.03E+00	4.77E+00	
4/18 0:00	-1650	-1650	0.420	1.015	0.175	0.170	2.79E-03	1.76E+02	1.02E+00	4.26E+00	
4/18 6:00	-1650	-1650	0.423	1.030	0.170	0.170	1.71E-03	1.75E+02	1.00E+00	3.30E+00	
4/18 9:00					0.170	0.170	2.99E-03	1.74E+02	9.96E-01	2.90E+00	
4/18 12:00	-1650	-1650	0.428	1.035	0.170	0.170	2.46E-03	1.73E+02	9.92E-01	2.56E+00	
4/18 13:00					0.170	0.170	3.85E-03	1.64E+02	9.92E-01	2.55E+00	
4/18 18:00	-1600	-1550	0.423	1.023	0.170	0.170	3.70E-03	1.46E+02	9.89E-01	2.33E+00	
4/18 21:00					0.170	0.170	3.50E-03	1.34E+02	9.90E-01	2.31E+00	
4/19 0:00	-1600	-1550	0.425	1.035	0.170	0.170	2.70E-03	1.30E+02	9.90E-01	2.30E+00	
4/19 3:00					0.170	0.170	1.81E-03	1.67E+02	9.89E-01	2.28E+00	
4/19 6:00	-1600	-1550	0.423	1.040	0.170	0.170	2.84E-03	1.02E+02	9.89E-01	2.26E+00	
4/19 9:00					0.165	0.170	1.18E+00	1.70E+02	9.88E-01	2.24E+00	
4/19 12:00	-1600	-1550	0.430	1.048	0.165	0.170	1.10E+00	1.67E+02	9.88E-01	2.21E+00	
4/19 15:00					0.170	0.170	1.39E+00	1.53E+02	9.88E-01	2.19E+00	
4/19 18:00	-1600	-1600	0.428	1.065	0.170	0.170	2.02E-03	1.24E+02	9.87E-01	2.14E+00	
4/19 21:00					0.165	0.170	1.50E-03	1.38E+02	9.87E-01	2.11E+00	
4/20 0:00	-1650	-1650	0.423	1.070	0.165	0.165	1.72E+00	1.40E+02	9.89E-01	2.10E+00	
4/20 3:00					0.165	0.165	1.65E+00	1.44E+02	9.90E-01	2.09E+00	
4/20 6:00	-1650	-1650	0.425	1.075	0.165	0.165	1.01E+00	1.63E+02	9.91E-01	2.08E+00	
4/20 9:00	-1650	-1700			0.165	0.165	9.92E-01	1.41E+02	9.91E-01	2.07E+00	
4/20 12:00	-1700	-1700	0.420	1.078	0.160	0.160	1.00E+00	1.43E+02	9.91E-01	2.05E+00	
4/20 15:00					0.160	0.160	1.07E+00	1.50E+02	9.92E-01	1.04E+00	
4/20 18:00	-1700	-1650	0.428	1.088	0.160	0.160	1.06E+00	1.51E+02	9.92E-01	2.03E+00	
4/20 21:00					0.160	0.160	1.57E+00	1.40E+02	9.92E-01	2.03E+00	
4/21 0:00	-1700	-1650	0.420	1.093	0.160	0.160	1.57E+00	1.42E+02	9.92E-01	2.02E+00	
4/21 3:00					0.160	0.165	3.85E-03	1.42E+02	9.92E-01	2.00E+00	
4/21 6:00	-1700	-1650	0.425	1.103	0.160	0.160	2.42E-03	1.40E+02	9.94E-01	1.99E+00	
4/21 9:00					0.160	0.160	3.77E-03	1.40E+02	9.95E-01	1.98E+00	
4/21 12:00	-1650	-1650	0.433	1.110	0.160	0.160	1.45E+00	1.51E+02	9.96E-01	1.96E+00	
4/21 15:00					0.160	0.160	1.48E+00	1.45E+02	9.95E-01	1.93E+00	
4/21 18:00	-1650	-1700	0.433	1.103	0.160	0.160	1.53E+00	1.51E+02	9.94E-01	1.91E+00	
4/21 21:00					0.160	0.160	1.57E+00	1.60E+02	9.94E-01	1.89E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮し、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/22 0:00	-1650	-1650	0.433	1.105	0.160	0.160	1.53E+00	1.54E+02	9.94E-01	1.88E+00	
4/22 3:00					0.160	0.160	1.36E-03	1.25E+02	9.93E-01	1.87E+00	
4/22 6:00	-1650	-1650	0.435	1.113	0.160	0.160	1.66E-03	1.53E+02	9.94E-01	1.85E+00	
4/22 9:00					0.160	0.160	1.74E-03	1.16E+02	9.94E-01	1.84E+00	
4/22 12:00	-1650	-1650	0.440	1.120	0.160	0.160	1.42E-03	1.82E+02	9.94E-01	1.83E+00	
4/22 15:00					0.160	0.160	1.56E-03	1.84E+02	9.95E-01	1.83E+00	
4/22 18:00	-1650	-1650	0.430	1.113	0.160	0.160	1.31E-03	2.43E+02	9.96E-01	1.82E+00	
4/22 21:00					0.160	0.160	1.71E-03	9.92E+01	9.96E-01	1.81E+00	
4/23 0:00	-1650	-1650	0.440	1.128	0.160	0.160	1.84E-03	1.22E+02	9.97E-01	1.80E+00	
4/23 3:00					0.160	0.160	1.39E-03	1.59E+02	9.97E-01	1.79E+00	
4/23 6:00	-1700	-1700	0.443	1.138	0.160	0.160	1.66E-03	1.58E+02	9.98E-01	1.78E+00	
4/23 9:00					0.160	0.160	1.43E-03	1.43E+02	9.99E-01	1.77E+00	
4/23 12:00	-1700	-1700	0.440	1.130	0.160	0.160	1.80E-03	1.52E+02	1.00E+00	1.77E+00	
4/23 15:00					0.160	0.160	1.78E-03	1.42E+02	1.00E+00	1.76E+00	
4/23 18:00	-1650	-1700	0.440	1.130	0.155	0.155	1.45E-03	1.65E+02	1.00E+00	1.75E+00	
4/23 21:00					0.155	0.155	1.34E-03	1.55E+02	1.00E+00	1.75E+00	
4/24 0:00	-1650	-1650	0.438	1.130	0.155	0.155	1.28E-03	1.53E+02	1.01E+00	1.74E+00	
4/24 3:00					0.155	0.155	1.38E-03	9.50E+01	1.01E+00	1.74E+00	
4/24 6:00	-1700	-1700	0.435	1.143	0.155	0.155	1.66E-03	1.08E+02	1.01E+00	1.74E+00	
4/24 12:00	-1700	-1700	0.433	1.143	0.155	0.155	2.12E-03	1.21E+02	1.02E+00	1.74E+00	
4/24 15:00					0.155	0.155	1.57E-03	3.02E+02	1.03E+00	1.74E+00	
4/24 18:00	-1700	-1700	0.438	1.148	0.150	0.155	1.45E-03	1.97E+02	1.03E+00	1.74E+00	
4/24 21:00					0.155	0.155	1.05E-03	1.96E+02	1.04E+00	1.74E+00	
4/25 0:00	-1700	-1700	0.440	1.160	0.155	0.155	1.49E-03	2.05E+02	1.04E+00	1.74E+00	
4/25 3:00					0.155	0.155	1.43E-03	1.02E+02	1.05E+00	1.75E+00	
4/25 6:00	-1700	-1650	0.450	1.173	0.155	0.155	1.27E-03	1.54E+02	1.06E+00	1.76E+00	
4/25 9:00					0.155	0.155	2.14E-03	1.40E+02	1.07E+00	1.76E+00	
4/25 11:00	-1700	-1650	0.448	1.168	0.155	0.155	1.36E-03	1.47E+02	1.08E+00	1.76E+00	
4/25 15:00	-1650	-1650	0.453	1.173	0.150	0.155	1.30E-03	1.45E+02	1.08E+00	1.74E+00	
4/25 17:00	-1650	-1550	0.448	1.165	0.150	0.150	1.34E-03	1.58E+02	1.09E+00	1.74E+00	
4/25 20:00					0.150	0.150	1.78E-03	2.09E+02	1.10E+00	1.75E+00	
4/25 23:00	-1650	-1650	0.450	1.173	0.150	0.150	1.47E-03	2.00E+02	1.10E+00	1.75E+00	
4/26 2:00					0.150	0.150	1.58E-03	2.47E+02	1.11E+00	1.75E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/26 5:00	-1650	-1650	0.445	1.185	0.150	0.150	1.39E-03	1.37E+02	1.11E+00	1.74E+00	
4/26 8:00					0.150	0.150	1.70E-03	1.76E+02	1.12E+00	1.74E+00	
4/26 11:00	-1650	-1650	0.445	1.180	0.150	0.150	1.71E-03	1.96E+02	1.12E+00	1.74E+00	
4/26 14:00					0.155	0.155	1.22E-03	2.40E+02	1.12E+00	1.74E+00	
4/26 17:00	-1600	-1650	0.443	1.183	0.155	0.150	1.66E-03	1.36E+02	1.13E+00	1.74E+00	
4/26 20:00	-1600	-1650	0.445	1.190	0.155	0.155	1.10E-03	2.08E+02	1.13E+00	1.74E+00	
4/26 23:00	-1600	-1650	0.443	1.203	0.155	0.155	1.46E-03	2.22E+02	1.13E+00	1.73E+00	
4/27 2:00					0.155	0.155	1.70E-03	1.85E+02	1.13E+00	1.73E+00	
4/27 5:00	-1650	-1600	0.450	1.205	0.155	0.155	1.48E-03	8.00E+01	1.14E+00	1.73E+00	
4/27 8:00	-1650	-1650	0.450	1.205	0.155	0.155	1.84E-03	2.30E+02	1.14E+00	1.72E+00	
4/27 11:00	-1650	-1650	0.445	1.203	0.155	0.155	1.80E-03	6.78E+01	1.14E+00	1.72E+00	
4/27 14:00	-1650	-1650	0.440	1.198	0.145	0.145	2.08E-03	6.75E+01	1.15E+00	1.71E+00	
4/27 17:00	-1650	-1650	0.435	1.188	0.140	0.140	3.45E-01	6.59E+01	1.15E+00	1.71E+00	
4/27 20:00	-1650	-1650	0.423	1.175	0.135	0.135	1.85E-03	6.53E+01	1.16E+00	1.70E+00	
4/27 23:00	-1650	-1550	0.420	1.173	0.130	0.130	5.90E-01	8.10E+01	1.16E+00	1.69E+00	
4/28 2:00	-1650	-1600	0.415	1.170	0.125	0.125	1.17E+00	4.75E+01	1.16E+00	1.68E+00	
4/28 5:00	-1650	-1600	0.415	1.168	0.125	0.125	1.92E+00	2.48E+01	1.16E+00	1.67E+00	
4/28 8:00	-1600	-1600	0.415	1.170	0.120	0.120	2.59E+00	2.46E+01	1.16E+00	1.65E+00	
4/28 11:00	-1600	-1600	0.418	1.170	0.120	0.110	2.22E+00	2.46E+01	1.16E+00	1.64E+00	
4/28 14:00	-1600	-1600	0.413	1.163	0.120	0.110	2.27E+00	2.46E+01	1.17E+00	1.62E+00	
4/28 17:00	-1600	-1600	0.410	1.168	0.115	0.110	2.05E+00	2.49E+01	1.17E+00	1.60E+00	
4/28 20:00	-1600	-1600	0.410	1.165	0.115	0.110	9.88E-01	3.16E+01	1.17E+00	1.58E+00	
4/28 23:00	-1600	-1600	0.410	1.168	0.110	0.110	1.30E+00	2.94E+01	1.17E+00	1.56E+00	
4/29 2:00	-1600	-1650	0.413	1.170	0.110	0.110	1.57E+00	3.01E+01	1.17E+00	1.53E+00	
4/29 5:00	-1650	-1650	0.413	1.175	0.110	0.110	2.55E+00	4.99E+01	1.17E+00	1.50E+00	
4/29 8:00	-1650	-1650	0.408	1.180	0.105	0.105	2.63E+00	5.65E+01	1.17E+00	1.48E+00	
4/29 10:00	-1700	-1700	0.408	1.173	0.105	0.105	2.75E+00	5.70E+01	1.16E+00	1.46E+00	
4/29 11:00	-1700	-1700	0.410	1.175	0.105	0.105	2.78E+00	6.66E+01	1.17E+00	1.49E+00	
4/29 14:00	-1700	-1700	0.420	1.185	0.115	0.110	2.80E+00	7.67E+01	1.16E+00	1.57E+00	
4/29 17:00	-1650	-1650	0.423	1.188	0.120	0.110	2.23E+00	6.14E+01	1.16E+00	1.59E+00	
4/29 20:00	-1650	-1700	0.425	1.190	0.120	0.110	1.91E+00	3.53E+01	1.16E+00	1.60E+00	
4/29 23:00	-1700	-1700	0.430	1.200	0.120	0.110	1.51E+00	1.07E+02	1.16E+00	1.60E+00	
4/30 2:00	-1650	-1700	0.430	1.198	0.120	0.115	1.51E+00	1.12E+02	1.16E+00	1.59E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/30 5:00	-1650	-1700	0.435	1.205	0.120	0.115	1.35E+00	1.15E+02	1.16E+00	1.57E+00	
4/30 8:00	-1650	-1700	0.438	1.210	0.125	0.120	1.06E+00	3.36E+01	1.16E+00	1.55E+00	
4/30 11:00	-1650	-1700	0.440	1.215	0.125	0.120	1.33E+00	6.39E+01	1.16E+00	1.53E+00	
4/30 14:00	-1650	-1700	0.438	1.213	0.125	0.120	1.08E+00	6.75E+01	1.16E+00	1.50E+00	
4/30 17:00	-1650	-1700	0.440	1.210	0.125	0.120	7.33E-01	7.72E+01	1.16E+00	1.46E+00	
4/30 20:00	-1650	-1700	0.445	1.215	0.130	0.125	1.05E+00	8.85E+01	1.15E+00	1.41E+00	
4/30 23:00	-1650	-1700	0.443	1.218	0.130	0.125	7.44E-01	8.85E+01	1.15E+00	1.37E+00	
5/1 2:00	-1650	-1700	0.443	1.220	0.135	0.130	7.84E-01	3.66E+01	1.15E+00	1.32E+00	
5/1 5:00	-1650	-1650	0.445	1.230	0.130	0.130	5.90E-01	3.34E+01	1.15E+00	1.29E+00	
5/1 8:00	-1650	-1700	0.443	1.225	0.130	0.130	8.64E-01	3.42E+01	1.15E+00	1.27E+00	
5/1 11:00	-1650	-1700	0.440	1.225	0.130	0.130	9.18E-01	4.10E+01	1.15E+00	1.27E+00	
5/1 14:00	-1650	-1700	0.443	1.223	0.135	0.130	8.18E-01	1.38E+02	1.15E+00	1.26E+00	
5/1 17:00	-1650	-1700	0.443	1.215	0.135	0.130	7.58E-01	1.35E+02	1.15E+00	1.25E+00	
5/1 20:00	-1650	-1650	0.445	1.223	0.135	0.135	1.08E+00	1.28E+02	1.14E+00	1.25E+00	
5/1 23:00	-1650	-1700	0.450	1.225	0.135	0.135	1.08E+00	1.30E+02	1.14E+00	1.24E+00	
5/2 2:00	-1650	-1700	0.450	1.233	0.135	0.135	1.71E-01	3.63E+01	1.14E+00	1.24E+00	
5/2 5:00	-1650	-1700	0.453	1.240	0.135	0.135	2.45E-01	3.72E+01	1.14E+00	1.23E+00	
5/2 8:00	-1650	-1700	0.448	1.243	0.135	0.135	7.81E-01	3.99E+01	1.14E+00	1.23E+00	
5/2 11:00	-1650	-1700	0.448	1.245	0.135	0.135	1.13E+00	5.81E+01	1.14E+00	1.22E+00	
5/2 14:00	-1650	-1700	0.443	1.245	0.135	0.135	9.47E-01	5.71E+01	1.14E+00	1.22E+00	
5/2 17:00	-1650	-1700	0.450	1.248	0.135	0.135	7.37E-01	4.70E+01	1.14E+00	1.22E+00	
5/2 20:00	-1700	-1750	0.450	1.255	0.135	0.135	7.71E-01	4.36E+01	1.14E+00	1.21E+00	
5/2 23:00	-1700	-1750	0.453	1.248	0.135	0.135	6.34E-01	3.70E+01	1.13E+00	1.21E+00	
5/3 2:00	-1700	-1700	0.455	1.250	0.135	0.135	8.02E-01	2.87E+02	1.13E+00	1.21E+00	
5/3 5:00	-1700	-1700	0.453	1.253	0.135	0.135	8.44E-01	6.97E+01	1.13E+00	1.20E+00	
5/3 8:00	-1700	-1700	0.455	1.250	0.135	0.135	8.20E-01	2.93E+02	1.13E+00	1.20E+00	
5/3 11:00	-1700	-1700	0.455	1.258	0.135	0.135	7.83E-01	4.12E+01	1.13E+00	1.20E+00	
5/3 14:00	-1700	-1750	0.450	1.255	0.135	0.135	8.70E-01	3.55E+01	1.13E+00	1.19E+00	
5/3 17:00	-1700	-1700	0.450	1.253	0.135	0.135	8.34E-01	3.48E+01	1.13E+00	1.19E+00	
5/3 20:00	-1700	-1700	0.455	1.255	0.135	0.135	1.11E+00	3.44E+01	1.13E+00	1.19E+00	
5/3 23:00	-1700	-1700	0.455	1.258	0.135	0.135	1.12E+00	7.82E+01	1.13E+00	1.20E+00	
5/4 2:00	-1700	-1700	0.458	1.263	0.135	0.135	1.08E+00	9.25E+01	1.13E+00	1.20E+00	
5/4 5:00	-1700	-1700	0.460	1.268	0.135	0.135	1.21E+00	3.80E+01	1.14E+00	1.20E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
5/4 8:00	-1700	-1700	0.455	1.270	0.135	0.135	1.26E+00	3.53E+01	1.14E+00	1.20E+00	
5/4 11:00	-1700	-1700	0.450	1.265	0.135	0.135	1.02E+00	3.17E+01	1.14E+00	1.19E+00	
5/4 14:00	-1700	-1650	0.453	1.260	0.135	0.135	9.40E-01	6.65E+01	1.14E+00	1.19E+00	
5/4 17:00	-1700	-1650	0.453	1.260	0.135	0.135	9.98E-01	4.05E+01	1.14E+00	1.19E+00	
5/4 20:00	-1650	-1650	0.450	1.265	0.135	0.135	1.33E+00	5.85E+01	1.14E+00	1.19E+00	
5/4 23:00	-1600	-1600	0.450	1.268	0.135	0.135	1.02E+00	3.01E+01	1.14E+00	1.19E+00	
5/5 2:00	-1600	-1600	0.455	1.273	0.135	0.135	7.33E-01	4.44E+01	1.14E+00	1.19E+00	
5/5 5:00	-1600	-1600	0.450	1.278	0.130	0.130	1.22E+00	5.29E+01	1.14E+00	1.18E+00	
5/5 8:00	-1650	-1600	0.450	1.275	0.130	0.130	1.17E+00	4.80E+01	1.14E+00	1.18E+00	
5/5 11:00	-1650	-1500	0.460	1.283	0.130	0.130	1.19E+00	5.80E+01	1.14E+00	1.18E+00	
5/5 14:00	-1650	-1500	0.460	1.283	0.130	0.130	1.20E+00	7.61E+01	1.14E+00	1.18E+00	
5/5 17:00	-1650	-1450	0.463	1.283	0.130	0.130	1.20E+00	4.18E+01	1.14E+00	1.18E+00	
5/5 20:00	-1700	-1450	0.460	1.280	0.130	0.125	1.23E+00	5.20E+01	1.14E+00	1.18E+00	
5/5 23:00	-1700	-1600	0.463	1.290	0.130	0.120	1.36E+00	2.05E+02	1.14E+00	1.18E+00	
5/6 2:00	-1700	-1650	0.448	1.280	0.130	0.120	1.70E+00	6.05E+01	1.14E+00	1.17E+00	
5/6 5:00	-1700	-1700	0.463	1.295	0.130	0.120	2.04E+00	2.22E+02	1.13E+00	1.17E+00	
5/6 8:00	-1700	-1650	0.460	1.288	0.130	0.120	1.15E+00	2.29E+02	1.13E+00	1.17E+00	
5/6 11:00	-1650	-1700	0.465	1.285	0.130	0.120	1.81E+00	2.19E+02	1.13E+00	1.16E+00	
5/6 14:00	-1650	-1700	0.463	1.290	0.125	0.120	1.93E+00	4.26E+01	1.13E+00	1.16E+00	
5/6 17:00	-1650	-1700	0.463	1.285	0.125	0.120	2.29E+00	3.71E+01	1.13E+00	1.16E+00	
5/6 20:00	-1650	-1700	0.460	1.295	0.125	0.115	2.80E+00	3.35E+01	1.12E+00	1.16E+00	
5/6 23:00	-1650	-1700	0.460	1.295	0.125	0.115	2.11E+00	3.27E+01	1.12E+00	1.16E+00	
5/7 2:00	-1650	-1650	0.468	1.303	0.125	0.115	2.54E+00	2.88E+01	1.12E+00	1.16E+00	
5/7 5:00	-1700	-1700	0.465	1.303	0.125	0.115	2.56E+00	3.40E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/7 8:00	-1700	-1650	0.468	1.293	0.125	0.115	2.65E+00	3.54E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/7 11:00	-1700	-1650	0.463	1.290	0.125	0.115	2.31E+00	3.20E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/7 14:00	-1650	-1650	0.460	1.285	0.125	0.115	2.60E+00	3.28E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/7 17:00	-1650	-1650	0.463	1.293	0.125	0.115	3.07E+00	3.80E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/7 20:00	-1700	-1700	0.463	1.293	0.120	0.110	3.26E+00	3.15E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/7 23:00	-1650	-1650	0.458	1.293	0.125	0.110	3.40E+00	3.38E+01	1.12E+00	1.15E+00	
5/8 2:00	-1650	-1700	0.460	1.298	0.120	0.110	2.94E+00	2.97E+01	1.12E+00	1.14E+00	
5/8 5:00	-1650	-1700	0.460	1.290	0.120	0.110	2.59E+00	3.63E+01	1.12E+00	1.14E+00	
5/8 8:00	-1700	-1700	0.458	1.293	0.120	0.110	3.48E+00	3.12E+01	1.12E+00	1.14E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
5/8 11:00	-1700	-1700	0.455	1.290	0.120	0.110	3.16E+00	3.00E+01	1.12E+00	1.14E+00	
5/8 14:00	-1700	-1700	0.458	1.290	0.120	0.110	3.25E+00	3.30E+01	1.12E+00	1.14E+00	
5/8 17:00	-1700	-1700	0.458	1.285	0.120	0.110	3.62E+00	4.52E+01	1.12E+00	1.14E+00	
5/8 20:00	-1700	-1700	0.458	1.295	0.120	0.110	3.05E+00	3.02E+01	1.11E+00	1.13E+00	
5/8 23:00	-1700	-1700	0.465	1.295	0.120	0.110	2.78E+00	3.81E+01	1.11E+00	1.13E+00	
5/9 2:00	-1650	-1700	0.460	1.290	0.120	0.105	2.88E+00	3.60E+01	1.11E+00	1.13E+00	
5/9 5:00	-1650	-1700	0.460	1.300	0.120	0.105	3.18E+00	2.76E+01	1.11E+00	1.13E+00	
5/9 8:00	-1650	-1700	0.458	1.293	0.120	0.105	3.10E+00	3.23E+01	1.11E+00	1.13E+00	
5/9 11:00	-1650	-1650	0.465	1.288	0.120	0.105	3.19E+00	4.48E+01	1.11E+00	1.12E+00	
5/9 14:00	-1650	-1650	0.458	1.290	0.120	0.105	3.71E+00	4.68E+01	1.11E+00	1.12E+00	
5/9 17:00	-1650	-1700	0.460	1.280	0.115	0.105	3.55E+00	2.48E+01	1.11E+00	1.12E+00	
5/9 20:00	-1650	-1700	0.460	1.278	0.120	0.105	3.30E+00	1.72E+02	1.11E+00	1.12E+00	
5/9 23:00	-1650	-1650	0.458	1.283	0.120	0.105	3.97E+00	3.19E+01	1.11E+00	1.12E+00	
5/10 2:00	-1650	-1650	0.465	1.280	0.120	0.105	3.73E+00	2.93E+01	1.11E+00	1.12E+00	
5/10 5:00	-1650	-1650	0.458	1.275	0.115	0.105	3.40E+00	1.72E+02	1.10E+00	1.11E+00	
5/10 8:00	-1650	-1650	0.463	1.280	0.120	0.105	3.76E+00	3.16E+01	1.10E+00	1.11E+00	
5/10 11:00		-1650	0.463	1.273	0.120	0.105	3.44E+00	1.50E+02	1.10E+00	1.11E+00	
5/10 14:00		-1650	0.463	1.273	0.120	0.105	3.69E+00	6.22E+01	1.10E+00	1.11E+00	
5/10 17:00		-1650	0.463	1.273	0.120	0.105	3.71E+00	1.70E+02	1.10E+00	1.11E+00	
5/10 20:00		-1650	0.463	1.278	0.120	0.105	3.28E+00	1.76E+02	1.10E+00	1.11E+00	
5/10 23:00		-1650	0.470	1.283	0.120	0.105	3.25E+00	3.10E+01	1.10E+00	1.10E+00	
5/11 2:00		-1700	0.465	1.285	0.120	0.105	3.20E+00	1.81E+02	1.10E+00	1.10E+00	
5/11 5:00		-1700	0.463	1.280	0.120	0.105	3.61E+00	1.81E+02	1.09E+00	1.10E+00	
5/11 8:00		-1700	0.465	1.288	0.120	0.105	3.56E+00	1.88E+02	1.09E+00	1.10E+00	
5/11 11:00		-1500	0.460	1.278	0.110	0.100	3.35E+00	1.95E+02	1.09E+00	1.10E+00	
5/11 14:00		-1450	0.458	1.278	0.115	0.100	3.33E+00	3.00E+01	1.09E+00	1.10E+00	
5/11 17:00		-1550	0.460	1.283	0.117	0.100	3.88E+00	2.01E+02	1.09E+00	1.10E+00	
5/11 20:00		-1650	0.458	1.285	0.118	0.100	3.48E+00	3.69E+01	1.09E+00	1.10E+00	
5/11 23:00		-1650	0.460	1.290	0.119	0.100	3.65E+00	2.04E+02	1.09E+00	1.09E+00	
5/12 5:00		-1650	0.463	1.293	0.120	0.100	3.65E+00	2.63E+01	1.09E+00	1.09E+00	
5/12 8:00		-1700	0.460	1.293	0.121	0.100	3.82E+00	2.07E+02	1.09E+00	1.09E+00	
5/12 11:00		-1700	0.465	1.300	0.121	0.100	3.59E+00	3.75E+01	1.09E+00	1.09E+00	
5/12 14:00		-1700	0.465	1.310	0.122	0.100	3.83E+00	2.12E+02	1.08E+00	1.09E+00	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
5/12 17:00		-1700	0.470	1.305	0.122	0.100	4.13E+00	1.97E+02	1.08E+00	1.09E+00	
5/12 20:00		-1700	0.475	1.303	0.122	0.100	4.06E+00	2.08E+02	1.08E+00	1.09E+00	
5/12 23:00		-1650	0.480	1.303	0.121	0.100	3.87E+00	3.50E+01	1.08E+00	1.09E+00	
5/13 2:00		-1700	0.480	1.295	0.121	0.100	3.88E+00	2.08E+02	1.08E+00	1.08E+00	
5/13 5:00		-1700	0.485	1.295	0.120	0.100	3.50E+00	2.04E+02	1.07E+00	1.08E+00	
5/13 8:00		-1700	0.480	1.293	0.120	0.100	3.77E+00	2.15E+02	1.07E+00	1.08E+00	
5/13 11:00		-1700	0.478	1.298	0.120	0.100	3.78E+00	2.19E+02	1.07E+00	1.08E+00	
5/13 14:00		-1700	0.483	1.295	0.121	0.100	3.59E+00	2.23E+02	1.07E+00	1.08E+00	
5/13 17:00		-1700	0.480	1.298	0.121	0.100	4.15E+00	3.23E+01	1.07E+00	1.08E+00	
5/13 20:00		-1700	0.483	1.313	0.121	0.100	3.57E+00	2.26E+02	1.07E+00	1.08E+00	
5/13 23:00		-1700	0.480	1.318	0.121	0.100	3.50E+00	2.15E+02	1.07E+00	1.08E+00	
5/14 2:00		-1700	0.478	1.313	0.121	0.100	3.63E+00	2.22E+02	1.07E+00	1.07E+00	
5/14 5:00		-1700	0.480	1.310	0.121	0.100	3.54E+00	2.28E+02	1.06E+00	1.07E+00	
5/14 8:00		-1700	0.483	1.308	0.121	0.100	3.82E+00	2.20E+02	1.06E+00	1.07E+00	
5/14 11:00		-1700	0.483	1.305	0.121	0.100	3.67E+00	2.57E+02	1.06E+00	1.07E+00	
5/14 14:00		-1700	0.480	1.300	0.122	0.100	3.00E+00	2.54E+02	1.06E+00	1.07E+00	
5/14 17:00		-1700	0.478	1.300	0.121	0.100	3.90E+00	2.53E+02	1.06E+00	1.07E+00	
5/14 20:00		-1700	0.478	1.295	0.121	0.100	3.72E+00	2.51E+02	1.06E+00	1.07E+00	
5/14 23:00		-1700	0.488	1.313	0.122	0.100	3.63E+00	2.51E+02	1.06E+00	1.06E+00	
5/15 2:00		-1700	0.490	1.323	0.122	0.100	3.73E+00	3.07E+01	1.06E+00	1.06E+00	
5/15 5:00		-1700	0.488	1.330	0.122	0.100	3.62E+00	5.27E+01	1.06E+00	1.06E+00	
5/15 8:00		-1700	0.488	1.335	0.122	0.100	3.76E+00	4.90E+01	1.06E+00	1.06E+00	
5/15 11:00		-1700	0.485	1.335	0.122	0.100	3.80E+00	3.28E+01	1.05E+00	1.06E+00	
5/15 14:00		-1700	0.485	1.330	0.122	0.100	3.99E+00	2.29E+02	1.05E+00	1.06E+00	
5/15 17:00		-1650	0.485	1.323	0.120	0.100	3.88E+00	2.29E+02	1.05E+00	1.06E+00	
5/15 20:00		-1700	0.483	1.330	0.119	0.100	4.06E+00	5.30E+01	1.05E+00	1.05E+00	
5/15 23:00		-1700	0.483	1.333	0.119	0.100	3.85E+00	4.40E+01	1.05E+00	1.05E+00	

計器不良 計器不良

1F-1 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測機については、地震やその他の振動の影響を受けて、通常の使用環境条件を逸しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。プラントの状況把握のために、このような計測の不確かさがもたらしたうえで、複数の計測機から得られる情報を活用して平均値の傾向にも着目して総合的に判断している。

Table with 20 columns: 日時, VESSEL frange, Vessel frange, 給水ノズルN4B (銃端), 給水ノズル N4B (内), 給水ノズル N4C (銃端), 給水ノズル N4C (内), vessel oore, 圧力計器下部, ORDハウジング上部, GRDハウジング下部, 安全弁排気 203-4A①, 安全弁排気 203-4C②, 安全弁排気 203-4B③, SR弁排気 203-3A④, SR弁排気 203-3B⑤, SR弁排気 203-3C⑥, SR弁排気 203-3D⑦, D/W HVH戻り(HVH-12C), RPPVローレル(HVH-12A), S/Cプール水温度A, S/Cプール水温度B

1F-1 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の異常進展の影響を受けて、通常の使用温度条件を逸しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して其化の傾向に着目して総合的に判断している。

日時	VESSEL frange	Vessel frange	給水ノズルN4B (終端)	給水ノズル N4B(内)	給水ノズル N4C(終端)	給水ノズル N4C(内)	vessel core	圧力容器下部	CRDハウジング上部	CRDハウジング下部	安全弁排気 203-4A①	安全弁排気 203-4C②	安全弁排気 203-4B③	SR弁排気 203-3A⑤	SR弁排気 203-3B⑦	SR弁排気 203-3C⑧	SR弁排気 203-3D⑨	D/W HVH戻り(HVH-12C)	RPVパローシール(HVH-12A)	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B
5/13 17:00	92.8	91	114	90.6	90.3	89.3	90.1	90.8	91.4	91.3	107.3	98.4	93.7	100.9	97.4	101.1	84.2	85.3	90.7	52	51.9
5/13 20:00	92.5	90.9	114.6	90.7	90.1	89.2	89.9	90.6	91.4	91.1	107.2	99.3	93.5	100.7	97.3	100.9	94	85.2	90.6	52	51.9
5/13 23:00	92.4	90.7	113.9	90.5	90	89	89.8	90.4	91.3	91	107	98.3	93.3	100.5	97.1	100.7	93.8	85.1	90.2	52	51.9
5/14 2:00	92.3	90.6	113.5	90.4	89.9	88.9	89.7	90.3	91.2	90.9	107	98.2	93.2	100.5	97.1	100.6	93.7	85.1	90.1	52	51.8
5/14 5:00	92.3	90.6	114.5	90.3	89.8	88.8	89.5	90.2	91.1	90.8	107	98.2	93	100.4	97	100.5	93.6	85	89.9	52	51.8
5/14 8:00	92.3	90.5	114.2	90.2	89.7	88.6	89.5	90.1	91	90.8	106.9	98.2	92.9	100.3	97	100.5	93.6	84.9	89.9	51.9	51.8
5/14 11:00	92.2	90.4	111	90.2	89.7	88.7	89.5	90	90.9	90.7	106.5	98.2	92.9	100.1	96.9	100.1	93.4	84.7	90.2	52	51.8
5/14 14:00	92.5	90.5	110.7	90.4	89.8	89	89.8	90.3	91.1	90.8	107.3	98.7	93.1	100.8	97.3	100.6	93.7	85	90.4	52	51.8
5/14 17:00	91.8	90	110.9	89.9	89.3	88.3	89.1	89.7	90.7	90.4	106.6	98.1	92.5	99.4	96.7	99.9	93.1	84.5	89.9	52	51.8
5/14 20:00	91.6	89.9	111.1	89.8	89.2	88.1	88.9	89.5	90.6	90.3	106.6	98.1	92.3	99.7	96.5	99.9	92.9	84.4	89.7	51.9	51.8
5/14 23:00	91.3	89.6	109.7	89.6	89.0	87.9	88.7	89.2	90.4	90	106.9	97.9	92	98.4	96.3	99.5	92.6	84.2	89.5	52	51.8
5/15 2:00	91.1	89.3	110.4	89.3	88.7	87.7	88.5	89	90.1	89.8	106.3	97.5	91.9	99.5	96.1	99.9	92.4	84	89.3	52	51.8
5/15 5:00	90.8	89.1	110.2	89.2	88.5	87.5	88.3	88.6	89.9	89.6	106	97.7	91.6	98.5	95.9	99.5	92.1	84	89.1	52	51.8
5/15 8:00	90.8	89	109.9	89.1	88.4	87.4	88.2	88.7	89.9	89.5	105.9	97.5	91.5	98.3	95.9	98.4	92	84	89.1	52	51.8
5/15 11:00	90.8	89	110.4	89.3	88.3	87.3	88.1	88.6	89.7	89.4	105.6	98	91.3	98	95.9	98	91.7	84.1	89.1	52	51.8
5/15 14:00	90.9	89.1	110.9	88.9	88.3	87.3	88.1	88.7	89.7	89.4	105.4	98.1	91.2	97.6	95.6	97.9	91.6	84.2	89.2	52	51.9
5/15 17:00	90	88.2	107.9	88.1	87.5	86.6	87.4	87.9	88.9	88.5	103.2	96.9	90.5	96.3	94.1	96.2	90.7	83.7	89.3	52.1	51.9
5/15 20:00	89	87	101.2	87.1	86.6	85.8	86.4	86.8	88	87.6	101.3	95.8	89.8	94.6	92.5	94.2	89.7	83	87.4	52.1	51.9
5/15 23:00	88	86.1	99.1	86.4	85.9	84.8	85.6	86.1	87.3	86.9	99.7	94.7	88.8	93.3	91.4	93.1	88.8	82.5	86.7	52.1	51.9

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/11 20:00												
2011/3/11 20:07			7.000									
2011/3/11 20:15												
2011/3/11 20:30												
2011/3/11 21:00												
2011/3/11 21:30												
2011/3/11 22:00	3400											
2011/3/11 22:10	3400											
2011/3/11 22:20	3400											
2011/3/11 22:30												
2011/3/11 22:35	3400											
2011/3/11 22:47	3400											
2011/3/11 23:05	3400											
2011/3/11 23:20	3500											
2011/3/11 23:25			6.300		0.141							D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/11 23:30	3500											
2011/3/11 23:50	3500											
2011/3/11 23:55	3500											
2011/3/12 0:00	3500											
2011/3/12 0:30												
2011/3/12 0:43	3500											
2011/3/12 1:00	3600											
2011/3/12 1:25	3600											
2011/3/12 1:30			5.300		0.151							D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/12 1:40	3600											
2011/3/12 1:55	3600											
2011/3/12 2:12	3600											
2011/3/12 2:30	3600											
2011/3/12 2:50	3700		5.600									
2011/3/12 2:55												
2011/3/12 3:05	3700											
2011/3/12 3:15					0.161							D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/12 3:30	3700											
2011/3/12 3:40												
2011/3/12 3:55	3700											
2011/3/12 4:19	3700											
2011/3/12 4:35	3700											

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/12 4:55	3700											
2011/3/12 5:20	3700											
2011/3/12 5:30	3700											
2011/3/12 5:55	3700											
2011/3/12 6:00	3700											
2011/3/12 6:30	3700											
2011/3/12 6:47	3600											
2011/3/12 7:00	3600											
2011/3/12 7:15	3600											
2011/3/12 7:30	3600											
2011/3/12 7:55	3600											D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/12 8:10	3600											
2011/3/12 8:20												
2011/3/12 8:25												
2011/3/12 8:30	3600											
2011/3/12 8:38	3600											
2011/3/12 8:46	3600		6.000		0.186							
2011/3/12 8:49												
2011/3/12 8:58	3600											
2011/3/12 9:10												
2011/3/12 9:25	3600											
2011/3/12 9:30												D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/12 9:48	3600											
2011/3/12 10:41	3600											
2011/3/12 10:52	3600											
2011/3/12 11:20	3600											D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/12 11:30	3600											
2011/3/12 12:05												
2011/3/12 12:12	3600											
2011/3/12 12:35												
2011/3/12 12:55	3600		6.100		0.211							
2011/3/12 13:14	3600											
2011/3/12 13:26	3600											D/W圧力 gageから absへ変換
2011/3/12 13:38	3600											
2011/3/12 13:58	3600											
2011/3/12 14:10	3600											

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して取捨の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/12 14:50	3600											
2011/3/12 15:22	3600		6.300		0.231							
2011/3/12 15:37	3550											
2011/3/12 16:10	3600											
2011/3/12 16:31	3550											
2011/3/12 16:45	3550											
2011/3/12 17:00	3550											
2011/3/12 17:30	3550											
2011/3/12 18:00	3550											
2011/3/12 18:20			6.300		0.256							
2011/3/12 18:30	3550											
2011/3/12 19:00	3550											
2011/3/12 19:27	3550											
2011/3/12 19:42	3550											
2011/3/12 20:00	3550											
2011/3/12 20:30	3500											
2011/3/12 21:00	3550											
2011/3/12 21:30	3600											
2011/3/12 22:00	3600											
2011/3/12 22:20	3600											
2011/3/12 23:00	3600											
2011/3/12 23:30	3600											
2011/3/13 0:00	3600											
2011/3/13 0:30	3600											
2011/3/13 1:00	3650											
2011/3/13 2:00	3650											
2011/3/13 3:00	3650		6.098		0.315							
2011/3/13 3:38												
2011/3/13 4:00	3650		6.140									
2011/3/13 5:00	3650		6.140		0.330							
2011/3/13 5:30	3650		6.140		0.330							
2011/3/13 6:00	3650		6.120		0.340							
2011/3/13 6:30	3650		6.120		0.340							
2011/3/13 7:00	3650		6.120		0.340							
2011/3/13 7:30	3650		6.120		0.350							
2011/3/13 8:00	3650		6.100		0.350							
2011/3/13 8:20	3650		6.100		0.350							
2011/3/13 8:30												

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/13 8:55	3700		6.080		0.360							
2011/3/13 9:25		3700	6.080		0.365							
2011/3/13 9:55		3700	1.283		0.160							
2011/3/13 10:30		3800			0.100							
2011/3/13 10:35		3700			0.010							
2011/3/13 10:40		3700										
2011/3/13 10:55		3700										
2011/3/13 11:05		3700										
2011/3/13 11:15		3700										
2011/3/13 11:25		3700										
2011/3/13 11:35		3700			0.380							
2011/3/13 11:45		3700										
2011/3/13 11:55	3750											
2011/3/13 12:10		3750										
2011/3/13 12:20		3750										
2011/3/13 12:30		3750										
2011/3/13 12:40		3750										
2011/3/13 13:00		3750										
2011/3/13 13:10		3750										
2011/3/13 13:45					0.390							
2011/3/13 13:58					0.390							
2011/3/13 14:10												
2011/3/13 14:15	3750				0.390							
2011/3/13 14:30		3750			0.390							
2011/3/13 14:45	3750				0.395							
2011/3/13 15:00		3750			0.395							
2011/3/13 15:15		3750			0.385							
2011/3/13 15:30		3750	5.850		0.400							
2011/3/13 15:45		3800	5.850		0.400							
2011/3/13 16:00		3750	5.850		0.400							
2011/3/13 16:15	3750	3800	5.850		0.400							
2011/3/13 16:30	3750	3800	5.850		0.400							
2011/3/13 16:45	3750	3800	5.810		0.405							
2011/3/13 17:00	3750	3800	5.810		0.405							
2011/3/13 17:15	3750	3800	5.810		0.405							
2011/3/13 17:30	3750	3750	5.780		0.410							
2011/3/13 18:00	3750	3800			0.410							
2011/3/13 18:20	3800	3800			0.410							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/13 18:40	3800	3750			0.410							
2011/3/13 18:45												
2011/3/13 19:00	3800	3800			0.420							
2011/3/13 19:30	3800	3800			0.420							
2011/3/13 20:00	3800	3800			0.420							
2011/3/13 20:15	3800	3800			0.420							
2011/3/13 20:30	3800	3800			0.420							
2011/3/13 21:00	3800	3850			0.420							
2011/3/13 21:30	3800	3850			0.425							
2011/3/13 22:00	3850	3900			0.430							
2011/3/13 22:30	3850	3900			0.430							
2011/3/13 23:00	3850	3900			0.430							
2011/3/13 23:30	3850	3900			0.435							
2011/3/14 0:00	3850	3900			0.435							
2011/3/14 0:30	3850	3900			0.435							
2011/3/14 1:00	3850	3900			0.435							
2011/3/14 1:30	3850	3900			0.440							
2011/3/14 2:00	3850	3900			0.440							
2011/3/14 2:30	3850	3900	5.470		0.440							
2011/3/14 2:45	3850	3900	5.450		0.440							
2011/3/14 3:00	3850	3900	5.450									
2011/3/14 3:30	3850	3900	5.450									
2011/3/14 4:00	3850	3900	5.420									
2011/3/14 4:30	3850	3900	5.400			0.467						
2011/3/14 5:00	3900	3900	5.400			0.467						
2011/3/14 5:30	3900	3900	5.400			0.468						
2011/3/15 6:00	3900	3900	5.355			0.471	1.00E-03		9.00E-03			
2011/3/14 6:10					0.455							
2011/3/14 6:30	3900	3900	5.355		0.455	1.00E-03			9.00E-03			
2011/3/14 7:00	3900	3950	5.333		0.455	0.473	1.00E-03		8.50E-03			
2011/3/14 7:15	3950	3950										
2011/3/14 7:30	3950	3950	5.333		0.455	0.473	1.00E-03		8.00E-03			
2011/3/14 8:00	3950	3950	5.310		0.455	0.474	1.00E-03		1.00E-02			
2011/3/14 8:30	3950	3950	5.310		0.455	0.474	1.00E-03		1.10E-02			
2011/3/14 8:45							1.00E-03		1.10E-02			
2011/3/14 9:00	3900	3950	5.310		0.460	0.478	1.00E-03		1.15E-02			
2011/3/14 9:35	3800	3850	5.468		0.460	0.476	1.00E-03		1.15E-02			
2011/3/14 9:37	3850	3850										

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超過しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 9:45	3800	3800	5.445		0.460		1.00E-03		1.20E-02			
2011/3/14 10:00	3800	3850	5.490		0.460	0.480	1.00E-03		1.15E-02			
2011/3/14 10:15							1.00E-03		9.70E-03			
2011/3/14 10:30	3800	3850	5.648		0.460	0.481	1.00E-03		9.50E-03			
2011/3/14 11:30	3400	3400	6.008		0.460	0.485	1.00E-03		1.20E-02			
2011/3/14 12:00	3400	3400	6.008		0.460	0.485	1.00E-03		1.20E-02			
2011/3/14 12:30	2950	3000	6.188		0.465	0.486	1.00E-03		1.10E-02			
2011/3/14 13:00	2500	2500	7.065									
2011/3/14 13:10	2500	2500	7.065		0.465							
2011/3/14 13:24	2400	2400	7.470		0.465							
2011/3/14 13:30			7.459									
2011/3/14 13:40	2250	2250										
2011/3/14 13:45	2200	2200	7.225		0.460							
2011/3/14 14:00	2000	2000	7.639		0.460							
2011/3/14 14:10	1850	1850	7.392		0.460							
2011/3/14 14:20	1650	1650			0.455							
2011/3/14 14:27	1650	1650			0.455							
2011/3/14 14:40	1550	1550	7.425		0.450		1.00E-03		1.30E-02			
2011/3/14 14:50	1250	1250	7.470		0.445							
2011/3/14 15:00	1200	1200	7.392		0.440		1.00E-03		1.30E-02			
2011/3/14 15:15	1100	1100	7.302		0.440		1.08E-03		1.03E-02			
2011/3/14 15:30	900	900	7.020		0.430							
2011/3/14 15:40	700	700	7.070		0.430							
2011/3/14 15:50	500	500	7.425		0.420							
2011/3/14 16:00	300	300	7.448		0.420							
2011/3/14 16:10	100	100	7.448		0.420							
2011/3/14 16:20	0	0	6.998		0.420							
2011/3/14 16:34			6.998									
2011/3/14 16:36			7.403									
2011/3/14 16:39			7.425									
2011/3/14 16:43	-300											
2011/3/14 16:57	-520				0.400							
2011/3/14 17:12	-800		7.403									
2011/3/14 17:14	-850		7.403									
2011/3/14 17:16	-950		6.975									
2011/3/14 17:17	-1000											
2011/3/14 17:20			7.290									
2011/3/14 17:24			7.358		0.400							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮しうえて、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 17:28	-1050		7.358									
2011/3/14 17:30	-1100		6.970									
2011/3/14 17:31			7.380									
2011/3/14 17:33			7.880									
2011/3/14 17:35			6.975									
2011/3/14 17:48	-1450		7.358									
2011/3/14 17:52	-1500		7.358									
2011/3/14 17:55	-1600		6.975		0.400							
2011/3/14 18:00	-1600		7.133									
2011/3/14 18:03			6.075									
2011/3/14 18:05	-2000		5.625									
2011/3/14 18:06	-1100		5.400									
2011/3/14 18:07	-2100		4.950									
2011/3/14 18:08	-2000		4.500									
2011/3/14 18:09	-3000		3.150		0.395							
2011/3/14 18:10	-3000		2.995		0.395							
2011/3/14 18:12	-3250		2.475		0.395							
2011/3/14 18:13	-3400		2.183		0.395							
2011/3/14 18:14	-3500		1.913		0.395							
2011/3/14 18:17	-3500		1.643		0.395							
2011/3/14 18:18	-3600		1.513		0.400							
2011/3/14 18:19	-3600		1.463		0.400							
2011/3/14 18:20	-3600		1.395		0.400							
2011/3/14 18:21	-3600		1.305		0.400							
2011/3/14 18:22	-3700		1.215		0.400							
2011/3/14 18:23	-3700		1.170		0.400							
2011/3/14 18:24	-3700		1.125		0.400							
2011/3/14 18:25	-3700		0.125		0.400							
2011/3/14 18:26	-3700		1.035		0.400							
2011/3/14 18:27	-3700		0.990		0.400							
2011/3/14 18:28	-3700		0.945		0.400							
2011/3/14 18:29	-3700		0.900		0.400							
2011/3/14 18:30	-3700		0.878		0.400							
2011/3/14 18:31	-3700		0.855		0.400							
2011/3/14 18:32	-3700		0.810		0.400							
2011/3/14 18:33	-3700		0.780		0.400							
2011/3/14 18:34	-3700		0.765		0.400							
2011/3/14 18:35	-3700		0.720		0.400							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 18:36	-3700		0.698		0.400							
2011/3/14 18:37	-3700		0.675		0.400							
2011/3/14 18:40	-3700		0.653		0.400							
2011/3/14 18:39	-3700		0.540		0.400							
2011/3/14 18:40	-3700		0.563		0.400							
2011/3/14 18:42	-3700		0.540		0.400							
2011/3/14 18:45	-3700		0.563		0.400							
2011/3/14 18:47	-3700		0.585		0.400							
2011/3/14 18:50			0.585		0.400							
2011/3/14 18:52			0.638		0.400							
2011/3/14 18:55			0.638		0.400							
2011/3/14 19:00			0.630		0.400							
2011/3/14 19:03			0.630		0.400							
2011/3/14 19:12			0.653		0.400							
2011/3/14 19:13			0.653		0.400							
2011/3/14 19:18			0.653		0.400							
2011/3/14 19:22			0.650		0.395							
2011/3/14 19:35			0.608		0.395							
2011/3/14 19:45			0.585		0.395							
2011/3/14 19:49			0.585		0.395							
2011/3/14 19:54			0.563		0.395							
2011/3/14 19:55			0.563		0.395							
2011/3/14 19:57			0.560									
2011/3/14 19:59			0.563		0.455							
2011/3/14 20:03			0.540		0.410							
2011/3/14 20:05			0.540		0.410							
2011/3/14 20:07			0.540		0.415							
2011/3/14 20:08			0.563		0.415							
2011/3/14 20:10			0.540		0.418							
2011/3/14 20:12			0.563		0.419							
2011/3/14 20:13			0.540		0.420							
2011/3/14 20:15			0.540		0.420							
2011/3/14 20:18			0.563		0.420							
2011/3/14 20:20			0.563		0.420							
2011/3/14 20:21			0.563		0.420							
2011/3/14 20:23			0.563		0.420							
2011/3/14 20:26			0.585		0.420							
2011/3/14 20:28			0.608		0.420							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 20:32			0.608		0.420							
2011/3/14 20:33			0.653		0.420							
2011/3/14 20:37			0.810		0.421							
2011/3/14 20:43			0.833		0.421							
2011/3/14 20:54			1.170		0.420							
2011/3/14 20:59			1.373		0.419							
2011/3/14 21:03			1.418		0.419							
2011/3/14 21:06					0.419							
2011/3/14 21:09			1.440		0.418							
2011/3/14 21:18			1.463		0.418							
2011/3/14 21:20	-3400		0.833		0.470							
2011/3/14 21:21	-3500		0.675		0.465							
2011/3/14 21:26	-3300		0.608		0.470							
2011/3/14 21:27	-3300		0.563		0.470							
2011/3/14 21:29	-3200		0.518		0.475							
2011/3/14 21:30	-3000		0.495		0.475							
2011/3/14 21:31	-3000		0.450		0.480							
2011/3/14 21:32	-3000		0.450		0.480							
2011/3/14 21:33	-2000		0.450		0.480							
2011/3/14 21:34	-2000		0.405		0.480							
2011/3/14 21:35	-2000		0.405		0.480							
2011/3/14 21:38	-2000				0.480							
2011/3/14 21:42	-2000				0.480							
2011/3/14 21:55	-1800		0.405		0.470		5.36E+00		3.83E-01			
2011/3/14 22:00	-1600		0.405		0.480		5.79E+00		3.95E-01			
2011/3/14 22:10	-1600		0.405		0.480	0.400	6.49E+00		5.04E-01			
2011/3/14 22:20	-1400		0.405		0.480	0.370	6.88E+00		5.06E-01			
2011/3/14 22:30	-1200		0.405		0.482	0.370	7.46E+00		5.51E-01			
2011/3/14 22:40	-700		0.428		0.482	0.350	7.92E+00		7.35E-01			
2011/3/14 22:50	-1600		1.823		0.540	0.380	6.54E+00		1.01E+00			
2011/3/14 23:00	-1700		2.070		0.580	0.360						
2011/3/14 23:10	-2000		2.655		0.620	0.350						
2011/3/14 23:11	-2000		2.655		0.620	0.350						
2011/3/14 23:20			3.150				8.81E+00		6.61E+00			
2011/3/14 23:25			3.150		0.700		8.81E+00		6.61E+00			
2011/3/14 23:30			1.913		0.700	0.310	1.50E+01		7.40E+00			
2011/3/14 23:35			1.733		0.740	0.300						
2011/3/14 23:38			1.463			0.300						

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 23:40			1.170		0.740	0.300						
2011/3/14 23:41			0.968		0.740	0.300						
2011/3/14 23:42			0.810		0.740	0.300	2.25E+01		9.11E+00			
2011/3/14 23:44			0.698		0.750	0.340	2.29E+01		9.12E+00			
2011/3/14 23:46			0.675		0.750	0.350	2.33E+01		9.11E+00			
2011/3/14 23:50			0.675		0.750	0.330	2.35E+01		9.07E+00			
2011/3/14 23:52			0.653		0.750	0.300	2.42E+01		9.04E+00			
2011/3/14 23:54			0.653		0.745	0.300	2.45E+01		9.10E+00			
2011/3/15 0:02					0.740							
2011/3/15 0:04					0.740							
2011/3/15 0:05			0.653		0.740	0.300						
2011/3/15 0:06			0.675		0.740	0.300						
2011/3/15 0:07			0.675		0.740	0.300						
2011/3/15 0:08			0.788		0.740	0.300						
2011/3/15 0:10			0.833		0.740	0.300						
2011/3/15 0:16			1.035		0.740	0.300						
2011/3/15 0:22			1.170		0.735	0.300						
2011/3/15 0:28			1.350		0.730	0.300						
2011/3/15 0:32			1.485		0.725	0.330						
2011/3/15 0:41			1.710		0.720	0.330						
2011/3/15 0:45			1.823									
2011/3/15 0:49			2.003									
2011/3/15 1:00			2.430									
2011/3/15 1:02			2.520									
2011/3/15 1:10			1.440		0.725							
2011/3/15 1:11			1.058		0.725	0.330						
2011/3/15 1:12			0.923									
2011/3/15 1:13			0.855		0.730	0.330						
2011/3/15 1:14			0.743		0.730	0.310						
2011/3/15 1:16			0.698		0.720	0.310						
2011/3/15 1:18			0.675		0.730	0.300	2.88E+01		8.08E+00			
2011/3/15 1:20			0.653		0.730	0.330	2.89E+01		8.12E+00			
2011/3/15 1:22			0.653		0.730	0.310	2.90E+01		8.13E+00			
2011/3/15 1:28			0.630		0.730	0.330	2.90E+01		7.96E+00			
2011/3/15 1:31			0.630		0.730	0.320	2.91E+01		7.81E+00			
2011/3/15 1:40			0.630		0.725	0.310	2.94E+01		7.84E+00			
2011/3/15 1:48			0.630		0.725	0.310						
2011/3/15 1:53			0.630		0.725	0.330	3.04E+01		7.56E+00			

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/15 2:03			0.630		0.725	0.330	3.04E+01		7.40E+00			
2011/3/15 2:08			0.630		0.725	0.330	3.09E+01		7.37E+00			
2011/3/15 2:10			0.630		0.730	0.340	3.11E+01		7.27E+00			
2011/3/15 2:17			0.630		0.730	0.340	3.15E+01		7.15E+00			
2011/3/15 2:22			0.675		0.740	0.330	3.22E+01		7.00E+00			
2011/3/15 2:39			0.653		0.750	0.330	3.46E+01		6.96E+00			S/C圧力 計器不 作
2011/3/15 2:45			0.653		0.750	0.320	3.65E+01		6.88E+00			
2011/3/15 2:50			0.653		0.750	0.330	3.78E+01		6.82E+00			
2011/3/15 3:00			0.653		0.750	0.330	4.09E+01		6.60E+00			
2011/3/15 3:05			0.653		0.750	0.330	4.18E+01		6.58E+00			
2011/3/15 3:20			0.653		0.750	0.330	4.30E+01		6.42E+00			
2011/3/15 3:30			0.653		0.750	0.330	4.59E+01		6.31E+00			
2011/3/15 3:40			0.653		0.750	0.330	4.76E+01		6.23E+00			
2011/3/15 3:50			0.653		0.750	0.330	4.94E+01		6.22E+00			
2011/3/15 4:00			0.653		0.750	0.330	5.01E+01		6.09E+00			
2011/3/15 4:05			0.653		0.750	0.330	5.12E+01		5.87E+00			
2011/3/15 4:10			0.653		0.750	0.310	5.19E+01		5.72E+00			
2011/3/15 4:20			0.637		0.750	0.310	5.32E+01		5.65E+00			
2011/3/15 4:30			0.632		0.750	0.300	5.44E+01		5.58E+00			
2011/3/15 4:45			0.632		0.750	0.310	5.55E+01		5.52E+00			
2011/3/15 5:00			0.626		0.750	0.300	5.75E+01		5.29E+00			
2011/3/15 5:15			0.623		0.740	0.300	5.83E+01		5.19E+00			
2011/3/15 5:30			0.621		0.730	0.310	5.95E+01		5.08E+00			
2011/3/15 5:45			0.617		0.740	0.320	6.06E+01		5.00E+00			
2011/3/15 6:00			0.614		0.730	0.270	6.16E+01		4.89E+00			
2011/3/15 6:02			0.612		0.730	0.000	6.26E+01		4.80E+00			
2011/3/15 6:10	-2800				0.730	0.000						
2011/3/15 6:20	-2700		0.612		0.730	0.000	6.27E+01		4.80E+00			
2011/3/15 6:25	-2300		0.610		0.730	0.000	4.30E+01		4.70E+00			
2011/3/15 7:20	-2500		0.612		0.730	0.000						
2011/3/15 11:25	-1200		0.270		0.155		4.56E+01		5.79E+00			
2011/3/15 11:42	-1400		0.315		0.155		4.61E+01		5.52E+00			
2011/3/15 11:58	-1350		0.428		0.155		4.65E+01		5.27E+00			
2011/3/15 13:00	-1700		0.608		0.415		4.77E+01		4.62E+00			
2011/3/15 15:25	-1950		0.119		0.275		1.35E+02		6.92E+00			
2011/3/15 15:50	-1750		0.117		0.270							
2011/3/15 16:10	-1700		0.119		0.270		1.38E+02		6.49E+00			
2011/3/15 18:43	-1200		0.099		0.250		1.22E+02		4.40E+00			

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の争奪進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/16 1:24	-1400		-0.023		0.120		1.03E+02		3.68E+00			
2011/3/16 1:44	-1400		-0.023		0.120		1.02E+02		3.66E+00			
2011/3/16 1:54	-1400		-0.023		0.120		1.02E+02		3.65E+00			
2011/3/16 5:00	-1475		-0.038		0.125		9.85E+01		3.67E+00			
2011/3/16 5:15	-1475		-0.041		0.120		9.83E+01		3.69E+00			
2011/3/16 5:35	-1450		-0.041		0.040		6.05E+01		2.43E+00			
2011/3/16 6:10	-1425		-0.043		0.050		9.77E+01		3.63E+00			
2011/3/16 6:55	-1400		-0.043		0.045		9.72E+01		3.57E+00			
2011/3/16 12:35	-1400				0.040		9.38E+01		3.01E+00			
2011/3/16 15:30	-1400		-0.061		0.075	0.145	9.24E+01		2.86E+00			
2011/3/16 20:00	-1400		-0.063		0.075		9.03E+01		2.75E+00			
2011/3/16 20:20	-1400		-0.063		0.075		9.03E+01		2.75E+00			
2011/3/16 20:40	-1400		-0.063		0.075		9.03E+01		2.75E+00			
2011/3/16 23:50	-1400		-0.063		0.075							
2011/3/17 3:10	-1400		-0.065		0.075		8.70E+01		2.65E+00			
2011/3/17 6:00	-1400		-0.068		0.075		8.63E+01		2.63E+00			
2011/3/17 11:00	-1600		-0.029		0.110		8.46E+01		2.50E+00			
2011/3/17 11:15	-1700		-0.029		0.115		8.46E+01		2.50E+00			
2011/3/17 11:30	-1800		-0.029		0.115		8.46E+01		2.50E+00			
2011/3/17 12:50	-1800		-0.027		0.110		8.44E+01		2.43E+00			
2011/3/17 21:40	-1400				0.130		8.21E+01		2.40E+00			
2011/3/17 21:50	-1400				0.130		8.24E+01		2.41E+00			
2011/3/18 2:20	-1400		-0.018		0.130		8.02E+01		2.40E+00			
2011/3/18 2:50	-1400		-0.016		0.130		7.88E+01		2.40E+00			
2011/3/18 7:40	-1400		-0.014		0.130		7.81E+01		2.37E+00			
2011/3/18 7:55	-1400		-0.014		0.130		7.80E+01		2.37E+00			
2011/3/18 9:40	-1400		-0.009		0.135		7.74E+01		2.36E+00			
2011/3/18 16:00	-1400		-0.002		0.139		7.50E+01		2.34E+00			
2011/3/18 20:55	-1400		-0.002		0.140		7.35E+01		2.33E+00			
2011/3/18 21:10	-1400		-0.005		0.140		7.35E+01		2.32E+00			
2011/3/19 2:40	-1400		-0.005		0.135		7.18E+01		2.30E+00			
2011/3/19 3:30	-1400		-0.005		0.135		7.15E+01		2.30E+00			
2011/3/19 7:10	-1350		-0.005		0.135		7.06E+01		2.29E+00			
2011/3/19 11:00	-1400	-400	-0.009		0.135		6.96E+01		2.27E+00			
2011/3/19 16:30	-1300	-300	-0.009		0.135		6.83E+01		2.26E+00			
2011/3/19 19:00	-1300	-350	-0.009		0.135		6.76E+01		2.25E+00			
2011/3/19 22:30	-1350	-400	-0.009		0.130		6.68E+01		2.20E+00			
2011/3/20 0:00	-1300	-380	-0.007		0.130		6.58E+01		2.20E+00			

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/20 4:50	-1300	-380	-0.014		0.130		6.97E+01		2.18E+00			
2011/3/20 5:00	-1300	-500	-0.014		0.130		6.47E+01		2.17E+00			
2011/3/20 10:00			-0.011		0.130		6.36E+01		2.16E+00			
2011/3/20 11:00	-1400	-400	-0.016		0.125		1.34E+01		2.15E+00			
2011/3/20 15:00	-1400	-400	-0.016	-0.020	0.125		6.25E+01		2.13E+00		0.060	
2011/3/20 22:00	-1400	-200	-0.018	-0.020	0.120		6.12E+01		2.11E+00		0.060	
2011/3/21 3:00	-1350	-250	-0.018	-0.020	0.120		6.01E+01		2.09E+00		0.060	
2011/3/21 8:00	-1350	-300	-0.020	-0.020	0.120		5.91E+01		2.08E+00		0.060	
2011/3/21 13:30	-1350	-200	-0.020	-0.025	0.120		5.83E+01		2.04E+00			
2011/3/21 14:00	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		5.81E+01		2.03E+00			
2011/3/21 14:25	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		5.81E+01		2.03E+00			
2011/3/22 0:15	-1400	-200	-0.025	-0.027	0.110		5.64E+01		1.99E+00			
2011/3/22 5:00	-1300	-100	-0.016	-0.018	0.110		5.55E+01		1.90E+00			
2011/3/22 6:00	-1350	0	-0.005	-0.029	0.110		5.54E+01		1.95E+00			
2011/3/22 10:30	-1350	0	-0.020	-0.023	0.110		5.47E+01		1.93E+00			
2011/3/22 11:20	-1350	175	-0.018	-0.018	0.110							
2011/3/22 15:30	-1300	-400	-0.029	-0.032	0.110		5.36E+01		1.90E+00			
2011/3/22 17:00	-1350	-150	-0.027	-0.032	0.110		5.35E+01		1.88E+00			
2011/3/22 18:00	-1350	-100	-0.029	-0.034	0.110		5.34E+01		1.88E+00			
2011/3/22 23:00	-1350	-500	-0.020	-0.043	0.110		5.28E+01		1.83E+00			
2011/3/23 4:20	-1300	0	-0.025	-0.025	0.110		5.20E+01		1.80E+00			
2011/3/23 9:00	-1300	-150	-0.023	-0.023	0.110		5.14E+01		1.76E+00			
2011/3/23 14:00	-1250	100	-0.036	-0.036	0.110		5.07E+01		1.67E+00			
2011/3/23 21:00	-1200	-550	-0.036	-0.036	0.110		4.98E+01		1.53E+00			
2011/3/24 1:00	-1200	-250	-0.025	-0.025	0.105		4.93E+01		1.49E+00			
2011/3/24 5:00	-1150	-100	-0.027	-0.027	0.110		4.88E+01		1.43E+00			
2011/3/24 9:00	-1150	-100	-0.135	-0.038	0.110		4.84E+01		1.40E+00		0.100	
2011/3/24 13:00	-1150	-200	-0.023	-0.025	0.100		4.79E+01		1.37E+00		0.100	
2011/3/24 17:00	-1200	-250	-0.036	-0.036	0.110		4.74E+01		1.36E+00			
2011/3/24 20:00	-1100	0	-0.036	-0.036	0.100		4.71E+01		1.34E+00			
2011/3/24 22:00	-1150	-150	-0.020	-0.020	0.105		4.68E+01		1.39E+00			
2011/3/24 22:30	-1150	-50	-0.032	-0.032	0.105		4.68E+01		1.47E+00			
2011/3/25 0:00	-1400	-600	-0.025	-0.027	0.120		4.66E+01		1.50E+00			
2011/3/25 1:20	-1600	-750	-0.025	-0.027	0.120						0.120	
2011/3/25 2:00	-1300	-1400	-0.023	-0.025	0.120		4.64E+01		1.52E+00			
2011/3/25 2:30	-1200	-300										
2011/3/25 6:00	-1100	-200	-0.020	-0.020	0.120		4.59E+01		1.54E+00		0.100	
2011/3/25 10:00	-1200	-500	-0.020	-0.020	0.120		4.56E+01		1.54E+00			

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/25 14:00	-1400	-400	-0.016	-0.018	0.120		4.52E+01		1.54E+00			
2011/3/25 18:30	-1150	-250	-0.020	-0.018	0.120		4.47E+01		1.54E+00			
2011/3/25 23:00	-1150	-450	-0.009	-0.009	0.120		4.43E+01		1.53E+00			
2011/3/26 5:00	-1000	-300	-0.014	-0.014	0.120		4.38E+01		1.51E+00			
2011/3/26 9:30	-1100	-500	-0.014	-0.014	0.115		4.34E+01		1.49E+00			
2011/3/26 10:21	-1000	-500	-0.014	-0.014	0.115							
2011/3/26 10:40	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
2011/3/26 11:00	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
2011/3/26 11:30	-1100	-600	-0.025	-0.027	0.110		4.33E+01		1.49E+00			
2011/3/26 12:00	-1100	-700	-0.027	-0.027	0.110		4.32E+01		1.49E+00			
2011/3/26 13:00	-1200	-1000	-0.027	-0.027	0.110		4.32E+01		1.48E+00			
2011/3/26 17:30	-1150	-1600	-0.018	-0.038	0.110		4.28E+01		1.47E+00			
2011/3/26 17:50	-1150	-1650										
2011/3/26 18:00	-1200	-1600										
2011/3/26 18:10	-1200	-1600	-0.016	-0.016	0.110							
2011/3/26 18:30	-1200	-1550	-0.016	-0.016	0.110							
2011/3/26 19:00	-1200	-1650	-0.018	-0.016	0.110							
2011/3/26 21:00	-1200	-1850	-0.016	-0.018	0.110		4.26E+01		1.46E+00			
2011/3/27 1:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.160	4.22E+01		1.45E+00			
2011/3/27 5:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.040	4.19E+01		1.43E+00			
2011/3/27 9:00	-1200	-1850	-0.018	-0.020	0.110		4.16E+01		1.41E+00			
2011/3/27 15:30	-1250	-1900	-0.018	-0.020	0.110		4.11E+01		1.39E+00			
2011/3/27 16:20	-1150	-1850	-0.018	-0.020	0.110		4.11E+01		1.38E+00			
2011/3/27 17:50	-1200	-1900	-0.018	-0.020	0.110		4.10E+01		1.38E+00			
2011/3/27 18:40	-1400	-1850	-0.018	-0.020	0.110							
2011/3/27 19:00	-1250	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/27 19:20	-1300	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
2011/3/27 19:40	-1400	-1900	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/27 20:00	-1400	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
2011/3/27 20:20	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110		4.08E+01		1.37E+00			
2011/3/27 20:40	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110							
2011/3/27 22:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.110		4.07E+01		1.37E+00		0.120	
2011/3/28 0:00	-1400	-2000	-0.020	-0.020	0.110		4.06E+01		1.36E+00			
2011/3/28 0:15	-1400	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/28 0:35	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/28 0:55	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		4.05E+01		1.36E+00			
2011/3/28 1:15	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							
2011/3/28 3:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		4.05E+01		1.37E+00		0.150	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/28 3:30	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		4.05E+01		1.37E+00			
2011/3/28 4:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.110		4.05E+01		1.37E+00			
2011/3/28 7:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.105		4.05E+01		1.39E+00			
2011/3/28 12:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		4.04E+01		1.39E+00			
2011/3/28 17:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		4.04E+01		1.40E+00			
2011/3/28 21:00	-1500	-2100	-0.034	-0.034	0.100		4.04E+01		1.40E+00			
2011/3/29 1:00	-1500	-2050	-0.027	-0.029	0.100		4.04E+01		1.39E+00		0.120	
2011/3/29 4:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		4.04E+01		1.37E+00		0.120	
2011/3/29 7:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		4.04E+01		1.36E+00		0.100	
2011/3/29 10:00	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100		4.04E+01		1.35E+00		0.110	
2011/3/29 13:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.05E+01		1.33E+00		0.110	
2011/3/29 16:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.04E+01		1.32E+00		0.120	
2011/3/29 19:00	-1500	-2100	-0.034	-0.032	0.100		4.02E+01		1.31E+00		0.120	
2011/3/29 22:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		4.01E+01		1.30E+00		0.110	
2011/3/30 1:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.01E+01		1.29E+00		0.100	
2011/3/30 4:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		4.00E+01		1.28E+00		0.110	
2011/3/30 7:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		3.99E+01		1.28E+00		0.100	
2011/3/30 10:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		3.98E+01		1.27E+00		0.110	
2011/3/30 10:30	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100							
2011/3/30 10:50	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
2011/3/30 11:10	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
2011/3/30 11:30	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
2011/3/30 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.023	0.100		3.96E+01		1.26E+00		0.100	
2011/3/30 14:00	-1500	-2100	-0.025	-0.023	0.100							
2011/3/30 14:20	-1500	-2100	-0.027	-0.025	0.100							
2011/3/30 14:40	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
2011/3/30 15:00	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
2011/3/30 15:20	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
2011/3/30 16:00	-1500	-2050	-0.032	-0.032	0.100		3.95E+01		1.24E+00		0.130	
2011/3/30 18:00	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100		3.94E+01		1.23E+00		0.130	
2011/3/30 18:30	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
2011/3/30 22:00	-1500	-2050	-0.014	-0.011	0.120		3.92E+01		1.22E+00		0.100	
2011/3/31 0:00	-1500	-2050	-0.027	-0.025	0.110		3.91E+01		1.21E+00		0.110	
2011/3/31 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.025	0.110		3.89E+01		1.21E+00		0.100	
2011/3/31 4:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		3.87E+01		1.19E+00		0.100	
2011/3/31 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		3.86E+01		1.19E+00		0.110	
2011/3/31 8:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.110		3.85E+01		1.17E+00		0.120	
2011/3/31 10:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		3.84E+01		1.17E+00		0.130	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象発生の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/31 12:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		3.79E+01		1.16E+00		0.110	
2011/3/31 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		3.80E+01		1.16E+00		0.110	
2011/3/31 16:00	-1500	-2100	-0.009	-0.011	0.110		3.79E+01		1.16E+00		0.110	
2011/3/31 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		3.78E+01		1.15E+00		0.110	
2011/3/31 20:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.110		3.78E+01		1.15E+00		0.110	
2011/3/31 22:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		3.77E+01		1.14E+00		0.110	
2011/4/1 0:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		3.76E+01		1.14E+00		0.110	
2011/4/1 2:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		3.75E+01		1.14E+00		0.120	
2011/4/1 4:00	-1500	-2050	-0.009	-0.009	0.115		3.73E+01		1.13E+00		0.090	
2011/4/1 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.110		3.72E+01		1.11E+00		0.110	
2011/4/1 8:00	-1500	-2100	-0.014	-0.014	0.110		3.71E+01		1.10E+00		0.120	
2011/4/1 10:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		3.70E+01		1.09E+00		0.100	
2011/4/1 12:00	-1500	-2050	-0.007	-0.007	0.110		3.69E+01		1.08E+00		0.100	
2011/4/1 16:00	-1500	-2050	-0.005	-0.005	0.115		3.67E+01		1.06E+00		0.110	
2011/4/1 20:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		3.65E+01		1.04E+00		0.120	
2011/4/2 0:30	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		3.63E+01		9.93E-01		0.130	
2011/4/2 4:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		3.61E+01		9.81E-01		0.130	
2011/4/2 8:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		3.59E+01		9.72E-01		0.110	
2011/4/2 12:00	-1550	-2100	-0.007	-0.007	0.110		3.57E+01		9.66E-01		0.120	
2011/4/2 16:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.110		3.55E+01		9.59E-01		0.130	
2011/4/2 20:00	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110		3.54E+01		9.53E-01		0.120	
2011/4/2 20:53	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110							
2011/4/2 21:03	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110							
2011/4/2 21:23	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110		3.53E+01		9.50E-01		0.120	
2011/4/2 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.110		3.53E+01		9.51E-01		0.130	
2011/4/3 3:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.105		3.50E+01		9.47E-01		0.100	
2011/4/3 7:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.105		3.45E+01		9.39E-01		0.110	
2011/4/3 9:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.105		3.43E+01		9.35E-01		0.090	
2011/4/3 10:26	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.105							
2011/4/3 10:42	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
2011/4/3 10:47	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
2011/4/3 10:52			-0.016	-0.018	0.105							
2011/4/3 11:30	-1500	-2050	-0.011	-0.011	0.110		3.43E+01		9.32E-01		0.120	
2011/4/3 12:30	-1450	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
2011/4/3 13:00	-1500	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
2011/4/3 14:00	-1500	-2050	-0.016	-0.016	0.110		3.39E+01		9.25E-01		0.130	
2011/4/3 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.105		3.38E+01		9.20E-01		0.100	
2011/4/4 0:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.105		3.34E+01		9.11E-01		0.100	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/4 6:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100		3.30E+01		9.02E-01		0.080	
2011/4/4 11:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.100		3.28E+01		8.79E-01		0.090	
2011/4/4 18:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.100		3.26E+01		8.86E-01		0.080	
2011/4/5 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.100		3.24E+01		8.76E-01		0.100	
2011/4/5 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.100		3.21E+01		8.67E-01		0.090	
2011/4/5 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.100		3.19E+01		8.58E-01		0.080	
2011/4/5 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.100		3.17E+01		8.49E-01		0.080	
2011/4/6 0:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.100		3.15E+01		8.39E-01		0.080	
2011/4/6 6:00	-1450	-2100	-0.016	-0.020	0.100		3.13E+01		8.33E-01		0.090	
2011/4/6 12:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100		3.11E+01		8.25E-01		0.090	
2011/4/6 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.018	0.100		3.10E+01		8.17E-01		0.090	
2011/4/7 0:00	-1500	-2050	-0.011	-0.018	0.100		3.08E+01		8.09E-01		0.070	
2011/4/7 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.100		3.06E+01		8.01E-01			
2011/4/7 12:00	-1500	-2050	-0.009	-0.016	0.100		3.05E+01		7.94E-01		0.080	
2011/4/7 18:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.100		3.03E+01		7.87E-01		0.070	
2011/4/7 19:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100						0.080	
2011/4/7 19:20	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 19:40	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 20:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 20:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
2011/4/7 21:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100						0.070	
2011/4/7 21:30	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
2011/4/7 22:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
2011/4/8 0:00	-1500	-2100	-0.009	-0.014	0.100		3.10E+01		7.81E-01		0.090	
2011/4/8 3:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100		3.00E+01		7.72E-01		0.080	
2011/4/8 6:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100		2.99E+01		7.75E-01		0.090	
2011/4/8 9:00	-1500	-2050	-0.014	-0.018	0.100							
2011/4/8 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.100		2.94E+01		7.65E-01		0.080	
2011/4/8 15:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.095		2.96E+01		7.59E-01		0.080	
2011/4/8 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		2.96E+01		7.58E-01		0.080	
2011/4/8 21:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		2.95E+01		7.54E-01		0.080	
2011/4/9 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		2.94E+01		7.51E-01		0.100	
2011/4/9 3:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		2.94E+01		7.50E-01		0.070	
2011/4/9 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		2.93E+01		7.48E-01		0.070	
2011/4/9 9:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		2.93E+01		7.46E-01		0.080	
2011/4/9 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		2.92E+01		7.43E-01		0.080	
2011/4/9 16:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		2.91E+01		7.42E-01		0.080	
2011/4/9 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.027	0.095		2.91E+01		7.41E-01		0.070	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/9 20:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.095		2.91E+01		7.41E-01		0.070	
2011/4/9 22:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		2.90E+01		7.40E-01		0.070	
2011/4/10 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		2.90E+01		7.39E-01		0.077	
2011/4/10 2:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		2.90E+01		7.39E-01		0.077	
2011/4/10 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.90E+01		7.38E-01		0.077	
2011/4/10 6:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		2.90E+01		7.37E-01		0.120	
2011/4/10 8:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.095		2.89E+01		7.35E-01		0.090	
2011/4/10 10:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		2.89E+01		7.34E-01		0.090	
2011/4/10 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		2.85E+01		7.32E-01		0.070	
2011/4/10 14:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		2.86E+01		7.31E-01		0.095	
2011/4/10 16:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		2.87E+01		7.30E-01		0.090	
2011/4/10 18:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.095		2.87E+01		7.28E-01		0.110	
2011/4/10 20:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		2.86E+01		7.27E-01		0.110	
2011/4/10 22:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		2.86E+01		7.26E-01		0.095	
2011/4/11 0:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.86E+01		7.25E-01		0.100	
2011/4/11 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.027	0.090		2.86E+01		7.24E-01		0.100	
2011/4/11 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.85E+01		7.22E-01		0.120	
2011/4/11 6:00	-1500	-2050	-0.025	-0.029	0.090		2.85E+01		7.21E-01		0.110	
2011/4/11 12:00	-1500	-2050	-0.020	-0.023	0.095		2.84E+01		7.17E-01		0.120	
2011/4/11 18:30	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.095	0.105	2.80E+01		6.92E-01		0.090	
2011/4/12 0:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090	0.000	2.81E+01		6.85E-01		0.080	
2011/4/12 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.090		2.81E+01		6.81E-01		0.090	
2011/4/12 13:00	-1500	-2100	-0.027	-0.027	0.085		2.74E+01		6.72E-01		0.080	
2011/4/12 15:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.095		2.77E+01		6.72E-01		0.070	
2011/4/12 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.095		2.78E+01		6.70E-01		0.080	
2011/4/12 23:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.095		2.79E+01		6.63E-01		0.085	
2011/4/13 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		2.79E+01		6.56E-01		0.080	
2011/4/13 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		2.79E+01		6.53E-01		0.100	
2011/4/13 18:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.095		2.78E+01		6.48E-01		0.080	
2011/4/14 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		2.77E+01		6.45E-01		0.080	
2011/4/14 6:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.095		2.76E+01		6.41E-01		0.080	
2011/4/14 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.090		2.74E+01		6.37E-01		0.090	
2011/4/14 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.090		2.73E+01		6.33E-01		0.090	
2011/4/15 0:00	-1450	-2050	-0.018	-0.023	0.090		2.71E+01		6.29E-01		0.090	
2011/4/15 6:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.090		2.70E+01		6.24E-01		0.090	
2011/4/15 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		2.69E+01		6.20E-01		0.100	
2011/4/15 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.090		2.68E+01	3.04E+01	6.16E-01	5.62E+01	0.100	
2011/4/16 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.085		2.66E+01	3.02E+01	6.12E-01	7.00E+01	0.080	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/16 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		2.65E+01	3.01E+01	6.08E-01	1.33E+02	0.080	
2011/4/16 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		2.64E+01	3.00E+01	6.08E-01	1.35E+02	0.090	
2011/4/16 18:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.085		2.63E+01	2.99E+01	6.11E-01	1.27E+02	0.070	
2011/4/17 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		2.62E+01	2.98E+01	6.08E-01	1.13E+02	0.080	
2011/4/17 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.085		2.61E+01	2.96E+01	6.05E-01	1.18E+02	0.070	
2011/4/17 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		2.60E+01	2.95E+01	6.00E-01	1.21E+02	0.070	
2011/4/17 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		2.59E+01	2.94E+01	5.97E-01	1.08E+02	0.070	
2011/4/18 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		2.58E+01	2.93E+01	5.92E-01	1.08E+02	0.060	
2011/4/18 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.029	0.085		2.57E+01	2.92E+01	5.80E-01	1.01E+02	0.100	
2011/4/18 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		2.56E+01	2.91E+01	5.84E-01	1.01E+02	0.080	
2011/4/18 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		2.56E+01	2.91E+01	5.84E-01	1.01E+02	0.080	
2011/4/18 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.027	0.085		2.55E+01	2.90E+01	5.78E-01	8.54E+01	0.070	
2011/4/19 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.029	0.085		2.54E+01	2.89E+01	5.71E-01	9.72E+01	0.080	
2011/4/19 6:00	-1500	-2100	-0.020	-0.029	0.085		2.53E+01	2.88E+01	5.68E-01	1.14E+02	0.080	
2011/4/19 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.029	0.085		2.53E+01	2.87E+01	5.65E-01	1.08E+02	0.070	
2011/4/19 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.080		2.52E+01	2.86E+01	5.64E-01	9.92E+01	0.070	
2011/4/20 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.027	0.080		2.51E+01	2.85E+01	5.60E-01	8.93E+01	0.100	
2011/4/20 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.50E+01	2.84E+01	5.55E-01	1.05E+02	0.080	
2011/4/20 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.49E+01	2.83E+01	5.51E-01	1.03E+02	0.090	
2011/4/20 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.48E+01	2.81E+01	5.47E-01	1.01E+02	0.080	
2011/4/21 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.029	0.080		2.47E+01	2.81E+01	5.42E-01	1.08E+02	0.080	
2011/4/21 6:00	-1500	-2050	-0.023	-0.029	0.080		2.46E+01	2.80E+01	5.38E-01	1.09E+02	0.080	
2011/4/21 12:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.085		2.46E+01	2.79E+01	5.34E-01	1.14E+02	0.050	
2011/4/21 18:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		2.45E+01	2.78E+01	5.30E-01	1.20E+02	0.065	
2011/4/22 0:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.085		2.44E+01	2.77E+01	5.26E-01	1.32E+02	0.072	
2011/4/22 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		2.43E+01	2.76E+01	5.22E-01	1.37E+02	0.065	
2011/4/22 12:00	-1500	-2050	-0.023	-0.027	0.085		2.42E+01	2.75E+01	5.19E-01	1.36E+02	0.080	
2011/4/22 18:00	-1500	-2050	-0.027	-0.034	0.085		2.41E+01	2.74E+01	5.17E-01	1.35E+02	0.060	
2011/4/23 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		2.41E+01	2.73E+01	5.16E-01	1.32E+02	0.080	
2011/4/23 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.080		2.40E+01	2.70E+01	5.12E-01	1.35E+02	0.070	
2011/4/23 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.080		2.39E+01	2.68E+01	5.09E-01	1.36E+02	0.070	
2011/4/23 18:00	-1500	-2050	-0.020	-0.023	0.080		2.38E+01	2.67E+01	5.06E-01	1.28E+02	0.100	
2011/4/24 0:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.080		2.37E+01	2.66E+01	5.03E-01	1.26E+02	0.100	
2011/4/24 6:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.080		2.36E+01	2.65E+01	5.00E-01	1.10E+02	0.100	
2011/4/24 12:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.080		2.36E+01	2.65E+01	4.97E-01	1.15E+02	0.080	
2011/4/24 18:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.080		2.35E+01	2.64E+01	4.96E-01	1.07E+02	0.070	
2011/4/25 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.027	0.080		2.34E+01	2.63E+01	4.93E-01	1.19E+02	0.060	
2011/4/25 6:00	-1450	-2100	-0.020	-0.027	0.080		2.33E+01	2.62E+01	4.90E-01	1.03E+02	0.060	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/25 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.080		2.32E+01	2.61E+01	4.89E-01	9.41E+01	0.050	
2011/4/25 17:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.080		2.32E+01	2.60E+01	4.86E-01	9.86E+01	0.070	
2011/4/25 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.080		2.31E+01	2.60E+01	4.83E-01	1.05E+02	0.050	
2011/4/26 5:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.080		2.30E+01	2.59E+01	4.80E-01	1.04E+02	0.060	
2011/4/26 11:00	-1500	-2050	-0.016	-0.025	0.080		2.29E+01	2.58E+01	4.77E-01	7.64E+01	0.070	
2011/4/26 17:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.080		2.28E+01	2.57E+01	4.76E-01	1.06E+02	0.080	
2011/4/26 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.027	0.075		2.27E+01	2.56E+01	4.74E-01	5.77E+01	0.080	
2011/4/27 5:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.080		2.27E+01	2.56E+01	4.72E-01	4.33E+01	0.080	
2011/4/27 11:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.075		2.26E+01	2.55E+01	4.70E-01	4.59E+01	0.060	
2011/4/27 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.075		2.25E+01	2.54E+01	4.67E-01	4.33E+01	0.050	
2011/4/27 23:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.075		2.25E+01	2.53E+01	4.65E-01	4.19E+01	0.080	
2011/4/28 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.020	0.075		2.24E+01	2.52E+01	4.63E-01	4.08E+01	0.080	
2011/4/28 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.075		2.23E+01	2.52E+01	4.61E-01	3.97E+01	0.040	
2011/4/28 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.075		2.23E+01	2.51E+01	4.60E-01	3.83E+01	0.070	
2011/4/28 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.075		2.22E+01	2.50E+01	4.58E-01	3.74E+01	0.060	
2011/4/29 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.023	0.075		2.21E+01	2.49E+01	4.54E-01	3.59E+01	0.080	
2011/4/29 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.075		2.21E+01	2.48E+01	4.52E-01	3.71E+01	0.080	
2011/4/29 17:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.075		2.20E+01	2.48E+01	4.49E-01	3.61E+01	0.070	
2011/4/29 23:00	-1500	-2100	-0.025	-0.023	0.075		2.20E+01	2.47E+01	4.47E-01	3.85E+01	0.070	
2011/4/30 5:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.075		2.19E+01	2.46E+01	4.44E-01	4.52E+01	0.070	
2011/4/30 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.075		2.18E+01	2.46E+01	4.42E-01	4.56E+01	0.080	
2011/4/30 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.075		2.18E+01	2.45E+01	4.39E-01	4.49E+01	0.030	
2011/4/30 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.075		2.17E+01	2.44E+01	4.37E-01	4.62E+01	0.050	
2011/5/1 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.075		2.17E+01	2.44E+01	4.34E-01	4.64E+01	0.040	
2011/5/1 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.075		2.16E+01	2.43E+01	4.32E-01	4.22E+01	0.050	
2011/5/1 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.075		2.16E+01	2.42E+01	4.31E-01	4.33E+01	0.042	
2011/5/1 23:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.070		2.15E+01	2.42E+01	4.29E-01	3.98E+01	0.045	
2011/5/2 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.070		2.14E+01	2.41E+01	4.27E-01	3.91E+01	0.050	
2011/5/2 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.070		2.14E+01	2.41E+01	4.26E-01	4.13E+01	0.042	
2011/5/2 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.070		2.13E+01	2.40E+01	4.25E-01	4.33E+01	0.040	
2011/5/2 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.070		2.13E+01	2.39E+01	4.23E-01	4.50E+01	0.040	
2011/5/3 5:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.070		2.12E+01	2.39E+01	4.21E-01	4.35E+01	0.040	
2011/5/3 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.070		2.12E+01	2.38E+01	4.19E-01	4.72E+01	0.040	
2011/5/3 17:00	-1500	-2100	-0.023	-0.016	0.070		2.11E+01	2.37E+01	4.17E-01	4.94E+01	0.050	
2011/5/3 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.016	0.065		2.10E+01	2.37E+01	4.15E-01	4.63E+01	0.050	
2011/5/4 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.10E+01	2.36E+01	4.13E-01	5.34E+01	0.040	
2011/5/4 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.065		2.09E+01	2.36E+01	4.11E-01	5.58E+01	0.040	
2011/5/4 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.065		2.09E+01	2.35E+01	4.10E-01	5.97E+01	0.050	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/5/4 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.08E+01	2.35E+01	4.08E-01	6.97E+01	0.050	
2011/5/5 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.07E+01	2.34E+01	4.06E-01	7.66E+01	0.050	
2011/5/5 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.07E+01	2.33E+01	4.05E-01	8.35E+01	0.040	
2011/5/5 17:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.06E+01	2.33E+01	4.03E-01	9.52E+01	0.040	
2011/5/5 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.06E+01	2.32E+01	4.02E-01	1.06E+02	0.050	
2011/5/6 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.065		2.05E+01	2.32E+01	4.00E-01	1.18E+02	0.050	
2011/5/6 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.065		2.05E+01	2.31E+01	3.99E-01	1.30E+02	0.040	
2011/5/6 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.065		2.04E+01	2.30E+01	3.97E-01	1.37E+02	0.040	
2011/5/6 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.065		2.04E+01	2.30E+01	3.95E-01	1.33E+02	0.040	
2011/5/7 5:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.065		2.03E+01	2.29E+01	3.93E-01	1.30E+02	0.040	
2011/5/7 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.065		2.03E+01	2.29E+01	3.91E-01	1.35E+02	0.040	
2011/5/7 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.060		2.03E+01	2.28E+01	3.90E-01	1.45E+02	0.040	
2011/5/7 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.060		2.01E+01	2.27E+01	3.88E-01	1.48E+02	0.050	
2011/5/8 5:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.060		2.01E+01	2.27E+01	3.86E-01	1.48E+02	0.050	
2011/5/8 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.060		2.00E+01	2.26E+01	3.86E-01	1.40E+02	0.050	
2011/5/8 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.060		2.00E+01	2.26E+01	3.84E-01	1.38E+02	0.050	
2011/5/8 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.060		2.00E+01	2.25E+01	3.83E-01	1.32E+02	0.050	
2011/5/9 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.060		1.99E+01	2.25E+01	3.82E-01	1.28E+02	0.055	
2011/5/9 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.060	0.190	1.99E+01	2.24E+01	3.80E-01	1.24E+02	0.040	
2011/5/9 17:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.060		1.98E+01	2.23E+01	3.79E-01	1.22E+02	0.035	
2011/5/9 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.014	0.060		1.98E+01	2.23E+01	3.78E-01	1.18E+02	0.036	
2011/5/10 5:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.060		1.97E+01	2.22E+01	3.76E-01	1.17E+02	0.035	
2011/5/10 11:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.060		1.97E+01	2.22E+01	3.76E-01	1.20E+02	0.040	
2011/5/10 17:00	-1500	-2100	-0.023	-0.016	0.055		1.96E+01	2.21E+01	3.74E-01	1.13E+02	0.035	
2011/5/10 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.018	0.060		1.96E+01	2.21E+01	3.72E-01	1.10E+02	0.040	
2011/5/11 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.060		1.95E+01	2.20E+01	3.70E-01	1.06E+02	0.035	
2011/5/11 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.060		1.95E+01	2.20E+01	3.68E-01	1.01E+02	0.037	
2011/5/11 17:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.060		1.95E+01	2.19E+01	3.69E-01	1.02E+02	0.040	
2011/5/11 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.060		1.94E+01	2.19E+01	3.68E-01	9.85E+01	0.060	
2011/5/12 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.055		1.94E+01	2.18E+01	3.67E-01	9.29E+01	0.040	
2011/5/12 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.055		1.93E+01	2.17E+01	3.66E-01	9.02E+01	0.035	
2011/5/12 17:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.055		1.93E+01	2.16E+01	3.64E-01	8.78E+01	0.040	
2011/5/12 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.055		1.92E+01	2.16E+01	3.63E-01	8.58E+01	0.045	
2011/5/13 5:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.055		1.92E+01	2.15E+01	3.61E-01	8.24E+01	0.030	
2011/5/13 11:00	-1500	-2100	-0.018	-0.016	0.055		1.91E+01	2.15E+01	3.60E-01	8.17E+01	0.040	
2011/5/13 17:00	-1500	-2100	-0.020	-0.016	0.055		1.91E+01	2.15E+01	3.58E-01	8.02E+01	0.040	
2011/5/13 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.055		1.90E+01	2.14E+01	3.57E-01	7.70E+01	0.040	
2011/5/14 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.018	0.055		1.90E+01	2.14E+01	3.56E-01	7.21E+01	0.040	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測機については、地震やその後の緊急進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/5/14 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.055		1.90E+01	2.13E+01	3.53E-01	7.61E+01	0.040	
2011/5/14 17:00	-1500	-2100	-0.025	-0.018	0.055		1.89E+01	2.13E+01	3.52E-01	7.28E+01	0.040	
2011/5/14 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.055		1.89E+01	2.12E+01	3.50E-01	7.19E+01	0.040	
2011/5/15 5:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.055		1.88E+01	2.12E+01	3.49E-01	7.00E+01	0.040	
2011/5/15 11:00	-1500	-2100	-0.023	-0.020	0.055		1.88E+01	2.11E+01	3.47E-01	6.84E+01	0.030	
2011/5/15 17:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.055		1.88E+01	2.11E+01	3.47E-01	6.58E+01	0.030	
2011/5/15 23:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.055		1.87E+01	2.10E+01	3.45E-01	6.50E+01	0.030	
						計器不良						

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するため、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	主蒸気 過し安全弁 洩れ検出器 2-71A	主蒸気 隔離弁 洩れ検出器 2- 86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジン グ 上部温度	圧力容器下 部温度	圧力容器支 持スカート上 部温度	圧力容 器ドレ ンパイ プ 上部 温度	D/W HVH戻 り温度(HVH 16A)	RPVベ ローシー ル	原子炉抑 制室ガス 温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
3/29 19:00	201.4	63.3	166.3	105.5	85.7			156					
3/29 22:00	204	63.3	167.4	140.5	80.8			158					
3/30 1:00	206.3	63.3	168.6	126.3	82.2			160					
3/30 4:00	208.9	63	170.7	-126.2	87.7			162					
3/30 7:00	211.4	63.2	172.4	-126	131.6			163.5					
3/30 10:00	212.6	63.3	172.9	-126	110.7			164					
3/30 10:30	212.8	63.3	173	-126	112.8			164					
3/30 10:50	212.9	63.3	173	-99.2	114.6			164					
3/30 11:10	213	63.2	173	-125.9	117.2			164					
3/30 11:30	213.3	63.3	173.3	-125.6	119.1			164					
3/30 13:00	215	63.3	174.3	-125.9	-125.7			165					圧力容器下部温 度 計器不良
3/30 14:00	215.8	63.4	186.5	-125.9	-125.7			169					
3/30 14:20	215.4	63.3	180.2	-125.8	-125.6			169					
3/30 14:40	214.9	63.3	179.9	-125.8	-125.6			168					
3/30 15:00	214.4	63.4	179.7	-125.7	-125.6			168					
3/30 15:20	214	63.4	179.5	-125.7	-102.3			168					
3/30 16:00	213.5	63.4	179.6	-125.7	-45.2			168					
3/30 18:00	214.6	63.5	180.6	-125.6	-125.5			168					
3/30 18:30	214.9	63.5	180.7	-125.6	-125.5			168					
3/30 22:00	218.2	63.6	184.9	-125.5	30.6			173.5					
3/31 0:00	217.2	63.6	183	228.3	-125.3			172					
3/31 2:00	217.1	63.6	183.4	561.6	-125.2			172.5					
3/31 4:00	216.6	63.7	181.2	561.7	-125.2			171					
3/31 6:00	211.8	63.8	178.7	561.7	-125.1			169					
3/31 8:00	209.4	63.9	175.3	561.7	-125			164					
3/31 10:00	207.2	64	173.4	556.6	-124.9			162					
3/31 12:00	207.1	64	172.4	561.7	-124.9			162					
3/31 14:00	208.1	64.2	172.2	561.7	-125			162					
3/31 16:00	207.7	64.2	172	230.7	-125			162					
3/31 18:00	207.3	64.3	171.5	215.2	-124.9			162					
3/31 20:00	207.1	64.3	169	204.6	-124.8			162					
3/31 22:00	206.2	64	168	193.3	-124.7	279	197	161		99			
4/1 0:00	205.4	64	167	222.1	-124.6	278	196	160		100			
4/1 2:00	203.6	64.4	165.3	220.6	-124.5	284.8	194.7	159		100			
4/1 4:00	201.9	64.4	164.4	208.9	-124.4	283.1	194.5	158		100			
4/1 6:00	200.5	64.4	163.5	219.4	-124.4	281.1	193.3	157		99			
4/1 8:00	199	64.5	162.1	208.7	-124.3	270.7	192	156		100			
4/1 10:00	197.7	64.6	161	218.3	-124.5	277.7	190.7	155		100			
4/1 12:00	196.3	64.7	160.1	198.2	-124.5	265.3	189.5	154		100			
4/1 16:00	193.7	64.7	158.1	210.8	-125.3	258.9	187.1	152		100			
4/1 20:00	191.7	64.8	156.9	194.1	-114	265	185.9	150		100			
4/2 0:30	189.8	64.8	156.1	190.6	-61.4	251.9	184.4	149		100			
4/2 4:00	188.3	64.9	155	179.4	-30.6	259.4	183.1	148		99			
4/2 8:00	186.6	64.9	153.7	174.9	41.3	243.8	181.6	146		99			
4/2 12:00	185.3	65	152.9	185.3	61.1	251.7	180.3	146		99			
4/2 16:30	183.9	64.9	151.9	232.5	88.1	253.7	179.3	144.5		99	98.9		
4/2 20:00	183.6	64.8	151.3	164.5	112.4	248.6	178.2	144		99	98.8		
4/2 21:23	183.4	64.8	151.1	162.9	114.8	241.4	177.7	144		99	98.7		
4/2 23:00	183.5	64.8	151.7	164.8	125.6	244.2	177.8	144		99	98.5		
4/3 3:00	185	64.9	153.4	159.2	144	252.1	178.5	145		99	98.1		
4/3 7:00	185.6	64.8	151	157.8	148.9	258.6	177.9	142		98	98.1		
4/3 9:00	185.4	64.8	150.5	157	146.1	254	176.6	141		98	97.6		
4/3 11:30	186.6	64.8	152.3	161.1	134.9	258.4	177.1	143		98	98.5		
4/3 14:00	170.3	64.9	144.5	148.1	130	245.7	173.8	138		98	98.5		
4/3 18:00	165.8	64.9	143.6	145.4	132.3	247.7	172.6	135		98	98.5		
4/4 0:00	163	64.9	140.3	141.6	138.2	251.7	170.6	127		98	98.3		
4/4 6:00	161.5	64.8	138.8	139.6	129.5	249.3	168.5	124		98	98.1		
4/4 11:00	162.1	64.7	139	139.6	127.7	251.8	168	124		98	97.9		
4/4 18:00	163	64.7	140.5	140.6	115.2	256.3	166.4	125		98	97.6		
4/5 0:00	164.2	64.7	141.7	141.2	110.5	258.9	166.4	124		98	97.4		
4/5 6:00	164.3	64.6	141.7	146.2	133.7	263	166	126		97	97.3		
4/5 12:00	163.1	64.7	140.3	143.9	124.7	252.7	164.1	126		98	97.2		
4/5 16:00	163.4	64.9	140.7	141.1	118.7	254.9	165.2	126		97	97		
4/6 0:00	163.6	64.7	140.9	142.6	139.6	257.5	164.5	127		97	97		
4/6 6:00	163.5	64.7	141.6	111.8	137.7	257.3	131.1	127		97	96.7		
4/6 12:00	164.1	64.8	142.5	124.4	119.6	262.2	165.3	128		97	96.6		
4/6 18:00	165	64.8	143.6	124.4	111.8	257.7	165.7	129		97	96.6		
4/7 0:00	165.6	64.8	144.2	127.6	57.8	259.6	166.8	130		97	96.6		
4/7 6:00	165.5	64.8	144.2	138.2	23	253.5	166.8	130		97	96.5		

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象の影響を受けて、通常の使用環境条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、機器の計測値から導かれる情報を活用して弊社の傾向にも留意していただきます。

日時	遮し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁 漏洩検出器 2-85A	給水ノズル N-4B 温度	ORDハウジング 上部温度	圧力容器下部温度	圧力容器支持スカート上部温度	圧力容器 器ドレ ンパイ プ 上部 (6A) 温度	D/W HVH戻り温度(HVH-ローシー ル)	原子炉抑制 制御ガス 温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
4/7 12:00	164.2	64.9	143.6	134.3	23.6	149.3	167.5	129	96	96.6		
4/7 18:00	162.3	65	141.5	132.5		147.7	165.7	128	95	96.5		
4/7 19:00	162	65	141.4	131	1.5	176	165.5	128		96.3		
4/7 19:20	161.9	65	141.3	129.4		277.7	165.5	128	96	96.2		
4/7 19:40	161.9	65	141.2	128.4		287.1	165.5	128	96	96.2		
4/7 20:00	161.8	65	141.2	128.4		283.3	165.4	128	96	96.1		
4/7 20:30	161.7	65	141.2	127.6		288.6	165.4	128	96	96.1		
4/7 21:00	161.5	65	141	125.3	-6.5	279.6	165.3	128	97	96		
4/7 21:30	161.5	65	141			273.8	165.3	128		95.9		
4/7 22:00	161.5	65	141			282.6	165.3	128		95.8		
4/8 0:00	160.6	65	142.3	146	33.7	276.6	170.3	128		96.6		
4/8 3:00	159.5	65	143			251.8	154.3	126		96		
4/8 6:00	158.8	65	142.9	127.2	74.5	141.7	153.9	128	96	94.6		
4/8 9:00	159	65	143.5			252.4	151.6	128.5		93.7		
4/8 12:00	157.9	65	141.2	59	139.1	259.9	154.7	128	96	92.8		
4/8 15:00	157.2	65	140.3		121	283.1	156.8	128		92.1		
4/8 18:00	157.9	64.9	140.3	-7.3	131.4	264.2	166.2	126	95	91.4		
4/8 21:00	158.1	64.9	140.5		137.1	287.8	164.7	127		90.9		
4/9 0:00	159.8	64.8	141.5	-68.3	177.2	267.5	163.7	128	98	90.3		
4/9 3:00	160.4	64.7	142.5		187.1	281.1	164.5	129		89.8		
4/9 6:00	161.1	64.7	143	-27.3	150.9	282.3	165.2	130	95	89.3		
4/9 9:00	162.6	64.6	142.9		135.9	259.8	155.6	132	95	86.9		
4/9 12:00	163.5	64.6	144.5	60.8	126.4	253.8	166.7	132	95	88.5		
4/9 16:00	164.8	64.6	145.5		144.5	255.6	167.6			88		
4/9 18:00	165.5	64.6	146	118.4	142.3	255.7	162.4	134	95	87.7		
4/9 20:00	166.7	64.6	147.1		138.2	281	157	134		87.5		
4/9 22:00	167.4	64.6	148.3		140.2	261.3	173.5	135		87.2		
4/10 0:00	167.9	64.5	149.7	162.1	139.1	281.8	174.4	136	95	86.9		
4/10 2:00	167.8	64.5	149.2		140.8	284.4	173	137		86.7		
4/10 4:00	167.8	64.5	149.2		140.1	257.7	170.4	137		86.5		
4/10 6:00	168.3	64.5	149.4	194.2	142.6	182.1	167.6	135	95	86.2		
4/10 8:00	168.4	64.5	149.5		142	181.5	168.1	136		86		
4/10 10:00	168.8	64.5	149.6		144.3	159	168.6	138		85.6		
4/10 12:00	168.9	64.5	150	240.3	142.8	181.1	162.9	135	94	85.5		
4/10 14:00	169.2	64.5	150.5		146.4	161.6	169.9	139		85.3		
4/10 16:00	169.9	64.5	151		145.7	181.4	170.6	139.5		85.1		
4/10 18:00	170.3	64.5	151.4	279.1	145.6	152.5	171.2	140	94	84.9		
4/10 20:00	170.7	64.5	151.9		142.3	158.8	171.5	140		84.8		
4/10 22:00	171.2	64.4	152.3		132.4	162.6	172.4	140.5		84.6		
4/11 0:00	171.5	64.4	152.6	319.9	130.1	167.6	172.9	141	94	84.4		
4/11 2:00	171.2	64.4	152.8		131.3	166.1	173.2	141		84.2		
4/11 4:00	171.5	64.4	153.2		152.9	180.3	173.6	142		84.1		
4/11 6:00	172.3	64.5	153.6	390.5	169.2	187.4	173.9	142	94	83.9		
4/11 12:00	173.4	64.5	154.8	448.6	201.9	159.1	175.3	143	94	83.6		
4/11 18:30	172.5	64.4	156	493.8	226.4	161.9	189	144	93	81.5		
4/12 0:00	171.6	64.2	156.2	488.2	225.2	183.9	185.2	144	94	81.4		
4/12 6:00	176.3	63.9	165.8	564.6	208.1	170.9	265.5	151	93	84.6		
4/12 8:00			165.6	564.6	208.9	169.1	266.7					
4/12 13:00	176.7	63.4	165.9	583.4	193.2	172	258.2	152	92	82.9		
4/12 15:00	178.3	64	167.6	584.2	195.3	176.1	258.4	153	94	82.8		
4/12 18:00	185.5	64.2	171.7	564.4	187.1	183.5	191.5	162	92	87		
4/12 23:00	187.5	64.4	189.7	584.6	193.3	176.3	118.6	159	92	85.1		
4/13 0:00	190.2	64.4	170.1	584.7	183.2	177.1	118.1	160	93	83.9		
4/13 12:00	185.2	64.7	186.9	291.6	69.1	172.3	122	156	94	83.3		
4/13 18:00	182.4	65	183.2	477.2	-9.2	166.2	118.6	152	94	82.8		
4/14 0:00	179.7	65.1	189.7	418.4	-104.7	183.9	120.7	148	94	82.4		
4/14 6:00	175.3	65.2	198.8	395.2	-116.3	160.9	119.3	146	94	82.3		
4/14 12:00	172.3	65.3	194.1	309.6	-116.3	157.9	119.2	144	94	82		
4/14 18:00	190.4	65.4	151.8	258.4	-116.2	155.8	118	141	94	81.7		
4/15 0:00	167.5	65.4	159	164.6	-116	154	116.6	139	94	81.3		
4/15 6:00	165.7	65.4	148.2	148.8	-115.9	152.1	118.5	138	94	81		
4/15 12:00	164.1	65.5	146.6	255.8	-115.8	150.4	118.7	136	94	80.6		
4/15 18:00	162.8	65.6	145.7	322.4	-115.7	149.4	118.7	135	94	80.3		
4/16 0:00	161.2	65.6	144.3	328.9	-115.5	147.8	116.7	134	94	79.9		
4/16 6:00	159.5	65.6	142.8	324.2	-115.3	146.3	114.8	132	94	79.5		
4/16 12:00	158.6	65.6	141.6	318.4	-115.3	145	117.1	131	94	79.1		
4/16 18:00	158.7	65.4	141.8	119.7	-115.2	144.9	119.9	131	94	78.6		
4/17 0:00	159	65.4	142	227.1	-115.1	145.1	121.3	132	94	78.1		
4/17 6:00	158.9	65.3	141.5	84.6	-115	144.7	119.6	132	94	77.6		
4/17 12:00	158.5	65.4	141.1	78.1	-114.0	144.1	119.9	131	94	77	77.4	

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するため、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	主蒸気 過し安全弁漏 洩検出器 RV- 2-71A	主蒸気 隔離弁 漏洩検 出器 2- 86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジン グ 上部温度	圧力容器下 部温度	圧力容器支 持スカート上 部温度	圧力容 器ドレ ンパイ プ 上部 温度	D/W HVH展 開温度(HVH- 16A)	RPVベ ローシー ル	原子炉抑 制室ガス 温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/11 19:30					0.1450							
2011/3/11 19:37			7.170									
2011/3/11 20:00					0.1450							
2011/3/11 20:07			7.100									
2011/3/11 20:15					0.1450							
2011/3/11 20:30			7.100		0.1450							
2011/3/11 21:10			7.190		0.1550							
2011/3/11 21:30			7.250									
2011/3/11 22:00			7.200									
2011/3/11 22:10			7.260									
2011/3/11 22:20			7.200									
2011/3/11 22:30			7.300									
2011/3/11 22:58			7.300									
2011/3/11 23:05			7.300									
2011/3/11 23:19			7.380									
2011/3/11 23:35			7.320									
2011/3/11 23:50			7.340									
2011/3/12 0:00			7.340		0.2200							
2011/3/12 0:30			7.350		0.2300							
2011/3/12 1:00			7.400		0.2400							
2011/3/12 1:25			7.100		0.2450							
2011/3/12 1:55			7.370		0.2500							
2011/3/12 2:30			7.340		0.2650							
2011/3/12 2:50												
2011/3/12 3:30			7.400		0.2600							
2011/3/12 3:40												
2011/3/12 3:55			7.470		0.2850							
2011/3/12 4:19			6.800		0.2900							
2011/3/12 4:35			7.400		0.2950							
2011/3/12 4:55			7.400		0.3000							
2011/3/12 5:20			7.400		0.3000							
2011/3/12 5:30			7.290		0.3050							
2011/3/12 5:55			7.430		0.3100							
2011/3/12 6:00			7.250		0.3100							
2011/3/12 6:30			7.490		0.3200							
2011/3/12 7:00			7.390		0.3300							
2011/3/12 7:30			7.230		0.3400							
2011/3/12 8:30			7.520		0.3500							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/12 8:30			7.520		0.3500							
2011/3/12 9:10			7.460		0.3600							
2011/3/12 9:30			7.460		0.3600							
2011/3/12 11:23			7.360		0.3600							
2011/3/12 12:10			7.530		0.3900							
2011/3/12 12:45			5.600		0.3800							
2011/3/12 13:05			4.800		0.3700							
2011/3/12 13:14			4.200		0.3650							
2011/3/12 13:38			4.000		0.3600							
2011/3/12 13:58			3.630		0.3600							
2011/3/12 14:25			3.560		0.3600							
2011/3/12 17:00			2.900		0.3000							
2011/3/12 18:30			1.350		0.2800							
2011/3/12 19:00			0.950		0.2850							
2011/3/12 19:42			0.820		0.2800							
2011/3/12 20:00			0.820		0.2800							
2011/3/12 20:15			0.800		0.2700							
2011/3/12 20:30			0.820									
2011/3/12 20:40			0.820									
2011/3/12 21:00			0.720									
2011/3/12 21:30			0.970									
2011/3/12 22:00			0.970		0.1700							
2011/3/12 22:30			0.970									
2011/3/12 23:00			0.960									
2011/3/12 23:30			0.970									
2011/3/13 0:00			0.970									
2011/3/13 0:30			0.970									
2011/3/13 1:00			0.970									
2011/3/13 2:00			0.850									
2011/3/13 2:44			0.580									
2011/3/13 3:00			0.770									
2011/3/13 3:44			4.100									
2011/3/13 5:00	-2000		7.380		0.3600							
2011/3/13 5:10	-2300		7.350		0.3450							
2011/3/13 5:25	-2400		7.270		0.3550							
2011/3/13 6:00	-2600		7.390		0.3900							
2011/3/13 6:30	-2800		7.390		0.4250							
2011/3/13 6:50	-2850		7.350		0.4400							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/13 7:05	-2900		7.350		0.4500	0.4300						
2011/3/13 7:10	-2900		7.340		0.4500	0.4300						
2011/3/13 7:15	-2950		7.340		0.4550	0.4350						
2011/3/13 7:25	-2950		7.330		0.4550	0.4350						
2011/3/13 7:30	-2950		7.330		0.4600	0.4400						
2011/3/13 7:35	-3000		7.320		0.4600	0.4400						
2011/3/13 7:39	-3000		7.310		0.4600	0.4400						
2011/3/13 7:45	-3000		7.310		0.4600	0.4400						
2011/3/13 7:50	-3000		7.270		0.4650	0.4450						
2011/3/13 7:55	-3000		7.260		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:00	-3000		7.270		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:05	-3000		7.250		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:10	-3000		7.250		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:15	-3000		7.240		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:20	-3000		7.240		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:30	-3000		7.240		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:35	-3000		7.240		0.4650	0.4450						
2011/3/13 8:55	-3000		7.300		0.4700	0.4550						
2011/3/13 9:10	1800		0.460		0.6370	0.5900						
2011/3/13 9:15	900	1150	0.410		0.6300	0.5900						
2011/3/13 9:20			0.390		0.5700	0.5200						
2011/3/13 9:20			0.380		0.5600	0.5000						
2011/3/13 9:22	700	1300	0.380		0.5500	0.5000						
2011/3/13 9:24			0.360		0.5400	0.4900						
2011/3/13 9:25	1000	1300	0.350		0.5300	0.4700						
2011/3/13 9:27	1000	1100	0.340		0.5000	0.4500						
2011/3/13 9:29	1050	1650	0.340		0.5000	0.4500						
2011/3/13 9:30	1000	900	0.320		0.4800	0.4300						
2011/3/13 9:32	1000	600	0.310		0.4750	0.4250						
2011/3/13 9:35	1000	600	0.300		0.4700	0.4200						
2011/3/13 9:36	1000	700	0.290		0.4600	0.4100						
2011/3/13 9:37	900	800	0.280		0.4500	0.4000						
2011/3/13 9:38	1000	800	0.280		0.4400	0.3900						
2011/3/13 9:40	900	700	0.270		0.4350	0.3850						
2011/3/13 9:41	900	700	0.260		0.4250	0.3750						
2011/3/13 9:43	1000	800	0.250		0.4200	0.3700						
2011/3/13 9:45	800	650	0.250		0.4100	0.3600						
2011/3/13 9:47	1000	600	0.250		0.4050	0.3550						

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/13 9:49	1000	600	0.240		0.4000	0.3500						
2011/3/13 9:53	850	1550	0.230		0.3900	0.3350						
2011/3/13 9:55	1000	600	0.240		0.4000	0.3500						
2011/3/13 9:56	850	450	0.210		0.3800	0.3300						
2011/3/13 9:59	500	300	0.210		0.3700	0.3200						
2011/3/13 10:02	2300	2400	0.380		0.3700	0.3300						
2011/3/13 10:35	-200	-700	0.120		0.2800	0.2300						
2011/3/13 10:55	-900	-1200	0.100		0.2700	0.2200						
2011/3/13 11:25	0	1600	0.110		0.2800	0.2300						
2011/3/13 11:55	1000	1000	0.120									
2011/3/13 12:40	-1400	0	0.450		0.4800	0.4800						
2011/3/13 13:00	-1400	-2000	0.190		0.3000	0.2500						
2011/3/13 14:10	-1800	-2200	0.080		0.2350	0.1850						
2011/3/13 14:30	-1800	-2200	0.080		0.2300	0.1800						
2011/3/13 15:00	-1600	-2000	0.090		0.2600	0.2100						
2011/3/13 15:30	-1500	-1900	0.140		0.3100	0.2600						
2011/3/13 16:00	-1500	-2000	0.180		0.3500	0.3000						
2011/3/13 16:15	-1500	-2000	0.190		0.3600	0.3100						
2011/3/13 16:30	-1500	-1700	0.260		0.3950	0.3450						
2011/3/13 16:45	-1500	-1900	0.240		0.4100	0.3600						
2011/3/13 17:00	-1500	-1900	0.240		0.4100	0.3600						
2011/3/13 17:15	-1500	-1900	0.240		0.4100	0.3600						
2011/3/13 17:30	-1800	-2100	0.240		0.4150	0.3650						
2011/3/13 18:00	-1800	-2100	0.250		0.4200	0.3700						
2011/3/13 18:20	-1800	-2200	0.250		0.4200	0.3700						
2011/3/13 18:40	-1800	-2200	0.250		0.4200	0.3750						
2011/3/13 19:00	-1800	-2200	0.250		0.4250	0.3750						
2011/3/13 19:30	-1800	-2200	0.250		0.4250	0.3750						
2011/3/13 20:00	-1800	-2200	0.250		0.4250	0.3750						
2011/3/13 20:15	-1800	-2200			0.4250	0.3750						
2011/3/13 20:30	-1800	-2200			0.4250	0.3750						
2011/3/13 20:45	-1800	-2200			0.4100	0.3700						
2011/3/13 21:00	-1800	-2200			0.3950	0.3650						
2011/3/13 21:15	-1800	-2200			0.3750	0.3550						
2011/3/13 21:30	-1800	-2200			0.3400	0.3300						
2011/3/13 21:40	-1800	-2200			0.3200	0.3200						
2011/3/13 21:45	-1800	-2200			0.3200	0.3100						
2011/3/13 22:00	-1800	-2250			0.3050	0.3000						

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/13 22:05	-1800	-2250			0.3000	0.3000						
2011/3/13 22:15	-1800	-2250			0.2950	0.2950						
2011/3/13 22:30	-1800	-2200			0.2850	0.2900						
2011/3/13 23:00	-1800	-2250	0.084	0.082	0.2650	0.2750						
2011/3/13 23:15	-1800	-2250			0.2600	0.2700						
2011/3/13 23:30	-1800	-2250	0.082	0.064	0.2500	0.2600						
2011/3/14 0:00	-1800	-2250	0.050	0.050	0.2400	0.2550						
2011/3/14 0:10	-1800	-2250			0.2400	0.2550						
2011/3/14 0:20	-1800	-2250			0.2400	0.2550						
2011/3/14 0:30	-1800	-2250	0.048	0.048	0.2400	0.2550						
2011/3/14 0:40	-1800	-2250			0.2400	0.2550						
2011/3/14 0:50	-1800	-2250			0.2400	0.2600						
2011/3/14 1:00	-1800	-2250	0.054	0.057	0.2450	0.2600						
2011/3/14 1:10	-1800	-2250			0.2450	0.2600						
2011/3/14 1:20	-1800	-2250			0.2500	0.2650						
2011/3/14 1:30	-1800	-2250	0.062	0.062	0.2550	0.2650						
2011/3/14 1:40	-1800	-2250			0.2550	0.2700						
2011/3/14 1:50	-1800	-2250			0.2600	0.2750						
2011/3/14 2:00	-1800	-2250	0.073	0.075	0.2650	0.2750						
2011/3/14 2:10	-1800	-2250			0.2700	0.2800						
2011/3/14 2:30	-1850	-2250	0.091	0.091	0.2800	0.2800						
2011/3/14 2:45	-1850	-2300			0.3050	0.3000						
2011/3/14 2:50	-1850	-2300			0.3100	0.3000						
2011/3/14 3:00	-1850	-2300	0.127	0.127	0.3150	0.3050						
2011/3/14 3:10	-1850	-2300			0.3200	0.3100						
2011/3/14 3:15	-1850											
2011/3/14 3:20	-1850	-2300			0.3300	0.3100						
2011/3/14 3:30	-1850	-2400	0.137	0.139	0.3300	0.3200						
2011/3/14 4:00	-1800	-2800	0.150	0.150	0.3400	0.3250						
2011/3/14 4:30	-1850	-3000	0.166	0.166	0.3600	0.3400						
2011/3/14 4:40	-1850	-3000			0.3600	0.3400						
2011/3/14 5:00	-2000		0.171	0.171	0.3650	0.3450	1.58E+02		3.78E+00			
2011/3/14 5:30	-2000				0.3900	0.3650						
2011/3/14 5:40	-1800				0.4100	0.3900						
2011/3/14 6:00	-2350		0.225	0.229	0.4250	0.4000	1.66E+02		3.77E+00			
2011/3/14 6:20					0.4700	0.4500						
2011/3/14 6:30	-100	-3500			0.4950	0.4700						
2011/3/14 7:00		-3000	0.319	0.315	0.5200	0.5000	1.67E+02		4.00E+00			

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 7:10		-2700	0.303	0.307	0.5100	0.4900						
2011/3/14 7:15	1000	-2100	0.299	0.303	0.5050	0.4900						
2011/3/14 7:20	2000	-1600	0.298	0.299	0.5000	0.4800						
2011/3/14 7:25	1700	-1300	0.298	0.299	0.5000	0.4800						
2011/3/14 7:30	1500	-1400	0.298	0.301	0.5000	0.4800						
2011/3/14 7:35	1400	-1500	0.295	0.301	0.5000	0.4850						
2011/3/14 7:40	1100	-800	0.293	0.301	0.5000	0.4800						
2011/3/14 7:45	800	-500	0.295	0.299	0.5000	0.4800						
2011/3/14 7:50	400	100	0.298	0.293	0.5000	0.4800						
2011/3/14 8:00	-1000	650	0.291	0.298	0.5000	0.4800	1.60E+02		4.40E+00			
2011/3/14 8:05	-800	2100	0.289	0.293	0.5400	0.4800						
2011/3/14 8:10	-500	2800	0.287	0.291	0.4950	0.4750						
2011/3/14 8:15	-200	3100	0.285	0.289	0.4950	0.4750						
2011/3/14 8:20	-200	2600	0.285	0.289	0.4900	0.4700						
2011/3/14 8:30	-1800	200	0.281	0.287	0.4900	0.4700						
2011/3/14 8:40	-1800	1200	0.289	0.287	0.4900	0.4700						
2011/3/14 8:45	-1700	1600	0.289	0.285	0.4900	0.4750	1.57E+02		4.56E+00			
2011/3/14 8:55	-1700	2500	0.285	0.291	0.4900	0.4750	1.58E+02		4.53E+00			
2011/3/14 9:05	-1500	2800	0.287	0.291	0.4900	0.4750	1.57E+02		4.50E+00			
2011/3/14 9:10	-1700	3100	0.287	0.293	0.4950	0.4750	1.57E+02		4.49E+00			
2011/3/14 9:15	-1500	2500	0.289	0.295	0.4950	0.4750	1.57E+02		4.47E+00			
2011/3/14 9:20	-1500	1700	0.293	0.298	0.4950	0.4800	1.56E+02		4.42E+00			
2011/3/14 9:25	-1500	1100	0.295	0.299	0.5000	0.4800	1.56E+02		4.42E+00			
2011/3/14 9:30	-1500	800	0.298	0.301	0.5000	0.4800	1.55E+02		4.36E+00			
2011/3/14 9:35	-1500	200	0.299	0.301	0.5000	0.4850	1.55E+02		4.39E+00			
2011/3/14 9:40	-1500	-400	0.299	0.303	0.5000	0.4850	1.56E+02		4.48E+00			
2011/3/14 9:45	-1500	-400	0.299	0.305	0.5000	0.4850	1.55E+02		4.55E+00			
2011/3/14 9:50	-1400	-400	0.301	0.307	0.5000	0.4850	1.55E+02		4.55E+00			
2011/3/14 9:55	-1500	800	0.303	0.309	0.5050	0.4900	1.54E+02		4.47E+00			
2011/3/14 10:00	-1400	-300	0.305	0.311	0.5100	0.4900	1.54E+02		4.41E+00			
2011/3/14 10:05	-1500	800	0.309	0.314	0.5100	0.4950	1.54E+02		4.40E+00			
2011/3/14 10:10	-1600	-200	0.309	0.315	0.5150	0.4950	1.55E+02		4.38E+00			
2011/3/14 10:15	-1700	600	0.314	0.317	0.5150	0.4950	1.54E+02		4.35E+00			
2011/3/14 10:20	-1400	-100	0.315	0.319	0.5200	0.5000	1.54E+02		4.28E+00			
2011/3/14 10:25	-1700	-500	0.315	0.321	0.5200	0.5000	1.54E+02		4.30E+00			
2011/3/14 10:30	-1500	-1000	0.315	0.321	0.5200	0.5000	1.54E+02		4.35E+00			
2011/3/14 10:35	-1600	-600	0.315	0.321	0.5200	0.5000	1.54E+02		4.35E+00			
2011/3/14 10:40	-1700	0	0.315	0.321	0.5200	0.5000	1.55E+02		4.34E+00			

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 10:45	-1700	-100	0.315	0.321	0.5200	0.5000	1.55E+02		4.35E+00			
2011/3/14 10:50	-1800	-400	0.317	0.323	0.5200	0.5000	1.54E+02		4.35E+00			
2011/3/14 10:55	-1500	-600	0.317	0.323	0.5200	0.5000	1.54E+02		4.34E+00			
2011/3/14 11:02	-1400	3200	0.291	0.285	0.4800	0.4700						
2011/3/14 11:15	-1600		0.195	0.203	0.3600	0.3900						
2011/3/14 11:20	-1800		0.166	0.175	0.3600	0.3800						
2011/3/14 11:25	-1800		0.175	0.180	0.3600	0.3800						
2011/3/14 11:30	-1800		0.166	0.175	0.3600	0.3800						
2011/3/14 11:35	-1800		0.164	0.171	0.3600	0.3800						
2011/3/14 11:45	-1800	-2200	0.169	0.175	0.3600	0.3800						
2011/3/14 11:55	-1800	-2200	0.173	0.180	0.3600	0.3800						
2011/3/14 12:05	-1800	-2200	0.180	0.187	0.3700	0.3900						
2011/3/14 12:15	-1800	-2200	0.189	0.190	0.3800	0.3900						
2011/3/14 12:30	-1800	-2200	0.205	0.219	0.4000	0.4050						
2011/3/14 12:40	-1800	-2200	0.214	0.219	0.4050	0.4100						
2011/3/14 12:50	-1800	-2200	0.223	0.229	0.4150	0.4200						
2011/3/14 13:00	-1800	-2200	0.233	0.237	0.4300	0.4300						
2011/3/14 13:10	-1800	-2200	0.241	0.247	0.4400	0.4300						
2011/3/14 13:20	-1800	-2200	0.247	0.251	0.4450	0.4400						
2011/3/14 13:30	-1800	-2200	0.251	0.255	0.4500	0.4400						
2011/3/14 13:40	-1800	-2200	0.255	0.259	0.4500	0.4450						
2011/3/14 13:50	-1800	-2200	0.257	0.261	0.4500	0.4450						
2011/3/14 14:00	-1800	-2200	0.261	0.265	0.4600	0.4500						
2011/3/14 14:10	-1800	-2200	0.267	0.269	0.4600	0.4550						
2011/3/14 14:20	-1800	-2200	0.273	0.275	0.4700	0.4600						
2011/3/14 14:30	-1800	-2200	0.273	0.277	0.4700	0.4600						
2011/3/14 14:40	-1800	-2200	0.275	0.279	0.4750	0.4650						
2011/3/14 14:50	-1800	-2300	0.277	0.281	0.4800	0.4700						
2011/3/14 15:00	-1800	-2200	0.279	0.281	0.4800	0.4700						
2011/3/14 15:10	-1800	-2200	0.279	0.281	0.4800	0.4700						
2011/3/14 15:20	-1800	-2200	0.281	0.283	0.4800	0.4700						
2011/3/14 15:30	-1800	-2200	0.281	0.283	0.4800	0.4700						
2011/3/14 15:40	-1800	-2200	0.283	0.285	0.4800	0.4700						
2011/3/14 15:50	-1800	-2200	0.285	0.285	0.4800	0.4750						
2011/3/14 16:00	-1800	-2200	0.287	0.289	0.4800	0.4750						
2011/3/14 16:10	-1800	-2200	0.287	0.289	0.4800	0.4750						
2011/3/14 16:20	-1800	-2200	0.287	0.289	0.4800	0.4750						
2011/3/14 16:30	-1800	-2200	0.285	0.287	0.4800	0.4750						

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS- S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/14 16:40	-1800	-2200	0.279	0.264	0.4750	0.4700						
2011/3/14 16:50	-1800	-2200	0.259	0.261	0.4600	0.4500						
2011/3/14 17:00	-1800	-2200	0.247	0.247	0.4400	0.4400						
2011/3/14 17:10	-1800	-2200	0.233	0.235	0.4300	0.4300						
2011/3/14 17:20	-1800	-2200	0.223	0.225	0.4200	0.0200						
2011/3/14 17:30	-1800	-2200	0.213	0.213	0.4000							
2011/3/14 17:40	-1800	-2200	0.205	0.205	0.4000							
2011/3/14 17:50	-1800	-2200	0.195	0.195	0.3850							
2011/3/14 18:00	-1850	-2200	0.191	0.191	0.3800							
2011/3/14 18:10	-1900	-2300	0.185	0.185	0.3700							
2011/3/14 18:20	-1850	-2300	0.180	0.180	0.3700							
2011/3/14 18:30	-1850	-2300	0.179	0.179	0.3700							
2011/3/14 18:40	-1900	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 18:50	-1900	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 19:00	-1900	-2300	0.173	0.173	0.3600							
2011/3/14 19:10	-1900	-2300	0.173	0.173	0.3600							
2011/3/14 19:20	-1900	-2300	0.173	0.173	0.3600							
2011/3/14 19:30	-1900	-2300	0.173	0.173	0.3550							
2011/3/14 20:00	-1900	-2300	0.175	0.175	0.3550							
2011/3/14 20:10	-1900	-2300	0.175	0.175	0.3550							
2011/3/14 20:20	-1900	-2300	0.173	0.173	0.3550							
2011/3/14 20:30	-1900	-2300	0.173	0.173	0.3550							
2011/3/14 20:40	-1850	-2300	0.173	0.173	0.3600							
2011/3/14 20:50	-1850	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 21:00	-1850	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 21:10	-1850	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 21:20	-1850	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 21:30	-1850	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 21:40	-1850	-2300	0.175	0.175	0.3600							
2011/3/14 22:00	-1850	-2300	0.177	0.177	0.3600							
2011/3/14 22:15	-1850	-2300	0.179	0.179	0.3600							
2011/3/14 22:30	-1900	-2300	0.180	0.180	0.3600							
2011/3/14 22:40	-1900	-2300	0.185	0.185	0.3700							
2011/3/14 22:45	-1900	-2300	0.185	0.185	0.3700							
2011/3/14 23:00	-1900	-2300	0.189	0.189	0.3700							
2011/3/14 23:15	-1900	-2300	0.193	0.193	0.3700							
2011/3/14 23:30	-1850	-2300	0.195	0.195	0.3800							
2011/3/14 23:45	-1900	-2300	0.201	0.198	0.3950							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/15 0:00	-1900	-2300	0.203	0.203	0.3900							
2011/3/15 0:15	-1900	-2300	0.207	0.205	0.3900							
2011/3/15 0:30	-1900	-2300	0.211	0.211	0.4000							
2011/3/15 0:45	-1900	-2300	0.211	0.211	0.4000							
2011/3/15 1:00	-1900	-2300	0.211	0.213	0.4000							
2011/3/15 1:15	-1800	-2200	0.214	0.214	0.4000							
2011/3/15 1:30	-1800	-2300	0.214	0.214	0.4000							
2011/3/15 1:45	-1850	-2300	0.219	0.219	0.4000							
2011/3/15 2:00	-1900	-2300	0.221	0.221	0.4000							
2011/3/15 2:15	-1900	-2300	0.221	0.221	0.4100							
2011/3/15 2:30	-1900	-2300	0.225	0.223	0.4050							
2011/3/15 2:45	-1900	-2300	0.227	0.227	0.4050							
2011/3/15 3:00	-1900	-2300	0.229	0.229	0.4100							
2011/3/15 3:10	-1900	-2300	0.233	0.233	0.4150							
2011/3/15 3:45	-1900	-2300	0.233	0.233	0.4150							
2011/3/15 4:00	-1900	-2300	0.235	0.235	0.4150							
2011/3/15 4:15	-1900	-2300	0.235	0.235	0.4150							
2011/3/15 4:30	-1800	-2300	0.233	0.233	0.4150							
2011/3/15 4:47	-1800	-2300	0.230	0.230	0.4150							
2011/3/15 5:00	-1800	-2300	0.230	0.230	0.4150							
2011/3/15 5:30	-1800	-2300	0.230	0.230	0.4150							
2011/3/15 6:00	-1800	-2300	0.230	0.230	0.4150							
2011/3/15 11:20	-1900	-2300	0.235	0.237	0.4200							
2011/3/15 11:30	-1900	-2300	0.235	0.235	0.4200							
2011/3/15 11:50	-1900	-2300	0.235	0.237	0.4200							
2011/3/15 13:00	-1900	-2300	0.235	0.237	0.4200							
2011/3/15 16:00	-1900	-2300	0.227	0.227	0.4150							
2011/3/15 20:45	-1900	-2300	0.170	0.170	0.3400							
2011/3/15 20:55	-1900	-2300	0.170	0.170	0.3400							
2011/3/15 21:05	-1900	-2300	0.161	0.170	0.3350							
2011/3/16 1:35	-1900	-2300	0.146	0.151	0.3200							
2011/3/16 2:05	-1900	-2300	0.143	0.149	0.3200							
2011/3/16 2:20	-1900	-2300	0.143	0.149	0.3200							
2011/3/16 6:15	-1900	-2300	0.117	0.117	0.2950							
2011/3/16 9:10	-1900	-2300	0.128	0.134	0.3050							
2011/3/16 9:20	-1900	-2300	0.100	0.104	0.2750							
2011/3/16 9:30	-1900	-2300	0.094	0.098	0.2700							
2011/3/16 9:40	-1900	-2300	0.094	0.090	0.2650							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/16 9:55	-1900	-2300	0.083	0.090	0.2600							
2011/3/16 10:00	-1900	-2300	0.077	0.077	0.2500							
2011/3/16 10:10	-1900	-2300	0.073	0.078	0.2500							
2011/3/16 10:20	-1900	-2300	0.068	0.075	0.2450							
2011/3/16 10:30	-1900	-2300	0.072	0.079	0.2450							
2011/3/16 11:45	-1900	-2300	0.051	0.058	0.2250							
2011/3/16 12:20	-1900	-2300	0.056	0.061	0.2300							
2011/3/16 12:35	-1900	-2300	0.056	0.061	0.2300							
2011/3/16 12:40	-1900	-2300	0.056	0.061	0.2300							
2011/3/16 12:45	-1900	-2300	0.056	0.061	0.2300							
2011/3/16 14:35	-1900	-2300	0.043	0.051	0.2200							
2011/3/16 14:45	-1900	-2300	0.043	0.051	0.2200							
2011/3/16 19:25	-1900	-2300	0.036	0.041	0.1900							
2011/3/16 20:40	-1900	-2300	0.041	0.041	0.1900							
2011/3/16 23:50	-1950	-2300	0.009	0.015	0.1850							
2011/3/17 0:07	-1950	-2300	0.010	0.017	0.1850							
2011/3/17 3:05	-1950	-2300	0.022	0.030	0.2000							
2011/3/17 3:20	-1950	-2300	0.022	0.030	0.2000							
2011/3/17 4:00	-1950	-2300	0.022	0.030	0.2000							
2011/3/17 6:15	-1900	-2300	0.022	0.030	0.2000	0.0100						
2011/3/17 6:30	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.0950						
2011/3/17 6:45	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.3250						
2011/3/17 6:50	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.2250						
2011/3/17 6:55	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.1250						
2011/3/17 7:00	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.1900						
2011/3/17 7:05	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.2700						
2011/3/17 7:10	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.1700						
2011/3/17 7:15	-1900	-2300	0.024	0.032	0.2000	0.3850						
2011/3/17 7:20	-1900	-2300	0.026	0.034	0.2000	0.0700						
2011/3/17 7:25	-1900	-2300	0.026	0.034	0.2000	0.5500						
2011/3/17 7:30	-1900	-2300	0.024	0.034	0.2000	0.4150						
2011/3/17 7:35	-1900	-2300	0.026	0.034	0.2000	0.0500						
2011/3/17 7:45	-1900	-2300	0.026	0.034	0.2000	0.1900						
2011/3/17 7:55	-1900	-2350	0.026	0.034	0.2000	0.4150						
2011/3/17 8:15	-1900	-2300	0.026	0.034	0.2000	0.1500						
2011/3/17 8:30	-1900	-2300	0.026	0.034	0.2000	0.2500						
2011/3/17 8:45	-1900	-2300	0.026	0.036	0.2000	0.2800						
2011/3/17 11:06	-1950	-2300	0.013	0.024	0.1900	0.3250						

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮し、複数の計測器から得られる情報を併用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/17 11:10	-1950	-2300	0.013	0.022	0.1900							
2011/3/17 16:10	-1950	-2300			0.1700							
2011/3/17 16:17	-1950	-2300			0.1700							
2011/3/17 16:25	-1950	-2300	0.005	0.017	0.1700							
2011/3/17 16:35	-1950	-2300	0.005	0.017	0.1700							
2011/3/17 21:35	-1950	-2300	-0.030	-0.017	0.1500							
2011/3/17 21:50	-1950	-2300	0.010	0.008	0.1500							
2011/3/17 22:00	-1950	-2300	-0.009	0.005	0.1500							
2011/3/18 2:00	-2000	-2300	-0.007	0.009	0.1500							
2011/3/18 2:20	-2000	-2300	-0.009	0.009	0.1500							
2011/3/18 2:30	-2000	-2300	-0.005	0.013	0.1550							
2011/3/18 2:45	-2000	-2300	-0.005	0.013	0.1550							
2011/3/18 7:20	-1900	-2300	-0.010	0.007	0.1500							
2011/3/18 7:30	-1900	-2300	-0.007	0.009	0.1500							
2011/3/18 7:50	-1900	-2300	-0.009	0.009	0.1500							
2011/3/18 8:00	-1900	-2300	-0.005	0.009	0.1500		5.44E+01		3.40E+00			
2011/3/18 11:50	-1900	-2300	0.000	-0.017	0.1550		1.05E+02	9.52E+01	5.90E+00	3.81E+00		
2011/3/18 12:15	-2000	-2300	0.000	-0.017	0.1550		1.05E+02	9.52E+01	5.90E+00	3.81E+00		
2011/3/18 12:35	-2000	-2300	0.000	-0.017	0.1550		1.05E+02	9.52E+01	5.90E+00	3.81E+00		
2011/3/18 15:45	-2000	-2300	0.015	-0.015	0.1600		1.02E+02	9.33E+01	5.28E+00	3.71E+00	0.400	
2011/3/18 15:55	-2000	-2300	0.015	-0.015	0.1600		1.02E+02	9.33E+01	5.28E+00	3.71E+00		
2011/3/18 20:50	-1900	-2300	0.017	-0.015	0.1600		9.68E+01	9.07E+01	5.10E+00	3.58E+00		
2011/3/18 21:05	-1900	-2300	0.015	-0.015	0.1600		9.64E+01	9.06E+01	5.09E+00	3.58E+00		
2011/3/19 2:10	-3200	-3300	0.020	-0.143	0.0550		9.21E+01	8.41E+01	4.90E+00	3.46E+00		
2011/3/19 2:25	-3200	-3350	0.020	-0.143	0.0550		9.24E+01	8.58E+01	4.90E+00	3.45E+00		
2011/3/19 2:40	-3250	-3350	0.019	-0.015	0.0500		9.19E+01	8.56E+01	4.89E+00	3.45E+00		
2011/3/19 2:55	-3300	-3400	0.019	-0.015	0.0450		9.19E+01	8.53E+01	4.88E+00	3.44E+00		
2011/3/19 3:11	-3350	-3400	0.026	-0.015	0.0400		9.14E+01	8.51E+01	4.88E+00	3.44E+00		
2011/3/19 4:40							8.99E+01	8.40E+01	4.36E+00	3.21E+00		
2011/3/19 5:40	-1650	-2300	0.010	0.043	0.1900		9.08E+01	8.33E+01	3.70E+00	3.15E+00		
2011/3/19 6:00	-1300	-2300	0.005	0.041	0.1850		8.86E+01	8.32E+01	3.78E+00	3.11E+00		
2011/3/19 6:10	-1200	-2300	0.005	0.043	0.1850		8.83E+01	8.31E+01	3.76E+00	3.09E+00		
2011/3/19 8:00	-2400	-2300	0.009	0.044	0.1800		8.74E+01	8.27E+01	3.72E+00	3.06E+00		
2011/3/19 8:20	-2700	-2300	0.015	0.053	0.1900		8.97E+01	8.25E+01	3.80E+00	3.13E+00		
2011/3/19 8:30	-2800	-2300	0.013	0.051	0.1900		8.95E+01	8.24E+01	3.83E+00	3.12E+00	0.350	
2011/3/19 11:00	-1950	-2300	0.017	-0.019	0.1600							
2011/3/19 11:15	-1950	-2300	0.015	-0.022	0.1600						0.320	
2011/3/19 16:35	-1950	-2300	0.080	-0.026	0.1900		7.63E+01	7.78E+01	3.52E+00	3.31E+00		

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/19 16:50	-1950	-2300	0.084	-0.043	0.2100		7.85E+01	7.79E+01	3.90E+00	3.68E+00		
2011/3/19 17:25	-1850	-2300	0.081	-0.047	0.2100		7.84E+01	7.78E+01	3.85E+00	3.49E+00		
2011/3/19 21:30	-1950	-2250	0.112	0.081	0.2550						0.330	
2011/3/19 21:55	-1950	-2250	0.115	0.083	0.2550						0.330	
2011/3/20 0:25	-1950	-2350	0.136	0.104	0.2700		6.12E+01	6.70E+01	3.24E+00	3.39E+00	0.300	
2011/3/20 0:50	-1950	-2350	0.138	0.102	0.2800		6.59E+01	6.71E+01	3.10E+00	3.35E+00	0.300	
2011/3/20 1:10	-1950	-2350	0.141	0.107	0.2800		6.70E+01	6.80E+01	3.12E+00	3.37E+00	0.300	
2011/3/20 3:10	-1950	-2250	0.187	0.151	0.3200	0.1800	7.20E+01	6.47E+01	3.08E+00	3.04E+00	0.330	
2011/3/20 4:10	-1950	-2300	0.197	0.163	0.3350	0.0600	7.05E+01	6.45E+01	3.07E+00	2.86E+00	0.330	
2011/3/20 4:30	-1950	-2300	0.204	0.170	0.3400	0.0500	6.96E+01	6.47E+01	3.07E+00	2.86E+00	0.330	
2011/3/20 9:55	-1950	-2350	0.180	0.146	0.3200	0.4000	7.08E+01	6.31E+01	2.30E+00	2.31E+00	0.330	
2011/3/20 10:10	-1950	-2350	0.175	0.136	0.3100	0.4000	7.11E+01	6.29E+01	2.23E+00	2.25E+00	0.330	
2011/3/20 10:35	-1950	-2300	0.170	0.132	0.3100	0.4000	7.08E+01	6.28E+01	2.18E+00	2.23E+00	0.330	
2011/3/20 11:00	-1950	-2250	0.179	0.141	0.3100	0.4000	7.09E+01	6.28E+01	2.20E+00	2.25E+00	0.330	
2011/3/20 15:00	-1600	-2000	0.155	0.121	0.3000	0.3150	7.20E+01	6.30E+01	2.02E+00	2.11E+00	0.330	
2011/3/20 15:35	-1550	-2000	0.158	0.117	0.2900	0.1250	7.18E+01	6.29E+01	2.01E+00	2.09E+00	0.330	
2011/3/20 16:00	-1650	-2000	0.153	0.112	0.2900	0.4000	7.17E+01	6.28E+01	2.00E+00	2.08E+00	0.330	
2011/3/20 19:40	-2000	-2000	0.095	0.056	0.2300		7.11E+01	6.27E+01	1.93E+00	2.05E+00	0.330	
2011/3/20 19:50	-2000	-2000	0.095	0.056	0.2300		7.11E+01	6.27E+01	1.93E+00	2.05E+00	0.330	
2011/3/20 20:00	-1625	-1900	0.094	0.049	0.2250		7.10E+01	6.25E+01	1.92E+00	2.05E+00	0.330	
2011/3/21 1:25	-1700	-2000	8.968	-0.005	0.1800		6.99E+01	6.14E+01	1.88E+00	2.00E+00	0.310	
2011/3/21 1:45	-1650	-2000	11.571	-0.010	0.1700		6.97E+01	6.12E+01	1.88E+00	2.00E+00	0.300	
2011/3/21 2:30	-1650	-2000	10.774	-0.009	0.1700		6.96E+01	6.10E+01	1.87E+00	2.00E+00	0.290	
2011/3/21 4:00	-1650	-1950	0.202	-0.026	0.1600		6.92E+01	6.05E+01	1.88E+00	1.99E+00	0.290	
2011/3/21 10:00	-2550	-2750	-0.500	-0.043	0.1200		6.74E+01	5.90E+01	1.86E+00	1.87E+00	0.290	
2011/3/21 12:15	-1600	-2000	0.041	-0.078	0.1200		6.72E+01	5.86E+01	1.83E+00	1.85E+00	0.290	
2011/3/21 14:40	-1550	-2025	0.043	-0.083	0.1100		6.63E+01	5.78E+01			0.280	
2011/3/21 14:55	-1550	-2025	0.043	-0.083	0.1100						0.280	
2011/3/21 23:40	-1500	-2300	0.039	-0.094	0.1000						0.280	
2011/3/22 0:15	-1575	-2250	0.041	-0.094	0.1000						0.280	
2011/3/22 5:15	-1550	-2350	0.036	-0.095	0.1000						0.280	
2011/3/22 5:30	-1575	-2350	0.036	-0.095	0.1000						0.280	
2011/3/22 10:20	-1575	-2325	0.036	-0.094	0.1000						0.260	
2011/3/22 10:35	-1575	-2350	0.034	-0.095	0.1000		6.00E+01	5.28E+01	1.58E+00	1.59E+00	0.260	
2011/3/22 17:10	-1525	-2250	0.036	-0.094	0.1000						0.240	
2011/3/22 17:40	-1525	-2250	0.034	-0.094	0.1000						0.240	
2011/3/22 22:00	-1750	-2350	0.036	-0.094	0.1000						0.240	
2011/3/22 22:40	-1750	-2350	0.038	-0.094	0.1000		6.10E+01	5.15E+01	1.69E+00	1.59E+00	0.240	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/G圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/23 3:00	-1900	-2300	0.032	-0.098	0.1000		6.05E+01	5.05E+01	1.75E+00	1.60E+00	0.240	
2011/3/23 4:00	-1900	-2300	0.034	-0.095	0.1000		6.05E+01	5.04E+01	1.75E+00	1.60E+00	0.240	
2011/3/23 8:20	-1800	-2300	0.034	-0.098	0.1000		6.02E+01	4.95E+01	1.74E+00	1.57E+00	0.240	
2011/3/23 8:50	-1900	-2300	0.032	-0.098	0.1000		6.02E+01	4.94E+01	1.74E+00	1.57E+00	0.250	
2011/3/23 9:10	-1800	-2300	0.032	-0.098	0.1000		6.02E+01	4.93E+01	1.74E+00	1.56E+00	0.250	
2011/3/23 13:40	-1800	-2300	0.041	-0.094	0.1000		5.95E+01	4.85E+01	1.72E+00	1.54E+00	0.230	
2011/3/23 21:10	-1700	-2300	0.041	-0.095			5.88E+01	4.73E+01	1.69E+00	1.51E+00	0.200	
2011/3/23 21:40	-1800	-2300	0.036	-0.098			5.87E+01	4.72E+01	1.68E+00	1.51E+00	0.200	
2011/3/24 2:20	-1800	-2300	0.041	-0.092			5.81E+01	4.65E+01	1.66E+00	1.50E+00	0.230	
2011/3/24 2:40	-1800	-2300	0.039	-0.092			5.79E+01	4.64E+01	1.66E+00	1.50E+00	0.220	
2011/3/24 6:20	-1800	-2300	0.039	-0.090	0.1078	0.1955	5.80E+01	4.59E+01	1.64E+00	1.49E+00	0.210	
2011/3/24 6:35	-1800	-2300	0.039	-0.090	0.1078	0.1958	5.72E+01	4.57E+01	1.64E+00	1.49E+00	0.200	
2011/3/24 10:00	-1900	-2300	0.036	-0.094	0.1074	0.1978	5.59E+01	4.50E+01	1.62E+00	1.48E+00	0.200	
2011/3/24 10:20	-1900	-2300	0.034	-0.094	0.1071	0.1986	5.59E+01	4.49E+01	1.62E+00	1.47E+00	0.200	
2011/3/24 18:00	-1850	-2300	0.038	-0.095	0.1073	0.1999	5.33E+01	4.37E+01	1.45E+00	1.59E+00	0.300	
2011/3/24 21:40	-1900	-2300	0.041	-0.092	0.1066	0.1993	5.47E+01	4.28E+01	1.57E+00	1.42E+00	0.250	
2011/3/24 22:00	-1800	-2300	0.030	-0.098	0.1068	0.1997	5.29E+01	4.28E+01	1.56E+00	1.42E+00	0.240	
2011/3/24 23:30	-1700	-2300	0.039	-0.092	0.1085	0.1981	5.20E+01	4.25E+01	1.55E+00	1.41E+00	0.250	
2011/3/25 0:30	-1700	-2300	0.041	-0.092	0.1085	0.1972	5.18E+01	4.24E+01	1.54E+00	1.40E+00	0.250	
2011/3/25 5:30	-1900	-2300	0.039	-0.092	0.1076	0.1948	5.00E+01	4.15E+01	1.50E+00	1.36E+00	0.200	
2011/3/25 6:10	-1900	-2300	0.036	-0.092	0.1074	0.1937	5.10E+01	4.14E+01	1.50E+00	1.36E+00	0.200	
2011/3/25 9:30	-1900	-2300	0.034	-0.092	0.1074	0.1923	4.93E+01	4.08E+01	1.47E+00	1.34E+00	0.200	
2011/3/25 14:10	-1900	-2300	0.036	-0.098	0.1089	0.1913	4.85E+01	4.00E+01	1.31E+00	1.44E+00	0.200	
2011/3/25 16:10	-1900	-2300	0.034	-0.094	0.1075	0.1895	3.88E+01	2.94E+01	1.31E+00	1.44E+00		
2011/3/25 18:10	-1800	-2300	0.036	-0.098	0.1069	0.1883	3.78E+01	2.85E+01	1.43E+00	1.30E+00	0.170	
2011/3/25 19:10	-1900	-2300	0.034	-0.098	0.1069	0.1824	3.73E+01	2.83E+01	1.42E+00	1.20E+00	0.180	
2011/3/26 4:20	-1825	-2300	0.036	-0.094	0.1068	0.1850	3.68E+01	2.77E+01	1.41E+00	1.30E+00	0.180	
2011/3/26 5:05	-1850	-2300	0.036	-0.095	0.1069	0.1848	3.66E+01	2.77E+01	1.41E+00	1.30E+00	0.180	
2011/3/26 10:00	-1800	-2300	0.036	-0.095	0.1066	0.1839	3.61E+01	2.75E+01	1.40E+00	1.30E+00	0.190	
2011/3/26 11:15	-1850	-2300	0.036	-0.095	0.1066	0.1836	3.61E+01	2.74E+01	1.40E+00	1.30E+00	0.220	
2011/3/26 14:30	-1850	-2300	0.032	-0.100	0.1068	0.1831	3.57E+01	2.71E+01	1.30E+00	1.39E+00	0.200	
2011/3/26 16:00	-1900	-2250	0.034	-0.100	0.1066	0.1825	3.55E+01	2.69E+01	1.39E+00	1.29E+00	0.190	
2011/3/26 20:00	-1900	-2300	0.034	-0.098	0.1071	0.1824	3.56E+01	2.66E+01	1.37E+00	1.28E+00	0.170	
2011/3/26 21:20	-1900	-2250	0.036	-0.098	0.1071	0.1818	3.50E+01	2.64E+01	1.37E+00	1.27E+00	0.170	
2011/3/26 23:10	-1900	-2250	0.034	-0.094	0.1076	0.1818	3.49E+01	2.62E+01	1.36E+00	1.27E+00	0.170	
2011/3/27 4:15	-1850	-2300	0.030	-0.092	0.1073	0.1804	3.41E+01	2.57E+01	1.34E+00	1.25E+00	0.160	
2011/3/27 4:45	-1850	-2300	0.027	-0.094	0.1073	0.1804	3.42E+01	2.56E+01	1.34E+00	1.25E+00	0.160	
2011/3/27 9:25	-1900	-2300	0.027	-0.094	0.1078	0.1808	3.43E+01	2.52E+01	1.32E+00	1.23E+00	0.160	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/27 10:10	-1900	-2300	0.030	-0.094	0.1076	0.1806	3.37E+01	2.51E+01	1.31E+00	1.23E+00	0.170	
2011/3/27 16:00	-1850	-2300	0.027	-0.094	0.1069	0.1797	3.31E+01	2.45E+01	1.31E+00	1.22E+00	0.160	
2011/3/27 16:25	-1850	-2300	0.032	-0.092	0.1069	0.1797	3.22E+01	2.45E+01	1.30E+00	1.22E+00	0.160	
2011/3/27 17:30	-1900	-2300	0.030	-0.092	0.1073	0.1799	3.29E+01	2.44E+01	1.29E+00	1.21E+00	0.150	
2011/3/27 18:30	-1900	-2300	0.032	-0.092	0.1075	0.1801	3.31E+01	2.43E+01	1.29E+00	1.21E+00	0.150	
2011/3/27 19:00	-1900	-2300	0.030	-0.094	0.1080	0.1804	3.29E+01	2.43E+01	1.29E+00	1.21E+00	0.150	
2011/3/28 0:00	-1900	-2300	0.027	-0.087	0.1082	0.1796	3.20E+01	2.38E+01	1.26E+00	1.18E+00	0.150	
2011/3/28 0:50	-1900	-2300	0.026	-0.087	0.1083	0.1797	3.20E+01	2.38E+01	1.26E+00	1.18E+00	0.150	
2011/3/28 5:00	-1900	-2300	0.030	-0.085	0.1085	0.1797	3.16E+01	2.35E+01	1.24E+00	1.17E+00	0.140	
2011/3/28 5:30	-1900	-2300	0.027	-0.085	0.1083	0.1794	3.15E+01	2.34E+01	1.24E+00	1.16E+00	0.140	
2011/3/28 10:00	-1850	-2250	0.024	-0.090	0.1082	0.1799	3.11E+01	2.31E+01	1.23E+00	1.14E+00	0.140	
2011/3/28 10:30	-1850	-2250	0.024	-0.090	0.1076	0.1792	3.10E+01	2.31E+01	1.23E+00	1.14E+00	0.140	
2011/3/28 15:00	-1850	-2250	0.027	-0.092	0.1076	0.1797	3.06E+01	2.27E+01	1.21E+00	1.13E+00	0.150	
2011/3/28 16:00	-1850	-2300	0.030	-0.090	0.1078	0.1797	3.05E+01	2.27E+01	1.21E+00	1.13E+00	0.140	
2011/3/28 19:30	-1850	-2300	0.030	-0.087	0.1083	0.1794	3.01E+01	2.24E+01	1.20E+00	1.12E+00	0.140	
2011/3/28 20:35	-1850	-2300	0.030	-0.087	0.1085	0.1797	3.00E+01	2.04E+01	1.20E+00	1.12E+00	0.150	
2011/3/28 21:00	-1850	-2300	0.030	-0.087	0.1083	0.1796	3.00E+01	2.23E+01	1.20E+00	1.11E+00	0.140	
2011/3/28 21:20	-1900	-2300	0.026	-0.090	0.1082	0.1794	2.99E+01	2.23E+01	1.20E+00	1.11E+00	0.140	
2011/3/28 21:40	-1900	-2300	0.026	-0.090	0.1082	0.1796	3.01E+01	2.23E+01	1.20E+00	1.11E+00	0.140	
2011/3/28 23:30	-1800	-2250	0.034	-0.090	0.1082	0.1796	3.09E+01	2.22E+01	1.19E+00	1.11E+00	0.140	
2011/3/29 0:00	-1800	-2250	0.027	-0.087	0.1073	0.1792	2.95E+01	2.21E+01	1.19E+00	1.11E+00	0.140	
2011/3/29 4:45	-1900	-2300	0.032	-0.085	0.1085	0.1792	2.92E+01	2.18E+01	1.18E+00	1.09E+00	0.140	
2011/3/29 5:15	-1900	-2300	0.026	-0.090	0.1083	0.1792	2.91E+01	2.18E+01	1.17E+00	1.09E+00	0.130	
2011/3/29 10:15	-1900	-2300	0.027	-0.087	0.1075	0.1790	2.93E+01	2.15E+01	1.16E+00	1.08E+00	0.140	
2011/3/29 10:45	-1850	-2250	0.024	-0.092	0.1073	0.1790	2.86E+01	2.14E+01	1.16E+00	1.08E+00	0.150	
2011/3/29 12:00	-1850	-2250	0.027	-0.090	0.1075	0.1796	2.86E+01	2.14E+01	1.16E+00	1.08E+00	0.150	
2011/3/29 14:30	-1900	-2250	0.026	-0.092	0.1068	0.1785	2.86E+01	2.12E+01	1.15E+00	1.07E+00	0.130	
2011/3/29 15:15	-1850	-2250	0.026	-0.094	0.1076	0.1803	2.86E+01	2.12E+01	1.15E+00	1.07E+00	0.130	
2011/3/29 15:45	-1850	-2250	0.027	-0.092	0.1073	0.1801	2.84E+01	2.11E+01	1.15E+00	1.07E+00	0.140	
2011/3/29 16:50	-1850	-2250	0.027	-0.092	0.1069	0.1790	2.84E+01	2.11E+01	1.14E+00	1.06E+00	0.130	
2011/3/29 22:10	-1900	-2300	0.027	-0.090	0.1069	0.1790	2.80E+01	2.08E+01	1.13E+00	1.05E+00	0.130	
2011/3/29 23:00	-1900	-2300	0.027	-0.090	0.1069	0.1785	2.78E+01	2.07E+01	1.13E+00	1.05E+00	0.130	
2011/3/30 3:20	-1900	-2250	0.024	-0.087	0.1071	0.1780	2.77E+01	2.05E+01	1.11E+00	1.04E+00	0.140	
2011/3/30 3:50	-1850	-2250	0.022	-0.087	0.1071	0.1760	2.76E+01	2.05E+01	1.11E+00	1.03E+00	0.130	
2011/3/30 8:30	-1850	-2250	0.022	-0.087	0.1073	0.1782	2.72E+01	2.02E+01	1.10E+00	1.02E+00	0.130	
2011/3/30 13:00	-1850	-2250	0.024	-0.085	0.1062	0.1771	2.69E+01	2.00E+01	1.09E+00	1.01E+00	0.140	
2011/3/30 13:30	-1850	-2250	0.017	-0.090	0.1064	0.1775	2.68E+01	2.00E+01	1.09E+00	1.01E+00	0.140	
2011/3/30 18:20	-1850	-2250	0.019	-0.087	0.1068	0.1773	2.65E+01	1.97E+01	1.07E+00	9.90E-01	0.140	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の運用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/3/30 19:00	-1850	-2250	0.022	-0.085	0.1068	0.1769	2.64E+01	1.97E+01	1.07E+00	9.98E-01	0.140	
2011/3/30 23:20	-1850	-2250	0.022	-0.085	0.1071	0.1775	2.61E+01	1.95E+01	1.06E+00	9.88E-01	0.130	
2011/3/30 23:50	-1850	-2250	0.019	-0.085	0.1073	0.1773	2.61E+01	1.95E+01	1.06E+00	9.87E-01	0.130	
2011/3/31 4:10	-1900	-2300	0.019	-0.085	0.1075	0.1768	2.60E+01	1.93E+01	1.05E+00	9.79E-01	0.130	
2011/3/31 4:40	-1900	-2300	0.019	-0.085	0.1073	0.1764	2.57E+01	1.92E+01	1.05E+00	9.77E-01	0.130	
2011/3/31 9:40	-1850	-2250	0.015	-0.087	0.1068	0.1755	2.54E+01	1.90E+01	1.04E+00	9.67E-01	0.130	
2011/3/31 16:10	-1900	-2250	0.015	-0.085	0.1071	0.1761	2.51E+01	1.87E+01	1.02E+00	9.55E-01	0.130	
2011/3/31 16:45	-1900	-2250	0.017	-0.085	0.1071	0.1761	2.59E+01	1.87E+01	1.02E+00	9.54E-01	0.130	
2011/3/31 19:00	-1850	-2250	0.010	-0.090	0.1069	0.1761	2.48E+01	1.86E+01	1.02E+00	9.49E-01	0.130	
2011/3/31 19:30	-1850	-2250	0.019	-0.083	0.1064	0.1754	2.54E+01	1.86E+01	1.02E+00	9.49E-01	0.130	
2011/3/31 19:50	-1850	-2250	0.022	-0.083	0.1068	0.1759	2.48E+01	1.88E+01	1.02E+00	9.47E-01	0.130	
2011/4/1 0:00	-1900	-2250	0.015	-0.083	0.1068	0.1755	2.40E+01	1.80E+01	1.00E+00	9.30E-01	0.120	
2011/4/1 0:45	-1900	-2250	0.015	-0.081	0.1073	0.1838	2.40E+01	1.80E+01	1.00E+00	9.30E-01	0.120	
2011/4/1 5:15	-1900	-2250	0.017	-0.083	0.1071	0.1755	2.47E+01	1.82E+01	9.98E-01	9.25E-01	0.120	
2011/4/1 5:45	-1900	-2250	0.017	-0.081	0.1071	0.1775	2.45E+01	1.82E+01	9.95E-01	9.24E-01	0.120	
2011/4/1 11:10	-1900	-2250	0.017	-0.081	0.1071	0.1759	2.45E+01	1.80E+01	9.83E-01	9.12E-01	0.120	
2011/4/1 11:45	-1900	-2250	0.015	-0.083	0.1068	0.1757	2.42E+01	1.80E+01	9.82E-01	9.12E-01	0.120	
2011/4/1 15:00	-1850	-2250	0.017	-0.083	0.1059	0.1755	2.43E+01	1.78E+01	9.75E-01	9.05E-01	0.120	
2011/4/1 15:30	-1850	-2250	0.015	-0.085	0.1061	0.1755	2.40E+01	1.78E+01	9.74E-01	9.04E-01	0.120	
2011/4/1 20:00	-1850	-2250	0.015	-0.085	0.1066	0.1754	2.36E+01	1.77E+01	9.65E-01	8.95E-01	0.120	
2011/4/1 20:30	-1850	-2250	0.017	-0.083	0.1066	0.1754	2.38E+01	1.76E+01	9.84E-01	8.94E-01	0.120	
2011/4/2 1:00	-1850	-2250	0.019	-0.081	0.1066	0.1755	2.37E+01	1.75E+01	9.55E-01	8.85E-01	0.120	
2011/4/2 1:30	-1850	-2250	0.024	-0.081	0.1055	0.1748	2.40E+01	1.75E+01	9.55E-01	8.85E-01	0.120	
2011/4/2 5:55	-1850	-2250	0.013	-0.087	0.1061	0.1754	2.41E+01	1.73E+01	9.46E-01	8.71E-01	0.120	
2011/4/2 6:25	-1850	-2250	0.019	-0.083	0.1062	0.1754	2.33E+01	1.73E+01	9.46E-01	8.77E-01	0.120	
2011/4/2 11:05	-1850	-2250	0.019	-0.085	0.1055	0.1754	2.31E+01	1.72E+01	9.37E-01	8.70E-01	0.130	
2011/4/2 11:40	-1850	-2250	0.017	-0.087	0.1054	0.1752	2.58E+01	1.71E+01	9.36E-01	8.69E-01	0.120	
2011/4/2 12:10	-1850	-2250	0.013	-0.090	0.1050	0.1748	2.32E+01	1.71E+01	9.35E-01	8.68E-01	0.120	
2011/4/2 16:00	-1850	-2250	0.017	-0.085	0.1050	0.1747	2.31E+01	1.70E+01	9.30E-01	8.63E-01	0.120	
2011/4/2 16:30	-1850	-2250	0.013	-0.085	0.1052	0.1748	2.28E+01	1.70E+01	9.29E-01	8.62E-01	0.120	
2011/4/2 21:00	-1850	-2250	0.009	-0.090	0.1054	0.1747	2.30E+01	1.68E+01	9.20E-01	8.55E-01	0.120	
2011/4/2 21:30	-1850	-2250	0.007	-0.087	0.1055	0.1747	2.27E+01	1.68E+01	9.19E-01	8.54E-01	0.120	
2011/4/3 2:30	-1850	-2250	0.010	-0.083	0.1061	0.1748	2.22E+01	1.67E+01	9.11E-01	8.46E-01	0.110	
2011/4/3 7:00	-1850	-2250	0.009	-0.081	0.1066	0.1750	2.22E+01	1.66E+01	9.03E-01	8.39E-01	0.100	
2011/4/3 7:30	-1850	-2250	0.010	-0.078	0.1066	0.1750	2.18E+01	1.65E+01	9.02E-01	8.39E-01	0.120	
2011/4/3 9:15	-1850	-2250	0.013	-0.078	0.1062	0.1750	2.18E+01	1.65E+01	8.99E-01	8.36E-01	0.100	
2011/4/3 10:00	-1850	-2250	0.013	-0.078	0.1064	0.1750	2.17E+01	1.65E+01	8.98E-01	8.35E-01	0.100	
2011/4/3 10:30	-1850	-2250	0.010	-0.078	0.1062	0.1750	2.17E+01	1.65E+01	8.97E-01	8.34E-01	0.100	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	GAMS D/W(A) (Sv/h)	GAMS D/W(B) (Sv/h)	GAMS S/C(A) (Sv/h)	GAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/3 12:00	-1850	-2250	0.007	-0.085	0.1062	0.1752	2.17E+01	1.64E+01	8.94E-01	8.32E-01	0.100	
2011/4/3 12:30	-1850	-2250	0.013	-0.078	0.1061	0.1750	2.17E+01	1.64E+01	8.94E-01	8.31E-01	0.100	
2011/4/3 13:00	-1850	-2250	0.007	-0.083	0.1064	0.1754	2.17E+01	1.64E+01	8.93E-01	8.31E-01	0.100	
2011/4/3 13:30	-1850	-2250	0.010	-0.081	0.1062	0.1754	2.17E+01	1.64E+01	8.92E-01	8.30E-01	0.100	
2011/4/3 17:00	-1850	-2250	0.015	-0.081	0.1057	0.1750	2.17E+01	1.63E+01	8.86E-01	8.21E-01	0.100	
2011/4/3 17:35	-1850	-2250	0.010	-0.081	0.1059	0.1752	2.24E+01	1.63E+01	8.85E-01	8.21E-01	0.100	
2011/4/3 18:00	-1850	-2250	0.009	-0.083	0.1059	0.1752	2.18E+01	1.63E+01	8.84E-01	8.20E-01	0.100	
2011/4/3 21:00	-1900	-2250	0.010	-0.078	0.1064	0.1754	2.15E+01	1.62E+01	8.80E-01	8.17E-01	0.100	
2011/4/3 22:00	-1850	-2250	0.009	-0.078	0.1068	0.1754	2.15E+01	1.62E+01	8.79E-01	8.16E-01	0.100	
2011/4/4 3:00	-1800	-2250	0.007	-0.077	0.1073	0.1754	2.13E+01	1.60E+01	8.72E-01	8.10E-01	0.100	
2011/4/4 3:30	-1800	-2250	0.007	-0.077	0.1073	0.1754	2.15E+01	1.60E+01	8.71E-01	8.10E-01	0.100	
2011/4/4 8:00	-1850	-2250	0.007	-0.077	0.1071	0.1755	2.11E+01	1.59E+01	8.66E-01	8.05E-01	0.110	
2011/4/4 8:30	-1750	-2250	0.009	-0.077	0.1068	0.1754	2.15E+01	1.59E+01	8.65E-01	8.04E-01	0.100	
2011/4/4 9:30	-1750	-2250	0.005	-0.078	0.1069	0.1757	2.11E+01	1.59E+01	8.64E-01	8.03E-01	0.110	
2011/4/4 14:30	-1850	-2250	0.005	-0.081	0.1071	0.1754	2.07E+01	1.58E+01	8.57E-01	7.97E-01	0.110	
2011/4/4 18:30	-1850	-2250	0.007	-0.081	0.1066	0.1743	2.25E+01	1.57E+01	8.52E-01	7.93E-01	0.100	
2011/4/4 19:00	-1850	-2250	0.007	-0.081	0.1071	0.1745	2.04E+01	1.57E+01	8.51E-01	7.93E-01	0.110	
2011/4/5 0:00	-1850	-2250	0.005	-0.078	0.1073	0.1736	2.04E+01	1.55E+01	8.45E-01	7.86E-01	0.110	
2011/4/5 0:30	-1850	-2250	0.005	-0.081	0.1069	0.1731	2.05E+01	1.55E+01	8.44E-01	7.86E-01	0.110	
2011/4/5 5:10	-1850	-2250	0.009	-0.078	0.1078	0.1733	2.12E+01	1.54E+01	8.39E-01	7.80E-01	0.110	
2011/4/5 5:40	-1850	-2250	0.010	-0.077	0.1078	0.1733	2.10E+01	1.54E+01	8.39E-01	7.80E-01	0.110	
2011/4/5 10:20	-1850	-2250	0.005	-0.078	0.1071	0.1733	2.06E+01	1.53E+01	8.33E-01	7.74E-01	0.110	
2011/4/5 17:10	-1850	-2250	0.007	-0.077	0.1071	0.1734	2.03E+01	1.52E+01	8.23E-01	7.66E-01	0.110	
2011/4/5 18:30	-1850	-2250	0.007	-0.077	0.1069	0.1727	2.03E+01	1.52E+01	8.22E-01	7.65E-01	0.120	
2011/4/6 0:00	-1850	-2250	0.009	-0.077	0.1069	0.1733	2.09E+01	1.51E+01	8.15E-01	7.58E-01	0.120	
2011/4/6 6:30	-1800	-2200	0.007	-0.077	0.1076	0.1731	1.98E+01	1.49E+01	8.07E-01	7.50E-01	0.120	
2011/4/6 12:30	-1800	-2200	0.005	-0.081	0.1069	0.1731	1.95E+01	1.48E+01	7.99E-01	7.43E-01	0.120	
2011/4/6 18:00	-1800	-2200	0.004	-0.081	0.1066	0.1731	1.95E+01	1.47E+01	7.92E-01	7.37E-01	0.110	
2011/4/7 0:00	-1800	-2250	0.002	-0.079	0.1071	0.1729	1.95E+01	1.46E+01	7.84E-01	7.29E-01	0.120	
2011/4/7 6:00	-1850	-2250	-0.002	-0.079	0.1075	0.1729	1.96E+01	1.45E+01	7.77E-01	7.22E-01	0.110	
2011/4/7 12:00	-1900	-2250	0.000	-0.081	0.1059	0.1720	1.93E+01	1.44E+01	7.68E-01	7.14E-01	0.100	
2011/4/7 18:00	-1950	-2250	0.000	-0.079	0.1062	0.1727	1.92E+01	1.43E+01	7.59E-01	7.06E-01	0.110	
2011/4/7 19:30	-2000	-2250	0.000	-0.081	0.1062	0.1727	1.92E+01	1.43E+01	7.57E-01	7.04E-01	0.110	
2011/4/8 1:30	-2000	-2250	-0.002	-0.081	0.1061	0.1726	1.90E+01	1.42E+01	7.48E-01	6.94E-01	0.110	
2011/4/8 6:40	-2000	-2250	-0.002	-0.081	0.1057	0.1722	1.89E+01	1.41E+01	7.43E-01	6.89E-01	0.120	
2011/4/8 12:00	-1850	-2250	-0.004	-0.079	0.1052	0.1722	1.88E+01	1.40E+01	7.38E-01	6.84E-01	0.140	
2011/4/8 18:00	-1700	-2200	0.006	-0.081	0.1047	0.1720	1.87E+01	1.40E+01	7.33E-01	6.80E-01	0.100	
2011/4/9 0:00	-1950	-2300	-0.002	-0.085	0.1054	0.1727	1.86E+01	1.39E+01	7.28E-01	6.75E-01	0.130	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/9 6:15	-1850	-2250	-0.002	-0.081	0.1057	0.1726	1.85E+01	1.38E+01	7.23E-01	6.71E-01	0.100	
2011/4/9 12:25	-1700	-2250	-0.004	-0.081	0.1055	0.1722	1.84E+01	1.37E+01	7.17E-01	6.66E-01	0.090	
2011/4/9 18:25	-1900	-2250	-0.011	-0.079	0.1054	0.1715	1.83E+01	1.36E+01	7.13E-01	6.61E-01	0.090	
2011/4/10 0:00	-1900	-2250	-0.011	-0.081	0.1055	0.1717	1.82E+01	1.36E+01	7.08E-01	6.56E-01	0.090	
2011/4/10 6:00	-1900	-2250	-0.009	-0.077	0.1061	0.1717	1.81E+01	1.35E+01	7.03E-01	6.52E-01	0.090	
2011/4/10 12:00	-1900	-2250	-0.009	-0.079	0.1054	0.1713	1.80E+01	1.34E+01	6.98E-01	6.48E-01	0.090	
2011/4/10 18:00	-1900	-2250	-0.013	-0.083	0.1052	0.1708	1.79E+01	1.34E+01	6.94E-01	6.43E-01	0.080	
2011/4/11 0:00	-1900	-2250	-0.017	-0.083	0.1050	0.1703	1.78E+01	1.33E+01	6.90E-01	6.40E-01	0.080	
2011/4/11 6:00	-1900	-2250	-0.015	-0.081	0.1031	0.1698	1.78E+01	1.32E+01	6.85E-01	6.36E-01	0.080	
2011/4/11 12:00	-1900	-2250	-0.017	-0.083	0.1043	0.1699	1.77E+01	1.32E+01	6.81E-01	6.32E-01	0.075	
2011/4/11 18:30	-1850	-2250	-0.017	-0.083	0.1043	0.1698	1.75E+01	1.31E+01	6.24E-01	6.80E-01	0.085	
2011/4/12 0:00	-1850	-2250	-0.015	-0.079	0.1045	0.1696	1.75E+01	1.31E+01	6.75E-01	6.20E-01	0.090	
2011/4/12 6:00	-1850	-2250	-0.019	-0.079	0.1052	0.1692	1.74E+01	1.30E+01	6.71E-01	6.17E-01	0.075	
2011/4/12 12:00	-1850	-2250	-0.017	-0.083	0.1048	0.1689	1.73E+01	1.29E+01	6.68E-01	6.13E-01	0.080	
2011/4/12 15:10	-1850	-2250	-0.019	-0.085	0.1048	0.1689	1.72E+01	1.29E+01	6.63E-01	6.11E-01	0.090	
2011/4/12 18:00	-1850	-2250	-0.019	-0.083	0.1050	0.1689	1.72E+01	1.29E+01	6.62E-01	6.09E-01	0.080	
2011/4/12 22:10	-1850	-2250	-0.018	-0.086	0.1055	0.1685	1.71E+01	1.29E+01	6.61E-01	6.07E-01	0.070	
2011/4/13 6:00	-1850	-2250	-0.019	-0.079	0.1055	0.1680	1.70E+01	1.28E+01	6.57E-01	6.03E-01	0.085	
2011/4/13 7:00	-1850	-2250	-0.019	-0.079	0.1054	0.1680	1.70E+01	1.28E+01	6.56E-01	6.03E-01	0.080	
2011/4/13 12:10	-1750	-2200	-0.023	-0.063	0.1036	0.1677	1.69E+01	1.27E+01	6.53E-01	6.00E-01	0.080	
2011/4/13 18:00	-1750	-2250	-0.021	-0.085	0.1036	0.1677	1.68E+01	1.27E+01	6.50E-01	5.97E-01	0.080	
2011/4/14 0:00	-1750	-2250	-0.017	-0.083	0.1047	0.1680	1.67E+01	1.26E+01	6.47E-01	5.95E-01	0.080	
2011/4/14 6:05	-1800	-2250	-0.017	-0.083	0.1045	0.1673	1.67E+01	1.26E+01	6.43E-01	5.92E-01	0.080	
2011/4/14 12:00	-1800	-2250	-0.017	-0.085	0.1040	0.1671	1.66E+01	1.25E+01	6.40E-01	5.89E-01	0.080	
2011/4/14 18:00	-1800	-2250	-0.017	-0.065	0.1041	0.1670	1.65E+01	1.25E+01	6.37E-01	5.86E-01	0.080	
2011/4/15 0:00	-1800	-2250	-0.019	-0.085	0.1043	0.1664	1.65E+01	1.24E+01	6.34E-01	5.84E-01	0.080	
2011/4/15 6:00	-1800	-2250	-0.023	-0.083	0.1043	0.1661	1.64E+01	1.24E+01	6.31E-01	5.81E-01	0.080	
2011/4/15 12:00	-1800	-2250	-0.021	-0.085	0.1040	0.1661	1.63E+01	1.24E+01	6.28E-01	5.79E-01	0.080	
2011/4/15 18:00	-1800	-2250	-0.026	-0.087	0.1033	0.1654	1.63E+01	1.23E+01	6.25E-01	5.76E-01	0.080	
2011/4/16 0:00	-1800	-2250	-0.028	-0.085	0.1038	0.1656	1.73E+01	1.23E+01	6.22E-01	5.74E-01	0.080	
2011/4/16 6:00	-1800	-2250	-0.030	-0.085	0.1038	0.1656	1.62E+01	1.22E+01	6.20E-01	5.71E-01	0.080	
2011/4/16 12:10	-1800	-2250	-0.023	-0.085	0.1031	0.1654	2.00E+01	1.22E+01	6.16E-01	5.68E-01	0.110	
2011/4/16 18:00	-1800	-2250	-0.030	-0.083	0.1034	0.1658	1.59E+01	1.21E+01	6.14E-01	5.65E-01	0.075	
2011/4/17 0:00	-1800	-2250	-0.032	-0.085	0.1043	0.1666	1.59E+01	1.21E+01	6.11E-01	5.64E-01	0.070	
2011/4/17 6:00	-1800	-2250	-0.030	-0.083	0.1047	0.1675	1.59E+01	1.21E+01	6.10E-01	5.62E-01	0.070	
2011/4/17 14:00	-1800	-2250	-0.030	-0.085	0.1043	0.1684	1.58E+01	1.20E+01	6.07E-01	5.60E-01	0.070	
2011/4/17 19:00	-1800	-2250	-0.032	-0.083	0.1045	0.1687	1.58E+01	1.20E+01	6.05E-01	5.59E-01	0.070	
2011/4/18 0:00	-1800	-2250	-0.034	-0.085	0.1045	0.1696	1.58E+01	1.19E+01	6.04E-01	5.57E-01	0.065	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
2011/4/18 6:00	-1800	-2250	-0.034	-0.081	0.1048	0.1701	1.58E+01	1.19E+01	6.02E-01	5.56E-01	0.065	
2011/4/18 12:00	-1800	-2250	-0.034	-0.081	0.1047	0.1710	1.58E+01	1.19E+01	6.00E-01	5.54E-01	0.065	
2011/4/18 13:10	-1800	-2250	-0.034	-0.085	0.1047	0.1712	1.58E+01	1.19E+01	5.99E-01	5.54E-01	0.065	
2011/4/18 13:45	-1800	-2250	-0.034	-0.081	0.1047	0.1713	1.58E+01	1.19E+01	5.99E-01	5.54E-01	0.065	
2011/4/18 18:00	-1850	-2250	-0.034	-0.085	0.1045	0.1715	1.57E+01	1.18E+01	5.98E-01	5.52E-01	0.065	
2011/4/19 0:00	-1850	-2250	-0.038	-0.085	0.1041	0.1720	1.57E+01	1.18E+01	5.96E-01	5.51E-01	0.070	
2011/4/19 6:00	-1850	-2250	-0.034	-0.085	0.1041	0.1724	1.57E+01	1.18E+01	5.94E-01	5.49E-01	0.065	
2011/4/19 12:00	-1850	-2250	-0.040	-0.085	0.1036	0.1722	1.56E+01	1.17E+01	5.92E-01	5.47E-01	0.080	
2011/4/19 18:10	-1850	-2250	-0.040	-0.083	0.1034	0.1727	1.56E+01	1.17E+01	5.90E-01	5.46E-01	0.065	
2011/4/20 0:02	-1850	-2250	-0.038	-0.087	0.1041	0.1734	1.56E+01	1.17E+01	5.88E-01	5.44E-01	0.055	
2011/4/20 6:00	-1850	-2250	-0.038	-0.089	0.1045	0.1741	1.55E+01	1.16E+01	5.87E-01	5.42E-01	0.070	
2011/4/20 12:00	-1850	-2250	-0.043	-0.089	0.1045	0.1748	1.55E+01	1.16E+01	5.85E-01	5.41E-01	0.065	
2011/4/20 18:10	-1850	-2250	-0.043	-0.087	0.1047	0.1754	1.55E+01	1.16E+01	5.82E-01	5.40E-01	0.065	
2011/4/20 23:50	-1850	-2250	-0.045	-0.087	0.1054	0.1761	1.54E+01	1.15E+01	5.80E-01	5.39E-01	0.065	
2011/4/21 6:00	-1850	-2250	-0.043	-0.085	0.1061	0.1768	1.54E+01	1.15E+01	5.79E-01	5.38E-01	0.065	
2011/4/21 12:00	-1850	-2250	-0.043	-0.087	0.1050	0.1769	1.54E+01	1.15E+01	5.77E-01	5.37E-01	0.065	
2011/4/21 18:00	-1850	-2250	-0.043	-0.085	0.1052	0.1775	1.53E+01	1.14E+01	5.75E-01	5.35E-01	0.065	
2011/4/22 0:00	-1850	-2250	-0.047	-0.089	0.1055	0.1776	1.51E+01	1.14E+01	5.73E-01	5.34E-01	0.065	
2011/4/22 6:00	-1850	-2250	-0.047	-0.087	0.1055	0.1780	1.52E+01	1.14E+01	5.70E-01	5.32E-01	0.070	
2011/4/22 11:50	-1850	-2250	-0.049	-0.089	0.1048	0.1780	1.52E+01	1.14E+01	5.69E-01	5.31E-01	0.070	
2011/4/22 17:50	-1850	-2250	-0.049	-0.089	0.1047	0.1783	1.52E+01	1.13E+01	5.68E-01	5.30E-01	0.080	
2011/4/23 0:00	-1850	-2250	-0.053	-0.087	0.1047	0.1785	1.52E+01	1.13E+01	5.66E-01	5.28E-01	0.060	
2011/4/23 6:15	-1850	-2250	-0.049	-0.087	0.1045	0.1782	1.51E+01	1.13E+01	5.64E-01	5.27E-01	0.070	
2011/4/23 11:55	-1850	-2250	-0.049	-0.087	0.1038	0.1778	1.51E+01	1.13E+01	5.63E-01	5.26E-01	0.060	
2011/4/23 18:00	-1850	-2250	-0.051	-0.089	0.1033	0.1776	1.50E+01	1.12E+01	5.62E-01	5.25E-01	0.060	
2011/4/24 0:00	-1850	-2250	-0.055	-0.091	0.1027	0.1776	1.50E+01	1.12E+01	5.61E-01	5.23E-01	0.070	
2011/4/24 5:50	-1850	-2250	-0.053	-0.089	0.1031	0.1778	1.50E+01	1.12E+01	5.60E-01	5.22E-01	0.060	
2011/4/24 12:00	-1850	-2250	-0.051	-0.091	0.1031	0.1780	1.49E+01	1.11E+01	5.58E-01	5.21E-01	0.070	
4/24 18:00	-1850	-2250	-0.051	-0.091	0.1034	0.1785	1.49E+01	1.11E+01	5.57E-01	5.20E-01	0.070	
4/25 0:00	-1850	-2250	-0.055	-0.089	0.1038	0.1787	1.48E+01	1.11E+01	5.56E-01	5.19E-01	0.070	
4/25 6:00	-1850	-2250	-0.053	-0.089	0.1041	0.1789	1.48E+01	1.11E+01	5.54E-01	5.18E-01	0.070	
4/25 11:00	-1800	-2250	-0.055	-0.091	0.1029	0.1787	1.47E+01	1.10E+01	5.53E-01	5.17E-01	0.050	
4/25 17:00	-1850	-2250	-0.055	-0.089	0.1034	0.1787	1.47E+01	1.10E+01	5.52E-01	5.16E-01	0.050	
4/25 23:00	-1800	-2250	-0.055	-0.091	0.1041	0.1792	1.46E+01	1.10E+01	5.51E-01	5.15E-01	0.050	
4/26 5:00	-1850	-2250	-0.055	-0.087	0.1043	0.1794	1.46E+01	1.10E+01	5.50E-01	5.14E-01	0.040	
4/26 9:00	-1850	-2250	-0.055	-0.089	0.1041	0.1794	1.45E+01	1.09E+01	5.49E-01	5.13E-01	0.040	
4/26 17:00	-1850	-2250	-0.051	-0.089	0.1033	0.1790	1.39E+01	1.09E+01	5.17E-01	5.11E-01	0.050	
4/26 23:00	-1850	-2250	-0.049	-0.089	0.1034	0.1792	1.42E+01	1.09E+01	5.30E-01	5.10E-01	0.050	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
4/27 5:00	-1850	-2250	-0.053	-0.089	0.1031	0.1787	1.43E+01	1.09E+01	5.32E-01	5.08E-01	0.050	
4/27 11:00	-1850	-2250	-0.053	-0.089	0.1029	0.1792	1.43E+01	1.08E+01	5.34E-01	5.07E-01	0.040	
4/27 17:00	-1850	-2250	-0.053	-0.089	0.1022	0.1789	1.43E+01	1.08E+01	5.34E-01	5.05E-01	0.050	
4/27 23:00	-1850	-2250	-0.055	-0.087	0.1022	0.1789	1.43E+01	1.08E+01	5.34E-01	5.04E-01	0.045	
4/28 5:00	-1850	-2250	-0.055	-0.089	0.1017	0.1783	1.42E+01	1.08E+01	5.33E-01	5.02E-01	0.050	
4/28 11:00	-1850	-2250	-0.055	-0.089	0.1017	0.1785	1.42E+01	1.07E+01	5.32E-01	5.01E-01	0.050	
4/28 17:10	-1850	-2250	-0.055	-0.085	0.1017	0.1790	1.42E+01	1.07E+01	5.32E-01	5.00E-01	0.050	
4/28 23:00	-1850	-2250	-0.060	-0.089	0.1027	0.1792	1.41E+01	1.07E+01	5.30E-01	4.98E-01	0.040	
4/29 5:00	-1850	-2250	-0.062	-0.091	0.1036	0.1799	1.41E+01	1.06E+01	5.29E-01	4.96E-01	0.050	
4/29 11:00	-1850	-2250	-0.060	-0.091	0.1033	0.1796	1.70E+01	1.06E+01	5.27E-01	4.95E-01	0.050	
4/29 17:00	-1850	-2250	-0.060	-0.089	0.1038	0.1799	1.40E+01	1.06E+01	5.26E-01	4.94E-01	0.050	
4/29 23:00	-1850	-2250	-0.064	-0.089	0.1040	0.1804	1.40E+01	1.05E+01	5.25E-01	4.92E-01	0.050	
4/30 5:00	-1850	-2250	-0.066	-0.091	0.1043	0.1803	1.39E+01	1.05E+01	5.24E-01	4.91E-01	0.040	
4/30 10:00	-1850	-2250	-0.064	-0.091	0.1041	0.1803	1.39E+01	1.04E+01	5.23E-01	4.90E-01	0.040	
4/30 11:30	-1850	-2250	-0.064	-0.091	0.1040	0.1801	1.33E+01	1.04E+01	4.94E-01	4.88E-01	0.040	
4/30 17:00	-1850	-2250	-0.064	-0.091	0.1034	0.1797	1.37E+01	1.04E+01	5.15E-01	4.88E-01	0.040	
4/30 23:00	-1850	-2250	-0.066	-0.089	0.1033	0.1797	1.37E+01	1.04E+01	5.16E-01	4.86E-01	0.050	
5/1 5:00	-1850	-2250	-0.066	-0.089	0.1033	0.1796	1.37E+01	1.03E+01	5.16E-01	4.85E-01	0.050	
5/1 10:15	-1800	-2250	-0.068	-0.089	0.1027	0.1792	1.37E+01	1.03E+01	5.15E-01	4.84E-01	0.050	
5/1 17:00	-1850	-2250	-0.064	-0.087	0.1012	0.1785	1.36E+01	1.02E+01	5.14E-01	4.82E-01	0.050	
5/1 22:50	-1850	-2250	-0.064	-0.087	0.1013	0.1787	1.35E+01	1.02E+01	5.13E-01	4.81E-01	0.050	
5/2 5:00	-1850	-2250	-0.064	-0.089	0.1019	0.1790	1.34E+01	1.01E+01	5.12E-01	4.80E-01	0.040	
5/2 11:00	-1850	-2250	-0.064	-0.087	0.1019	0.1785	1.33E+01	1.00E+01	5.11E-01	4.79E-01	0.040	
5/2 17:00	-1850	-2250	-0.066	-0.085	0.1022	0.1794	1.32E+01	9.95E+00	5.09E-01	4.77E-01	0.040	
5/2 23:00	-1850	-2250	-0.064	-0.087	0.1027	0.1796	1.32E+01	9.88E+00	5.09E-01	4.76E-01	0.040	
5/3 5:00	-1850	-2250	-0.068	-0.089	0.1038	0.1806	1.31E+01	9.81E+00	5.08E-01	4.75E-01	0.050	
5/3 11:00	-1850	-2250	-0.070	-0.089	0.1031	0.1796	1.30E+01	9.74E+00	5.06E-01	4.74E-01	0.035	
5/3 17:00	-1850	-2250	-0.070	-0.091	0.1031	0.1799	1.29E+01	9.68E+00	5.05E-01	4.72E-01	0.050	
5/3 23:00	-1850	-2250	-0.072	-0.089	0.1033	0.1799	1.28E+01	9.62E+00	5.04E-01	4.71E-01	0.050	
5/4 5:00	-1850	-2250	-0.068	-0.089	0.1034	0.1799	1.27E+01	9.57E+00	5.03E-01	4.70E-01	0.050	
5/4 11:00	-1800	-2200	-0.077	-0.091	0.1033	0.1803	1.27E+01	9.52E+00	5.02E-01	4.69E-01	0.045	
5/4 14:00	-1850	-2200	-0.074	-0.091	0.1027	0.1801	1.26E+01	9.50E+00	5.01E-01	4.68E-01	0.045	
5/4 17:00	-1850	-2250	-0.072	-0.089	0.1029	0.1804	1.52E+01	9.47E+00	5.00E-01	4.68E-01	0.045	
5/4 23:00	-2000	-2250	-0.074	-0.089	0.1036	0.1813	1.23E+01	9.42E+00	4.99E-01	4.66E-01	0.040	
5/5 2:00	-2050	-2250	-0.074	-0.089	0.1038	0.1815	1.24E+01	9.40E+00	4.99E-01	4.66E-01	0.040	
5/5 5:00	-2050	-2200	-0.077	-0.089	0.1038	0.1817	1.27E+01	9.39E+00	4.98E-01	4.65E-01	0.045	
5/5 11:00	-2050	-2200	-0.074	-0.091	0.1038	0.1824	1.26E+01	9.37E+00	4.97E-01	4.64E-01	0.045	
5/5 17:00	-2000	-2200	-0.077	-0.091	0.1038	0.1827	1.24E+01	9.36E+00	4.95E-01	4.62E-01	0.045	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
5/5 23:00	-2000	-2200	-0.077	-0.089	0.1041	0.1829	1.24E+01	9.35E+00	4.94E-01	4.60E-01	0.035	
5/6 5:00	-2000	-2150	-0.079	-0.089	0.1045	0.1834	1.24E+01	9.34E+00	4.92E-01	4.59E-01	0.040	
5/6 11:00	-2100	-2200	-0.079	-0.091	0.1043	0.1836	1.24E+01	9.33E+00	4.90E-01	4.57E-01	0.045	
5/6 17:00	-2050	-2100	-0.077	-0.089	0.1040	0.1836	1.24E+01	9.31E+00	4.89E-01	4.56E-01	0.045	
5/6 23:00	-2000	-2050	-0.081	-0.091	0.1040	0.1836	1.23E+01	9.30E+00	4.88E-01	4.55E-01	0.045	
5/7 5:00	-2050	-2150	-0.081	-0.091	0.1036	0.1836	1.23E+01	9.28E+00	4.87E-01	4.53E-01	0.040	
5/7 11:00	-2050	-2150	-0.079	-0.091	0.1027	0.1832	1.23E+01	9.27E+00	4.85E-01	4.52E-01	0.040	
5/7 17:00	-2050	-2150	-0.079	-0.089	0.1026	0.1832	1.23E+01	9.25E+00	4.84E-01	4.51E-01	0.040	
5/7 23:00	-2000	-2100	-0.083	-0.089	0.1022	0.1831	1.23E+01	9.24E+00	4.83E-01	4.49E-01	0.040	
5/8 5:00	-2100	-2150	-0.085	-0.089	0.1020	0.1832	1.22E+01	9.22E+00	4.81E-01	4.48E-01	0.040	
5/8 11:00	-2100	-2150	-0.081	-0.087	0.1015	0.1834	1.22E+01	9.21E+00	4.79E-01	4.47E-01	0.040	
5/8 17:00	-2100	-2150	-0.077	-0.083	0.1013	0.1836	1.22E+01	9.19E+00	4.78E-01	4.45E-01	0.040	
5/8 23:00	-2100	-2150	-0.083	-0.083	0.1022	0.1839	1.22E+01	9.17E+00	4.77E-01	4.44E-01	0.040	
5/9 5:00	-2100	-2150	-0.085	-0.091	0.1027	0.1841	1.21E+01	9.16E+00	4.77E-01	4.44E-01	0.045	
5/9 11:00	-1900	-2100	-0.081	-0.091	0.1026	0.1843	1.21E+01	9.14E+00	4.76E-01	4.43E-01	0.041	
5/9 17:00	-1850	-2100	-0.079	-0.087	0.1020	0.1841	1.21E+01	9.13E+00	4.75E-01	4.42E-01	0.040	
5/9 23:00	-1850	-2100	-0.083	-0.089	0.1019	0.1839	1.21E+01	9.11E+00	4.75E-01	4.41E-01	0.040	
5/10 5:00	-1800	-2100	-0.079	-0.085	0.1008	0.1834	1.21E+01	9.10E+00	4.73E-01	4.40E-01	0.040	
5/10 11:00	-1800	-2100	-0.079	-0.083	0.1006	0.1836	1.20E+01	9.09E+00	4.71E-01	4.38E-01	0.041	
5/10 17:00	-1750	-2000	-0.083	-0.085	0.1013	0.1841	1.20E+01	9.07E+00	4.69E-01	4.35E-01	0.041	
5/10 23:00	-1750	-2000	-0.081	-0.091	0.1020	0.1841	1.20E+01	9.05E+00	4.66E-01	4.33E-01	0.042	
5/11 5:00	-1750	-2000	-0.081	-0.096	0.1022	0.1841	1.19E+01	9.03E+00	4.64E-01	4.31E-01	0.038	
5/11 11:00	-1750	-2000	-0.087	-0.091	0.1022	0.1845	1.19E+01	9.01E+00	4.62E-01	4.29E-01	0.034	
5/11 17:00	-1750	-2000	-0.087	-0.091	0.1022	0.1843	1.19E+01	9.00E+00	4.61E-01	4.27E-01	0.040	
5/11 22:50	-1750	-1950	-0.089	-0.096	0.1026	0.1843	1.20E+01	8.99E+00	4.59E-01	4.26E-01	0.040	
5/12 5:00	-1750	-1950	-0.089	-0.096	0.1024	0.1843	1.18E+01	8.96E+00	4.57E-01	4.24E-01	0.038	
5/12 9:15	-1700	-1950	-0.087	-0.096	0.1026	0.1843	1.18E+01	8.95E+00	4.56E-01	4.23E-01	0.040	
5/12 11:15	-1700	-1950	-0.087	-0.096	0.1027	0.1846	1.12E+01	8.95E+00	4.28E-01	4.21E-01	0.041	
5/12 16:50	-1700	-1950	-0.089	-0.096	0.1020	0.1839	1.17E+01	8.92E+00	4.50E-01	4.21E-01	0.032	
5/12 20:00	-1750	-2000	-0.087	-0.096	0.1019	0.1839	1.17E+01	8.84E+00	4.50E-01	4.21E-01	0.034	
5/12 23:00	-1700	-1950	-0.089	-0.096	0.1012	0.1836	1.17E+01	8.56E+00	4.51E-01	4.20E-01	0.034	
5/13 2:00	-1650	-1900	-0.091	-0.091	0.1006	0.1832	1.17E+01	8.50E+00	4.50E-01	4.20E-01	0.032	
5/13 5:00	-1800	-1900	-0.091	-0.094	0.1003	0.1832	1.17E+01	8.44E+00	4.50E-01	4.19E-01	0.032	
5/13 8:00	-1800	-1900	-0.091	-0.094	0.1005	0.1834	1.17E+01	8.38E+00	4.49E-01	4.18E-01	0.032	
5/13 11:00	-1800	-2250	-0.089	-0.091	0.0998	0.1839	1.16E+01	8.28E+00	4.49E-01	4.18E-01	0.038	
5/13 14:00	-1800	-2250	-0.085	-0.087	0.0996	0.1843	1.16E+01	8.19E+00	4.48E-01	4.17E-01	0.035	
5/13 17:00	-1800	-2250	-0.083	-0.085	0.0998	0.1846	1.15E+01	8.09E+00	4.48E-01	4.16E-01	0.035	
5/13 20:00	-1800	-2250	-0.087	-0.087	0.0999	0.1843	1.15E+01	7.98E+00	4.47E-01	4.16E-01	0.045	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御室 線量(mSv/h)	備考
5/13 23:00	-1850	-2250	-0.094	-0.087	0.1005	0.1850	1.13E+01	7.77E+00	4.46E-01	4.15E-01	0.040	
5/14 2:00	-1850	-2250	-0.089	-0.089	0.1008	0.1850	1.11E+01	7.57E+00	4.46E-01	4.14E-01	0.038	
5/14 5:00	-1800	-2250	-0.091	-0.091	0.1012	0.1853	1.10E+01	7.36E+00	4.46E-01	4.14E-01	0.040	
5/14 8:00	-1800	-2250	-0.091	-0.091	0.1010	0.1855	1.08E+01	7.19E+00	4.45E-01	4.13E-01	0.038	
5/14 11:00	-1800	-2250	-0.085	-0.087	0.1005	0.1857	1.06E+01	6.98E+00	4.45E-01	4.13E-01	0.038	
5/14 14:00	-1900	-2250	-0.089	-0.087	0.1003	0.1859	1.05E+01	6.77E+00	4.44E-01	4.12E-01	0.038	
5/14 17:00	-1800	-2250	-0.085	-0.085	0.1006	0.1867	1.03E+01	6.61E+00	4.44E-01	4.12E-01	0.033	
5/14 20:00	-1800	-2250	-0.083	-0.083	0.1010	0.1874	1.02E+01	6.45E+00	4.43E-01	4.11E-01	0.036	
5/14 23:00	-1800	-2250	-0.085	-0.083	0.1013	0.1881	1.40E+01	6.33E+00	4.43E-01	4.10E-01	0.035	
5/15 2:00	-1850	-2250	-0.085	-0.085	0.1013	0.1887	1.07E+01	6.24E+00	4.45E-01	4.11E-01	0.033	
5/15 5:00	-1900	-2250	-0.085	-0.085	0.1020	0.1892	1.00E+01	6.15E+00	4.46E-01	4.13E-01	0.037	
5/15 8:00	-1900	-2300	-0.089	-0.089	0.1020	0.1892	9.90E+00	6.08E+00	4.12E-01	4.48E-01	0.036	
5/15 9:00	-1900	-2300	-0.087	-0.089	0.1020	0.1894	9.93E+00	6.06E+00	4.12E-01	4.46E-01	0.035	
5/15 11:00	-1950	-2300	-0.089	-0.087	0.1022	0.1895	9.90E+00	6.01E+00	4.45E-01	4.12E-01	0.035	
5/15 14:00	-2000	-2300	-0.085	-0.085	0.1015	0.1899	9.83E+00	5.94E+00	4.44E-01	4.11E-01	0.035	
5/15 17:00	-2000	-2300	-0.085	-0.085	0.1020	0.1908	9.90E+00	5.88E+00	4.44E-01	4.10E-01	0.035	
5/15 20:00	-2000	-2300	-0.085	-0.085	0.1020	0.1904	9.72E+00	5.83E+00	4.43E-01	4.10E-01	0.035	
5/15 23:00	-2000	-2300	-0.085	-0.085	0.1024	0.1911	9.66E+00	5.77E+00	4.42E-01	4.09E-01	0.035	
5/16 2:00	-2000	-2300	-0.085	-0.087	0.1024	0.1911	1.02E+01	5.72E+00	4.41E-01	4.08E-01	0.037	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かな点も含め整理したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して取捨の傾向にも着目して総合的に判断している。

	風力又はN4B 温度	RPV 屋上側	RPV 裏側	圧力管下部温度	RPV スプレッド温度	RPV 裏側下部温度	通風安全弁 2-71D 測 2-71F 温度	通風安全弁 2-71D 測 2-71F 温度	主蒸気発生炉 2- 06A 3-対7温度	D/W RPV 裏側温度	RPV 2-71A	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
5/14 8:00	165	239	260.9	180	180.2	187	80.5	108	82.7	133.6	177.7	40.2	40.3	
5/14 11:00	164.8	237.3	260.8	147.1	201.2	206.5	49.9	107.2	80.6	137.1	185.5	40.2	40.3	
5/14 14:00	164	238.2	243.4	146.3	200	207.2	52.8	104.7	84.2	132.7	184.3	40.2	40.3	
5/14 17:00	161.4	232	266.8	151.2	228.8	217.7	81.9	122.2	84.2	159.7	217.8	40.2	40.3	
5/14 20:00	167.7	258	275.5	144.9	241.7	234.5	87.4	131.7	84.1	188.2	232.8	40.3	40.3	
5/14 23:00	135.3	259.1	295.3	138.9	254.2	238	85.2	142	83.9	179.4	242.3	40.3	40.3	
5/15 2:00	153.4	270.6	289.8	137.2	248.2	245.6	37.2	148.1	84	187.4	246	40.3	40.4	
5/15 5:00	138.8	275.5	297	138.5	258.8	248.3	17.9	154.7	83.3	197.5	241.1	40.3	40.3	
5/15 8:00	140.1	272.9	287.5	138.4	259.9	250.2	4.1	158.5	84	188.5	235.4	40.3	40.5	
5/15 9:00	139.9	274.9	277	137.4	225.3	252.4	15.5	159.2	84	196.2	222.4	40.3	40.4	
5/15 11:00	141.1	284.3	284.5	138	197	264.7	35.9	184	84.1	189.2	207.4	40.4	40.4	
5/15 14:00	157.7	348.5	291.5	138.8	259.8	259.2	38.9	151.4	84.3	189.9	225	40.4	40.4	
5/15 17:00	152.8	258.1	299.8	144.2	192.6	281.4	82.4	148.8	84.5	180.8	225.2	40.4	40.5	
5/15 20:00	148.3	234.4	282.2	142.5	189.6	259.2	42.7	148.2	84.4	178.9	214.3	40.4	40.6	
5/15 23:00	146.3	277.5	283.9	142	281.2	258.8	46.1	145.4	84.4	178.5	211.8	40.9	40.6	

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

日時	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
2011/3/14 21:15	175.0	55.0	150.0	54.3
2011/3/15 10:00		55.3		54.5
2011/3/15 11:20		55.8		55.0
2011/3/15 12:00	188.1	56.1	150.0	55.5
2011/3/15 12:30	188.4	56.3	150.5	55.5
2011/3/15 13:00	189.3	56.4	150.7	55.5
2011/3/15 13:30	190.1	56.6	150.9	55.5
2011/3/15 14:00	190.9	56.7	151.3	55.5
2011/3/15 14:30	191.6	56.9	151.6	55.5
2011/3/15 15:00	192.4	57.0	151.8	56.0
2011/3/15 15:30	193.3	57.2	152.2	56.0
2011/3/15 16:00	194.0	57.3	152.5	56.0
2011/3/15 17:00	195.5	57.6	153.2	56.0
2011/3/15 18:00	196.9	57.9	153.9	56.0
2011/3/15 19:00	199.1	58.1	154.5	57.0
2011/3/15 20:00	170.6	58.5	155.0	57.0
2011/3/15 21:00	167.0	58.7	155.7	57.0
2011/3/15 22:00	168.4	58.9	156.2	57.0
2011/3/15 23:00	170.9	59.2	156.8	57.5
2011/3/16 0:00	172.8	59.5	157.4	57.5
2011/3/16 1:00	175.0	59.7	154.9	58.0
2011/3/16 2:00	177.1	60.0	148.2	58.0
2011/3/16 3:00	178.4	60.2	147.6	58.5
2011/3/16 4:00	180.0	60.4	148.3	58.5
2011/3/16 5:00	182.2	60.7	149.4	59.0
2011/3/16 6:00	183.4	60.9	149.9	59.0
2011/3/16 7:00	185.0	61.1	150.2	59.5
2011/3/16 8:00	186.8	61.4	150.9	59.5
2011/3/16 9:00	188.2	61.6	151.6	59.5
2011/3/16 10:00	189.9	61.8	152.3	59.5
2011/3/16 11:00	191.8	62.1	153.1	59.5
2011/3/16 12:00	193.4	62.3	153.9	60.0
2011/3/16 13:00	194.6	62.4	154.4	60.0
2011/3/16 14:00	196.2	62.7	150.0	60.0
2011/3/16 15:00	197.4	62.9	155.8	60.0
2011/3/16 16:00	199.7	63.2	156.3	60.0
2011/3/16 17:00	181.2	63.3	156.9	60.0
2011/3/16 18:00	153.1	63.6	157.5	60.0
2011/3/16 19:00	151.2	63.8	158.2	60.0
2011/3/16 20:00	154.0	64.1	158.6	60.0
2011/3/16 21:00	156.6	64.2	159.1	60.0
2011/3/16 22:00	159.2	64.4	159.6	60.0
2011/3/16 23:00	161.7	64.6	160.1	60.5
2011/3/17 0:00	165.7	64.6	160.7	60.5
2011/3/17 1:00	166.3	64.6	161.2	61.0
2011/3/17 2:00	167.2	64.6	161.7	61.0
2011/3/17 3:00	168.1	64.5	162.2	61.0
2011/3/17 4:00	168.8	64.5	162.7	61.0
2011/3/17 5:00	169.0	65.0	163.0	61.5
2011/3/17 6:00	170.7	64.8	163.7	62.0
2011/3/17 7:00	171.7	64.2	164.3	62.0

2011/3/17 8:00	173.1	64.2	164.9	62.0
2011/3/17 9:00	175.0	64.2	165.0	62.0
2011/3/17 10:00	178.0	64.2	167.0	62.5
2011/3/17 11:00	178.0	64.2	167.0	62.5
2011/3/17 12:00	179.1	64.2	167.3	62.5
2011/3/17 13:00	180.4	64.3	162.1	63.0
2011/3/17 14:00	182.6	64.3	154.3	63.5
2011/3/17 15:00	183.7	64.4	153.8	63.5
2011/3/17 16:00	184.7	64.4	153.5	63.5
2011/3/17 17:00	186.2	64.5	153.5	64.0
2011/3/17 18:00	187.7	64.6	154.3	64.0
2011/3/17 19:00	189.7	64.7	155.5	62.5
2011/3/17 20:00	190.5	64.8	156.1	62.5
2011/3/17 21:00	192.5	64.9	157.4	62.0
2011/3/17 22:00	193.5	64.9	158.0	61.5
2011/3/17 23:00	194.7	65.1	158.7	61.5
2011/3/18 0:00	196.5	65.1	159.7	61.5
2011/3/18 1:00	175.6	65.3	160.1	61.5
2011/3/18 2:00	163.7	65.3	163.7	61.5
2011/3/18 3:00	163.1	65.5	157.1	62.0
2011/3/18 4:00	165.2	65.5	157.3	62.0
2011/3/18 5:00	167.6	65.6	158.0	62.0
2011/3/18 6:00	169.6	65.7	158.6	62.5
2011/3/18 7:00	171.5	65.8	159.2	62.5
2011/3/18 8:00	173.3	65.9	159.9	63.0
2011/3/18 9:00	175.0	66.0	160.5	63.0
2011/3/18 10:00	176.5	66.1	161.0	63.0
2011/3/18 11:00	178.5	66.2	161.8	63.5
2011/3/18 12:00	180.4	66.3	162.7	63.5
2011/3/18 13:00	181.8	66.3	161.2	64.0
2011/3/18 14:00	183.0	66.6	158.0	64.5
2011/3/18 15:00	185.2	66.6	157.7	64.5
2011/3/18 16:00	187.1	66.9	156.7	64.5
2011/3/18 17:00	188.6	66.9	156.9	64.5
2011/3/18 18:00	190.1	67.1	157.4	65.0
2011/3/18 19:00	191.8	67.3	158.0	65.0
2011/3/18 20:00	193.0	67.4	158.7	65.0
2011/3/18 21:00	194.8	67.6	159.2	65.0
2011/3/18 22:00	196.5	67.8	159.8	65.0
2011/3/18 23:00	197.9	67.9	160.4	65.0
2011/3/19 0:00	166.5	68.1	161.0	65.5
2011/3/19 1:00	163.0	68.2	161.5	66.0
2011/3/19 2:00	164.2	68.4	162.0	66.0
2011/3/19 3:00	166.5	68.6	162.5	66.0
2011/3/19 4:00	168.5	68.7	163.0	66.0
2011/3/19 5:00	171.0	68.8	163.6	66.5
2011/3/19 6:00	173.1	68.8	164.1	66.5
2011/3/19 7:00	175.3	68.5	164.6	66.5
2011/3/19 8:00	177.2	68.1	165.2	66.5
2011/3/19 9:00	179.1	67.6	165.8	66.5
2011/3/19 10:00	181.2	67.0	166.6	66.5
2011/3/19 11:00	183.0	66.6	167.2	66.5
2011/3/19 12:00	185.4	65.5	167.9	66.5
2011/3/19 13:00	186.2	65.2	168.2	66.5
2011/3/19 14:00	188.2	63.8	156.6	67.0
2011/3/19 15:00	190.1	56.1	153.6	67.0
2011/3/19 16:00	192.2	50.3	152.5	67.0

2011/3/19 17:00	193.3	48.7	152.1	67.0
2011/3/19 18:00	194.5	48.1	152.4	67.0
2011/3/19 19:00	196.3	47.6	153.3	67.0
2011/3/19 20:00	197.7	47.5	154.2	67.0
2011/3/19 21:00	172.8	46.7	154.8	67.5
2011/3/19 22:00	165.5	46.2	155.8	67.5
2011/3/19 23:00	164.5	45.7	156.6	67.5
2011/3/20 0:00	166.2	44.8	157.2	66.5
2011/3/20 1:00	157.9	43.5	157.9	56.0
2011/3/20 2:00	171.0	41.7	158.7	54.0
2011/3/20 3:00	173.5	40.1	159.4	52.0
2011/3/20 4:00	175.5	39.0	160.0	48.0
2011/3/20 5:00	177.5	38.3	160.6	46.0
2011/3/20 6:00	179.2	37.7	161.1	44.0
2011/3/20 7:00	181.3	37.1	161.8	41.0
2011/3/20 8:00	183.0	36.7	162.5	38.5
2011/3/20 9:00	185.0	36.1	163.1	36.5
2011/3/20 10:00	186.0	35.7	163.5	35.0
2011/3/20 11:00	188.0	35.1	164.1	33.5
2011/3/20 12:00	154.9	35.3	164.7	32.0
2011/3/20 13:00	124.7	35.2	165.3	30.5
2011/3/20 14:00	107.2	35.2	166.0	30.0
2011/3/20 15:00	92.9	35.2	166.6	29.5
2011/3/20 16:00	76.5	35.1	167.2	28.0
2011/3/20 17:00	69.4	34.6	145.6	27.5
2011/3/20 18:00	62.5	34.9	141.8	27.5
2011/3/20 19:00	57.2	35.3	113.5	27.5
2011/3/20 20:00	52.3	35.7	87.6	28.0
2011/3/20 21:00	47.8	36.3	67.5	28.5
2011/3/20 22:00	44.8	36.7	56.3	29.0
2011/3/20 23:00	43.0	37.0	50.8	29.5
2011/3/21 0:00	41.2	37.3	45.0	30.0
2011/3/21 1:00	39.0	37.9	39.2	30.0
2011/3/21 2:00	37.6	38.3	35.4	30.0
2011/3/21 3:00	36.3	38.6	32.3	31.0
2011/3/21 4:00	35.2	39.1	29.9	31.0
2011/3/21 5:00	34.4	39.5	28.2	32.0
2011/3/21 6:00	33.6	39.9	26.7	32.0
2011/3/21 7:00	32.9	40.2	25.4	32.5
2011/3/21 8:00	32.4	40.6	24.8	33.0
2011/3/21 9:00	32.0	41.0	24.1	33.5
2011/3/21 10:00	31.5	41.5	23.4	34.0
2011/3/21 11:00	31.2	41.9	23.1	34.0
2011/3/21 12:00	45.0	42.2	22.8	35.0
2011/3/21 13:00	47.0	42.6	22.4	35.0
2011/3/21 14:00	49.1	42.6	22.2	35.5
2011/3/21 15:00	51.2	42.6	21.9	36.0
2011/3/21 16:00	53.2	42.3	23.6	36.0
2011/3/21 17:00	55.2	42.3	23.0	36.5
2011/3/21 18:00	57.7	42.1	22.8	37.0
2011/3/21 19:00	59.6	39.7	38.2	37.5
2011/3/21 20:00	62.6	37.8	40.1	37.5
2011/3/21 21:00	65.0	37.0	41.2	35.5
2011/3/21 22:00	68.4	36.4	42.4	33.5
2011/3/21 23:00	70.9	36.1	43.3	32.5
2011/3/22 0:00	57.9	35.9	45.1	30.5
2011/3/22 1:00	53.9	35.8	46.0	30.0

2011/3/22 2:00	49.3	35.7	49.3	29.0
2011/3/22 3:00	45.0	35.7	50.9	27.5
2011/3/22 4:00	42.2	36.0	53.6	26.0
2011/3/22 5:00	39.3	36.3	55.3	25.5
2011/3/22 6:00	38.2	36.7	56.5	25.0
2011/3/22 7:00	36.7	37.1	58.0	24.0
2011/3/22 8:00	46.3	37.4	59.6	23.5
2011/3/22 9:00	48.6	37.7	47.0	23.5
2011/3/22 10:00	51.0	37.6	39.7	24.0
2011/3/22 11:00	53.2	37.5	34.1	25.0
2011/3/22 12:00	55.5	37.4	31.3	25.5
2011/3/22 13:00	58.4	37.3	28.3	26.0
2011/3/22 14:00	61.7	36.9	26.5	26.0
2011/3/22 15:00	64.4	35.5	24.3	26.5
2011/3/22 16:00	67.9	34.1	23.9	27.0
2011/3/22 17:00	70.6	33.5	21.6	27.5
2011/3/22 18:00	73.5	33.3	35.9	28.0
2011/3/22 19:00	75.6	33.1	37.1	28.5
2011/3/22 20:00	62.7	32.9	38.0	28.5
2011/3/22 21:00	56.1	33.2	39.2	28.5
2011/3/22 22:00	51.6	33.5	40.3	26.5
2011/3/22 23:00	47.7	33.8	41.7	26.0
2011/3/23 0:00	44.3	34.2	43.1	24.5
2011/3/23 1:00	41.8	34.6	44.6	24.0
2011/3/23 2:00	39.3	35.1	48.0	23.0
2011/3/23 3:00	37.8	35.4	49.9	22.5
2011/3/23 4:00	36.6	35.7	51.1	22.0
2011/3/23 5:00	35.3	36.2	52.4	21.5
2011/3/23 6:00	34.2	36.6	54.0	21.0
2011/3/23 7:00	33.4	36.9	55.3	20.5
2011/3/23 8:00	32.6	37.3	57.0	20.0
2011/3/23 9:00	31.9	37.8	59.1	20.0
2011/3/23 10:00	31.4	38.1	60.6	20.0
2011/3/23 11:00	31.1	38.6	62.5	20.0
2011/3/23 12:00	30.7	39.0	64.6	20.0
2011/3/23 13:00	30.4	39.3	66.4	20.0
2011/3/23 14:00	30.2	39.6	68.1	19.5
2011/3/23 15:00	29.9	40.1	70.3	19.5
2011/3/23 16:00	29.9	40.3	72.3	19.5
2011/3/23 17:00	38.5	40.7	74.0	19.0
2011/3/23 18:00	40.9	41.1	75.7	19.0
2011/3/23 19:00	43.1	41.5	56.1	19.5
2011/3/23 20:00	45.4	41.8	47.5	20.0
2011/3/23 21:00	47.8	42.2	40.6	20.5
2011/3/23 22:00	50.7	42.6	35.7	20.5
2011/3/23 23:00	53.5	43.0	31.9	21.0
2011/3/24 0:00	56.9	43.2	28.6	21.5
2011/3/24 1:00	59.4	43.6	26.7	21.5
2011/3/24 2:00	62.7	44.0	25.0	22.0
2011/3/24 3:00	65.3	44.3	23.9	23.0
2011/3/24 4:00	68.0	44.6	23.3	23.0
2011/3/24 5:00	71.4	45.1	24.1	23.5
2011/3/24 6:00	73.5	45.4	24.2	24.0
2011/3/24 7:00	76.4	45.7	24.3	24.0
2011/3/24 8:00	79.2	46.1	24.3	24.5
2011/3/24 9:00	81.7	46.4	24.3	25.0
2011/3/24 10:00	84.3	46.9	24.4	25.5

2011/3/24 11:00	86.8	47.2	24.4	26.0
2011/3/24 12:00	89.2	47.5	23.8	26.5
2011/3/24 13:00	92.0	47.7	22.3	27.0
2011/3/24 14:00	94.5	48.1	21.5	27.0
2011/3/24 15:00	96.5	48.4	21.2	27.5
2011/3/24 16:00	97.8	48.7	20.8	28.0
2011/3/24 17:00	82.7	49.0	21.3	28.5
2011/3/24 18:00	72.0	49.4	30.5	29.0
2011/3/24 19:00	61.4	49.8	31.8	28.5
2011/3/24 20:00	55.9	50.1	33.3	26.5
2011/3/24 21:00	52.0	50.3	34.5	26.0
2011/3/24 22:00	47.8	50.6	35.9	25.0
2011/3/24 23:00	44.8	50.9	37.1	24.0
2011/3/25 0:00	48.8	51.1	39.4	23.0
2011/3/25 1:00	51.4	50.9	42.3	22.5
2011/3/25 2:00	54.3	50.6	44.0	22.0
2011/3/25 3:00	57.3	50.2	45.5	21.5
2011/3/25 4:00	59.9	49.4	46.8	21.0
2011/3/25 5:00	62.8	45.2	48.4	20.5
2011/3/25 6:00	65.8	43.4	50.2	20.5
2011/3/25 7:00	68.9	42.6	52.0	20.0
2011/3/25 8:00	71.2	42.1	53.5	20.0
2011/3/25 9:00	74.3	40.9	55.5	20.0
2011/3/25 10:00	77.0	39.5	57.4	19.5
2011/3/25 11:00	79.4	38.3	44.0	19.5
2011/3/25 12:00	82.0	37.5	39.0	20.0
2011/3/25 13:00	66.0	37.1	33.9	20.5
2011/3/25 14:00	59.1	37.0	30.4	20.5
2011/3/25 15:00	53.9	36.9	29.9	21.0
2011/3/25 16:00	49.8	37.2	32.5	21.5
2011/3/25 17:00	46.4	37.5	29.4	22.0
2011/3/25 18:00	43.2	37.9	26.9	22.0
2011/3/25 19:00	40.7	38.3	25.2	22.5
2011/3/25 20:00	38.6	38.8	23.8	23.0
2011/3/25 21:00	37.1	39.0	22.9	23.5
2011/3/25 22:00	35.5	39.4	23.0	23.5
2011/3/25 23:00	34.5	39.8	27.6	24.0
2011/3/26 0:00	33.6	40.1	27.3	24.5
2011/3/26 1:00	32.8	40.5	26.2	24.5
2011/3/26 2:00	32.1	40.9	25.0	25.0
2011/3/26 3:00	31.6	41.2	24.1	25.5
2011/3/26 4:00	31.1	41.6	23.2	26.0
2011/3/26 5:00	30.6	42.0	22.6	26.5
2011/3/26 6:00	30.3	42.3	22.1	27.0
2011/3/26 7:00	30.0	42.9	21.7	27.5
2011/3/26 8:00	29.7	43.0	21.4	28.0
2011/3/26 9:00	29.4	43.4	21.3	28.0
2011/3/26 10:00	34.3	43.8	21.4	29.0
2011/3/26 11:00	36.5	43.7	21.3	29.0
2011/3/26 12:00	39.7	43.5	21.4	29.5
2011/3/26 13:00	44.2	43.2	21.3	29.5
2011/3/26 14:00	43.8	42.8	21.3	30.0
2011/3/26 15:00	47.6	39.5	21.4	30.0
2011/3/26 16:00	49.6	38.6	21.4	30.5
2011/3/26 17:00	52.7	38.1	21.4	30.5
2011/3/26 18:00	55.1	37.7	29.4	31.0
2011/3/26 19:00	58.0	36.7	30.6	31.0

2011/3/26 20:00	61.2	35.6	32.1	29.5
2011/3/26 21:00	63.4	34.8	33.3	28.5
2011/3/26 22:00	66.2	34.1	34.8	27.0
2011/3/26 23:00	68.8	33.6	36.6	26.0
2011/3/27 0:00	57.8	33.2	39.3	25.0
2011/3/27 1:00	52.5	33.0	41.2	24.0
2011/3/27 2:00	48.0	33.2	42.9	23.5
2011/3/27 3:00	44.9	33.4	44.4	23.0
2011/3/27 4:00	41.6	33.9	46.3	22.0
2011/3/27 5:00	39.6	34.2	47.8	21.0
2011/3/27 6:00	37.6	34.6	49.4	20.5
2011/3/27 7:00	36.1	34.9	51.2	20.5
2011/3/27 8:00	34.8	35.3	53.2	20.5
2011/3/27 9:00	33.3	35.8	55.8	20.0
2011/3/27 10:00	32.6	36.1	57.1	20.0
2011/3/27 11:00	31.9	36.5	43.9	20.0
2011/3/27 12:00	31.3	36.8	38.0	20.0
2011/3/27 13:00	30.7	37.4	32.6	21.0
2011/3/27 14:00	30.3	37.8	29.1	21.0
2011/3/27 15:00	30.0	38.0	27.7	21.5
2011/3/27 16:00	29.7	38.4	25.8	22.0
2011/3/27 17:00	29.5	38.8	24.9	22.5
2011/3/27 18:00	29.3	39.1	24.3	22.5
2011/3/27 19:00	29.1	39.5	23.8	23.0
2011/3/27 20:00	28.9	39.9	23.3	24.0
2011/3/27 21:00	32.7	40.2	23.1	24.0
2011/3/27 22:00	35.3	40.2	22.8	24.0
2011/3/27 23:00	38.1	40.0	22.6	24.5
2011/3/28 0:00	39.9	39.9	22.5	25.0
2011/3/28 1:00	43.1	39.7	22.3	25.5
2011/3/28 2:00	46.1	37.5	22.2	26.0
2011/3/28 3:00	49.5	36.0	22.0	26.5
2011/3/28 4:00	51.9	35.5	22.0	26.5
2011/3/28 5:00	54.9	35.1	22.0	27.0
2011/3/28 6:00	57.7	34.5	21.9	27.5
2011/3/28 7:00	60.4	33.7	22.0	28.0
2011/3/28 8:00	63.5	32.9	22.1	28.0
2011/3/28 9:00	66.4	32.3	22.2	28.5
2011/3/28 10:00	68.5	31.7	22.3	29.0
2011/3/28 11:00	71.3	31.2	22.4	29.5
2011/3/28 12:00	60.1	30.9	22.4	30.0
2011/3/28 13:00	55.4	30.7	22.4	30.0
2011/3/28 14:00	50.6	30.9	22.3	30.5
2011/3/28 15:00	47.1	31.3	22.3	30.5
2011/3/28 16:00	44.3	31.6	22.4	31.0
2011/3/28 17:00	41.4	32.1	22.4	31.5
2011/3/28 18:00	39.5	32.5	22.4	32.0
2011/3/28 19:00	37.8	32.8	29.1	32.0
2011/3/28 20:00	36.4	33.3	30.3	31.0
2011/3/28 21:00	35.1	33.7	32.0	29.0
2011/3/28 22:00	34.2	33.9	33.7	28.5
2011/3/28 23:00	33.2	34.4	35.8	27.0
2011/3/29 0:00	32.5	34.8	38.4	26.0
2011/3/29 1:00	32.0	35.1	40.0	25.0
2011/3/29 2:00	31.4	35.5	41.7	24.5
2011/3/29 3:00	30.9	35.9	43.4	24.0
2011/3/29 4:00	30.4	36.3	45.3	23.0

2011/3/29 5:00	30.1	36.8	47.2	22.5
2011/3/29 6:00	29.8	37.1	48.9	22.0
2011/3/29 7:00	29.0	37.4	50.9	21.5
2011/3/29 8:00	29.3	37.8	53.1	21.0
2011/3/29 9:00	29.1	38.3	55.3	20.5
2011/3/29 10:00	29.0	38.5	56.9	20.5
2011/3/29 11:00	32.5	38.9	43.6	20.5
2011/3/29 12:00	35.0	38.8	37.7	21.0
2011/3/29 13:00	37.5	38.8	33.5	21.0
2011/3/29 14:00	40.5	38.6	30.3	21.5
2011/3/29 15:00	43.4	38.4	28.9	22.0
2011/3/29 16:00	46.3	37.5	30.1	22.5
2011/3/29 17:00	48.9	35.5	28.5	22.5
2011/3/29 18:00	51.8	34.5	27.1	23.0
2011/3/29 19:00	54.2	34.2	26.1	23.5
2011/3/29 20:00	57.1	33.9	25.1	24.0
2011/3/29 21:00	59.6	33.4	24.4	24.5
2011/3/29 22:00	54.8	32.6	23.8	24.5
2011/3/29 23:00	51.2	32.4	23.3	25.0
2011/3/30 0:00	49.8	32.1	22.9	25.5
2011/3/30 1:00	46.8	32.4	22.6	26.0
2011/3/30 2:00	43.7	32.7	22.2	26.5
2011/3/30 3:00	41.7	33.0	22.1	27.0
2011/3/30 4:00	37.4	33.4	21.8	27.0
2011/3/30 5:00	35.9	33.7	21.7	27.5
2011/3/30 6:00	34.7	34.2	21.6	28.0
2011/3/30 7:00	33.7	34.5	21.5	28.5
2011/3/30 8:00	32.8	34.9	21.4	28.5
2011/3/30 9:00	32.0	35.3	21.3	29.0
2011/3/30 10:00	31.5	35.7	27.2	29.0
2011/3/30 11:00	31.0	36.1	28.2	29.5
2011/3/30 12:00	30.6	36.5	29.5	29.5
2011/3/30 13:00	30.2	36.8	30.9	27.0
2011/3/30 14:00	29.9	37.2	32.6	26.5
2011/3/30 15:00	29.7	37.5	34.7	25.5
2011/3/30 16:00	29.4	37.9	37.6	24.5
2011/3/30 17:00	29.3	38.3	39.2	23.5
2011/3/30 18:00	29.2	38.7	40.9	23.0
2011/3/30 19:00	31.6	39.0	42.5	22.5
2011/3/30 20:00	33.7	39.0	44.2	22.0
2011/3/30 21:00	38.3	38.8	47.0	21.5
2011/3/30 22:00	39.4	38.8	47.8	21.0
2011/3/30 23:00	42.3	38.5	37.2	21.0
2011/3/31 0:00	45.4	37.2	32.7	21.5
2011/3/31 1:00	48.2	35.6	29.6	22.0
2011/3/31 2:00	51.0	34.6	27.1	22.5
2011/3/31 3:00	53.9	34.2	25.4	22.5
2011/3/31 4:00	56.3	33.9	26.9	23.0
2011/3/31 5:00	58.7	33.3	27.7	23.0
2011/3/31 6:00	61.9	32.4	26.0	24.0
2011/3/31 7:00	64.8	31.7	24.8	24.5
2011/3/31 8:00	67.4	31.2	23.8	25.0
2011/3/31 9:00	69.4	30.8	23.3	25.0
2011/3/31 10:00	71.4	30.4	22.9	25.5
2011/3/31 11:00	62.4	30.0	22.3	26.0
2011/3/31 12:00	56.8	29.9	22.0	26.5
2011/3/31 13:00	51.8	30.2	21.7	27.0

2011/3/31 14:00	47.4	30.6	21.4	27.0
2011/3/31 15:00	44.4	30.9	21.3	27.5
2011/3/31 16:00	41.8	31.2	21.2	28.0
2011/3/31 17:00	41.7	31.7	21.1	28.5
2011/3/31 18:00	37.7	32.0	21.1	29.0
2011/3/31 19:00	36.3	32.4	21.1	29.0
2011/3/31 20:00	34.9	33.0	26.9	29.5
2011/3/31 21:00	34.0	33.3	27.6	29.0
2011/3/31 22:00	33.3	33.6	28.8	29.0
2011/3/31 23:00	32.4	34.0	31.1	27.0
2011/4/1 0:00	31.9	34.3	32.7	26.0
2011/4/1 1:00	31.4	34.7	34.8	25.0
2011/4/1 2:00	30.9	35.1	37.4	24.0
2011/4/1 3:00	30.6	35.5	39.1	23.5
2011/4/1 4:00	30.3	35.8	40.6	23.0
2011/4/1 5:00	30.0	36.2	42.2	22.5
2011/4/1 6:00	29.8	36.6	44.1	22.0
2011/4/1 7:00	29.6	37.0	45.8	21.0
2011/4/1 8:00	29.5	37.3	47.9	20.5
2011/4/1 9:00	29.3	37.8	50.1	20.5
2011/4/1 10:00	29.2	38.2	51.8	20.0
2011/4/1 11:00	32.1	38.2	53.7	20.0
2011/4/1 12:00	34.5	38.4	44.7	20.0
2011/4/1 13:00	37.8	38.2	37.9	20.5
2011/4/1 14:00	40.9	38.1	33.3	21.0
2011/4/1 15:00	44.2	37.8	29.8	21.0
2011/4/1 16:00	46.7	35.9	27.7	21.5
2011/4/1 17:00	49.5	34.8	26.0	22.0
2011/4/1 18:00	52.3	34.4	24.6	22.5
2011/4/1 19:00	55.0	34.0	23.5	22.5
2011/4/1 20:00	57.5	33.6	22.4	23.0
2011/4/1 21:00	61.2	32.6	21.9	23.5
2011/4/1 22:00	63.1	32.1	22.0	24.0
2011/4/1 23:00	52.2	31.9	22.1	24.5
2011/4/2 0:00	48.5	32.0	22.1	24.5
2011/4/2 1:00	45.2	32.3	22.0	25.0
2011/4/2 2:00	42.4	32.6	22.0	25.5
2011/4/2 3:00	40.0	33.0	21.9	26.0
2011/4/2 4:00	38.0	33.3	21.8	26.0
2011/4/2 5:00	36.7	33.7	21.7	26.5
2011/4/2 6:00	35.5	34.1	21.6	27.0
2011/4/2 7:00	34.4	34.5	21.5	27.5
2011/4/2 8:00	33.5	34.8	21.5	28.0
2011/4/2 9:00	32.6	35.4	21.5	28.5
2011/4/2 10:00	32.0	35.7	21.5	28.5
2011/4/2 11:00	31.5	36.0	27.4	28.5
2011/4/2 12:00	31.1	36.4	28.6	28.0
2011/4/2 13:00	30.7	36.8	30.0	26.5
2011/4/2 14:00	30.4	37.1	31.8	25.5
2011/4/2 15:00	30.1	37.5	33.8	24.5
2011/4/2 16:00	29.8	37.9	36.2	24.0
2011/4/2 17:00	29.6	38.2	38.0	23.0
2011/4/2 18:00	31.4	38.5	39.5	22.5
2011/4/2 19:00	34.5	38.5	31.2	22.5
2011/4/2 20:00	37.2	38.3	28.6	23.0
2011/4/2 21:00	41.0	37.0	25.9	23.5
2011/4/2 22:00	43.5	35.9	24.6	24.0

2011/4/2 23:00	46.6	35.2	23.3	24.5
2011/4/3 0:00	49.3	34.8	23.5	24.5
2011/4/3 1:00	52.3	33.9	23.7	25.0
2011/4/3 2:00	54.8	33.3	23.1	25.5
2011/4/3 3:00	57.7	32.7	23.6	26.0
2011/4/3 4:00	60.8	32.0	23.4	26.5
2011/4/3 5:00	63.0	31.6	23.2	26.5
2011/4/3 6:00	65.5	31.0	23.2	27.0
2011/4/3 7:00	68.3	30.6	23.1	27.5
2011/4/3 8:00	70.7	30.2	23.0	28.0
2011/4/3 9:00	73.4	29.6	22.9	28.5
2011/4/3 10:00	75.6	29.3	22.8	29.0
2011/4/3 11:00	62.9	29.1	22.8	29.0
2011/4/3 12:00	56.7	29.3	22.8	29.5
2011/4/3 13:00	51.5	29.7	22.7	29.5
2011/4/3 14:00	47.6	30.1	22.8	30.0
2011/4/3 15:00	44.4	30.4	22.8	30.0
2011/4/3 16:00	41.8	30.9	22.7	30.5
2011/4/3 17:00	39.7	31.2	22.7	31.0
2011/4/3 18:00	37.9	31.6	27.1	31.0
2011/4/3 19:00	36.2	32.0	27.8	31.0
2011/4/3 20:00	34.9	32.3	29.3	30.0
2011/4/3 21:00	34.0	32.8	31.1	29.0
2011/4/3 22:00	32.9	33.2	33.7	27.0
2011/4/3 23:00	32.4	33.6	35.5	26.5
2011/4/4 0:00	31.9	33.9	37.3	25.5
2011/4/4 1:00	31.4	34.2	38.9	25.0
2011/4/4 2:00	31.0	34.6	40.7	24.0
2011/4/4 3:00	30.7	35.0	42.2	23.5
2011/4/4 4:00	30.4	35.4	44.0	23.0
2011/4/4 5:00	30.1	35.7	46.0	22.5
2011/4/4 6:00	29.9	36.1	48.0	21.5
2011/4/4 7:00	29.6	36.5	50.2	21.0
2011/4/4 8:00	29.6	36.8	51.6	21.0
2011/4/4 9:00	29.4	37.2	53.4	20.5
2011/4/4 10:00	32.3	37.4	55.5	20.0
2011/4/4 11:00	35.3	37.2	42.6	20.5
2011/4/4 12:00	38.5	37.1	37.6	21.0
2011/4/4 13:00	41.5	35.6	33.4	21.0
2011/4/4 14:00	44.4	34.6	30.1	21.5
2011/4/4 15:00	47.3	34.2	27.7	22.0
2011/4/4 16:00	50.2	33.6	25.9	22.5
2011/4/4 17:00	52.9	32.9	24.5	23.0
2011/4/4 18:00	55.5	32.4	25.2	23.5
2011/4/4 19:00	58.1	31.9	25.5	23.5
2011/4/4 20:00	48.7	31.5	24.9	24.0
2011/4/4 21:00	45.0	31.8	24.2	24.5
2011/4/4 22:00	42.3	32.2	23.8	25.0
2011/4/4 23:00	40.1	32.5	23.4	25.0
2011/4/5 0:00	38.2	33.0	23.0	25.5
2011/4/5 1:00	38.5	33.2	22.7	26.0
2011/4/5 2:00	37.3	33.6	22.7	26.5
2011/4/5 3:00	36.0	34.0	22.7	27.0
2011/4/5 4:00	35.0	34.3	22.7	27.0
2011/4/5 5:00	34.3	34.7	22.6	27.5
2011/4/5 6:00	33.3	35.2	22.6	28.0
2011/4/5 7:00	32.8	35.5	22.5	28.5

2011/4/5 8:00	31.1	35.8	22.5	29.0
2011/4/5 9:00	30.8	36.2	22.5	29.0
2011/4/5 10:00	32.6	36.4	26.9	29.5
2011/4/5 11:00	36.0	36.3	27.8	29.0
2011/4/5 12:00	39.4	36.1	29.2	28.5
2011/4/5 13:00	42.4	34.8	30.9	27.5
2011/4/5 14:00	45.4	34.0	32.9	26.5
2011/4/5 15:00	48.0	33.6	34.8	26.0
2011/4/5 16:00	51.0	33.0	37.2	25.0
2011/4/5 17:00	53.8	32.4	38.8	24.5
2011/4/5 18:00	56.4	31.9	40.3	24.0
2011/4/5 19:00	59.0	31.4	42.0	23.5
2011/4/5 20:00	49.9	31.1	44.0	23.0
2011/4/5 21:00	48.9	31.4	34.2	23.0
2011/4/5 22:00	43.3	31.7	31.2	23.0
2011/4/5 23:00	41.2	32.2	28.7	23.5
2011/4/6 0:00	39.1	32.5	26.7	24.0
2011/4/6 1:00	37.6	32.9	26.2	24.0
2011/4/6 2:00	36.1	33.2	25.6	25.0
2011/4/6 3:00	35.1	33.6	25.2	25.5
2011/4/6 4:00	34.1	33.9	24.4	26.0
2011/4/6 5:00	33.3	34.4	23.6	26.0
2011/4/6 6:00	32.6	34.8	22.9	26.5
2011/4/6 7:00	32.1	35.1	22.5	26.5
2011/4/6 8:00	31.6	35.5	22.0	27.0
2011/4/6 9:00	31.2	35.9	21.8	28.0
2011/4/6 10:00	33.0	36.2	21.5	28.5
2011/4/6 11:00	37.0	36.1	21.3	28.5
2011/4/6 12:00	39.0	36.0	21.2	29.0
2011/4/6 13:00	42.3	35.2	21.1	29.5
2011/4/6 14:00	45.1	34.1	21.1	29.5
2011/4/6 15:00	47.8	33.6	21.1	30.0
2011/4/6 16:00	50.4	33.2	21.1	30.0
2011/4/6 17:00	53.3	32.5	21.1	30.5
2011/4/6 18:00	56.0	31.9	26.5	30.5
2011/4/6 19:00	58.5	31.5	27.7	30.0
2011/4/6 20:00	49.8	31.3	29.4	28.0
2011/4/6 21:00	46.2	31.5	31.2	27.5
2011/4/6 22:00	43.4	31.8	33.1	26.5
2011/4/6 23:00	43.1	32.2	36.0	26.0
2011/4/7 0:00	39.4	32.5	37.2	25.0
2011/4/7 1:00	37.7	32.9	38.9	24.0
2011/4/7 2:00	36.4	33.3	40.6	23.5
2011/4/7 3:00	35.0	33.8	42.7	23.0
2011/4/7 4:00	34.2	34.1	44.3	22.5
2011/4/7 5:00	34.4	34.4	46.3	22.0
2011/4/7 6:00	34.8	34.8	48.1	21.5
2011/4/7 7:00	32.3	35.3	50.0	21.0
2011/4/7 8:00	31.8	35.6	51.7	21.0
2011/4/7 9:00	32.3	35.8	53.6	20.5
2011/4/7 10:00	32.8	36.2	55.4	20.0
2011/4/7 11:00	36.0	36.1	42.0	20.5
2011/4/7 12:00	39.1	36.0	37.1	21.0
2011/4/7 13:00	42.5	35.1	33.3	21.5
2011/4/7 14:00	45.3	34.1	30.4	22.0
2011/4/7 15:00	48.1	33.6	28.2	22.0
2011/4/7 16:00	50.8	33.2	26.6	22.5

2011/4/7 17:00	53.4	32.7	25.4	23.0
2011/4/7 18:00	56.0	32.2	24.3	23.5
2011/4/7 19:00	58.7	31.6	23.5	24.0
2011/4/7 20:00	50.3	31.2	22.8	24.0
2011/4/7 21:00	46.6	31.6	22.2	24.5
2011/4/7 22:00	43.9	31.9	21.8	25.0
2011/4/7 23:00	41.5	32.3	21.5	25.5
2011/4/8 0:00	39.6	32.7	21.2	26.0
2011/4/8 1:00	38.2	33.1	21.0	26.5
2011/4/8 2:00	36.8	33.4	20.8	26.5
2011/4/8 3:00	35.8	33.7	20.6	27.0
2011/4/8 4:00	34.8	34.2	21.2	26.5
2011/4/8 5:00	33.9	34.5	21.8	27.5
2011/4/8 6:00	33.2	34.8	22.1	28.0
2011/4/8 7:00	32.6	35.2	22.1	28.5
2011/4/8 8:00	32.1	35.7	22.1	29.0
2011/4/8 9:00	31.7	36.0	22.2	29.0
2011/4/8 10:00	33.3	36.3	22.2	29.5
2011/4/8 11:00	37.2	36.5	22.2	30.0
2011/4/8 12:00	39.7	36.3	22.5	30.0
2011/4/8 13:00	42.5	36.1	22.6	30.5
2011/4/8 14:00	45.5	34.7	22.7	30.5
2011/4/8 15:00	49.7	33.9	22.7	31.0
2011/4/8 16:00	51.3	33.6	22.7	31.5
2011/4/8 17:00	54.0	33.2	22.8	32.0
2011/4/8 18:00	56.4	32.7	22.8	32.5
2011/4/8 19:00	59.5	32.1	26.7	33.0
2011/4/8 20:00	52.1	31.8	27.6	33.0
2011/4/8 21:00	47.7	32.0	29.5	31.5
2011/4/8 22:00	45.6	32.2	30.8	30.0
2011/4/8 23:00	43.2	32.5	32.7	29.5
2011/4/9 0:00	41.2	33.0	34.8	28.5
2011/4/9 1:00	39.2	33.3	37.1	28.0
2011/4/9 2:00	37.8	33.7	38.7	27.0
2011/4/9 3:00	36.5	34.2	40.4	26.0
2011/4/9 4:00	35.5	34.4	42.1	25.0
2011/4/9 5:00	34.6	34.8	44.0	24.0
2011/4/9 6:00	33.8	35.2	45.9	24.0
2011/4/9 7:00	33.2	35.6	47.7	23.0
2011/4/9 8:00	32.6	35.9	49.7	22.5
2011/4/9 9:00	31.8	36.3	51.4	22.5
2011/4/9 10:00	31.4	36.7	53.2	22.0
2011/4/9 11:00	35.6	36.6	42.6	22.0
2011/4/9 12:00	38.4	36.4	37.4	22.5
2011/4/9 13:00	41.3	36.0	33.3	22.5
2011/4/9 14:00	43.8	34.7	30.5	23.0
2011/4/9 15:00	47.0	34.1	27.8	23.5
2011/4/9 16:00	49.6	33.7	26.1	24.0
2011/4/9 17:00	51.9	33.0	24.9	24.0
2011/4/9 18:00	54.3	32.6	23.9	24.5
2011/4/9 19:00	56.9	32.1	23.0	24.5
2011/4/9 20:00	50.9	31.8	23.1	25.0
2011/4/9 21:00	46.2	32.1	22.9	26.0
2011/4/9 22:00	44.8	32.2	22.9	26.0
2011/4/9 23:00	42.4	32.7	22.8	26.5
2011/4/10 0:00	40.4	32.9	22.6	27.0
2011/4/10 1:00	38.8	33.3	22.6	27.5

2011/4/10 2:00	37.4	33.7	22.6	28.0
2011/4/10 3:00	36.2	34.0	22.4	28.0
2011/4/10 4:00	35.2	34.4	22.4	28.5
2011/4/10 5:00	34.4	34.4	22.3	28.5
2011/4/10 6:00	33.6	35.2	22.3	29.0
2011/4/10 7:00	33.1	35.5	22.2	29.5
2011/4/10 8:00	32.4	36.0	22.2	30.0
2011/4/10 9:00	32.0	36.3	22.2	30.0
2011/4/10 10:00	33.6	36.5	22.2	30.5
2011/4/10 11:00	36.4	36.4	22.2	31.0
2011/4/10 12:00	39.3	36.3	22.2	31.5
2011/4/10 13:00	42.3	35.4	22.2	32.0
2011/4/10 14:00	44.9	34.4	22.2	32.0
2011/4/10 15:00	48.2	33.9	22.3	32.5
2011/4/10 16:00	50.5	33.4	22.5	33.0
2011/4/10 17:00	53.0	32.8	22.6	33.5
2011/4/10 18:00	55.0	32.5	22.6	34.0
2011/4/10 19:00	50.5	32.0	27.3	33.5
2011/4/10 20:00	47.8	32.2	28.3	33.5
2011/4/10 21:00	44.8	32.4	30.0	30.5
2011/4/10 22:00	42.4	32.8	31.9	29.5
2011/4/10 23:00	40.3	33.2	33.7	29.0
2011/4/11 0:00	38.7	33.5	35.9	28.0
2011/4/11 1:00	37.4	33.8	37.5	27.0
2011/4/11 2:00	36.3	34.2	38.9	26.5
2011/4/11 3:00	35.3	34.6	40.6	25.5
2011/4/11 4:00	34.5	35.0	42.3	25.0
2011/4/11 5:00	33.8	35.3	44.1	24.0
2011/4/11 6:00	33.1	35.8	45.9	24.0
2011/4/11 7:00	32.8	36.1	47.4	23.0
2011/4/11 8:00	32.3	36.4	49.4	23.0
2011/4/11 9:00	31.8	36.8	51.2	22.5
2011/4/11 10:00	33.5	37.1	52.0	22.0
2011/4/11 11:00	36.6	37.1	41.5	22.5
2011/4/11 12:00	39.5	36.9	37.2	23.0
2011/4/11 13:00	42.6	36.3	33.4	23.0
2011/4/11 14:00	45.6	34.9	30.5	23.5
2011/4/11 15:00	48.3	34.4	28.4	24.0
2011/4/11 16:00	50.7	33.9	27.0	24.5
2011/4/11 17:00	53.3	33.4	25.7	24.5
2011/4/11 18:00	55.9	32.8	25.8	25.0
2011/4/11 19:00	58.9	32.3	25.7	25.5
2011/4/11 20:00	49.2	32.0	24.9	24.9
2011/4/11 21:00	47.4	32.2	24.7	26.0
2011/4/11 22:00	44.6	32.4	24.3	26.5
2011/4/11 23:00	41.5	33.0	23.8	27.0
2011/4/12 0:00	40.4	33.2	23.7	27.5
2011/4/12 1:00	38.8	33.6	23.5	28.0
2011/4/12 2:00	37.4	33.9	23.3	28.0
2011/4/12 3:00	36.3	34.2	23.2	28.5
2011/4/12 4:00	35.2	34.7	23.0	29.0
2011/4/12 5:00	34.4	35.0	22.9	29.5
2011/4/12 6:00	33.6	35.4	22.9	29.5
2011/4/12 7:00	33.1	35.7	22.7	30.0
2011/4/12 8:00	32.8	36.0	22.6	30.0
2011/4/12 9:00	32.1	36.4	22.6	30.5
2011/4/12 10:00	34.1	36.6	22.6	31.0

2011/4/12 11:00	37.3	36.5	22.6	31.5
2011/4/12 12:00	41.0	36.2	22.5	32.0
2011/4/12 13:00	43.5	35.8	22.5	32.0
2011/4/12 14:00	46.2	34.3	22.5	32.5
2011/4/12 15:00	48.7	34.0	22.5	33.0
2011/4/12 16:00	51.5	33.4	22.5	33.0
2011/4/12 17:00	54.0	32.8	22.6	33.5
2011/4/12 18:00	56.5	32.4	26.8	33.5
2011/4/12 19:00	59.1	32.0	27.8	33.5
2011/4/12 20:00	48.0	32.0	30.0	31.0
2011/4/12 21:00	46.6	32.0	31.1	30.0
2011/4/12 22:00	43.7	32.5	33.2	29.5
2011/4/12 23:00	41.5	32.7	35.5	29.0
2011/4/13 0:00	39.7	33.1	37.0	28.0
2011/4/13 1:00	37.9	33.6	38.9	27.0
2011/4/13 2:00	37.1	33.8	39.8	26.0
2011/4/13 3:00	36.0	34.2	41.4	25.0
2011/4/13 4:00	35.1	34.5	43.1	24.5
2011/4/13 5:00	34.2	34.9	45.1	24.0
2011/4/13 6:00	33.6	35.2	46.7	23.5
2011/4/13 7:00	32.9	35.6	48.6	23.0
2011/4/13 8:00	32.5	36.0	50.3	23.0
2011/4/13 9:00	32.0	36.3	51.9	22.5
2011/4/13 10:00	34.1	36.6	53.8	22.0
2011/4/13 11:00	37.2	36.5	42.6	22.0
2011/4/13 12:00	40.2	36.2	38.0	22.5
2011/4/13 13:00	43.4	35.1	34.2	23.0
2011/4/13 14:00	46.1	34.4	31.6	23.5
2011/4/13 15:00	49.0	33.9	29.3	24.0
2011/4/13 16:00	51.4	33.3	27.9	24.0
2011/4/13 17:00	54.4	32.8	26.5	24.5
2011/4/13 18:00	57.1	32.4	26.3	25.0
2011/4/13 19:00	59.2	32.0	26.0	25.5
2011/4/13 20:00	48.9	32.0	25.6	26.0
2011/4/13 21:00	46.1	32.2	25.4	26.0
2011/4/13 22:00	43.2	32.5	25.1	26.5
2011/4/13 23:00	41.4	32.8	24.9	27.0
2011/4/14 0:00	39.6	33.1	24.7	27.5
2011/4/14 1:00	38.2	33.6	24.6	28.0
2011/4/14 2:00	36.8	33.9	24.4	28.5
2011/4/14 3:00	35.9	34.2	24.3	29.0
2011/4/14 4:00	35.0	34.6	24.2	29.0
2011/4/14 5:00	34.2	35.0	24.1	29.5
2011/4/14 6:00	33.5	35.3	24.1	29.5
2011/4/14 7:00	33.0	35.7	24.0	30.0
2011/4/14 8:00	32.6	36.1	24.0	30.0
2011/4/14 9:00	32.1	36.5	23.9	30.5
2011/4/14 10:00	35.4	36.7	23.9	31.0
2011/4/14 11:00	37.5	36.6	23.9	31.5
2011/4/14 12:00	40.3	36.4	23.9	32.0
2011/4/14 13:00	43.2	35.5	23.9	32.0
2011/4/14 14:00	46.0	34.7	23.9	32.5
2011/4/14 15:00	48.9	34.1	24.0	33.0
2011/4/14 16:00	51.3	33.6	24.1	33.0
2011/4/14 17:00	53.8	33.2	24.0	33.5
2011/4/14 18:00	56.3	32.7	23.8	34.0
2011/4/14 19:00	58.6	32.3	27.9	34.0

2011/4/14 20:00	48.9	32.3	29.2	34.0
2011/4/14 21:00	45.6	32.6	31.1	31.0
2011/4/14 22:00	43.1	32.9	33.1	30.0
2011/4/14 23:00	41.3	33.4	35.3	29.5
2011/4/15 0:00	39.9	33.7	36.7	29.0
2011/4/15 1:00	38.6	34.0	38.2	28.5
2011/4/15 2:00	37.2	34.4	39.9	27.7
2011/4/15 3:00	36.3	34.7	41.3	27.0
2011/4/15 4:00	35.3	35.1	43.2	26.0
2011/4/15 5:00	34.6	35.4	45.1	25.0
2011/4/15 6:00	33.9	35.8	47.1	24.5
2011/4/15 7:00	33.4	36.1	48.7	24.0
2011/4/15 8:00	32.9	36.6	50.5	23.5
2011/4/15 9:00	32.4	37.0	52.4	23.0
2011/4/15 10:00	33.5	37.2	45.6	23.0
2011/4/15 11:00	36.7	37.1	39.8	23.0
2011/4/15 12:00	39.0	37.1	36.7	24.0
2011/4/15 13:00	42.3	36.6	33.0	24.5
2011/4/15 14:00	45.1	35.2	30.4	25.0
2011/4/15 15:00	48.1	34.8	28.2	25.5
2011/4/15 16:00	51.2	34.1	26.8	26.0
2011/4/15 17:00	52.9	33.7	26.1	26.0
2011/4/15 18:00	55.8	33.2	25.9	26.5
2011/4/15 19:00	58.3	32.7	25.7	26.5
2011/4/15 20:00	49.6	32.5	25.4	27.0
2011/4/15 21:00	46.5	32.8	25.2	27.5
2011/4/15 22:00	44.1	33.1	25.0	28.0
2011/4/15 23:00	42.2	33.4	24.9	28.5
2011/4/16 0:00	40.5	33.8	24.6	29.0
2011/4/16 1:00	38.8	34.2	24.4	29.0
2011/4/16 2:00	37.7	34.5	24.2	29.5
2011/4/16 3:00	36.6	34.9	24.1	30.0
2011/4/16 4:00	35.6	35.2	24.0	30.0
2011/4/16 5:00	34.9	35.6	23.9	30.0
2011/4/16 6:00	34.2	36.0	23.8	30.5
2011/4/16 7:00	33.6	36.3	23.8	31.0
2011/4/16 8:00	33.1	36.8	23.8	31.5
2011/4/16 9:00	32.7	37.3	23.7	32.0
2011/4/16 10:00	32.3	37.3	23.7	32.0
2011/4/16 11:00	35.6	37.5	23.7	32.0
2011/4/16 12:00	38.5	37.4	23.7	32.5
2011/4/16 13:00	41.8	37.0	23.8	33.0
2011/4/16 14:00	45.3	35.7	23.8	33.5
2011/4/16 15:00	47.6	35.1	23.9	34.0
2011/4/16 16:00	49.9	34.7	24.0	34.0
2011/4/16 17:00	52.6	34.2	23.9	34.5
2011/4/16 18:00	55.3	33.7	23.8	35.0
2011/4/16 19:00	57.7	33.2	27.8	35.5
2011/4/16 20:00	48.2	33.1	29.3	35.0
2011/4/16 21:00	45.9	33.3	30.7	32.0
2011/4/16 22:00	43.5	33.7	32.9	31.5
2011/4/16 23:00	41.7	34.1	34.8	31.0
2011/4/17 0:00	40.1	34.3	36.8	30.0
2011/4/17 1:00	38.7	34.8	38.3	29.0
2011/4/17 2:00	37.7	35.1	39.8	28.0
2011/4/17 3:00	36.6	35.3	41.4	27.5
2011/4/17 4:00	35.5	35.9	43.5	27.0

2011/4/17 5:00	34.7	36.2	45.2	26.0
2011/4/17 6:00	34.0	36.6	47.0	25.0
2011/4/17 7:00	33.5	36.9	48.8	24.5
2011/4/17 8:00	33.0	37.2	50.4	24.5
2011/4/17 9:00	32.6	37.7	52.1	24.0
2011/4/17 10:00	33.3	37.9	53.8	24.0
2011/4/17 11:00	36.0	37.9	44.6	24.0
2011/4/17 12:00	38.9	37.8	39.6	24.0
2011/4/17 13:00	42.2	36.9	35.5	24.5
2011/4/17 14:00	44.4	35.9	33.3	24.5
2011/4/17 15:00	47.2	35.4	30.8	25.0
2011/4/17 16:00	49.5	34.9	29.3	26.0
2011/4/17 17:00	51.9	34.4	28.1	26.0
2011/4/17 18:00	55.1	33.7	26.8	26.5
2011/4/17 19:00	57.0	33.4	26.1	27.0
2011/4/17 20:00	47.5	33.3	25.4	27.5
2011/4/17 21:00	45.5	33.5	24.9	28.0
2011/4/17 22:00	43.4	33.9	24.5	28.0
2011/4/17 23:00	41.4	34.3	24.1	28.5
2011/4/18 0:00	39.8	34.6	23.7	29.0
2011/4/18 1:00	38.5	35.0	23.4	29.0
2011/4/18 2:00	37.5	35.3	23.1	29.5
2011/4/18 3:00	36.4	35.6	22.9	29.5
2011/4/18 4:00	35.5	36.1	22.6	30.0
2011/4/18 5:00	34.8	36.3	22.5	30.5
2011/4/18 6:00	34.2	36.7	22.4	30.5
2011/4/18 7:00	33.5	37.2	22.3	31.0
2011/4/18 8:00	33.2	37.4	22.2	31.5
2011/4/18 9:00	32.8	37.9	22.1	32.0
2011/4/18 10:00	33.6	38.1	22.1	32.5
2011/4/18 11:00	36.8	38.0	22.1	33.0
2011/4/18 12:00	39.9	37.9	22.1	33.0
2011/4/18 13:00	42.4	37.2	22.1	33.5
2011/4/18 14:00	45.5	35.9	22.0	34.0
2011/4/18 15:00	48.0	35.5	22.0	34.0
2011/4/18 16:00	50.9	34.8	22.0	34.5
2011/4/18 17:00	53.0	34.4	22.0	35.0
2011/4/18 18:00	55.4	33.9	21.9	35.5
2011/4/18 19:00	57.9	33.4	26.9	35.5
2011/4/18 20:00	50.2	33.1	28.4	33.5
2011/4/18 21:00	47.7	33.3	29.8	32.5
2011/4/18 22:00	45.0	33.5	31.7	31.0
2011/4/18 23:00	44.5	34.0	33.8	30.5
2011/4/19 0:00	42.7	34.3	35.8	29.5
2011/4/19 1:00	39.6	34.6	37.5	29.0
2011/4/19 2:00	38.5	34.9	38.7	28.0
2011/4/19 3:00	37.1	35.3	40.6	27.5
2011/4/19 4:00	36.2	35.7	42.3	26.5
2011/4/19 5:00	35.3	36.2	44.0	26.0
2011/4/19 6:00	34.6	36.4	46.0	25.5
2011/4/19 7:00	34.0	36.8	47.7	25.0
2011/4/19 8:00	33.6	37.2	49.4	24.5
2011/4/19 9:00	33.2	37.5	50.9	24.5
2011/4/19 10:00	33.7	37.8	52.8	24.0
2011/4/19 11:00	35.2	37.9	44.0	24.0
2011/4/19 12:00	38.3	37.6	39.1	24.5
2011/4/19 13:00	41.2	37.2	35.4	25.0

2011/4/19 14:00	43.7	36.0	32.6	25.0
2011/4/19 15:00	46.3	35.4	30.3	25.5
2011/4/19 16:00	48.4	34.9	28.9	26.0
2011/4/19 17:00	51.0	34.3	27.4	26.5
2011/4/19 18:00	53.1	33.8	26.4	26.5
2011/4/19 19:00	55.6	33.2	25.5	27.0
2011/4/19 20:00	48.3	33.2	24.7	27.0
2011/4/19 21:00	44.9	33.4	24.0	28.0
2011/4/19 22:00	43.2	33.6	23.7	28.0
2011/4/19 23:00	41.6	34.0	23.4	28.5
2011/4/20 0:00	40.0	34.5	23.1	29.0
2011/4/20 1:00	38.6	34.7	22.8	29.5
2011/4/20 2:00	37.4	35.1	22.7	29.5
2011/4/20 3:00	36.5	35.5	22.5	30.0
2011/4/20 4:00	35.6	35.8	22.4	30.0
2011/4/20 5:00	34.9	36.1	22.4	30.5
2011/4/20 6:00	34.2	36.6	22.5	31.0
2011/4/20 7:00	33.7	36.9	22.5	31.0
2011/4/20 8:00	33.4	37.2	22.6	32.0
2011/4/20 9:00	33.0	37.7	22.6	32.0
2011/4/20 10:00	34.2	37.9	26.6	32.5
2011/4/20 11:00	37.1	37.6	27.3	33.0
2011/4/20 12:00	39.9	37.5	28.8	33.0
2011/4/20 13:00	42.4	36.7	30.3	33.5
2011/4/20 14:00	45.2	35.7	32.1	34.0
2011/4/20 15:00	47.7	35.3	33.9	34.5
2011/4/20 16:00	50.1	34.9	35.9	35.0
2011/4/20 17:00	52.4	34.3	29.6	35.0
2011/4/20 18:00	54.8	33.8	28.2	35.5
2011/4/20 19:00	57.3	33.5	30.8	35.5
2011/4/20 20:00	50.5	33.1	31.5	35.5
2011/4/20 21:00	46.5	33.5	33.0	33.0
2011/4/20 22:00	45.5	33.7	35.3	32.0
2011/4/20 23:00	43.4	34.0	36.9	31.5
2011/4/21 0:00	41.6	34.3	38.6	30.5
2011/4/21 1:00	40.3	34.7	39.9	30.0
2011/4/21 2:00	39.0	35.1	41.6	29.5
2011/4/21 3:00	37.9	35.4	43.3	29.0
2011/4/21 4:00	37.1	35.6	44.7	28.0
2011/4/21 5:00	36.1	36.2	46.7	27.5
2011/4/21 6:00	35.3	36.4	48.8	27.0
2011/4/21 7:00	34.7	36.9	50.3	26.5
2011/4/21 8:00	34.0	37.2	51.5	26.0
2011/4/21 9:00	33.9	37.5	53.5	25.5
2011/4/21 10:00	34.4	37.9	47.1	25.5
2011/4/21 11:00	37.8	37.8	40.8	25.5
2011/4/21 12:00	38.6	37.7	38.1	26.0
2011/4/21 13:00	42.7	37.2	35.2	26.5
2011/4/21 14:00	45.5	36.2	32.7	27.0
2011/4/21 15:00	47.8	35.8	31.0	27.0
2011/4/21 16:00	50.5	35.3	29.5	27.0
2011/4/21 17:00	52.7	34.8	28.3	28.0
2011/4/21 18:00	55.2	34.4	27.3	28.0
2011/4/21 19:00	57.4	34.0	26.5	29.0
2011/4/21 20:00	50.9	33.8	25.7	29.0
2011/4/21 21:00	47.9	34.0	25.3	29.0
2011/4/21 22:00	45.5	34.4	24.9	29.5

2011/4/21 23:00	43.5	34.7	24.6	30.0
2011/4/22 0:00	42.0	35.0	24.3	30.0
2011/4/22 1:00	40.6	35.4	24.1	30.5
2011/4/22 2:00	39.3	35.7	23.9	31.0
2011/4/22 3:00	38.3	36.1	23.8	31.5
2011/4/22 4:00	37.4	36.4	23.7	31.5
2011/4/22 5:00	36.6	36.8	23.6	32.0
2011/4/22 6:00	35.9	37.1	23.6	32.0
2011/4/22 7:00	35.4	37.5	23.5	32.5
2011/4/22 8:00	34.9	37.9	23.5	33.0
2011/4/22 9:00	34.4	38.2	23.4	33.5
2011/4/22 10:00	35.0	38.5	23.4	33.5
2011/4/22 11:00	38.1	38.4	23.4	34.0
2011/4/22 12:00	40.9	38.2	23.3	34.5
2011/4/22 13:00	43.6	37.7	23.3	35.0
2011/4/22 14:00	46.3	36.6	23.3	35.5
2011/4/22 15:00	48.9	36.2	23.3	36.0
2011/4/22 16:00	51.6	35.7	23.3	36.0
2011/4/22 17:00	53.8	35.2	23.3	36.5
2011/4/22 18:00	56.5	34.7	27.2	36.5
2011/4/22 19:00	58.7	34.3	28.5	36.5
2011/4/22 20:00	50.0	34.2	30.3	34.0
2011/4/22 21:00	47.5	34.5	31.9	33.0
2011/4/22 22:00	45.2	34.9	34.2	32.0
2011/4/22 23:00	43.4	35.1	35.8	31.0
2011/4/23 0:00	41.9	35.5	37.3	30.5
2011/4/23 1:00	40.3	35.8	38.9	29.5
2011/4/23 2:00	39.1	36.3	40.4	29.0
2011/4/23 3:00	38.2	36.5	42.0	28.5
2011/4/23 4:00	37.3	36.9	43.9	28.0
2011/4/23 5:00	36.5	37.3	45.5	27.5
2011/4/23 6:00	35.8	37.6	47.5	27.0
2011/4/23 7:00	35.3	37.9	49.1	26.5
2011/4/23 8:00	34.8	38.3	50.9	26.0
2011/4/23 9:00	34.4	38.7	52.3	25.5
2011/4/23 10:00	34.9	39.0	53.8	25.0
2011/4/23 11:00	38.3	38.9	46.8	25.0
2011/4/23 12:00	40.4	38.8	43.0	25.5
2011/4/23 13:00	43.5	38.2	39.2	26.0
2011/4/23 14:00	46.4	36.9	36.1	26.5
2011/4/23 15:00	48.8	36.6	34.1	27.0
2011/4/23 16:00	51.5	36.1	32.1	27.0
2011/4/23 17:00	53.8	35.6	30.8	27.5
2011/4/23 18:00	56.3	35.1	29.5	28.0
2011/4/23 19:00	58.6	34.8	28.6	28.5
2011/4/23 20:00	48.7	34.8	27.8	29.0
2011/4/23 21:00	46.3	35.1	27.1	29.0
2011/4/23 22:00	44.4	35.4	26.6	29.5
2011/4/23 23:00	42.7	35.8	26.1	29.5
2011/4/24 0:00	41.4	36.1	25.8	30.0
2011/4/24 1:00	40.2	36.4	25.5	30.0
2011/4/24 2:00	39.0	36.8	25.2	30.5
2011/4/24 3:00	38.2	37.1	25.0	31.0
2011/4/24 4:00	37.4	37.5	24.8	31.0
2011/4/24 5:00	36.7	37.8	24.4	31.5
2011/4/24 6:00	36.1	38.1	24.6	32.0
2011/4/24 7:00	35.6	38.6	24.4	32.5

2011/4/24 8:00	35.1	38.9	24.4	33.0
2011/4/24 9:00	34.7	39.2	24.3	33.5
2011/4/24 10:00	35.6	39.6	24.2	33.5
2011/4/24 11:00	39.7	39.3	24.2	34.0
2011/4/24 12:00	40.8	39.2	24.1	34.5
2011/4/24 13:00	43.4	38.4	24.1	34.5
2011/4/24 14:00	46.3	37.5	24.1	35.0
2011/4/24 15:00	48.5	37.1	24.1	35.5
2011/4/24 16:00	50.6	36.7	24.1	36.0
2011/4/24 17:00	53.7	35.9	24.1	36.5
2011/4/24 18:00	56.1	35.5	24.2	37.0
2011/4/24 19:00	58.1	35.2	28.1	36.5
2011/4/24 20:00	60.8	34.7	30.1	35.0
2011/4/24 21:00	62.6	34.4	31.6	34.5
2011/4/24 22:00	58.4	34.1	33.3	34.0
2011/4/24 23:00	55.0	34.1	35.3	32.5
2011/4/25 0:00	51.8	34.4	36.9	32.0
2011/4/25 1:00	49.0	34.8	38.4	31.0
2011/4/25 2:00	46.8	35.1	39.9	30.0
2011/4/25 3:00	44.9	35.5	41.5	29.5
2011/4/25 4:00	43.3	35.8	43.3	29.5
2011/4/25 5:00	41.8	36.2	45.0	28.5
2011/4/25 6:00	40.5	36.6	46.9	28.5
2011/4/25 7:00	39.4	37.0	48.8	28.0
2011/4/25 8:00	38.7	37.3	50.2	27.5
2011/4/25 9:00	37.5	37.9	52.6	27.0
2011/4/25 10:00	37.2	38.0	53.5	26.5
2011/4/25 11:00	36.6	38.3	44.5	26.5
2011/4/25 12:00	36.1	38.6	41.2	27.0
2011/4/25 13:00	37.2	39.0	38.1	27.5
2011/4/25 14:00	39.7	39.3	36.1	28.0
2011/4/25 15:00	43.0	39.6	34.0	28.5
2011/4/25 16:00	45.9	40.0	32.3	28.5
2011/4/25 17:00	48.1	40.3	31.2	29.0
2011/4/25 18:00	50.5	40.1	30.1	29.5
2011/4/25 19:00	52.9	39.9	29.3	29.5
2011/4/25 20:00	55.6	39.0	28.5	30.0
2011/4/25 21:00	58.0	38.5	27.9	30.0
2011/4/25 22:00	60.6	38.0	27.3	30.5
2011/4/25 23:00	62.2	37.8	27.0	31.0
2011/4/26 0:00	53.3	37.5	26.6	31.5
2011/4/26 1:00	50.5	37.8	26.3	32.0
2011/4/26 2:00	48.0	38.1	26.1	32.5
2011/4/26 3:00	46.0	38.4	25.9	32.5
2011/4/26 4:00	44.2	38.8	25.7	33.0
2011/4/26 5:00	42.7	39.1	25.5	33.0
2011/4/26 6:00	41.1	39.5	25.4	33.5
2011/4/26 7:00	39.9	40.0	25.2	34.0
2011/4/26 8:00	39.1	40.3	25.1	34.5
2011/4/26 9:00	39.0	40.6	25.0	35.0
2011/4/26 10:00	40.6	40.6	25.0	35.5
2011/4/26 11:00	43.1	40.4	24.9	36.0
2011/4/26 12:00	45.9	40.0	24.9	36.0
2011/4/26 13:00	48.6	39.1	24.8	36.5
2011/4/26 14:00	51.1	38.7	24.8	37.0
2011/4/26 15:00	53.7	38.3	24.8	37.0
2011/4/26 16:00	55.8	37.9	24.8	37.5

2011/4/26 17:00	58.3	37.5	24.8	37.5
2011/4/26 18:00	60.6	37.1	27.6	38.0
2011/4/26 19:00	63.0	36.8	28.7	38.0
2011/4/26 20:00	54.9	36.8	30.2	37.0
2011/4/26 21:00	51.6	37.1	32.2	35.0
2011/4/26 22:00	49.0	37.3	34.3	34.5
2011/4/26 23:00	46.7	37.7	36.3	34.0
2011/4/27 0:00	44.8	38.0	37.9	33.0
2011/4/27 1:00	43.2	38.3	39.3	32.0
2011/4/27 2:00	42.0	38.7	40.8	31.0
2011/4/27 3:00	41.0	39.0	42.3	31.0
2011/4/27 4:00	39.9	39.4	44.2	30.0
2011/4/27 5:00	39.0	39.7	45.9	29.5
2011/4/27 6:00	38.3	40.1	47.9	28.5
2011/4/27 7:00	37.6	40.4	49.5	28.5
2011/4/27 8:00	37.0	40.8	51.1	28.0
2011/4/27 9:00	35.4	41.1	52.8	27.5
2011/4/27 10:00	37.5	41.3	54.3	27.0
2011/4/27 11:00	40.4	41.1	44.3	27.0
2011/4/27 12:00	42.8	40.8	40.9	27.5
2011/4/27 13:00	45.8	39.5	37.6	28.5
2011/4/27 14:00	48.1	39.1	35.5	29.0
2011/4/27 15:00	50.4	38.8	33.6	29.0
2011/4/27 16:00	52.7	38.3	32.1	29.5
2011/4/27 17:00	55.0	37.8	30.9	30.0
2011/4/27 18:00	58.2	37.5	29.8	30.0
2011/4/27 19:00	59.4	37.1	29.2	30.0
2011/4/27 20:00	53.4	37.0	28.6	30.5
2011/4/27 21:00	50.5	37.4	32.6	30.5
2011/4/27 22:00	48.2	37.6	34.1	30.0
2011/4/27 23:00	47.5	37.9	35.9	29.5
2011/4/28 0:00	45.7	38.3	37.5	29.0
2011/4/28 1:00	43.3	38.6	39.0	29.0
2011/4/28 2:00	41.9	39.0	40.7	28.5
2011/4/28 3:00	41.0	39.2	42.1	28.0
2011/4/28 4:00	40.1	39.6	43.9	27.0
2011/4/28 5:00	39.4	39.9	45.6	27.0
2011/4/28 6:00	38.7	40.4	47.5	27.0
2011/4/28 7:00	38.1	40.7	49.3	26.5
2011/4/28 8:00	37.6	41.0	50.9	26.5
2011/4/28 9:00	37.1	41.3	52.5	26.0
2011/4/28 10:00	38.7	41.6	46.2	26.0
2011/4/28 11:00	41.3	41.4	43.2	26.5
2011/4/28 12:00	43.9	41.1	40.3	27.0
2011/4/28 13:00	46.4	40.1	37.7	27.5
2011/4/28 14:00	48.9	39.5	35.6	28.0
2011/4/28 15:00	51.4	39.1	33.7	28.0
2011/4/28 16:00	53.8	38.7	32.2	28.5
2011/4/28 17:00	55.8	38.3	31.2	29.0
2011/4/28 18:00	58.0	37.9	30.2	29.5
2011/4/28 19:00	60.5	37.5	29.3	30.0
2011/4/28 20:00	57.7	37.1	28.7	30.0
2011/4/28 21:00	54.2	37.2	28.2	30.0
2011/4/28 22:00	51.3	37.5	27.7	30.5
2011/4/28 23:00	48.7	37.9	27.2	30.5
2011/4/29 0:00	46.6	38.2	26.8	31.0
2011/4/29 1:00	45.1	38.5	26.6	31.0

2011/4/29 2:00	43.3	38.9	26.2	32.0
2011/4/29 3:00	42.0	39.2	26.0	32.5
2011/4/29 4:00	41.0	39.5	25.7	33.0
2011/4/29 5:00	40.0	39.9	25.5	33.0
2011/4/29 6:00	39.1	40.3	25.3	33.5
2011/4/29 7:00	38.4	40.6	25.2	34.0
2011/4/29 8:00	37.9	41.1	25.1	34.0
2011/4/29 9:00	37.3	41.4	25.0	34.5
2011/4/29 10:00	38.2	41.6	24.9	35.0
2011/4/29 11:00	41.2	41.4	24.9	35.5
2011/4/29 12:00	43.7	41.2	24.8	36.0
2011/4/29 13:00	47.0	40.1	24.8	36.5
2011/4/29 14:00	48.9	39.6	24.8	36.5
2011/4/29 15:00	51.3	39.2	24.9	37.0
2011/4/29 16:00	53.7	38.9	24.9	37.0
2011/4/29 17:00	55.9	38.4	24.9	37.5
2011/4/29 18:00	58.4	38.0	24.9	38.0
2011/4/29 19:00	60.8	37.7	28.6	37.5
2011/4/29 20:00	62.7	37.3	30.1	37.5
2011/4/29 21:00	64.9	37.0	31.9	35.0
2011/4/29 22:00	57.1	36.9	33.8	35.0
2011/4/29 23:00	53.7	37.1	36.0	34.0
2011/4/30 0:00	50.7	37.4	37.6	33.0
2011/4/30 1:00	48.4	37.8	39.2	32.0
2011/4/30 2:00	46.3	38.1	40.8	31.0
2011/4/30 3:00	44.8	38.4	42.1	30.5
2011/4/30 4:00	42.7	38.9	44.6	30.0
2011/4/30 5:00	42.0	39.1	45.6	29.5
2011/4/30 6:00	40.7	39.6	47.7	29.0
2011/4/30 7:00	40.0	39.9	49.2	28.5
2011/4/30 8:00	39.3	40.3	50.7	28.0
2011/4/30 9:00	38.5	40.6	52.6	28.0
2011/4/30 10:00	40.9	40.6	54.2	27.5
2011/4/30 11:00	42.5	40.5	46.0	28.0
2011/4/30 12:00	46.1	40.1	42.5	28.0
2011/4/30 13:00	48.5	39.3	39.5	28.0
2011/4/30 14:00	51.4	38.6	36.7	29.0
2011/4/30 15:00	53.0	38.4	35.3	29.0
2011/4/30 16:00	55.5	38.0	33.4	29.5
2011/4/30 17:00	57.7	37.6	32.1	29.5
2011/4/30 18:00	59.7	37.3	31.0	30.0
2011/4/30 19:00	61.9	37.0	30.1	30.1
2011/4/30 20:00	64.0	36.8	30.0	29.3
2011/4/30 21:00	56.3	36.8	28.5	31.0
2011/4/30 22:00	53.4	37.0	28.1	31.0
2011/4/30 23:00	50.5	37.3	27.5	32.0
2011/5/1 0:00	48.2	37.6	27.1	32.0
2011/5/1 1:00	46.1	37.9	26.8	32.5
2011/5/1 2:00	44.5	38.3	26.4	33.0
2011/5/1 3:00	42.8	38.7	26.0	33.5
2011/5/1 4:00	41.8	38.9	25.8	33.5
2011/5/1 5:00	40.7	39.3	25.5	34.0
2011/5/1 6:00	39.7	39.7	25.3	34.5
2011/5/1 7:00	39.1	40.0	25.2	35.0
2011/5/1 8:00	38.4	40.5	25.0	35.0
2011/5/1 9:00	37.7	40.9	24.9	35.5
2011/5/1 10:00	40.0	40.8	27.8	36.0

2011/5/1 11:00	42.9	40.5	28.9	36.0
2011/5/1 12:00	45.4	40.2	30.2	35.0
2011/5/1 13:00	48.2	39.4	32.1	33.5
2011/5/1 14:00	50.3	39.0	33.6	33.5
2011/5/1 15:00	53.1	38.6	36.1	32.0
2011/5/1 16:00	55.1	38.2	37.4	31.0
2011/5/1 17:00	57.6	37.8	39.0	30.0
2011/5/1 18:00	59.5	37.4	40.3	29.5
2011/5/1 19:00	62.5	37.0	42.2	29.0
2011/5/1 20:00	64.3	36.7	38.9	29.0
2011/5/1 21:00	56.0	36.9	36.8	29.0
2011/5/1 22:00	52.4	37.1	34.5	29.5
2011/5/1 23:00	50.0	37.4	32.8	30.0
2011/5/2 0:00	47.7	37.8	31.5	30.0
2011/5/2 1:00	46.3	38.0	30.5	30.5
2011/5/2 2:00	44.4	38.4	29.4	31.0
2011/5/2 3:00	43.1	38.7	28.6	31.0
2011/5/2 4:00	41.2	39.3	27.5	32.0
2011/5/2 5:00	40.8	39.4	27.3	32.0
2011/5/2 6:00	39.8	39.8	26.7	32.5
2011/5/2 7:00	39.2	40.1	26.4	32.5
2011/5/2 8:00	38.6	40.6	26.0	33.0
2011/5/2 9:00	38.0	40.8	25.7	33.5
2011/5/2 10:00	40.2	40.9	25.4	34.0
2011/5/2 11:00	43.0	40.7	25.2	34.5
2011/5/2 12:00	45.7	40.4	29.1	35.0
2011/5/2 13:00	48.3	39.6	30.3	35.5
2011/5/2 14:00	50.5	39.0	31.8	36.0
2011/5/2 15:00	53.1	39.1	30.4	36.0
2011/5/2 16:00	55.7	39.1	29.1	36.0
2011/5/2 17:00	58.0	39.0	28.3	36.5
2011/5/2 18:00	60.3	38.6	27.5	37.0
2011/5/2 19:00	63.0	37.9	26.8	37.5
2011/5/2 20:00	64.8	37.5	26.4	38.0
2011/5/2 21:00	59.0	37.1	29.7	37.5
2011/5/2 22:00	55.0	37.2	31.0	37.0
2011/5/2 23:00	51.8	37.5	32.7	35.5
2011/5/3 0:00	48.9	37.8	34.9	34.0
2011/5/3 1:00	46.7	38.2	36.3	33.0
2011/5/3 2:00	44.7	38.5	37.8	32.5
2011/5/3 3:00	43.0	38.9	39.2	32.0
2011/5/3 4:00	41.6	39.3	40.7	31.0
2011/5/3 5:00	40.4	39.5	42.2	30.0
2011/5/3 6:00	39.3	39.9	44.0	30.0
2011/5/3 7:00	38.4	40.2	45.7	29.0
2011/5/3 8:00	37.7	40.6	47.5	28.5
2011/5/3 9:00	37.1	41.0	49.0	28.0
2011/5/3 10:00	37.9	41.3	50.7	28.0
2011/5/3 11:00	40.4	41.1	42.1	28.0
2011/5/3 12:00	43.2	40.8	39.0	28.5
2011/5/3 13:00	46.4	39.9	36.2	29.0
2011/5/3 14:00	48.6	39.2	34.5	29.0
2011/5/3 15:00	51.4	39.0	32.6	29.5
2011/5/3 16:00	54.1	38.5	31.1	30.0
2011/5/3 17:00	57.1	38.0	29.8	30.0
2011/5/3 18:00	58.6	37.5	29.2	30.5
2011/5/3 19:00	60.2	37.3	28.7	30.5

2011/5/3 20:00	62.9	36.8	27.9	31.0
2011/5/3 21:00	54.5	36.8	27.4	31.5
2011/5/3 22:00	51.4	37.1	26.9	32.0
2011/5/3 23:00	49.0	37.4	26.6	32.5
2011/5/4 0:00	47.0	37.7	26.3	33.0
2011/5/4 1:00	45.2	38.0	26.0	33.5
2011/5/4 2:00	43.8	38.3	25.8	33.5
2011/5/4 3:00	42.4	38.7	25.6	34.0
2011/5/4 4:00	41.1	39.1	25.4	34.5
2011/5/4 5:00	40.2	39.4	25.2	35.0
2011/5/4 6:00	39.3	39.7	25.1	35.0
2011/5/4 7:00	38.6	40.1	25.1	35.0
2011/5/4 8:00	37.9	40.5	24.9	35.5
2011/5/4 9:00	37.4	40.8	24.8	36.0
2011/5/4 10:00	36.3	41.1	24.8	36.5
2011/5/4 11:00	40.2	41.0	28.4	36.5
2011/5/4 12:00	42.9	40.8	29.9	36.0
2011/5/4 13:00	45.8	40.0	31.9	34.0
2011/5/4 14:00	48.0	39.0	33.5	33.5
2011/5/4 15:00	50.3	38.6	35.7	32.5
2011/5/4 16:00	52.8	38.3	37.3	31.5
2011/5/4 17:00	55.0	38.1	38.7	30.5
2011/5/4 18:00	57.0	37.6	40.1	30.5
2011/5/4 19:00	59.1	37.3	41.5	30.0
2011/5/4 20:00	61.7	36.8	43.4	29.5
2011/5/4 21:00	56.6	36.5	44.8	29.0
2011/5/4 22:00	53.4	36.8	37.5	29.0
2011/5/4 23:00	50.8	37.0	35.4	29.0
2011/5/5 0:00	48.7	37.4	33.8	29.5
2011/5/5 1:00	46.6	37.8	32.2	30.0
2011/5/5 2:00	45.0	38.1	32.1	30.0
2011/5/5 3:00	43.6	38.4	30.1	31.0
2011/5/5 4:00	42.2	38.7	29.2	31.0
2011/5/5 5:00	41.2	39.0	28.5	31.5
2011/5/5 6:00	40.2	39.4	27.9	32.0
2011/5/5 7:00	39.2	39.8	27.4	32.5
2011/5/5 8:00	38.6	40.1	27.0	33.0
2011/5/5 9:00	38.1	40.5	26.7	33.0
2011/5/5 10:00	39.1	40.7	26.3	33.5
2011/5/5 11:00	40.9	40.5	26.2	34.0
2011/5/5 12:00	43.4	40.3	26.0	34.5
2011/5/5 13:00	45.9	39.7	25.8	34.5
2011/5/5 14:00	48.4	39.1	25.6	35.0
2011/5/5 15:00	50.6	38.8	25.5	35.5
2011/5/5 16:00	53.1	38.5	25.4	36.0
2011/5/5 17:00	55.1	38.0	25.4	36.0
2011/5/5 18:00	57.5	37.7	25.4	36.5
2011/5/5 19:00	59.6	37.3	29.0	36.5
2011/5/5 20:00	61.7	37.0	30.5	35.5
2011/5/5 21:00	63.8	36.8	32.3	34.5
2011/5/5 22:00	65.8	36.5	34.1	33.5
2011/5/5 23:00	57.7	36.2	36.2	32.5
2011/5/6 0:00	58.2	36.4	37.7	32.0
2011/5/6 1:00	55.4	36.7	36.7	31.5
2011/5/6 2:00	52.5	36.9	40.4	31.0
2011/5/6 3:00	50.1	37.4	41.9	30.5
2011/5/6 4:00	47.8	37.7	43.7	30.0

2011/5/6 5:00	46.1	38.0	45.3	29.5
2011/5/6 6:00	44.5	38.4	47.1	29.0
2011/5/6 7:00	42.8	38.9	49.3	28.5
2011/5/6 8:00	42.0	39.1	50.3	28.5
2011/5/6 9:00	41.1	39.4	52.0	28.0
2011/5/6 10:00	42.5	39.6	53.5	28.0
2011/5/6 11:00	45.1	39.5	44.3	28.0
2011/5/6 12:00	47.6	39.3	41.2	28.5
2011/5/6 13:00	50.3	38.7	38.3	29.0
2011/5/6 14:00	52.3	38.4	36.5	29.0
2011/5/6 15:00	54.8	38.1	34.6	29.5
2011/5/6 16:00	56.9	37.7	33.3	29.5
2011/5/6 17:00	59.2	37.5	32.1	30.0
2011/5/6 18:00	61.3	37.1	31.1	30.5
2011/5/6 19:00	63.6	36.7	30.2	30.5
2011/5/6 20:00	65.7	36.5	29.6	31.0
2011/5/6 21:00	67.6	36.4	29.0	31.5
2011/5/6 22:00	61.0	36.2	28.5	32.0
2011/5/6 23:00	57.6	36.5	28.1	32.0
2011/5/7 0:00	54.0	36.8	27.7	33.0
2011/5/7 1:00	51.9	37.1	27.5	33.0
2011/5/7 2:00	49.6	37.6	27.2	33.5
2011/5/7 3:00	47.8	37.8	27.0	34.0
2011/5/7 4:00	46.1	38.3	26.8	34.5
2011/5/7 5:00	44.8	38.6	26.7	34.5
2011/5/7 6:00	43.6	38.8	26.5	35.0
2011/5/7 7:00	42.6	39.3	26.4	35.0
2011/5/7 8:00	41.8	39.6	26.3	35.5
2011/5/7 9:00	41.1	39.9	26.2	36.0
2011/5/7 10:00	42.1	40.0	26.1	36.5
2011/5/7 11:00	44.9	40.0	26.1	37.0
2011/5/7 12:00	47.6	39.6	26.1	37.0
2011/5/7 13:00	50.0	39.2	26.1	37.5
2011/5/7 14:00	52.6	38.9	26.1	38.0
2011/5/7 15:00	55.0	38.5	26.1	38.0
2011/5/7 16:00	57.3	38.2	26.1	38.5
2011/5/7 17:00	59.4	38.0	26.1	38.5
2011/5/7 18:00	61.7	37.7	26.1	39.0
2011/5/7 19:00	64.0	37.3	29.7	39.0
2011/5/7 20:00	66.0	37.2	31.2	38.5
2011/5/7 21:00	59.4	37.1	32.9	36.5
2011/5/7 22:00	56.1	37.4	34.6	36.0
2011/5/7 23:00	53.3	37.6	36.8	35.0
2011/5/8 0:00	52.1	38.1	38.5	34.5
2011/5/8 1:00	50.1	38.4	39.9	33.5
2011/5/8 2:00	47.4	38.6	41.3	33.0
2011/5/8 3:00	46.0	39.1	42.8	32.5
2011/5/8 4:00	44.6	39.4	44.6	31.0
2011/5/8 5:00	43.5	39.7	46.4	30.5
2011/5/8 6:00	42.5	40.1	47.9	30.0
2011/5/8 7:00	41.6	40.4	50.0	29.5
2011/5/8 8:00	40.9	40.7	51.2	29.0
2011/5/8 9:00	40.4	41.1	52.8	29.0
2011/5/8 10:00	42.3	41.3	54.3	29.5
2011/5/8 11:00	45.0	41.1	43.6	29.0
2011/5/8 12:00	47.4	40.8	40.7	29.0
2011/5/8 13:00	51.5	39.9	36.8	29.5

2011/5/8 14:00	52.9	39.6	35.7	30.0
2011/5/8 15:00	55.0	39.4	34.2	30.0
2011/5/8 16:00	57.1	39.2	32.9	30.5
2011/5/8 17:00	57.0	38.9	31.7	31.0
2011/5/8 18:00	61.7	38.5	30.8	31.0
2011/5/8 19:00	63.9	38.2	30.0	31.5
2011/5/8 20:00	66.0	38.0	29.4	32.0
2011/5/8 21:00	68.1	37.7	28.7	32.5
2011/5/8 22:00	60.4	37.6	28.3	33.0
2011/5/8 23:00	57.1	38.0	27.9	33.5
2011/5/9 0:00	54.5	38.3	27.5	34.0
2011/5/9 1:00	52.4	38.6	27.2	34.0
2011/5/9 2:00	50.3	39.0	27.0	34.5
2011/5/9 3:00	48.8	39.3	26.8	34.5
2011/5/9 4:00	47.2	39.6	26.5	35.0
2011/5/9 5:00	45.9	39.9	26.3	35.5
2011/5/9 6:00	44.8	40.3	26.2	35.5
2011/5/9 7:00	43.8	40.6	26.0	36.0
2011/5/9 8:00	42.5	41.2	25.9	36.5
2011/5/9 9:00	42.3	41.4	25.9	36.5
2011/5/9 10:00	44.7	41.3	25.7	37.0
2011/5/9 11:00	48.0	41.0	25.6	37.5
2011/5/9 12:00	50.5	40.6	25.6	38.0
2011/5/9 13:00	52.3	40.2	25.5	38.0
2011/5/9 14:00	54.5	40.0	25.5	38.5
2011/5/9 15:00	56.7	39.7	25.5	38.5
2011/5/9 16:00	59.2	39.4	25.6	39.0
2011/5/9 17:00	61.7	39.1	25.6	39.5
2011/5/9 18:00	63.5	38.9	26.0	39.5
2011/5/9 19:00	65.8	38.6	29.6	39.5
2011/5/9 20:00	67.9	38.4	31.3	38.0
2011/5/9 21:00	62.3	38.3	33.0	37.0
2011/5/9 22:00	58.4	38.5	35.1	36.0
2011/5/9 23:00	56.1	38.7	36.8	35.5
2011/5/10 0:00	53.7	39.1	38.3	35.0
2011/5/10 1:00	51.7	39.5	39.7	34.0
2011/5/10 2:00	50.0	39.8	41.2	33.0
2011/5/10 3:00	48.5	40.1	42.8	32.0
2011/5/10 4:00	47.2	40.5	44.5	32.0
2011/5/10 5:00	46.1	40.8	46.1	31.5
2011/5/10 6:00	45.2	41.1	47.8	30.5
2011/5/10 7:00	44.2	41.6	49.6	30.0
2011/5/10 8:00	43.4	41.8	51.2	30.0
2011/5/10 9:00	42.8	42.1	52.7	29.5
2011/5/10 10:00	44.9	42.2	54.1	29.0
2011/5/10 11:00	47.8	42.0	44.0	29.5
2011/5/10 12:00	49.9	41.8	41.6	29.5
2011/5/10 13:00	52.7	41.1	38.6	30.0
2011/5/10 14:00	55.1	40.8	36.7	30.5
2011/5/10 15:00	57.3	40.4	34.9	31.0
2011/5/10 16:00	59.4	40.1	33.5	31.0
2011/5/10 17:00	61.6	39.8	32.3	31.5
2011/5/10 18:00	63.9	39.6	31.3	32.0
2011/5/10 19:00	65.8	39.3	30.5	32.0
2011/5/10 20:00	68.1	38.9	29.7	32.5
2011/5/10 21:00	70.1	38.7	29.1	33.0
2011/5/10 22:00	61.3	38.9	28.6	33.5

2011/5/10 23:00	58.2	39.2	28.1	34.0
2011/5/11 0:00	55.7	39.4	27.7	34.5
2011/5/11 1:00	53.4	39.7	27.4	34.5
2011/5/11 2:00	51.4	40.1	27.1	35.0
2011/5/11 3:00	49.8	40.5	26.9	35.0
2011/5/11 4:00	48.4	40.7	26.7	35.0
2011/5/11 5:00	47.0	41.2	26.5	36.0
2011/5/11 6:00	46.0	41.5	26.3	36.5
2011/5/11 7:00	44.8	41.8	26.2	37.0
2011/5/11 8:00	44.1	42.1	26.1	37.0
2011/5/11 9:00	42.7	42.5	26.0	37.5
2011/5/11 10:00	43.8	42.7	26.0	37.5
2011/5/11 11:00	46.3	42.5	25.9	38.0
2011/5/11 12:00	49.0	42.3	25.8	38.5
2011/5/11 13:00	51.5	41.8	25.9	39.0
2011/5/11 14:00	53.6	41.3	25.9	39.0
2011/5/11 15:00	55.9	40.9	25.9	39.5
2011/5/11 16:00	58.3	40.7	25.9	40.0
2011/5/11 17:00	60.1	40.4	25.9	40.0
2011/5/11 18:00	62.4	40.0	29.6	40.0
2011/5/11 19:00	64.4	39.7	31.2	39.0
2011/5/11 20:00	66.4	39.5	32.9	37.5
2011/5/11 21:00	62.1	39.2	35.2	36.0
2011/5/11 22:00	58.9	39.4	37.1	35.5
2011/5/11 23:00	56.5	39.7	38.4	34.5
2011/5/12 0:00	54.3	40.1	39.8	34.0
2011/5/12 1:00	52.2	40.4	41.3	33.5
2011/5/12 2:00	50.4	40.7	42.8	33.0
2011/5/12 3:00	49.0	41.0	44.4	32.5
2011/5/12 4:00	47.6	41.4	46.2	31.0
2011/5/12 5:00	46.4	41.7	47.8	30.5
2011/5/12 6:00	45.3	42.0	49.6	30.0
2011/5/12 7:00	44.6	42.4	51.1	29.5
2011/5/12 8:00	43.7	42.8	52.5	29.0
2011/5/12 9:00	43.0	43.0	54.3	29.0
2011/5/12 10:00	44.4	43.2	55.8	28.5
2011/5/12 11:00	47.1	43.0	46.1	29.0
2011/5/12 12:00	49.5	42.9	42.7	29.0
2011/5/12 13:00	52.1	42.2	39.8	29.5
2011/5/12 14:00	54.4	41.7	37.5	29.5
2011/5/12 15:00	56.7	41.3	35.5	30.0
2011/5/12 16:00	58.8	41.1	33.9	30.5
2011/5/12 17:00	61.1	40.8	32.4	30.5
2011/5/12 18:00	63.4	40.4	31.2	31.0
2011/5/12 19:00	65.1	40.1	30.5	31.5
2011/5/12 20:00	67.3	39.8	29.6	32.0
2011/5/12 21:00	69.2	39.6	29.0	32.5
2011/5/12 22:00	60.4	39.6	28.5	33.0
2011/5/12 23:00	57.6	39.9	27.9	33.0
2011/5/13 0:00	55.2	40.3	27.6	33.5
2011/5/13 1:00	53.2	40.5	27.2	34.0
2011/5/13 2:00	51.5	40.9	27.0	34.5
2011/5/13 3:00	50.0	41.2	26.8	35.0
2011/5/13 4:00	48.6	41.5	26.6	35.0
2011/5/13 5:00	47.4	41.9	26.5	35.5
2011/5/13 6:00	46.3	42.2	26.5	35.5
2011/5/13 7:00	45.5	42.5	26.4	36.0

2011/5/13 8:00	44.5	42.8	26.4	36.5
2011/5/13 9:00	43.3	43.1	26.3	36.5
2011/5/13 10:00	45.0	43.3	26.3	37.0
2011/5/13 11:00	47.4	43.2	26.2	37.0
2011/5/13 12:00	50.0	42.8	26.2	37.5
2011/5/13 13:00	52.3	42.2	26.2	38.0
2011/5/13 14:00	54.9	41.8	26.2	38.0
2011/5/13 15:00	57.1	41.6	26.1	38.5
2011/5/13 16:00	58.7	41.3	26.1	39.0
2011/5/13 17:00	60.9	41.0	26.1	39.0
2011/5/13 18:00	63.0	40.6	26.1	39.5
2011/5/13 19:00	65.3	40.3	29.7	39.5
2011/5/13 20:00	67.8	40.0	31.8	38.0
2011/5/13 21:00	68.9	39.9	32.8	37.0
2011/5/13 22:00	62.2	39.8	34.5	36.5
2011/5/13 23:00	59.1	40.1	36.7	35.5
2011/5/14 0:00	56.5	40.3	38.2	34.5
2011/5/14 1:00	54.6	40.7	39.6	34.0
2011/5/14 2:00	52.5	41.1	41.1	33.5
2011/5/14 3:00	51.0	41.4	42.4	33.0
2011/5/14 4:00	49.3	41.6	44.2	32.0
2011/5/14 5:00	48.0	42.1	45.9	31.5
2011/5/14 6:00	46.7	42.4	47.8	30.5
2011/5/14 7:00	45.8	42.7	49.5	30.0
2011/5/14 8:00	44.9	43.0	51.0	30.0
2011/5/14 9:00	44.2	43.4	52.7	29.5
2011/5/14 10:00	44.9	43.7	54.1	29.5
2011/5/14 11:00	47.7	43.4	44.6	29.0
2011/5/14 12:00	49.9	43.3	41.8	29.5
2011/5/14 13:00	52.4	42.7	39.1	30.0
2011/5/14 14:00	54.6	42.3	37.0	30.0
2011/5/14 15:00	56.7	41.9	35.4	30.5
2011/5/14 16:00	58.9	41.5	33.8	31.0
2011/5/14 17:00	61.1	41.3	32.5	31.5
2011/5/14 18:00	63.0	41.0	31.6	32.0
2011/5/14 19:00	65.3	40.6	30.7	32.0
2011/5/14 20:00	67.4	40.3	29.9	32.5
2011/5/14 21:00	69.0	40.1	29.4	33.0
2011/5/14 22:00	62.4	40.1	29.0	33.0
2011/5/14 23:00	58.9	40.4	28.5	34.0
2011/5/15 0:00	56.4	40.6	28.2	34.0
2011/5/15 1:00	54.4	41.0	27.9	34.5
2011/5/15 2:00	52.3	41.3	27.7	35.0
2011/5/15 3:00	50.7	41.7	27.4	35.0
2011/5/15 4:00	49.1	41.9	27.3	35.5
2011/5/15 5:00	47.8	42.4	27.1	36.0
2011/5/15 6:00	46.6	42.7	27.0	36.0
2011/5/15 7:00	45.7	42.9	26.9	36.5
2011/5/15 8:00	44.8	43.3	26.8	37.0
2011/5/15 9:00	44.1	43.7	26.7	37.5
2011/5/15 10:00	45.4	43.8	26.6	38.0
2011/5/15 11:00	47.9	43.6	26.6	38.0
2011/5/15 12:00	50.4	43.4	26.6	38.5
2011/5/15 13:00	53.1	42.8	26.6	38.5
2011/5/15 14:00	55.3	42.4	26.5	39.0
2011/5/15 15:00	57.3	42.0	26.6	39.0
2011/5/15 16:00	59.6	41.8	26.6	39.5

2011/5/15 17:00	61.7	41.5	26.6	40.0
2011/5/15 18:00	63.8	41.0	26.7	40.0
2011/5/15 19:00	65.7	40.8	29.8	40.5
2011/5/15 20:00	67.7	40.5	31.2	40.0
2011/5/15 21:00	69.1	40.3	32.6	38.0
2011/5/15 22:00	61.8	40.2	34.6	37.0
2011/5/15 23:00	59.1	40.4	36.6	37.0
2011/5/16 0:00	56.2	40.8	38.2	36.0