

3号機 東北地方太平洋沖地震後の運転員採取データ(3/11 17:00~3/13 12:15)

日付	時間	炉圧 (MPa)	炉水位(N) (mm)	炉水位(W) (mm)	RCIC流量 (L/S)	排気圧力 (MPa)	D/W圧力 (Kpaabs)	S/C圧力 (Kpaabs)	S/C水位 (mm)	炉水位(燃料域) A(mm)	炉水位(燃料域) B(mm)	備考
3月11日	17:00	7.24		0	18							
3月11日	17:05											
3月11日	17:10	7.21	200	450	16.7							
3月11日	17:15						130		200			
3月11日	17:20	7.22	650	800	16.5		130	120	200			
3月11日	17:25											
3月11日	17:30	7.32	800	800	16.5		130	120	200			
3月11日	17:35											
3月11日	17:40	7.28	600	600	21		130	120	200			
3月11日	17:45											
3月11日	17:50	7.27	250	250	21		130	120	200			
3月11日	17:55											
3月11日	18:00	7.22	200	400	21		130	120	200			
3月11日	18:05											
3月11日	18:10											
3月11日	18:15	7.13	900	1050	21		130	120	200			
3月11日	18:20											
3月11日	18:25											
3月11日	18:30	7.2	1100	1100	21.5		130	120	200			
3月11日	18:35											
3月11日	18:40											
3月11日	18:45	7.2	500	550	21.5		135	125	200			
3月11日	18:50											
3月11日	18:55											
3月11日	19:00	7.2		-50	25		145	140	250			
3月11日	19:05											
3月11日	19:10											
3月11日	19:15	7.18	0	250	24.5		145	140	250			
3月11日	19:20											
3月11日	19:25											
3月11日	19:30	7.08	750	1000	24.5		145	140	250			
3月11日	19:35											
3月11日	19:40											
3月11日	19:45	6.75	1450		21.5		145	140	300			
3月11日	20:00	7.17	1500		25		150	140	300			
3月11日	20:15	7.17	1050		25		150	145	300			
3月11日	20:30	7.2	450		23.5		160	155	300			
3月11日	20:45	7.17	700		16.5		160	155	300			
3月11日	21:00	7.19	900		14		160	155	300			
3月11日	21:15	7.19	400		14		170	160	300			
3月11日	21:30	7.22	0		24		180	170	350			

日付	時間	炉圧 (MPa)	炉水位(N) (mm)	炉水位(W) (mm)	RCIC流量 (L/S)	排気圧力 (MPa)	D / W圧力 (Kpaabs)	S / C圧力 (Kpaabs)	S / C水位 (mm)	炉水位(燃料域) A (mm)	炉水位(燃料域) B (mm)	備考
3月11日	21:45											
3月11日	22:00											
3月11日	22:15	7.27	450		17		190	180	350			
3月11日	22:30	7.27	150		17		195	185	350			
3月11日	22:45	7.32	0		21.5		200	190	400			
3月11日	23:00	7.36	150		18		200	200	400			
3月11日	23:15	7.3	0		18		205	200	400			
3月11日	23:30	7.34	0		18		210	200	400			
3月11日	23:45	7.09	80		18		215	210	400			
3月12日	0:00	7.39	50		18		215	210	400			
3月12日	0:15	7.38	0		18		230	220	400			
3月12日	0:30	7.3		-200	21		230	230	400			
3月12日	0:45	7.41	0		22		235	230	450			
3月12日	1:00	7.08	0		21.5		240	235	450			
3月12日	1:15	7.3	0		21.5		240	235	450			
3月12日	1:30	7.19	0		19		245	240	450			
3月12日	1:45	7.29	0		17		250	240	450			
3月12日	2:00	7.18	0	400	17		260	250	450			
3月12日	2:15	7.4		400	17		260	250	450			
3月12日	2:30	7.34		350	17		265	250	500			
3月12日	2:45	7.04		250	17		275	265	500			
3月12日	3:00	7.4		200	17		275	265	550			
3月12日	3:15	7.38		100	17		280	270	550			
3月12日	3:30	7.37		50	17		280	275	500			
3月12日	3:45	7.37		0	18		285	275	500			
3月12日	4:00	7.37		0	18		285	280	550			
3月12日	4:15	7.4		0	18		290	280	555			
3月12日	4:30	7.39		100	18		295	280	550			
3月12日	4:45											
3月12日	5:00	7.37	D・S	50	18		300	290	550			
3月12日	5:15	7.4	50	200	18		305	300	550			
3月12日	5:30	7.4	50	200	18		310	300	600			
3月12日	6:10	7.25	50	150	18		310	300	600			
3月12日	6:30	7.49	50	350	18		320	305	600			
3月12日	7:00	7.39	50	350			330	320				
3月12日	7:30	7.23	50	380	17.7	0.23	340	330	600			
3月12日	8:00	7.3	60	400	17.2	0.23	345	340	650			
3月12日	8:30	7.52	60	400	17	0.24	350	340	600			
3月12日	9:00	7.46	60	400	17	0.24	360	350	650			
3月12日	9:30	7.51	70	350	17	0.25	360	360	700			
3月12日	10:00	7.49	70	300	17	0.25	360	350	700			
3月12日	10:30	7.41	70	300	17	0.25	360	350	700			
3月12日	11:00	7.2	80	200	17	0.25	365	360	750			
3月12日	11:25	7.4	80	200	17	0.25	360	355	750			

日付	時間	炉圧 (MPa)	炉水位(N) (mm)	炉水位(W) (mm)	RCIC流量 (L/S)	排気圧力 (MPa)	D/W圧力 (Kpaabs)	S/C圧力 (Kpaabs)	S/C水位 (mm)	炉水位(燃料域) A(mm)	炉水位(燃料域) B(mm)	備考
3月12日	11:40	7.47	80	150	0	0	375	365	750			RCICトリップ
3月12日	11:55	7.18	80	-150	0	0	385	375	750			
3月12日	12:10	7.53	90	-550	0	0	390	380	800			
3月12日	12:25	7.6		-1000	0	0	405	400	800			
3月12日	12:40	5.5		-300	40		390	380	800			HPCI起動
3月12日	13:00	4.8		-200	50	0.26	370	360	800			
3月12日	13:15	4.2		0	40	0.24	365	360	800			
3月12日	13:30	4		0	40	0.24	360	350	800			
3月12日	14:00	3.63		420	36	0.24	360	350	850			
3月12日	14:30	3.53		20	60	0.24	360	350	890			
3月12日	15:00	3.13		150	62	0.24	355	345	900			
3月12日	15:30	3.1		350	74	0.24	325	315	950			
3月12日	16:00	3		300	74	0.24	305	300	1000			
3月12日	17:30	2.26		1000	73	0.2	295	280	1200			
3月12日	18:00	1.7		950	100	0.2	290	280	1250			
3月12日	18:30	1.35		1200	245	0.19	280	275	1300			
3月12日	19:00	1.06		1300	245	0.19	290	280	1400			
3月12日	19:30	0.82		1300	217	0.19	280	275	1450			
3月12日	20:00	0.82		1100	220	0.19	280	270	1550			
3月12日	20:30	0.82		1050	237	0.19						
3月12日	21:00	0.72			185	0.19						
3月12日	21:30	0.96			210	0.19	170					
3月12日	23:30	0.98										
3月13日	0:00	0.97										
3月13日	0:30	0.97										
3月13日	1:00	0.96										
3月13日	1:30	0.94				0.21						
3月13日	2:00	0.91			223	0.21						
3月13日	2:30	0.6										
3月13日	3:00	1.35										
3月13日	3:30	3										
3月13日	3:50	4.5										
3月13日	4:00	5.1										
3月13日	4:10	5.9		-3600								
3月13日	4:20	6.1		-3550								
3月13日	4:30	7.25		-3500								
3月13日	4:40	7.38		-3500								
3月13日	4:50	7.25		-3500								
3月13日	5:00	7.35		-3500								
3月13日	5:10	7.33		-3500								
3月13日	5:20	7.33		-3500			355	260				
3月13日	5:30	7.34		-3500	-	-	360	345				
3月13日	5:40	7.34		-3500			365	350				
3月13日	5:50	7.37		-3500			380	375				

日付	時間	炉圧 (MPa)	炉水位(N) (mm)	炉水位(W) (mm)	RCIC流量 (L/S)	排気圧力 (MPa)	D / W圧力 (Kpaabs)	S / C圧力 (Kpaabs)	S / C水位 (mm)	炉水位(燃料域) A (mm)	炉水位(燃料域) B (mm)	備考
3月13日	6:00	7.39		-3500			390	370				
3月13日	6:10	7.39		-3450			400	390				
3月13日	6:20	7.4		-3450			410	400				
3月13日	6:30	7.4		-3450			425	405				
3月13日	6:40	7.4		-3450			435	420		-2850		
3月13日	6:50	7.35		-3400			440	420		-2850		
3月13日	6:55	7.35		-3450			445	425		-2850		
3月13日	7:00	7.35		-3450			445	425		-2900		
3月13日	7:05	7.35		-3450			450	430		-2900		
3月13日	7:10	7.34		-3400			450	430		-2900		
3月13日	7:15	7.34		-3400			455	435		-2950		
3月13日	7:20	7.34		-3400			455	435		-2950		
3月13日	7:25	7.33		-3400			455	435		-2950		
3月13日	7:30	7.33		-3400			460	440		-2950		
3月13日	7:35	7.32		-3350			460	440		-3000		
3月13日	7:40	7.31		-3350			460	440		-3000		
3月13日	7:45	7.31		-3350			460	440		-3000		
3月13日	7:50	7.29		-3350			460	440		-3000		
3月13日	7:55	7.27		-3300			465	445		-3000		
3月13日	8:00	7.26		-3300			465	445		-3000		
3月13日	8:05	7.25		-3300			465	445		-3000		
3月13日	8:10	7.25		-3250			465	445		-3000		
3月13日	8:15	7.24		-3250			465	445		-3000		
3月13日	8:20	7.24		-3250			465	445		-3000		
3月13日	8:25	7.24		-3250			465	445		-3000		
3月13日	8:30	7.24		-3200			465	445		-3000		
3月13日	8:35	7.23		-3200			465	445		-3000		
3月13日	8:40	7.23		-3150			465	445		-3000		
3月13日	8:45	7.22		-3150			465	445		-3000		
3月13日	8:50	7.22		-3150			465	445		-3000		
3月13日	8:55	7.46		-3200			470	455		-3000		
3月13日	9:00			O.S D.S						D.S	-3200	
3月13日	9:05	0.6		O.S			660	620		800	1800	
3月13日	9:10	0.46		O.S			630	590		1100	1500	
3月13日	9:15	0.41					590	540		900	1150	
3月13日	9:20	0.38					560	500		700	1300	
3月13日	9:26	0.34					510	465		1000	1100	
3月13日	9:28	0.34					500	450		1050	1650	
3月13日	9:30	0.32					490	440		1100	900	
3月13日	9:31	0.32					480	430		1100	800	
3月13日	9:32	0.31					475	425		1000	600	
3月13日	9:33	0.3					470	420		1000	600	
3月13日	9:34	0.29					460	410		1000	700	
3月13日	9:35	0.29					455	405		1000	950	

日付	時間	炉圧 (MPa)	炉水位(N) (mm)	炉水位(W) (mm)	RCIC流量 (L/S)	排気圧力 (MPa)	D / W圧力 (Kpaabs)	S / C圧力 (Kpaabs)	S / C水位 (mm)	炉水位(燃料域) A (mm)	炉水位(燃料域) B (mm)	備考
3月13日	9:36	0.28					450	400		900	800	
3月13日	9:38	0.28					440	390		1000	800	
3月13日	9:39	0.27					435	385		900	700	
3月13日	9:41	0.26					425	375		900	700	
3月13日	9:43	0.26					420	370		1000	800	
3月13日	9:45	0.25					410	360		900	650	
3月13日	9:47	0.25					405	355		1000	600	
3月13日	9:49	0.24					400	350		1000	600	
3月13日	9:53	0.23					390	335		850	1550	
3月13日	9:56	0.21					380	330		850	450	
3月13日	10:02	0.21					370	320		500	300	
3月13日	10:03	0.67					370	330		2300	2400	
3月13日	10:05	0.33					410	350		2250	2200	
3月13日	10:07	0.27					390	340		1400	400	
3月13日	10:10	0.24					380	330		2600	200	
3月13日	10:13	0.22					370	320		350	-100	
3月13日	10:16	0.2					350	300		-300	-500	
3月13日	10:19	0.18					340	290		-600	-300	
3月13日	10:23	0.17					330	270		-600	-700	
3月13日	10:27	0.15					310	260		-500	300	
3月13日	10:30	0.14					290	240		-500	0	
3月13日	10:35	0.12					280	230		-200	-700	
3月13日	10:40	0.11					270	220		-500	-900	
3月13日	10:45	0.1					270	220		-700	-1000	
3月13日	10:50	0.1					270	220		-700	-1200	
3月13日	10:55	0.09					270	220		-900	-1200	
3月13日	11:00	0.09					270	220		-1000	-1300	
3月13日	11:05	0.08					270	220		-1000	-1400	
3月13日	11:10	0.09					270	220		-900	-1300	
3月13日	11:15	0.15					280	230		1000	-700	
3月13日	11:20	0.1					280	230		200	-200	
3月13日	11:25	0.11					280	230		0	1600	
3月13日	11:30	0.18					310	260		2800	2100	
3月13日	11:35	0.15					310	260		900	1600	
3月13日	11:40	0.12					310	260		600	900	
3月13日	11:45	0.13					310	260		3400	3900	
3月13日	11:50	0.12					-	-		1900	2200	
3月13日	11:55	0.12					-	-		1000	1000	
3月13日	12:00	0.12					-	-		1100	1400	
3月13日	12:05	0.18					320	270		4300	4500	
3月13日	12:10	1.9					640	610		900	900	
3月13日	12:15	1.2					690	680		0	950	