

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
既設	入口	-	-	-	-	AL-入口水	2015/4/1	-	-	-	<3.05E+00	6.53E+00	-	2.58E+01	4.04E+01	1.76E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口B水	2015/4/1	2.03E-01	-	-	<7.37E-04	1.17E-03	-	5.74E-02	1.02E-01	7.40E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口C水	2015/4/1	2.79E-01	-	9.94E-03	1.50E-03	5.88E-03	1.24E-01	6.73E-02	7.80E-02	8.97E-04
既設	入口	-	H27-AL-001	-	-	AL-入口水	2015/4/3	-	-	-	<3.05E+00	7.18E+00	-	3.15E+01	4.43E+01	<1.24E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口A水	2015/4/3	2.24E-01	-	-	<7.31E-04	1.29E-03	-	7.15E-02	1.20E-01	7.31E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口B水	2015/4/3	2.10E-01	-	3.96E-03	<5.41E-04	1.23E-03	1.23E-01	5.75E-02	9.18E-02	7.34E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口C水	2015/4/3	2.69E-01	-	-	1.86E-03	6.55E-03	-	7.13E-02	7.54E-02	7.74E-04
既設	入口	-	-	-	-	AL-入口水	2015/4/8	-	-	-	<2.94E+00	4.50E+00	-	2.62E+01	2.53E+01	<1.17E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口A水	2015/4/8	1.18E-01	9.49E+02	6.05E-04	<5.27E-04	6.64E-04	-	2.78E-02	8.34E-02	5.09E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口C水	2015/4/8	1.26E-01	-	-	<5.79E-04	5.18E-03	4.53E-02	2.41E-02	7.21E-02	1.04E-03
既設	入口	-	-	-	-	AL-入口水	2015/4/10	-	-	-	<2.21E+00	4.18E+00	-	2.00E+01	2.33E+01	<1.22E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口A水	2015/4/10	1.22E-01	-	-	<5.87E-04	4.65E-04	-	2.55E-02	7.04E-02	4.02E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口B水	2015/4/10	1.26E-01	-	-	<6.39E-04	7.88E-04	-	2.12E-02	8.01E-02	4.29E-04
既設	入口	-	H27-AL-002	-	-	AL-入口水	2015/4/13	1.52E+05	-	8.66E+04	<2.72E+00	5.89E+00	-	2.60E+01	2.66E+01	<1.07E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口A水	2015/4/13	1.35E-01	-	-	<5.36E-04	5.56E-04	-	3.59E-02	6.14E-02	4.59E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口C水	2015/4/13	1.34E-01	-	1.75E-03	1.70E-03	5.86E-03	7.65E-02	3.02E-02	6.18E-02	6.61E-04
既設	入口	-	-	-	-	AL-入口水	2015/4/15	-	-	-	<2.95E+00	8.65E+00	-	2.33E+01	3.54E+01	<1.19E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口B水	2015/4/15	1.63E-01	-	-	<6.70E-04	6.42E-04	-	3.13E-02	1.04E-01	4.35E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口C水	2015/4/15	1.34E-01	-	-	2.06E-03	6.78E-03	-	2.64E-02	5.94E-02	5.61E-04
既設	入口	-	-	-	-	AL-入口水	2015/4/17	-	-	-	<3.10E+00	8.55E+00	-	3.62E+01	3.17E+01	<1.32E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口C水	2015/4/17	1.65E-01	-	-	2.13E-03	6.81E-03	-	2.77E-02	4.90E-02	6.25E-04
既設	入口	-	H27-AL-003	-	-	AL-入口水	2015/4/20	2.21E+05	-	-	<3.27E+00	5.30E+00	-	4.21E+01	1.84E+01	2.84E+00
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口A水	2015/4/20	1.27E-01	-	6.89E-04	<4.51E-04	7.05E-04	9.11E-02	2.43E-02	6.13E-02	3.76E-04
既設	出口	-	-	-	-	AL-出口B水	2015/4/20	1.51E-01	-	1.57E-03	<4.94E-04	6.04E-04	7.59E-02	2.26E-02	7.36E-02	3.87E-04
既設	出口	-	化-20150421-20-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/4/22	1.48E-01	-	-	<5.24E-04	7.99E-04	-	2.45E-02	5.62E-02	3.98E-04
既設	出口	-	化-20150421-23-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/4/22	-	-	-	2.48E-03	8.52E-03	5.93E-02	2.30E-02	3.65E-02	4.80E-04
既設	出口	-	化-20150421-23-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/4/22	1.39E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20150421-56-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/4/22	-	-	-	<4.36E+00	5.01E+00	-	4.84E+01	2.11E+01	1.54E+00
既設	出口	-	化-20150421-23-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/4/22	-	-	4.16E-03	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20150423-56-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/4/24	-	-	-	4.87E+00	1.29E+01	-	4.54E+01	2.13E+01	2.04E+00
既設	出口	-	化-20150423-12-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/4/24	1.82E-01	-	-	<5.34E-04	8.14E-04	-	3.13E-02	5.28E-02	5.23E-04
既設	出口	-	化-20150423-15-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/4/24	1.66E-01	-	-	3.01E-03	9.57E-03	-	3.19E-02	3.45E-02	5.76E-04
既設	出口	-	化-20150423-17-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/4/24	1.83E-01	-	-	<6.03E-04	3.60E-04	-	3.56E-02	6.63E-02	5.66E-04
既設	出口	-	56-20150423-55-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/4/24	-	9.90E+02	-	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20150424-5-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/4/27	1.50E+05	-	-	<3.01E+00	7.90E+00	-	3.38E+01	2.04E+01	<1.98E+00
既設	出口	-	化-20150424-3-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/4/27	-	-	-	<4.49E-04	1.11E-03	9.15E-02	3.43E-02	6.01E-02	3.84E-04
既設	出口	-	化-20150424-3-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/4/27	1.66E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150424-4-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/4/27	1.70E-01	-	-	2.74E-03	1.15E-02	-	3.23E-02	3.39E-02	6.01E-04
既設	入口	-	56-20150424-5-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/4/27	-	-	8.55E+04	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150424-3-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/4/27	-	-	5.94E-04	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20150428-20-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/4/29	-	-	-	<2.70E+00	9.21E+00	-	<1.14E+01	2.05E+01	2.41E+00
既設	出口	-	化-20150428-9-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/4/29	2.16E-01	-	-	<9.74E-04	1.26E-03	-	4.36E-02	2.09E-01	5.51E-04
既設	入口	-	56-20150430-80-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/1	-	-	-	<2.81E+00	7.61E+00	-	3.86E+01	1.91E+01	1.52E+00
既設	出口	-	化-20150430-54-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/1	1.54E-01	-	-	<6.14E-04	1.18E-03	-	3.57E-02	8.34E-02	4.96E-04
既設	出口	-	化-20150430-56-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/1	-	-	-	<7.22E-04	1.58E-03	1.21E-01	3.58E-02	1.84E-01	8.28E-04
既設	出口	-	化-20150430-56-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/1	2.16E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150430-58-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/5/1	-	-	-	4.22E-03	1.57E-02	4.51E-02	3.65E-02	3.91E-02	1.01E-03
既設	出口	-	化-20150430-58-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/5/1	1.50E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150430-56-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/1	-	-	1.71E-03	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150430-58-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/5/1	-	-	6.40E-03	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150501-2-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/4	1.57E-01	-	-	<6.97E-04	1.18E-03	-	3.24E-02	9.26E-02	5.63E-04
既設	出口	-	化-20150501-3-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/4	1.67E-01	-	-	<8.60E-04	1.37E-03	-	2.89E-02	1.54E-01	4.26E-04
既設	出口	-	化-20150501-4-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/5/4	1.66E-01	-	-	3.45E-03	1.39E-02	-	3.36E-02	4.21E-02	7.86E-04
既設	入口	-	56-20150501-31-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/4	1.70E+05	-	-	7.75E+00	2.77E+01	-	3.27E+01	3.71E+01	1.13E+00
既設	入口	-	56-20150501-39-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/6	-	-	-	9.38E+00	2.97E+01	-	3.13E+01	3.55E+01	<1.13E+00
既設	出口	-	化-20150501-6-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/6	-	-	-	<4.73E-04	1.21E-03	9.60E-02	4.74E-02	6.55E-02	4.84E-04
既設	出口	-	化-20150501-6-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/6	1.71E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150501-7-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/6	2.03E-01	-	-	<7.69E-04	1.53E-03	-	3.73E-02	1.18E-01	5.96E-04
既設	出口	-	化-20150501-8-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口C水	2015/5/6	2.06E-01	-	-	3.61E-03	1.42E-02	-	4.75E-02	3.67E-02	8.63E-04
既設	出口	-	化-20150501-6-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/6	-	-	<4.92E-04	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20150507-43-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/8	-	-	-	5.36E+00	2.11E+01	-	2.81E+01	2.86E+01	<1.01E+00
既設	出口	-	化-20150507-9-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/8	-	-	-	<5.59E-04	1.73E-03	1.12E-01	3.43E-02	9.95E-02	5.80E-04
既設	出口	-	化-20150507-7-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/8	-	-	-	<5.55E-04	1.21E-03	-	4.93E-02	6.25E-02	4.95E-04
既設	出口	-	化-20150507-7-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/8	1.43E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150507-9-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/8	1.77E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150507-9-2	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/8	-	-	2.38E-03	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20150512-30-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/13	2.48E+05	-	-	3.88E+00	1.15E+01	-	4.15E+01	2.50E+01	<2.23E+00
既設	入口	-	56-20150512-30-3	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/13	-	-	1.52E+05	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20150512-13-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/13	1.37E-01	-	-	<6.24E-04	1.42E-03	-	4.15E-02	6.96E-02	4.63E-04
既設	出口	-	化-20150512-14-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口B水	2015/5/13	1.11E-01	-	-	<6.59E-04	1.28E-03	-	2.50E-02	8.60E-02	5.50E-04
既設	入口	-	56-20150514-13-0	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-入口水	2015/5/15	-	-	-	<3.24E+00	1.60E+01	-	3.42E+01	2.50E+01	2.01E+00
既設	出口	-	化-20150514-14-1	-	-	汚染水処理設備-既設ALPS-系統水-AL-出口A水	2015/5/15	1.70E-01	-	-	<6.17E-04	1.40E-03	-	4.60E-02	6.92E-02	4.16E-04
既設	出口	-	化-20150514-16-													

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
既設	出口	-	化-20151204-3-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20151204-1-4	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/7	-	-	-	-	-	1.25E-02	-	-	-
既設	出口	-	化-20151204-3-4	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/7	-	-	-	-	-	6.21E-05	-	-	-
既設	出口	-	化-20151208-5-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/9	1.63E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151208-5-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/9	-	-	-	1.13E-03	6.03E-03	-	3.14E-03	<6.56E-04	3.88E-04
既設	入口	-	56-20151208-18-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/9	1.01E+04	-	-	2.45E-01	1.30E+00	-	2.33E+00	2.29E+00	4.16E-01
既設	出口	-	化-20151217-4-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/18	-	-	-	3.38E-04	1.70E-03	-	<1.45E-03	7.69E-04	4.51E-04
既設	出口	-	化-20151217-4-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/18	8.76E-03	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20151217-7-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/18	8.51E+03	-	-	3.51E-01	1.69E+00	-	1.33E+00	2.09E+00	3.34E-01
既設	入口	312	0000312-00001	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口-性能評価)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-入口水	2015/12/21	696.7	334.2	-	0.3585	1.687	-	0.3653	3.429	0.1806
既設	入口	312	0000312-00002	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口-性能評価)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-入口水	2015/12/21	-	-	-	238.1	-	-	-	-	-
既設	入口	312	0000312-00004	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口-性能評価)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-入口水	2015/12/21	-	-	-	-	-	0.02259	-	-	-
既設	出口	-	化-20151218-7-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/21	-	-	-	3.49E-04	1.95E-03	-	1.87E-03	<5.21E-04	2.62E-04
既設	出口	-	化-20151218-14-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/21	-	-	-	2.50E-04	1.40E-03	-	3.08E-03	6.95E-04	4.30E-04
既設	出口	-	化-20151218-7-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/21	1.22E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151218-14-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/21	1.64E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20151218-26-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/21	4.88E+02	-	-	3.40E-01	1.62E+00	-	2.42E-01	3.29E+00	1.72E-01
既設	出口	-	56-20151218-22-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/21	-	3.46E+02	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	56-20151218-25-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/21	-	3.08E+02	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151218-7-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/21	-	-	-	1.94E-03	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151218-14-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/21	-	-	-	<3.50E-04	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20151218-26-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/21	-	-	-	2.73E+02	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151218-7-4	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/21	-	-	-	-	-	1.13E-04	-	-	-
既設	出口	-	化-20151218-14-4	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/21	-	-	-	-	-	<6.05E-05	-	-	-
既設	入口	-	56-20151218-26-4	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/21	-	-	-	-	-	2.11E-02	-	-	-
既設	入口	312	0000312-00005	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口-性能評価)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-入口水	2015/12/21	-	-	-	0.329	1.677	-	0.3063	3.213	0.1746
既設	出口	-	化-20151222-18-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/23	1.49E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151222-20-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/23	1.42E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151222-18-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/23	-	-	-	2.89E-04	9.43E-04	-	3.69E-03	<5.59E-04	3.30E-04
既設	出口	-	化-20151222-20-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/23	-	-	-	2.84E-04	1.23E-03	-	3.80E-03	7.38E-04	4.75E-04
既設	入口	-	56-20151222-21-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/23	6.99E+02	-	-	1.52E-01	7.76E-01	-	3.52E-01	4.48E+00	2.06E-01
既設	出口	-	化-20151222-18-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/23	-	-	-	7.89E-04	-	-	-	-	-
既設	出口	314	0000314-00002	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-③)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	-	-	-	-	-	<7.503E-05	-	-	-
既設	出口	315	0000315-00002	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-②)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	-	-	-	0.0002648	0.001148	-	0.003309	0.0004711	0.0002598
既設	出口	315	0000315-00003	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-②)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	-	-	-	-	-	<0.0003751	-	-	-
既設	出口	316	0000316-00002	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	0.01165	-	-	0.0003674	0.001071	-	0.004186	0.0005571	0.0002264
既設	出口	316	0000316-00003	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	-	362.2	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	316	0000316-00004	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	-	-	-	0.001154	-	-	-	-	-
既設	出口	315	0000315-00006	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-②)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口A水	2015/12/24	-	-	-	0.0002423	0.001142	-	0.002758	0.0004405	0.0002509
既設	出口	315	0000315-00004	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-②)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	-	-	0.0003401	0.001191	-	0.002663	0.0005757	0.0005295
既設	出口	316	0000316-00006	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	0.01071	-	-	<0.0002168	0.001236	-	0.003392	0.000598	0.000647
既設	出口	316	0000316-00007	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	344.3	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	316	0000316-00012	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	-	-	<0.0001544	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151224-12-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/25	-	-	-	<2.47E-04	9.61E-04	-	3.32E-03	5.97E-04	3.40E-04
既設	出口	-	化-20151224-15-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/25	-	-	-	2.85E-04	9.71E-04	-	2.57E-03	9.51E-04	5.13E-04
既設	出口	-	化-20151224-12-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/25	1.38E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20151224-15-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2015/12/25	1.52E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20151224-37-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2015/12/25	8.96E+02	-	-	9.13E-02	4.31E-01	-	3.55E-01	5.06E+00	2.04E-01
既設	出口	-	化-20151224-12-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2015/12/25	-	-	-	5.06E-04	-	-	-	-	-
既設	出口	314	0000314-00003	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-③)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	-	-	-	-	<0.00007503	-	-	-
既設	出口	315	0000315-00005	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-②)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	-	-	-	-	<0.0003751	-	-	-
既設	出口	315	0000315-00007	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-②)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	-	-	0.0003114	0.001184	-	0.002222	0.0005384	0.0005115
既設	出口	316	0000316-00013	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水-性能評価-①)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-初期性能試験-出口C水	2015/12/25	-	-	-	<0.0001349	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20160108-41-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2016/1/11	1.50E+02	-	-	4.36E-01	1.99E+00	-	1.96E-01	1.20E+00	1.15E-01
既設	出口	-	化-20160108-21-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2016/1/11	1.57E-02	-	-	2.66E-04	1.49E-03	-	4.13E-03	<5.93E-04	4.36E-04
既設	出口	-	化-20160108-27-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2016/1/11	1.38E-02	-	-	2.34E-04	1.19E-03	-	1.87E-03	5.96E-04	5.22E-04
既設	出口	-	56-20160108-45-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2016/1/11	-	3.28E+02	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	56-20160108-48-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2016/1/11	-	3.31E+02	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20160108-21-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2016/1/11	-	-	-	-	-	1.17E-04	-	-	-
既設	出口	-	化-20160108-21-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口A水	2016/1/11	-	-	-	8.98E-04	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20160108-27-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2016/1/11	-	-	-	-	-	1.49E-04	-	-	-
既設	出口	-	化-20160108-27-2	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2016/1/11	-	-	-	<3.64E-04	-	-	-	-	-
既設	出口	-	化-20160108-38-0	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-出口C水	2016/1/13	1.57E-02	-	-	<2.63E-04	1.07E-03	-	3.89E-03	<5.47E-04	6.08E-04
既設	入口	-	56-20160108-66-1	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2016/1/13	1.15E+02	-	-	4.33E-01	2.02E+00	-	1.72E-01	1.18E+00	1.21E-01
既設	入口	-	56-20160108-66-3	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2016/1/13	-	-	-	5.72E+01	-	-	-	-	-
既設	入口	-	56-20160108-66-4	-	-	汚染水処理設備-既設多核種除去設備-系統水-AL-入口水	2016/1/13	-	-	-	-	-	2.54E-02	-	-	-
既設	出口	63	0000063-00001	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2016/1/15	0.0144	-	-	<0.0002165	0.0008399	-	0.002916	<0.000582	0.000523
既設	入口	65	0000065-00001	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/1/15	106.2	-	-	0.4499	2.05	-	0.2537	1.119	0.1372
既設	出口	63	0000063-00002	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/1/18	0.01083	-	-	0.00039	0.0009756	-	0.001742	<0.0005142	0.0003296
既設	出口	63	0000063-00003	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/1/18	-	-	-	0.001257	-	-	-	-	

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
既設	入口	65	0000065-00013	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/1/29	423.7	-	-	0.3297	1.436	-	0.1829	1.174	0.07683
既設	出口	313	0000313-00003	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/1/29	0.01813	-	-	0.0006448	0.0005309	-	0.007147	0.0006686	0.001046
既設	出口	313	0000313-00004	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/1/29	0.01201	-	-	0.0002576	0.0005165	-	0.001429	0.0004996	0.0006493
既設	出口	313	0000313-00005	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/1/29	-	-	0.000748	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00006	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/1/29	-	263.2	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00007	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/1/29	-	-	-	-	-	0.00004653	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00014	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/1	390.4	-	-	0.329	1.483	-	0.162	1.118	0.07821
既設	出口	313	0000313-00008	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/1	0.01106	-	-	0.0002122	0.0004277	-	0.002351	0.0006	0.0008918
既設	出口	313	0000313-00009	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/1	0.01318	-	-	0.0002123	0.0004225	-	0.002272	0.0005811	0.000751
既設	出口	313	0000313-00010	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/1	-	-	0.000553	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00015	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/4	369.1	-	-	0.2893	1.412	-	0.2018	1.146	0.07965
既設	入口	65	0000065-00017	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/4	-	-	168.8	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00018	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/4	-	-	-	-	-	0.01768	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00011	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/4	0.01337	-	-	0.0002487	0.0004238	-	0.002917	0.0005855	0.0008446
既設	出口	313	0000313-00012	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/4	-	275.6	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00013	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/4	-	-	0.000526	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00014	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/4	-	-	-	-	-	0.0000955	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00015	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/4	0.009682	-	-	0.0002584	0.0003752	-	0.002283	0.000892	0.0008371
既設	出口	313	0000313-00016	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/4	-	293.7	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00017	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/4	-	-	0.0002876	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00018	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/4	-	-	-	-	-	0.0002994	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00019	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/8	239.5	-	-	0.4305	1.989	-	0.1456	1.642	0.1139
既設	出口	313	0000313-00019	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/8	0.01752	-	-	0.0002977	0.0006889	-	0.005393	0.00105	0.001235
既設	入口	65	0000065-00020	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/11	244.7	-	-	0.4128	2.02	-	0.1636	1.698	0.154
既設	入口	65	0000065-00022	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/11	-	-	112.9	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00023	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/11	-	-	-	-	-	0.02476	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00020	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/11	0.01959	-	-	0.000212	0.0005791	-	0.003926	0.0005604	0.00122
既設	出口	313	0000313-00021	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/11	-	330.6	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00022	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/11	-	-	<0.0003343	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00023	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/11	-	-	-	-	-	0.0008902	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00024	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/15	1679	-	-	0.2927	1.427	-	0.3548	1.078	0.05234
既設	入口	65	0000065-00026	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/15	-	-	763.1	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00027	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/15	-	-	-	-	-	0.01706	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00025	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/15	-	268.2	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00026	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/15	-	-	<0.0003984	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00027	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/15	-	-	-	-	-	0.0007235	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00028	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/15	0.01534	-	-	<0.0002306	0.0005785	-	0.00399	0.0005533	0.0008494
既設	出口	313	0000313-00029	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/15	-	-	<0.000322	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00030	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/15	-	-	-	-	-	0.001873	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00024	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/16	0.01228	-	-	<0.0003552	0.0004915	-	0.003336	<0.0005627	0.000536
既設	入口	65	0000065-00028	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/18	1634	-	-	0.289	1.388	-	0.4608	1.103	0.04713
既設	出口	313	0000313-00031	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/18	0.008068	-	-	<0.0002457	0.000318	-	0.002307	<0.0005404	0.0003032
既設	出口	313	0000313-00032	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/18	0.01706	-	-	<0.0002985	0.0005231	-	0.004917	0.0008028	0.001092
既設	入口	65	0000065-00029	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/22	1527	-	-	0.2739	1.374	-	0.3575	1.112	0.05703
既設	入口	65	0000065-00031	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/22	-	-	716.6	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00032	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/22	-	-	-	-	-	0.0181	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00033	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/22	0.01153	-	-	<0.0001567	0.0002905	-	0.002047	<0.000575	0.0005886
既設	出口	313	0000313-00034	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/22	-	281.4	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00035	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/22	-	-	<0.0004225	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00036	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/22	-	-	-	-	-	0.002733	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00033	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/25	154.1	-	-	0.2036	0.9568	-	0.1665	1.536	0.06477
既設	出口	313	0000313-00040	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水	2016/2/25	0.01395	-	-	<0.0003528	0.0003798	-	0.002422	<0.000557	0.0006637
既設	出口	313	0000313-00041	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/25	0.01441	-	-	<0.0002463	0.0005002	-	0.003346	0.0006593	0.001213
既設	入口	65	0000065-00034	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/29	344.3	-	-	0.2619	1.244	-	0.1599	1.296	0.07122
既設	入口	65	0000065-00036	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/29	-	-	165.9	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00037	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/2/29	-	-	-	-	-	0.01737	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00042	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/29	0.01346	-	-	<0.0002616	0.0006499	-	0.004066	0.001007	0.001356
既設	出口	313	0000313-00043	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/29	-	-	<0.0003288	-	-	-	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00044	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/2/29	-	-	-	-	-	0.005172	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00038	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/3/3	345.3	-	-	0.2428	1.159	-	0.1683	1.06	0.06077
既設	出口	313	0000313-00045	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/3/3	0.01883	-	-	<0.0002544	0.0006993	-	0.005577	0.0006958	0.001382
既設	入口	65	0000065-00039	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/3/7	342.9	-	-	0.2647	1.261	-	0.1678	1.305	0.07807
既設	入口	65	0000065-00041	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/3/7	-	-	159.8	-	-	-	-	-	-
既設	入口	65	0000065-00042	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-入口)(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口	2016/3/7	-	-	-	-	-	0.01806	-	-	-
既設	出口	313	0000313-00046	I:汚染水処理設備	既設多核種(AL-出口水A水, B水, C水, サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水C水	2016/3/7	0.01936	-	-	<0.0002525	0.0006425	-	0.007111	0.001552	0.001517