

(お知らせ)

定期検査中の福島第一原子力発電所 6号機圧力抑制室内における  
止め金具の落下について

平成 17 年 12 月 24 日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

当所 6 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）につきましては、平成 17 年 12 月 21 日より第 19 回定期検査を実施しておりますが、圧力抑制室内においてグレーチング\*<sup>1</sup> 修理のための準備作業中のところ、本日午後 4 時 30 分頃、協力企業の作業員が寸法測定のためグレーチングを動かした際、グレーチング同士を連結していた止め金具 1 個（ステンレス製のバンド：長さ約 23cm、幅約 1 cm、厚さ約 0.4mm）が、圧力抑制プール内に落下したことに気がつきました。

落下した止め金具については、今後、回収いたします。

なお、これによる放射能の影響はありません。

以 上

\* 1 グレーチング

金属製の格子状の床。