

平成 18 年 8 月 8 日

4 号機廃棄物処理建屋における水漏れについて

4 号機は定格出力にて運転中ですが、廃棄物処理建屋地下 1 階にて液体廃棄物処理系の配管に設置された弁の分解点検を実施していたところ、平成 18 年 8 月 8 日午前 11 時頃、点検中の弁の開放部より水が漏えいしましたが、すぐに漏えいは停止いたしました。

このため、当該弁の点検を中断し、弁を復旧いたしました。

また、漏えい時に飛散した水が点検作業中の協力企業作業員（2 名）の体にかかりましたが、放射能測定の結果、汚染はありませんでした。

今後、原因を調査いたします。

なお、漏えいした水は堰内にとどまっており、漏えい量は約 31 リットル、放射エネルギーは約 6.2×10^5 ベクレルでした。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上