

平成19年4月25日

#### 4号機圧力抑制室における点検清掃作業の終了について

4号機は今定期検査（第21回）において、圧力抑制室内の点検清掃作業を実施しておりますが、この作業期間中に回収物があった場合は、作業工程\*<sup>1</sup>毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

平成19年3月14日までに、圧力抑制プール水浄化、ストレーナ点検・清掃およびクラッド回収を終了し、木片、テープ片等（合計23個）を発見・回収いたしました。

（平成19年2月9日、13日、3月19日お知らせ済み）

その後、4月19日までに圧力抑制室内点検、後片づけおよび圧力抑制室最終確認を実施し、シート片等（合計2個）を発見・回収いたしました。

4号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しづらい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

今後とも引き続き、異物混入防止対策を徹底してまいります。

以上

#### \* 1 作業工程

- ・ 2月12日～3月中旬 準備作業，圧力抑制プール水浄化，  
ストレーナ点検・清掃，クラッド回収
- ・ 3月中旬～4月上旬 圧力抑制室内点検，後片づけ，圧力抑制室最終確認

## 福島第一原子力発電所4号機圧力抑制室内回収物一覧

回収物	数 量	概略寸法 (cm)
シート片	1	縦3×横3
テープ片	1	縦3×横5
合 計	2	