

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月12日 午前6時00分現在)

下線部が追加情報です。

平成23年3月12日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

1号機（停止中）【停止時刻：3月11日午後2時48分】

- ・原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・外部電源は受電有
- ・制御棒は全挿入中（原子炉は未臨界状態）
- ・主蒸気隔離弁の状態；閉
- ・原子炉隔離時冷却系で注水していましたが、復水補給水系での注水を午前3時48分から開始。
- ・冷却材漏洩によると想定される格納容器圧力の上昇があるとお伝えしました（平成23年3月11日午後6時8分公表）が、現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。
- ・午前5時22分に圧力抑制室の温度が100度を超え、原子炉の圧力抑制機能喪失したことから、午前5時22分、原子力災害対策特別措置法第15条第1項の特定事象が発生したと判断しました。

2号機（停止中）【停止時刻：3月11日午後2時48分】

- ・原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・外部電源は受電有
- ・制御棒は全挿入中（原子炉は未臨界状態）
- ・主蒸気隔離弁の状態；閉
- ・原子炉隔離時冷却系で注水していましたが、復水補給水系での注水を午前4時50分から開始
- ・原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。
- ・午前5時32分に圧力抑制室の温度が100度を超え、原子炉の圧力抑制機能喪失したことから、午前5時32分、原子力災害対策特別措置法第15条第1項の特定事象が発生したと判断しました。

3号機（停止中）【停止時刻：3月11日午後2時48分】

- ・原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・外部電源は受電有
- ・制御棒は全挿入中（原子炉は未臨界状態）
- ・主蒸気隔離弁の状態；閉
- ・原子炉隔離時冷却系は停止中。現在、復水補給水系で原子炉内に注水中。
- ・原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

4号機（停止中）【停止時刻：3月11日午後2時48分】

- ・原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・外部電源は受電有
- ・制御棒は全挿入中（原子炉は未臨界状態）
- ・主蒸気隔離弁の状態；閉
- ・原子炉隔離時冷却系は停止中。現在、復水補給水系で原子炉内に注水中。
- ・原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

■点検状況など

- ・発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常値と変化なく、現時点において外部への放射能の影響は確認されておりません。
引き続き、排気筒や放水口等からの放射性物質の放出の可能性について詳細に監視してまいります。
- ・発電所構内において、行方不明者は発生しておりません。
- ・余震や津波の状況を見ながら、現在各プラントの現場の状況を確認中です。
- ・重傷者1名については、排気筒のクレーン操縦室に閉じこめられていますが、他の作業員の確認した情報では、当該作業員の呼吸および脈が確認できない状況です。
- ・軽傷1名の症状は、現場を歩行中に転倒し、左足首捻挫および両ひざ擦過傷したものであり、本人に意識はあります。

以 上