

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月15日 午前8時00分現在)

平成23年3月15日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位安定、電源正常・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃以下維持
2	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位安定、電源正常・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃以下維持
3	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位安定、電源正常・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃以下維持
4	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位安定、電源正常・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃以下維持