

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3 月 20 日 午後 0 時現在)

新規事項なし (3 月 20 日午前 9 時と同じ情報です)

平成 23 年 3 月 20 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃未満を維持
2	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃未満を維持
3	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃未満を維持
4	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は 100℃未満を維持
共通	・ 特記事項なし

次回のプラント状況等のお知らせは、本日午後 3 時を予定しております。

以 上