

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月23日 午後9時現在)

新規事項なし(3月23日午後3時と同じ情報です)

平成23年3月23日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
2	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
3	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
4	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
共通	<ul style="list-style-type: none">・特記事項なし

次回のプラント状況等のお知らせは、3月24日午前9時を予定しております。

以 上