

## 福島第二原子力発電所 1号機タービン建屋における発煙について

平成 23 年 3 月 30 日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

平成 23 年 3 月 30 日午後 5 時 56 分頃、停止中の 1 号機タービン建屋 1 階の電源盤\*から煙が出ていることを当社社員が確認し、午後 5 時 57 分に消防署へ通報しました。

その後、当社社員による自衛消防隊が現場を確認し、電気の供給を切ったところ、午後 6 時 13 分、煙の発生が止まっていることを確認しました。

これから、消防署による現場確認が行われる予定です。

今後、原因について詳細に調査します。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上

### \* 電源盤

屋外ダクトの水を汲み上げるポンプのモーターへ電気を供給するための電源盤。