

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月31日 午後3時現在)

下線部が追加情報です。

平成23年3月31日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
2	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
3	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
4	<ul style="list-style-type: none">・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
その他	<p>・ <u>本日13時8分頃、街宣車1台が、施錠管理している西側車両ゲートから構内に侵入し、構内を走行した後、13時20分頃、同ゲートから退去いたしました。本件については、福島県警に通報いたしました。</u></p> <p><u>なお、当該ゲートについては、街宣車退出後、当社車両により封鎖いたしました。</u></p>

次回のプラント状況等のお知らせは、本日午後9時を予定しております。

以 上