

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月31日 午後9時現在)

新規事項なし(3月31日午後3時と同じ情報です)

平成23年3月31日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
2	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
3	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
4	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
その他	・ 本日13時8分頃、街宣車1台が、施錠管理している西側車両ゲートから構内に侵入し、構内を走行した後、13時20分頃、同ゲートから退去いたしました。本件については、福島県警に通報いたしました。 なお、当該ゲートについては、街宣車退出後、当社車両により封鎖いたしました。

次回のプラント状況等のお知らせは、4月1日午後4時を予定しております。

以 上