

福島第二原子力発電所における地震発生後のプラント状況について

2016年11月22日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

2016年11月22日午前5時59分、福島県いわき沖を震源とする地震（楡葉町で震度5弱）が発生しました。

この地震の影響により、午前6時10分頃、3号機の使用済燃料プールを冷却していた冷却浄化系ポンプ（A）が停止しましたが、午前7時47分頃、冷却浄化系ポンプ（B）を起動し、冷却を再開しております。

現時点で、排気筒放射線モニタならびにモニタリングポストの指示値に有意な変動はありません。

引き続き、プラントの状況を監視するとともに、安全確保をはかってまいります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）