



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A | 主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A | 給水ノズル N-4B 温度 | CRDハウジング 上部温度 | 圧力容器下部 (底部ヘッド上部) | 圧力容器支持ス カート上部温度 | 圧力容器ドレンパ イプ 上部温度 | D/W HVH戻り温 度(HVH-16A) | RPVベロー シール | 原子炉抑制室 ガス温度 | S/Cプール 水温度A | S/Cプール 水温度B | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 6/10 2:00 | 117.2 | 62.3 | 108.8 | 565.0 | 106.6 | 111.0 | 122.7 | 102.0 | 15.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 5:00 | 113.4 | 62.3 | 108.8 | 565.0 | 107.1 | 111.1 | 121.5 | 102.0 | 14.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 8:00 | 113.9 | 62.3 | 108.8 | 565.0 | 106.0 | 108.1 | 121.6 | 102.0 | 11.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 11:00 | 113.8 | 62.3 | 108.8 | 565.0 | 106.4 | 108.9 | 120.6 | 102.0 | 12.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 14:00 | 113.7 | 62.3 | 108.8 | 565.0 | 106.9 | 110.5 | 121.8 | 102.0 | 10.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 17:00 | 113.6 | 62.3 | 108.8 | 565.0 | 106.5 | 109.5 | 120.4 | 102.0 | 8.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 20:00 | 113.6 | 62.2 | 108.9 | 565.0 | 111.4 | 109.7 | 120.3 | 102.0 | 7.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/10 23:00 | 114.2 | 62.2 | 108.8 | 565.0 | 105.6 | 109.1 | 120.8 | 102.0 | 8.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/11 2:00 | 114.1 | 62.2 | 108.8 | 565.0 | 105.7 | 108.6 | 123.0 | 101.0 | 6.0 | 86.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/11 5:00 | 114.3 | 62.2 | 108.8 | 565.0 | 106.1 | 110.4 | 125.2 | 101.0 | 5.0 | 86.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/11 8:00 | 114.3 | 62.1 | 108.7 | 565.0 | 105.7 | 106.8 | 126.4 | 100.0 | 3.0 | 86.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/11 11:00 | 115.0 | 62.1 | 108.7 | 565.0 | 106.0 | 109.2 | 123.7 | 101.0 | 4.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/11 14:00 | 114.1 | 61.9 | 108.6 | 565.1 | 109.6 | 107.5 | 121.2 | 101.0 | 4.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/11 17:00 | 114.1 | 61.9 | 108.6 | 565.0 | 105.4 | 110.5 | 122.2 | 101.0 | 4.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/11 20:00 | 114.0 | 61.9 | 108.6 | 565.0 | 105.9 | 111.3 | 120.5 | 101.0 | 3.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/11 23:00 | 113.8 | 61.9 | 108.5 | 565.0 | 105.9 | 110.9 | 122.1 | 101.0 | 4.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 2:00 | 114.0 | 61.9 | 108.5 | 565.0 | 110.5 | 111.5 | 121.2 | 101.0 | 4.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 5:00 | 114.0 | 61.8 | 108.4 | 565.0 | 105.8 | 113.2 | 116.8 | 100.0 | 9.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 8:00 | 114.0 | 61.8 | 108.4 | 564.9 | 106.5 | 107.5 | 114.1 | 100.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 11:00 | 113.6 | 61.8 | 108.4 | 565.0 | 106.4 | 107.1 | 113.1 | 100.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 14:00 | 114.0 | 61.8 | 108.4 | 565.0 | 105.8 | 105.7 | 112.7 | 100.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 17:00 | 113.5 | 61.9 | 108.4 | 565.0 | 106.9 | 116.5 | 112.7 | 101.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 20:00 | 114.8 | 61.9 | 108.4 | 565.0 | 106.5 | 107.2 | 115.0 | 102.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/12 23:00 | 113.9 | 61.8 | 108.4 | 565.0 | 106.1 | 112.8 | 111.7 | 101.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 2:00 | 113.6 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 106.3 | 111.2 | 113.2 | 101.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 5:00 | 113.1 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 105.9 | 109.1 | 113.1 | 102.0 | | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 8:00 | 112.0 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 105.2 | 109.9 | 112.2 | 100.0 | | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 11:00 | 112.5 | 61.8 | 108.1 | 565.0 | 105.2 | 109.7 | 113.0 | 100.0 | | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 14:00 | 112.3 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 105.4 | 108.4 | 115.7 | 100.0 | 79.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 17:00 | 112.7 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 105.9 | 111.1 | 115.1 | 100.0 | 119.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/13 20:00 | 112.7 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 108.1 | 109.7 | 115.7 | 100.0 | 114.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/13 23:00 | 112.8 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 106.8 | 107.9 | 115.7 | 100.0 | 111.0 | 86.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/14 2:00 | 113.2 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 107.0 | 108.3 | 115.5 | 100.0 | 94.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/14 5:00 | 112.2 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 106.4 | 107.6 | 114.2 | 100.0 | 82.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/14 8:00 | 113.6 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.2 | 103.6 | 113.1 | 100.0 | 72.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/14 11:00 | 113.3 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.1 | 109.4 | 112.8 | 100.0 | 67.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/14 14:00 | 112.7 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 107.6 | 109.8 | 112.0 | 100.0 | 62.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/14 17:00 | 113.4 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.1 | 110.6 | 111.4 | 100.0 | 61.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/14 20:00 | 114.7 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 105.3 | 108.2 | 110.8 | 100.0 | 62.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/14 23:00 | 114.1 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 105.8 | 107.4 | 109.7 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 2:00 | 114.3 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 107.2 | 106.9 | 110.2 | 100.0 | 58.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 5:00 | 113.9 | 61.7 | 108.1 | 564.9 | 105.4 | 108.8 | 111.4 | 100.0 | 59.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 8:00 | 114.1 | 61.7 | 108.2 | 564.9 | 107.1 | 110.3 | 112.8 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 11:00 | 113.3 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.9 | 109.3 | 113.0 | 100.0 | 57.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 14:00 | 114.2 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.6 | 110.2 | 117.7 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 17:00 | 115.4 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 107.0 | 107.8 | 115.9 | 100.0 | 64.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 20:00 | 115.6 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 106.2 | 110.1 | 112.3 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 23:00 | 115.0 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 106.1 | 110.2 | 110.1 | 101.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/16 2:00 | 114.0 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 106.7 | 105.4 | 109.7 | 101.0 | 59.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 5:00 | 115.5 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 106.6 | 108.8 | 108.0 | 101.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 8:00 | 114.6 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 107.1 | 106.8 | 110.5 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 11:00 | 113.6 | 61.7 | 107.9 | 565.0 | 106.5 | 107.5 | 112.4 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |

計器不良

計器不良