


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)A (mm)	原子炉水位 (燃料域)B (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/3 2:00	-1950	-2250	-0.162	-0.102	0.0992	0.1824	4.67E+00	2.92E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
7/3 5:00	-1950	-2250	-0.159	-0.104	0.0992	0.1822	4.67E+00	2.92E+00	3.26E-01	3.03E-01	0.027	
7/3 8:00	-1900	-2250	-0.164	-0.102	0.0992	0.1824	4.66E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 11:00	-1900	-2200	-0.164	-0.102	0.0992	0.1824	4.66E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 14:00	-1850	-2150	-0.166	-0.104	0.0991	0.1822	4.65E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.028	
7/3 17:00	-1800	-2150	-0.164	-0.102	0.0992	0.1824	4.65E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 20:00	-1800	-2150	-0.164	-0.102	0.0992	0.1822	4.64E+00	2.91E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/3 23:00	-1800	-2150	-0.162	-0.104	0.0991	0.1824	4.63E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 2:00	-1800	-2100	-0.162	-0.104	0.0989	0.1820	4.63E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 5:00	-1750	-2050	-0.162	-0.102	0.0989	0.1820	4.62E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 8:00	-1700	-2050	-0.162	-0.102	0.0985	0.1818	4.61E+00	2.90E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 11:00	-1700	-2050	-0.162	-0.102	0.0984	0.1818	4.61E+00	2.89E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 14:00	-1700	-2050	-0.170	-0.106	0.0977	0.1817	4.60E+00	2.89E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 17:00	-1700	-2150	-0.172	-0.106	0.0980	0.1817	4.59E+00	2.89E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 20:00	-1700	-2200	-0.168	-0.106	0.0982	0.1818	4.58E+00	2.89E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/4 23:00	-1750	-2250	-0.168	-0.104	0.0985	0.1818	4.58E+00	2.88E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/5 2:00	-1750	-2250	-0.162	-0.100	0.0987	0.1818	4.57E+00	2.88E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.027	
7/5 5:00	-1750	-2250	-0.162	-0.102	0.0987	0.1818	4.57E+00	2.88E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.027	
7/5 8:00	-1750	-2250	-0.162	-0.102	0.0987	0.1818	4.56E+00	2.88E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.027	
7/5 11:00	-1750	-2250	-0.166	-0.104	0.0985	0.1818	4.56E+00	2.88E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.029	
7/5 14:00	-1750	-2200	-0.166	-0.104	0.0987	0.1818	4.55E+00	2.87E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.025	
7/5 17:00	-1750	-2200	-0.166	-0.104	0.0987	0.1818	4.55E+00	2.87E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.025	
7/5 20:00	-1750	-2200	-0.164	-0.104	0.0989	0.1820	4.54E+00	2.87E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.027	
7/5 23:00	-1850	-2250	-0.159	-0.102	0.0992	0.1820	4.54E+00	2.87E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.028	
7/6 2:00	-1850	-2250	-0.162	-0.104	0.0989	0.1820	4.53E+00	2.87E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.027	
7/6 5:00	-1850	-2250	-0.166	-0.102	0.0991	0.1822	4.53E+00	2.87E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.027	
7/6 8:00	-1850	-2250	-0.168	-0.102	0.0989	0.1822	4.52E+00	2.86E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.025	
7/6 11:00	-1850	-2250	-0.164	-0.102	0.0994	0.1822	4.52E+00	2.86E+00	3.27E-01	3.05E-01	0.025	
7/6 14:00	-1850	-2250	-0.164	-0.104	0.0992	0.1822	4.51E+00	2.86E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.027	
7/6 17:00	-1800	-2200	-0.164	-0.104	0.0992	0.1822	4.51E+00	2.86E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.022	
7/6 20:00	-1800	-2200	-0.162	-0.106	0.0994	0.1824	4.50E+00	2.85E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.025	
7/6 23:00	-1800	-2200	-0.162	-0.104	0.0994	0.1824	4.50E+00	2.85E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.026	
7/7 2:00	-1850	-2200	-0.159	-0.104	0.0994	0.1824	4.49E+00	2.85E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.026	
7/7 5:00	-1800	-2200	-0.157	-0.104	0.0996	0.1824	4.49E+00	2.85E+00	3.26E-01	3.05E-01	0.023	
7/7 8:00	-1800	-2200	-0.157	-0.104	0.0996	0.1824	5.00E+00	2.85E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.023	
7/7 11:00	-1850	-2200	-0.157	-0.102	0.0994	0.1824	4.48E+00	2.84E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.025	
7/7 14:00	-1800	-2150	-0.159	-0.102	0.0992	0.1822	4.47E+00	2.84E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.023	
7/7 17:00	-1800	-2150	-0.159	-0.102	0.0991	0.1822	4.47E+00	2.84E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.023	
7/7 20:00	-1800	-2150	-0.159	-0.104	0.0992	0.1822	4.46E+00	2.84E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.023	
7/7 23:00	-1850	-2250	-0.159	-0.104	0.0994	0.1824	4.46E+00	2.84E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.024	
7/8 2:00	-1850	-2250	-0.157	-0.104	0.0994	0.1824	4.46E+00	2.84E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.024	
7/8 5:00	-1850	-2250	-0.157	-0.102	0.0996	0.1825	4.45E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.027	
7/8 8:00	-1950	-2250	-0.159	-0.104	0.0994	0.1827	4.45E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.025	
7/8 11:00	-1950	-2250	-0.159	-0.104	0.0996	0.1827	4.45E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/8 14:00	-1950	-2250	-0.164	-0.106	0.0994	0.1829	4.44E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.025	
7/8 17:00	-1950	-2250	-0.164	-0.106	0.0996	0.1829	4.48E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/8 20:00	-1950	-2250	-0.166	-0.106	0.0998	0.1829	4.43E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/8 23:00	-1950	-2250	-0.164	-0.104	0.0999	0.1829	4.43E+00	2.83E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/9 2:00	-1950	-2250	-0.159	-0.106	0.0999	0.1829	4.43E+00	2.82E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	
7/9 5:00	-1950	-2250	-0.159	-0.106	0.0999	0.1831	4.42E+00	2.82E+00	3.26E-01	3.04E-01	0.026	