


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
7/27 2:00		-1700	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	3.62E+01	7.14E-01	7.37E-01	
7/27 5:00		-1700	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	1.26E+02	7.14E-01	7.37E-01	
7/27 8:00		-1700	0.026	-	0.1362	0.115	0.00E+00	2.89E+02	7.14E-01	7.38E-01	
7/27 11:00		-1650		-	0.1360	0.115	0.00E+00	8.27E+01	7.14E-01	7.38E-01	
7/27 12:20			0.026	-							
7/27 14:00		-1650	0.026	-	0.1357	0.115	0.00E+00	7.83E+01	7.14E-01	7.37E-01	
7/27 17:00		-1650	0.026	-	0.1359	0.115	0.00E+00	4.00E+01	7.14E-01	7.37E-01	
7/27 20:00		-1650	0.026	-	0.1364	0.115	0.00E+00	4.80E+01	7.14E-01	7.38E-01	
7/27 23:00		-1700	0.026	-	0.1362	0.115	0.00E+00	6.18E+01	7.14E-01	7.38E-01	
7/28 2:00		-1700	0.026	-	0.1357	0.115	0.00E+00	4.66E+01	7.14E-01	7.38E-01	
7/28 5:00		-1650	0.026	-	0.1352	0.115	0.00E+00	3.99E+01	7.13E-01	7.38E-01	
7/28 8:00		-1650	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	6.16E+01	7.13E-01	7.39E-01	
7/28 11:00		-1650	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	1.80E+02	7.13E-01	7.39E-01	
7/28 14:00		-1650	0.026	-	0.1359	0.115	0.00E+00	1.98E+02	7.13E-01	7.38E-01	
7/28 17:00		-1650	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	2.09E+02	7.13E-01	7.40E-01	
7/28 23:00		-1650	0.026	-	0.1349	0.115	0.00E+00	2.04E+02	7.12E-01	7.37E-01	
7/29 5:00		-1650	0.026	-	0.1358	0.115	0.00E+00	2.05E+02	7.12E-01	7.36E-01	
7/29 11:00		-1650	0.026	-	0.1347	0.115	0.00E+00	2.09E+02	7.12E-01	7.37E-01	
7/29 17:00		-1650	0.026	-	0.1348	0.115	0.00E+00	7.53E+01	7.11E-01	7.36E-01	
7/29 23:00		-1700	0.026	-	0.1354	0.115	0.00E+00	2.17E+02	7.11E-01	7.39E-01	
7/30 5:00		-1650	0.026	-	0.1341	0.115	0.00E+00	2.11E+02	7.10E-01	7.36E-01	
7/30 11:00		-1650	0.026	-	0.1348	0.115	0.00E+00	2.23E+02	7.11E-01	7.36E-01	
7/30 17:00		-1650	0.025	-	0.1343	0.115	0.00E+00	2.25E+02	7.10E-01	7.37E-01	
7/30 23:00		-1650	0.024	-	0.1328	0.115	0.00E+00	3.99E+01	7.09E-01	7.36E-01	
7/31 5:00		-1650	0.023	-	0.1329	0.110	0.00E+00	4.21E+01	7.10E-01	7.34E-01	
7/31 11:00		-1650	0.023	-	0.1325	0.110	0.00E+00	8.50E+01	7.09E-01	7.36E-01	
7/31 17:00		-1650	0.023	-	0.1315	0.110	0.00E+00	3.56E+02	7.09E-01	7.35E-01	
7/31 23:00		-1650	0.023	-	0.1318	0.110	0.00E+00	1.31E+02	7.09E-01	7.35E-01	
8/1 5:00		-1650	0.023	-	0.1321	0.110	0.00E+00	3.40E+01	7.09E-01	7.34E-01	
8/1 11:00		-1700	0.021	-	0.1308	0.110	0.00E+00	3.80E+01	7.08E-01	7.35E-01	
8/1 17:00		-1700	0.021	-	0.1314	0.110	0.00E+00	4.50E+01	7.08E-01	7.34E-01	
8/1 23:00		-1700	0.021	-	0.1318	0.110	0.00E+00	4.65E+01	7.09E-01	7.33E-01	
8/2 5:00		-1700	0.021	-	0.1315	0.110	0.00E+00	5.00E+01	7.08E-01	7.34E-01	
8/2 11:00		-1700	0.021	-	0.1311	0.110	0.00E+00	3.05E+01	7.07E-01	7.32E-01	

DS

計器不良 計器不良