



# 福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 逃し安全弁漏洩検出器<br>RV-2-71A | 主蒸気隔離弁漏洩<br>検出器 2-86A | 給水ノズル N-4B<br>温度 | CRDハウジング<br>上部温度 | 圧力容器下部<br>(底部ヘッド上部) | 圧力容器支持ス<br>カート上部温度 | 圧力容器ドレンバ<br>イブ 上部温度 | D/W HVH戻り温<br>度(HVH-16A) | RPVベロー<br>シール | 原子炉抑制<br>室ガス温度 | S/Cプール<br>水温度A | S/Cプール<br>水温度B | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 7/29 5:00  | 119.9                  | 64.9                  | 111.9            | 95.3             | 123.3               | 111.9              | 101.2               | 124.0                    | 126.0         | 54.0           | 50.5           | 50.4           |    |
| 7/29 11:00 | 119.8                  | 64.8                  | 111.8            | 102.7            | 123.5               | 114.5              | 101.3               | 124.0                    | 126.0         | 55.0           | 50.5           | 50.4           |    |
| 7/29 17:00 | 119.8                  | 64.5                  | 111.9            | 105.1            | 122.8               | 111.4              | 101.6               | 124.0                    | 126.0         | 56.0           | 50.4           | 50.3           |    |
| 7/29 23:00 | 119.7                  | 64.7                  | 111.8            | 101.8            | 121.9               | 112.4              | 101.4               | 124.0                    | 125.0         | 56.0           | 50.4           | 50.3           |    |
| 7/30 5:00  | 119.8                  | 64.7                  | 111.8            | 106.2            | 122.9               | 113.5              | 101.3               | 124.0                    | 126.0         | 56.0           | 50.3           | 50.2           |    |
| 7/30 11:00 | 119.4                  | 64.8                  | 111.8            | 115.7            | 123.2               | 113.8              | 101.5               | 124.0                    | 122.0         | 56.0           | 50.3           | 50.1           |    |
| 7/30 17:00 | 119.6                  | 64.7                  | 111.8            | 112.7            | 121.9               | 112.4              | 101.4               | 124.0                    | 121.0         | 56.0           | 50.2           | 50.1           |    |
| 7/30 23:00 | 119.6                  | 64.6                  | 111.6            | 125.7            | 122.2               | 112.3              | 101.4               | 123.0                    | 121.0         | 56.0           | 50.1           | 50.0           |    |
| 7/31 5:00  | 119.7                  | 64.5                  | 111.9            | 119.8            | 122.0               | 113.2              | 100.4               | 123.0                    | 110.0         | 56.0           | 50.0           | 49.9           |    |
| 7/31 11:00 | 119.0                  | 64.6                  | 111.6            | 124.7            | 122.0               | 112.9              | 97.8                | 123.0                    | 110.0         | 56.0           | 50.0           | 49.9           |    |
| 7/31 17:00 | 118.9                  | 64.3                  | 111.4            | 119.6            | 121.4               | 113.2              | 98.1                | 122.0                    | 111.0         | 56.0           | 49.9           | 49.8           |    |
| 7/31 23:00 | 118.3                  | 64.4                  | 111.5            | 120.5            | 121.9               | 113.7              | 99.5                | 122.0                    | 110.0         | 56.0           | 49.8           | 49.7           |    |
| 8/1 5:00   | 119.6                  | 64.4                  | 111.5            | 116.6            | 121.0               | 112.0              | 98.2                | 123.0                    | 113.0         | 56.0           | 49.7           | 49.6           |    |
| 8/1 11:00  | 119.2                  | 64.4                  | 111.7            | 128.1            | 122.5               | 112.9              | 99.5                | 123.0                    | 114.0         | 56.0           | 49.6           | 49.5           |    |
| 8/1 17:00  | 119.3                  | 64.5                  | 111.7            | 124.6            | 123.0               | 110.2              | 99.9                | 124.0                    | 112.0         | 57.0           | 49.6           | 49.5           |    |
| 8/1 23:00  | 119.1                  | 64.4                  | 111.6            | 120.6            | 122.2               | 110.7              | 99.0                | 124.0                    | 112.0         | 56.0           | 49.5           | 49.4           |    |
| 8/2 5:00   | 119.0                  | 64.4                  | 111.6            | 116.3            | 121.5               | 112.1              | 99.1                | 124.0                    | 114.0         | 57.0           | 49.5           | 49.3           |    |
| 8/2 11:00  | 118.5                  | 64.3                  | 111.5            | 120.3            | 122.0               | 109.4              | 100.4               | 124.0                    | 103.0         | 57.0           | 49.4           | 49.3           |    |
| 8/2 17:00  | 119.2                  | 63.9                  | 111.3            | 119.0            | 126.0               | 111.6              | 100.7               | 123.0                    | 106.0         | 57.0           | 49.4           | 49.3           |    |
| 8/2 23:00  | 120.1                  | 64.3                  | 111.3            | 127.8            | 123.8               | 110.9              | 100.0               | 122.0                    | 103.0         | 57.0           | 49.3           | 49.2           |    |
| 8/3 5:00   | 120.2                  | 64.3                  | 111.2            | 124.5            | 123.7               | 109.2              | 101.1               | 122.0                    | 104.0         | 57.0           | 49.3           | 49.2           |    |
| 8/3 11:00  | 120.6                  | 64.4                  | 111.3            | 133.5            | 123.7               | 97.7               | 101.1               | 123.0                    | 105.0         | 57.0           | 49.2           | 49.1           |    |
| 8/3 17:00  | 121.9                  | 64.3                  | 111.5            | 107.6            | 126.7               | 96.1               | 100.5               | 123.0                    | 105.0         | 57.0           | 49.1           | 49.0           |    |
| 8/3 23:00  | 120.9                  | 64.4                  | 111.7            | 120.4            | 124.0               | 100.7              | 101.0               | 123.0                    | 107.0         | 54.0           | 49.1           | 49.0           |    |
| 8/4 5:00   | 121.1                  | 64.5                  | 111.9            | 121.0            | 123.5               | 82.2               | 102.0               | 124.0                    | 107.0         | 53.0           | 49.7           | 49.6           |    |

計器不良