


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)A (mm)	原子炉水位 (燃料域)B (mm)	A系 原子炉圧力 (MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/31 5:00	-1800	-2150	-0.170	-0.100	0.1016	0.1839	3.94E+00	2.84E+00	3.57E-01	3.42E-01	0.020	
7/31 11:00	-1850	-2300	-0.172	-0.100	0.1016	0.1839	3.94E+00	2.84E+00	3.56E-01	3.41E-01	0.020	
7/31 17:00	-1900	-2300	-0.170	-0.100	0.1016	0.1839	3.93E+00	2.84E+00	3.55E-01	3.41E-01	0.020	
7/31 23:00	-1900	-2300	-0.172	-0.100	0.1016	0.1839	3.93E+00	2.84E+00	3.55E-01	3.40E-01	0.020	
8/1 5:00	-1900	-2300	-0.172	-0.098	0.1016	0.1839	3.92E+00	2.83E+00	3.54E-01	3.39E-01	0.020	
8/1 11:00	-1900	-2250	-0.170	-0.098	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.83E+00	3.54E-01	3.39E-01	0.020	
8/1 17:00	-1900	-2300	-0.170	-0.098	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.83E+00	3.54E-01	3.38E-01	0.020	
8/1 23:00	-1900	-2300	-0.168	-0.100	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.82E+00	3.53E-01	3.38E-01	0.020	
8/2 5:00	-1900	-2300	-0.168	-0.102	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.82E+00	3.53E-01	3.37E-01	0.020	
8/2 11:00	-1900	-2300	-0.168	-0.102	0.1016	0.1839	3.90E+00	2.82E+00	3.53E-01	3.37E-01	0.020	
8/2 17:00	-1900	-2250	-0.170	-0.100	0.1016	0.1841	3.90E+00	2.82E+00	3.52E-01	3.37E-01	0.020	
8/2 23:00	-1900	-2250	-0.170	-0.100	0.1016	0.1841	3.89E+00	2.82E+00	3.52E-01	3.36E-01	0.020	
8/3 5:00	-1900	-2250	-0.168	-0.102	0.1016	0.1841	3.89E+00	2.82E+00	3.51E-01	3.36E-01	0.019	
8/3 11:00	-1900	-2250	-0.172	-0.102	0.1016	0.1841	3.89E+00	2.81E+00	3.51E-01	3.35E-01	0.019	
8/3 17:00	-1900	-2250	-0.172	-0.102	0.1015	0.1841	3.88E+00	2.81E+00	3.51E-01	3.34E-01	0.019	
8/3 23:00	-1900	-2250	-0.172	-0.102	0.1016	0.1843	3.88E+00	2.81E+00	3.50E-01	3.34E-01	0.019	
8/4 5:00	-1900	-2250	-0.170	-0.104	0.1016	0.1841	3.87E+00	2.81E+00	3.50E-01	3.33E-01	0.019	
8/4 11:00	-1900	-2250	-0.174	-0.102	0.1016	0.1841	3.87E+00	2.81E+00	3.49E-01	3.33E-01	0.019	
8/4 17:00	-1900	-2250	-0.176	-0.104	0.1015	0.1841	3.87E+00	2.81E+00	3.49E-01	3.32E-01	0.019	
8/4 23:00	-1900	-2250	-0.176	-0.104	0.1016	0.1843	3.86E+00	2.81E+00	3.48E-01	3.31E-01	0.020	
8/5 5:00	-1900	-2250	-0.172	-0.102	0.1015	0.1843	3.86E+00	2.81E+00	3.48E-01	3.30E-01	0.020	
8/5 11:00	-1850	-2250	-0.172	-0.102	0.1015	0.1843	3.85E+00	2.81E+00	3.47E-01	3.30E-01	0.020	
8/5 17:00	-1850	-2250	-0.179	-0.100	0.1015	0.1843	3.85E+00	2.80E+00	3.46E-01	3.29E-01	0.020	
8/5 23:00	-1850	-2250	-0.176	-0.102	0.1015	0.1841	3.85E+00	2.80E+00	3.46E-01	3.28E-01	0.020	
8/6 5:00	-1850	-2250	-0.176	-0.100	0.1015	0.1841	3.84E+00	2.80E+00	3.45E-01	3.27E-01	0.019	
8/6 11:00	-1850	-2250	-0.176	-0.100	0.1015	0.1841	3.84E+00	2.80E+00	3.45E-01	3.27E-01	0.019	