

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) ※3 | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) ※3 | A系 原子炉 圧力 (MPa) ※3 | B系 原子炉 圧力 (MPa) ※3 | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) ※3 | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 ※1: 計器不良 ※3: 状況推移を継続確認中 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 2/19 5:00 | -1832 | -2201 | | | 0.1016 | 0.1889 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.023 | |
| 2/19 11:00 | -1829 | -2193 | | | 0.1016 | 0.1889 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/19 17:00 | -1808 | -2187 | | | 0.1016 | 0.1888 | 2.91E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.032 | |
| 2/19 23:00 | -1818 | -2200 | | | 0.1016 | 0.1887 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/20 5:00 | -1817 | -2200 | | | 0.1016 | 0.1885 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.024 | |
| 2/20 11:00 | -1812 | -2195 | | | 0.1016 | 0.1885 | 2.91E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/20 17:00 | -1777 | -2178 | | | 0.1016 | 0.1882 | 2.91E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.023 | |
| 2/20 23:00 | -1775 | -2184 | | | 0.1016 | 0.1879 | 2.91E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.025 | |
| 2/21 5:00 | -1729 | -2161 | | | 0.1016 | 0.1874 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.024 | |
| 2/21 11:00 | -1704 | -2146 | | | 0.1016 | 0.1873 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.025 | |
| 2/21 17:00 | -1685 | -2141 | | | 0.1016 | 0.1871 | 2.91E+00 | 1.86E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.022 | |
| 2/21 23:00 | -1703 | -2152 | | | 0.1016 | 0.1872 | 2.91E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/22 5:00 | -1726 | -2167 | | | 0.1016 | 0.1872 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.031 | |
| 2/22 11:00 | -1737 | -2175 | | | 0.1016 | 0.1872 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/22 17:00 | -1708 | -2157 | | | 0.1016 | 0.1870 | 2.90E+00 | 1.84E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/22 23:00 | -1676 | -2146 | | | 0.1016 | 0.1867 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.024 | |
| 2/23 5:00 | -1602 | -2128 | | | 0.1016 | 0.1862 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/23 11:00 | -1486 | -2098 | | | 0.1016 | 0.1853 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.025 | |
| 2/23 17:00 | -1385 | -2023 | | | 0.1016 | 0.1846 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.025 | |
| 2/23 23:00 | -1437 | -2076 | | | 0.1016 | 0.1849 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.028 | |
| 2/24 5:00 | -1513 | -2107 | | | 0.1016 | 0.1854 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.021 | |
| 2/24 11:00 | -1544 | -2115 | | | 0.1016 | 0.1855 | 2.90E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/24 17:00 | -1563 | -2118 | | | 0.1016 | 0.1857 | 2.89E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.029 | |
| 2/24 23:00 | -1594 | -2132 | | | 0.1016 | 0.1858 | 2.88E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.027 | |
| 2/25 5:00 | -1558 | -2129 | | | 0.1016 | 0.1856 | 2.89E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.025 | |
| 2/25 11:00 | -1511 | -2115 | | | 0.1016 | 0.1852 | 2.89E+00 | 1.85E+00 | 2.30E-01 | 2.20E-01 | 0.020 | |

DS

DS